
굴뚝별 트랜드

2016년04월04일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/02　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.44	0.37	0.36	0.35	0.36	0.36	0.43	0.34	0.33	0.37	0.33	0.30	0.44	0.35	0.38	0.36
1	TSP	20	MGm	1	0.39	0.35	0.48	0.34	0.35	0.35	0.35	0.31	0.43	0.31	0.35	0.35	0.35	0.39	0.37	0.33
					0.36	0.38	0.33	0.33	0.40	0.30	0.32	0.32	0.33	0.36	0.38	0.36	0.38	0.32	0.32	0.40
					8.10	0.54	4.36	0.00	0.00	0.00	1.68	2.43	0.20	0.00	1.14	16.91	11.89	0.94	2.56	1.87
2	SO_2	30	ppm	1	0.02	0.03	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.67	0.18	1.59	0.00	6.36	0.57	0.21	4.28	5.45
					1.00	0.00	0.11	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.21	0.00	0.04	1.17	0.39	0.00


					53.44	44.30	46.79	47.66	28.77	35.03	39.41	33.15	55.13	39.51	46.85	57.75	55.60	29.94	28.42	33.86
3	NOx	70	ppm	1	39.82	43.74	23.59	30.06	44.96	34.04	31.76	49.36	29.44	53.04	43.40	36.83	34.24	29.59	34.70	28.77
					34.11	42.39	44.26	48.54	70.43	51.84	35.67	50.92	38.69	26.18	49.79	25.22	46.17	39.78	53.59	34.60
					17.25	7.94	9.17	6.06	4.88	3.32	3.15	1.67	1.31	1.45	1.26	1.08	1.88	1.39	1.11	0.93
4	HCl	15	ppm	1	1.00	0.85	1.16	0.92	0.98	0.93	1.00	0.83	0.96	0.70	0.82	0.67	0.77	0.86	0.53	0.57
					0.48	0.52	0.34	0.33	0.65	0.77	0.87	0.80	0.92	1.08	0.82	0.89	0.74	0.58	0.50	0.66
					0.41	0.63	0.62	0.31	0.75	0.50	20.63	15.60	5.92	0.44	0.26	3.89	0.54	0.50	0.97	0.98
5	CO	50	ppm	1	8.56	0.25	1.98	20.77	1.47	0.47	0.65	0.12	18.51	3.38	0.77	38.56	9.49	25.47	78.96	36.56
					24.31	2.69	26.55	34.17	1.20	0.75	0.68	0.37	0.69	1.91	30.75	1.85	2.01	1.39	0.35	3.54
					9.82	7.97	7.50	7.53	7.62	7.94	9.43	7.11	6.83	8.14	6.99	5.64	10.76	7.60	8.56	8.17
6	O_2	12	(%)	1/10	8.77	7.70	12.20	7.61	8.14	7.94	8.08	6.59	11.73	6.58	8.22	7.93	8.57	9.22	8.09	7.07
					8.56	9.22	7.99	7.65	9.55	6.73	7.69	7.27	7.98	8.83	8.62	8.90	8.94	7.25	7.23	9.62
					10323.50	11935.10	12413.40	12363.30	12411.60	11968.40	10784.10	12498.10	12772.80	11653.80	12983.00	14420.30	9844.15	12330.40	11197.60	12254.50
7	FLW	0	Sm3	10	11525.60	12743.30	9216.51	12821.50	12594.20	12770.50	12592.90	14098.10	10381.20	14143.40	12048.60	12532.40	12119.10	10811.40	11702.80	12752.30
					11002.00	10330.90	11716.00	12814.70	11027.40	13093.00	12485.40	12812.40	12132.70	11317.90	12045.80	11244.70	11068.50	13073.00	12947.40	10661.80
					165.84	164.88	164.02	163.57	163.27	163.05	163.32	162.49	160.99	160.28	160.24	160.85	161.06	161.40	162.03	161.66
8	TMP	0	DEG	1	161.84	161.94	161.87	161.51	162.50	163.64	164.72	166.02	165.25	164.17	164.13	162.87	162.71	161.20	160.57	160.86
					160.85	160.76	159.73	160.48	161.71	160.93	161.31	161.44	160.62	160.45	161.29	160.82	160.81	161.23	161.48	161.13
					1087.19	1060.02	1082.78	1066.87	1057.80	1049.55	1066.39	1093.14	1108.39	1039.93	1067.38	1124.37	1058.55	1050.04	1010.55	1045.37
9	TM1	0	DEG	1	1023.86	1086.76	980.04	1053.14	1035.13	1054.29	1047.73	1105.58	962.75	1107.68	1046.35	1021.24	1018.96	988.11	1099.84	1060.26
					1029.69	1001.65	1014.73	1022.77	1083.27	1097.99	1058.11	1087.05	1050.41	1005.99	1107.53	1017.36	998.70	1044.06	1062.13	947.07
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.75	36.75	36.76	36.76	36.76
10	TM3	0	DEG	1	36.75	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년04월04일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/03　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.40	0.36	0.37	0.33	0.35	0.36	0.42	0.38	0.32	0.37	0.39	0.36	0.43	0.36	0.32	0.37
1	TSP	20	MGm	1	0.34	0.35	0.43	0.35	0.31	0.38	0.37	0.37	0.39	0.33	0.34	0.37	0.36	0.36	0.47	0.32
					0.43	0.35	0.32	0.41	0.44	0.36	0.38	0.34	0.39	0.35	0.43	0.35	0.35	0.43	0.38	0.36
					3.34	0.42	0.00	2.71	1.97	0.00	0.01	0.03	4.20	0.76	0.67	0.03	0.00	1.03	5.25	0.30
2	SO_2	30	ppm	1	2.40	2.17	7.09	2.11	13.65	0.00	0.00	1.12	19.81	1.43	1.29	0.00	0.54	8.91	0.00	3.08
					0.00	0.00	7.85	1.98	0.00	0.02	0.29	1.97	0.52	2.40	4.99	6.97	2.04	0.00	0.00	0.00


					58.51	39.79	41.64	45.38	39.47	37.67	50.40	47.17	52.17	35.10	38.23	27.73	49.34	36.35	52.37	45.16
3	NOx	70	ppm	1	48.49	51.77	63.47	33.99	50.64	40.63	39.16	39.67	56.51	44.37	45.48	47.52	37.00	35.85	34.01	41.84
					35.21	49.97	29.77	38.87	28.88	28.62	36.46	53.45	45.97	31.81	56.55	46.11	54.53	19.94	24.54	31.40
					0.75	0.86	0.84	0.68	0.73	0.85	0.96	0.92	0.60	0.79	0.98	0.81	0.91	0.83	0.58	0.79
4	HCl	15	ppm	1	0.75	1.18	2.86	3.62	4.83	6.36	2.62	3.47	3.98	6.44	3.80	3.70	3.11	3.49	5.25	1.80
					2.84	1.82	1.39	2.28	2.00	1.47	1.37	1.04	1.31	1.12	1.04	2.66	1.98	1.88	0.91	0.59
					0.96	0.87	1.27	9.40	2.52	0.81	8.73	1.09	26.73	18.92	5.48	1.58	0.78	1.82	0.23	0.64
5	CO	50	ppm	1	14.74	2.43	6.99	2.74	24.10	1.18	0.99	12.64	78.82	26.27	46.11	28.24	21.04	65.46	86.66	48.32
					27.26	4.17	55.59	2.03	20.60	10.93	27.23	3.93	9.45	6.64	5.93	1.79	1.01	3.81	2.16	0.92
					9.11	8.16	8.60	7.07	8.01	8.46	10.72	8.96	6.98	8.89	9.06	8.42	10.32	8.42	6.87	8.70
6	O_2	12	(%)	1/10	7.51	7.90	10.11	8.34	6.65	8.98	8.60	8.55	8.05	6.89	7.21	8.24	7.62	7.35	12.03	6.57
					10.06	8.05	6.84	9.74	11.32	8.20	8.81	7.30	8.95	7.64	9.84	7.24	7.27	10.11	8.99	8.34
					11532.60	12242.80	11752.50	13383.40	12292.90	11893.00	10689.40	11282.80	13309.10	11324.80	11509.50	12039.20	10477.70	11955.50	13613.00	11990.50
7	FLW	0	Sm3	10	13250.20	12698.60	10582.80	12345.50	14361.40	11542.40	11759.90	11865.90	12667.40	12215.40	12273.10	11353.60	13045.60	12633.10	8805.73	13906.00
					9584.45	11771.30	13598.00	11218.50	9969.13	12125.90	12132.00	14118.20	12517.60	14067.50	12086.00	14257.40	14196.00	11078.00	12339.80	13007.20
					161.60	162.05	161.52	161.62	161.03	160.79	161.10	160.99	161.08	160.72	160.58	161.72	161.43	161.10	161.94	162.53
8	TMP	0	DEG	1	162.93	163.51	163.38	163.62	164.63	163.83	162.39	162.03	162.27	162.42	162.65	162.42	163.42	163.13	160.77	161.48
					160.40	160.34	160.44	162.74	161.68	161.15	161.06	162.42	162.71	163.32	165.23	166.64	166.69	164.23	162.65	162.34
					1051.03	1015.52	995.63	1061.97	1043.38	1012.21	1031.24	1015.97	1087.28	1020.41	992.52	1030.38	1061.65	1028.25	1087.43	1017.90
9	TM1	0	DEG	1	1064.22	1060.98	1067.09	1050.44	1115.85	1026.93	1003.49	1005.09	1119.65	1092.83	1066.57	1013.74	1064.23	1063.73	957.55	1085.23
					936.09	1022.65	1078.59	989.14	973.14	996.88	999.05	1109.26	1031.05	1068.77	1121.83	1106.83	1110.55	951.87	977.10	1025.96
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년04월05일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/04　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.44	0.38	0.40	0.33	0.39	0.36	0.46	0.34	0.32	0.43	0.36	0.33	0.43	0.36	0.34	0.35
					0.34	0.38	0.42	0.31	0.31	0.35	0.35	0.35	0.41	0.32	0.31	0.37	0.33	0.34	0.42	0.36
					0.34	0.31	0.35	0.30	0.41	0.33	0.34	0.36	0.39	0.35	0.44	0.37	0.33	0.39	0.33	0.34
2	SO_2	30	ppm	1	7.02	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.19	0.00	0.65	0.00	0.72	0.00	3.08
					0.88	0.00	1.89	0.45	1.32	0.00	0.00	0.00	0.27	0.39	2.96	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

3	NOx	70	ppm	1	33.11	35.13	22.88	39.23	24.94	35.70	35.25	39.57	59.04	30.82	34.83	45.46	48.03	26.18	37.38	36.55
					28.50	20.17	29.48	35.18	26.76	25.58	28.59	36.43	69.11	25.91	33.91	29.41	37.06	43.60	68.56	19.33
					19.48	31.19	35.02	53.79	65.53	20.31	15.77	19.70	51.12	45.29	30.56	18.81	18.17	15.17	30.70	20.98
4	HCl	15	ppm	1	0.71	0.80	0.69	0.46	0.50	0.45	0.73	0.68	0.49	0.71	0.63	0.47	0.68	0.51	0.59	0.40
					0.55	0.61	0.66	0.52	0.50	0.57	0.59	0.55	0.64	0.67	0.55	0.76	0.66	0.79	0.96	0.97
					0.69	0.54	0.55	0.46	0.75	0.89	0.79	0.68	0.61	0.44	0.56	0.58	0.37	0.36	0.19	0.05
5	CO	50	ppm	1	3.68	0.92	3.79	0.31	1.00	0.52	1.40	0.33	0.91	5.02	1.51	2.50	0.48	29.04	0.73	24.92
					8.37	1.58	7.42	0.25	0.41	0.46	0.67	0.24	8.33	2.61	27.72	0.89	1.63	0.13	0.12	0.92
					0.58	0.99	0.30	0.09	0.02	0.31	0.49	0.72	0.95	0.15	1.25	1.39	0.73	3.61	1.28	4.81
6	O_2	12	(%)	1/10	10.33	8.98	9.56	7.12	9.10	8.27	11.38	7.42	6.51	10.20	8.33	6.49	10.35	7.72	6.98	7.36
					6.94	8.54	9.30	5.49	6.15	7.61	7.67	7.13	8.79	6.06	5.84	7.76	6.53	7.41	9.67	7.84
					7.44	5.94	7.83	5.64	8.67	7.31	7.16	7.86	8.58	6.85	9.56	8.02	6.29	8.97	6.54	6.71
7	FLW	0	Sm3	10	11157.90	12268.40	11759.70	14508.90	12203.90	13169.20	10486.30	14206.60	15071.00	10903.80	13271.80	15091.20	10706.70	12758.40	12798.80	12210.90
					12917.60	11199.00	10661.60	14535.10	13614.10	12121.70	12185.60	12839.60	11468.90	13666.20	13799.70	12300.60	13666.50	12396.30	10241.70	12097.60
					12571.10	14162.10	12130.40	14509.20	11058.70	12438.80	12764.70	12005.90	12501.00	14493.30	10969.70	12351.20	14155.70	11398.80	14002.00	13675.80
8	TMP	0	DEG	1	162.50	163.05	162.42	162.70	162.36	162.07	162.18	162.07	162.17	161.71	162.14	162.37	161.16	160.79	160.17	160.50
					160.94	162.53	163.76	165.06	165.03	165.40	165.80	166.00	165.22	165.20	165.04	164.89	164.84	164.49	163.88	164.18
					164.19	164.65	163.97	162.61	161.42	161.65	164.08	164.48	165.02	166.53	166.50	165.43	165.43	164.10	163.21	163.97
9	TM1	0	DEG	1	1026.77	999.81	945.97	1061.16	994.77	1031.74	985.63	1046.70	1119.68	968.96	1000.05	1094.99	1045.00	1049.27	1076.66	1056.41
					1048.33	993.95	1047.08	1090.86	1067.73	1017.06	994.88	1008.47	1062.71	1078.97	1117.33	1043.69	1079.09	1046.73	1063.63	1010.84
					1009.48	1065.80	1014.26	1089.86	1115.43	1063.71	1051.97	1016.17	980.37	1047.99	1057.71	1009.93	1053.35	949.02	1022.31	1041.58
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.75	36.76	36.76