굴뚝별 트랜드

2016년04월11일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/08 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균




NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.42	0.39	0.38	0.38	0.34	0.40	0.43	0.36	0.37	0.39	0.37	0.41	0.54	0.32	0.39	0.34
					0.36	0.34	0.45	0.36	0.39	0.36	0.31	0.34	0.41	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
					0.25	0.34	0.31	0.34	0.41	0.32	0.32	0.31	0.32	0.29	0.40	0.31	0.32	0.30	0.33	0.31
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	4.43	0.00	2.30
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	9.03	58.56	34.26	38.44	1.28	0.35	2.85
					24.31	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.67	1.52	15.48	1.44	0.00	0.37	0.50	1.18	0.00	0.00
3	NOx	70	ppm	1	32.06	21.92	36.54	27.90	26.80	35.17	40.07	44.61	52.32	65.45	58.43	54.19	33.32	33.44	22.96	38.38
					36.02	50.92	57.42	23.50	19.73	33.80	40.76	36.08	21.27	22.14	123.52	72.26	120.73	11.47	0.21	6.16
					52.02	38.53	45.47	44.98	44.54	20.58	25.13	56.13	52.57	33.50	24.44	61.07	54.90	44.08	28.27	35.13
4	HCl	15	ppm	1	3.45	2.83	1.61	1.23	0.56	0.89	0.77	0.64	0.60	0.61	0.58	0.72	1.17	0.61	0.89	0.70
					0.71	0.63	0.90	1.00	1.05	0.86	0.65	0.67	0.69	21.65	8.60	19.46	1.29	0.69	0.03	11.16
					10.78	5.54	4.10	4.35	4.54	2.68	1.51	1.11	1.17	1.25	1.43	0.90	0.73	0.56	0.78	0.78
5	CO	50	ppm	1	1.82	2.67	27.23	9.69	40.71	2.32	4.87	5.36	4.48	6.66	1.10	7.77	96.98	27.89	3.87	1.41
					0.76	0.34	1.41	1.18	5.02	1.31	0.35	0.19	1.57	23.27	144.59	84.74	94.64	0.24	0.00	6.48
					60.73	0.40	2.96	1.25	0.63	1.35	22.08	0.03	0.08	0.28	0.90	0.34	0.09	36.15	0.51	0.43
6	O_2	12	(%)	1/10	10.24	9.26	8.73	8.63	7.16	9.19	10.30	8.24	8.10	8.97	8.51	9.09	12.68	6.19	8.99	7.20
					7.82	6.94	11.16	7.98	9.19	8.22	6.14	7.44	10.08	2.11	0.02	0.02	3.96	18.32	21.04	15.14
					6.47	7.82	6.74	8.01	10.27	7.53	7.11	6.82	7.50	5.95	10.06	6.59	7.02	6.26	7.54	6.95
7	FLW	0	Sm3	10	10910.50	11278.10	11398.30	11465.60	12696.10	10778.80	10356.50	11846.90	12435.40	11263.50	11694.90	11495.70	8510.39	15008.80	11966.60	13921.20
					13134.90	14036.40	10501.10	13374.90	12150.50	13430.60	15699.90	14060.50	11349.50	17556.10	17205.00	17113.60	17514.90	17493.90	17544.30	17207.90
					17293.00	12892.40	14000.30	12763.90	10921.30	13266.80	13622.30	13933.30	13347.20	14966.80	11308.50	14464.10	13275.40	13765.30	12198.00	12723.80
8	TMP	0	DEG	1	161.08	162.07	161.17	160.80	160.67	160.03	160.40	160.51	160.65	160.69	160.69	160.30	161.38	162.07	163.75	165.16
					166.51	166.43	165.64	165.88	166.17	166.22	167.46	166.80	165.39	164.66	165.43	166.36	166.71	167.76	168.14	167.28
					166.70	167.03	166.04	165.00	165.41	165.43	164.28	163.36	162.94	163.63	164.32	164.63	165.05	163.72	162.52	161.67
9	TM1	0	DEG	1	1071.27	1010.10	1017.35	1021.19	1070.07	984.93	1045.47	1052.06	1026.54	1001.45	1018.98	962.53	943.51	1064.47	958.73	1027.01
					1010.77	1067.21	1013.40	1019.04	951.65	990.76	1076.18	1066.99	1024.72	1001.37	1048.39	1056.80	1054.02	1073.39	1097.13	1049.12
					1043.77	1036.87	1088.67	1047.24	1059.02	1058.47	1081.12	1088.84	1056.62	1117.56	1051.91	1112.47	1109.31	1135.12	1069.11	1095.61
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.75	36.75	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년04월11일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/09 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.41	0.33	0.32	0.34	0.32	0.31	0.41	0.34	0.35	0.34	0.33	0.33	0.41	0.32	0.38	0.36
1	TSP	20	MGm	1	0.34	0.36	0.43	0.35	0.32	0.33	0.34	0.32	0.41	0.31	0.36	0.29	0.34	0.31	0.41	0.29
					0.36	0.33	0.31	0.33	0.40	0.29	0.32	0.32	0.32	0.34	0.40	0.33	0.32	0.33	0.31	0.32
					0.00	0.10	4.15	0.64	0.00	1.29	0.07	0.09	0.00	0.00	0.01	2.27	25.10	27.13	2.57	3.78
2	SO_2	30	ppm	1	0.23	0.83	0.00	0.00	0.00	3.88	1.94	3.71	3.72	0.52	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00	7.74
					0.00	0.44	0.22	0.00	0.15	10.00	0.00	4.10	0.96	1.49	0.86	0.00	0.19	1.09	6.75	6.33


					49.32	58.52	38.03	34.41	40.67	44.28	61.48	36.93	42.69	49.73	53.83	36.99	50.47	47.51	38.29	52.69
3	NOx	70	ppm	1	45.16	38.56	37.30	20.58	38.43	35.03	35.03	36.10	37.32	50.71	55.89	56.45	47.12	42.92	58.70	54.27
					41.08	21.00	31.73	32.16	37.58	57.06	44.23	33.21	38.97	40.23	56.14	23.86	58.48	55.51	53.53	46.89
					0.98	0.98	0.83	0.81	0.76	0.77	1.49	1.46	1.23	1.08	1.10	1.20	6.28	4.51	6.73	3.62
4	HCl	15	ppm	1	3.76	3.71	2.73	1.75	1.18	1.01	0.98	0.95	1.14	0.87	0.80	0.42	0.81	0.77	1.13	1.45
					3.40	2.37	1.74	1.51	1.69	1.73	2.27	2.75	2.98	3.73	4.84	4.87	2.68	3.17	5.70	8.44
					0.42	0.21	0.55	0.45	0.74	0.15	0.20	6.85	0.36	0.16	0.15	0.97	4.98	0.22	0.73	0.57
5	CO	50	ppm	1	0.48	9.54	2.17	1.75	0.57	26.20	0.72	1.04	2.53	0.50	0.48	26.93	0.24	0.37	0.17	9.71
					0.70	0.89	15.18	0.39	1.08	21.87	0.23	18.98	1.00	0.55	0.37	0.41	0.03	0.08	8.58	5.63
					10.32	7.45	6.93	7.64	6.90	6.52	10.24	7.68	8.17	7.56	7.28	7.17	9.51	6.87	8.87	8.25
6	O_2	12	(%)	1/10	7.95	8.30	10.18	8.22	7.17	7.47	8.03	7.24	10.70	6.97	8.61	5.97	8.17	7.31	10.66	6.56
					8.99	7.99	6.92	7.91	10.41	6.00	7.34	6.95	7.06	7.77	9.50	7.71	6.71	7.48	6.60	7.13
					9882.31	12172.70	12888.20	12269.60	12816.30	13254.50	10265.30	12030.20	11452.50	11967.20	12425.40	12403.00	10327.70	12842.30	10647.10	11249.40
7	FLW	0	Sm3	10	12701.40	12444.60	9802.98	11875.70	12651.90	12361.20	11701.50	12711.00	10133.50	13007.60	11315.20	13832.20	11142.60	12026.60	9580.39	13807.00
					11356.10	12660.40	13674.60	12633.30	10878.70	14148.60	12688.80	12674.90	12406.10	11626.50	10397.60	11786.50	12825.30	12023.90	13158.70	12532.90
					161.03	162.47	163.97	164.13	163.61	163.23	162.75	162.28	161.53	160.83	160.44	160.85	161.93	162.18	160.58	161.09
8	TMP	0	DEG	1	162.89	165.21	165.07	164.59	164.52	164.88	164.99	166.00	166.66	167.40	167.90	167.77	166.68	165.55	165.18	165.81
					166.69	167.01	167.70	165.66	164.02	163.97	164.35	163.78	163.58	162.98	162.93	163.34	164.25	163.87	163.14	163.78
					1057.49	1052.39	1079.19	1056.79	1097.13	1122.28	1078.25	1075.18	1058.77	1085.57	1088.25	1091.15	1106.87	1104.51	1013.93	1018.31
9	TM1	0	DEG	1	1040.64	1025.23	1047.69	1002.41	1071.11	1057.15	1044.93	1024.21	963.56	1051.45	990.45	1101.65	1029.26	1045.94	1024.43	1110.18
					1006.67	1021.01	1091.80	1063.07	1036.87	1123.59	1071.03	1078.55	1080.56	1061.63	1079.05	1054.49	1090.07	1064.22	1111.95	1085.13
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년04월11일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/10 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.42	0.36	0.36	0.34	0.33	0.32	0.45	0.34	0.32	0.33	0.37	0.31	0.43	0.37	0.32	0.42
					0.36	0.37	0.43	0.30	0.33	0.33	0.31	0.33	0.40	0.36	0.36	0.38	0.39	0.33	0.41	0.30
					0.34	0.34	0.39	0.39	0.39	0.38	0.30	0.39	0.32	0.33	0.43	0.33	0.32	0.32	0.34	0.34
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	1.42	2.22	0.56	0.00	0.04	0.00	2.40	0.00	0.00	0.31	2.25	8.14	5.57	0.00
					0.00	0.00	0.00	2.58	2.55	0.01	0.66	0.00	1.39	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
					0.01	0.49	0.00	0.00	2.01	0.94	6.84	0.00	0.08	0.08	4.79	13.83	0.01	0.17	0.00	0.07

3	NOx	70	ppm	1	41.71	32.26	28.82	38.04	50.42	37.18	51.03	26.50	45.61	51.61	14.77	18.14	50.71	48.15	50.01	18.24
					24.48	29.13	40.53	46.89	54.70	55.25	48.94	48.69	48.49	51.00	45.90	47.36	49.36	48.68	76.45	57.69
					54.75	39.75	14.58	26.09	44.02	57.37	40.91	17.47	35.06	22.97	25.23	36.02	24.11	51.25	27.50	22.21
4	HCl	15	ppm	1	11.40	4.75	6.29	7.16	3.89	2.88	2.91	1.96	1.43	1.73	1.72	1.16	1.05	0.71	0.60	0.89
					0.72	0.67	0.81	0.73	1.01	0.97	1.07	1.37	1.70	2.18	2.09	2.10	2.24	1.95	2.66	2.48
					2.21	2.05	2.50	1.92	1.72	1.78	1.04	1.80	1.15	1.14	1.22	0.93	0.88	0.50	0.62	0.65
5	CO	50	ppm	1	9.69	0.71	2.55	10.89	7.18	0.53	0.22	0.39	0.16	0.17	2.30	1.12	0.42	15.73	0.23	6.07
					1.65	2.41	1.49	5.30	0.01	0.10	0.34	0.04	11.18	0.24	0.36	0.43	0.72	0.26	0.09	0.20
					0.07	3.15	20.38	12.17	57.09	5.45	57.69	2.04	0.20	0.27	16.86	10.38	53.07	14.41	0.13	3.06
6	O_2	12	(%)	1/10	10.29	8.30	8.13	7.29	6.67	6.25	9.88	7.16	6.49	7.06	8.23	5.99	10.02	7.93	6.39	10.09
					8.30	8.30	10.03	5.85	7.37	7.42	6.50	7.34	9.78	8.49	8.75	9.15	9.55	7.52	9.64	6.10
					7.62	7.75	9.10	8.75	8.15	8.58	5.76	9.27	6.72	7.47	10.80	6.53	6.18	6.44	7.44	7.31
7	FLW	0	Sm3	10	10165.20	11210.40	11848.40	12600.10	13044.30	13588.30	9943.39	12740.20	13163.80	12580.80	11730.50	14114.80	10008.40	12240.40	14277.20	10306.90
					12710.80	12913.80	11319.30	15816.50	14058.50	14075.60	15087.30	13862.80	12204.40	12613.10	12414.30	12098.60	11519.10	13654.90	11935.60	15922.90
					14186.50	12921.00	11416.40	11528.70	12908.40	12228.90	14348.80	11648.30	13722.90	12866.70	11269.40	14476.90	14360.80	13577.00	12454.70	12834.80
8	TMP	0	DEG	1	163.34	161.84	162.08	163.17	164.14	164.08	164.05	163.74	162.87	162.89	161.88	162.33	162.50	162.27	162.22	161.27
					162.38	163.51	163.87	163.53	164.52	163.53	163.28	162.79	162.50	162.69	162.39	162.57	162.29	162.49	162.95	163.23
					163.48	162.18	161.31	161.20	162.34	161.79	161.64	161.29	161.92	161.03	161.38	164.23	163.52	161.59	160.78	160.91
9	TM1	0	DEG	1	1043.62	1035.64	1025.88	1029.83	1064.29	1082.72	1088.17	1050.89	1094.85	1079.37	1006.55	1070.69	1075.81	1054.63	1095.99	947.55
					992.25	988.77	1069.63	1125.24	1082.03	1086.99	1127.07	1095.15	1073.85	1061.21	1011.10	974.85	949.17	1022.31	1067.06	1112.91
					1080.05	1075.45	990.41	1011.45	1125.51	1062.46	1129.04	989.43	1069.41	1054.27	1029.57	1128.48	1122.71	1119.59	1067.15	1053.07
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74