
굴뚝별 트랜드

2016년04월12일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1
조회일자: 2016/04/11 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.42	0.46	0.33	0.31	0.39	0.35	0.53	0.33	0.42	0.32	0.41	0.34	0.52	0.36	0.41	0.36
					0.42	0.33	0.46	0.38	0.35	0.31	0.33	0.33	0.45	0.33	0.34	0.33	0.39	0.67	18.60	0.50
					0.48	0.36	0.37	0.39	0.43	0.37	0.32	0.34	0.34	0.36	0.44	0.35	0.36	0.34	0.38	0.38
2	SO_2	30	ppm	1	1.05	0.00	11.17	8.61	3.63	6.62	24.51	0.46	0.00	0.25	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	4.31
					0.00	14.69	12.08	11.28	0.23	2.36	2.75	4.16	20.15	1.12	0.49	1.93	0.10	1.14	1.49	3.23
					1.78	0.00	0.00	0.00	2.77	0.04	1.52	0.50	0.02	0.93	2.58	0.32	0.05	11.74	1.26	2.64


3	NOx	70	ppm	1	40.24	24.41	38.49	48.96	23.76	19.13	32.32	37.49	31.58	46.97	11.95	33.54	21.34	35.17	29.21	42.44
					36.72	41.19	63.94	36.17	25.15	38.25	57.48	52.07	48.83	39.97	43.58	58.51	33.79	39.10	49.36	29.25
					46.15	48.38	54.41	41.94	39.80	40.89	41.96	47.48	51.41	60.75	56.04	46.82	39.91	32.12	55.69	42.98
4	HCl	15	ppm	1	0.96	1.52	0.79	0.81	1.07	0.73	1.17	0.63	0.69	0.32	0.41	0.30	0.55	0.53	0.41	0.29
					0.31	0.15	0.80	4.10	1.90	0.78	1.11	1.24	2.26	2.23	2.74	3.05	4.75	6.64	1.61	0.86
					3.91	4.87	5.05	7.06	8.39	6.61	3.55	4.20	3.88	4.12	4.25	3.39	3.05	2.28	6.21	3.76
5	CO	50	ppm	1	5.99	12.06	0.34	6.99	19.55	34.84	84.91	25.90	1.99	19.16	3.08	0.49	8.63	0.44	1.03	0.62
					2.21	50.65	6.97	0.86	63.81	36.51	5.65	25.10	83.76	15.21	31.71	0.63	4.90	5.10	4.39	0.00
					0.44	5.50	6.42	9.44	23.19	0.66	23.08	4.31	0.04	0.03	0.32	0.04	0.31	38.95	0.32	0.71
6	O_2	12	(%)	1/10	9.27	10.58	6.57	5.80	7.76	6.61	11.98	6.28	9.50	5.69	9.10	6.60	12.61	7.49	8.99	7.05
					9.08	5.42	9.76	7.08	5.90	5.13	6.34	6.13	10.04	5.93	6.31	6.37	8.60	9.36	9.38	12.49
					11.31	7.57	8.18	8.88	10.19	8.05	6.30	6.95	6.81	7.25	9.48	7.01	7.26	6.17	8.19	8.05
7	FLW	0	Sm3	10	11035.60	9690.12	14104.20	14371.80	12000.10	13530.30	8238.02	13779.80	10449.90	14405.70	11000.50	14466.00	9244.16	13473.40	11872.80	13903.40
					12684.20	17236.90	12380.40	15798.40	16015.20	16366.90	14611.50	14951.10	11208.10	14701.40	14122.60	14637.20	12469.70	11990.60	6508.96	7631.25
					8746.64	10910.60	10009.50	9801.20	9227.59	10306.70	11373.50	10506.40	10511.50	10102.70	8609.07	10183.80	10098.80	11039.70	9646.73	9790.96
8	TMP	0	DEG	1	161.25	160.30	161.83	163.00	162.19	161.26	160.85	160.58	159.97	160.46	159.90	160.92	160.87	161.37	161.04	161.22
					161.57	164.13	165.21	166.62	167.36	162.69	163.63	164.09	163.62	162.72	161.99	162.62	162.56	163.21	164.21	165.24
					165.55	165.96	164.44	163.48	162.46	162.61	162.37	162.34	161.67	160.95	160.77	160.69	160.81	161.31	163.94	163.00
9	TM1	0	DEG	1	1092.31	922.03	1053.77	1110.82	1059.52	1086.98	1036.99	1086.53	980.19	1101.38	979.00	1049.63	924.64	1024.34	988.25	1051.71
					988.63	1151.62	1122.82	1108.99	1137.27	1160.60	1177.29	1185.65	1125.75	1152.39	1150.24	1165.97	1068.07	1109.05	1123.66	1083.63
					1084.06	1117.96	1120.59	1069.13	1083.37	1077.76	1130.57	1124.79	1119.74	1110.95	1128.16	1125.75	1110.94	1117.89	1085.46	1057.57
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.73	36.72
					36.72	36.71	36.71	36.72	36.71	36.71	36.71	36.71	36.73	36.73	36.74	36.74	36.74	34.31	36.63	36.64
					36.73	36.70	36.70	36.72	36.73	36.74	36.74	36.74	36.73	36.71	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70

굴뚝별 트랜드

2016년04월14일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/12 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.44	0.35	0.36	0.38	0.38	0.37	0.47	0.40	0.39	0.33	0.34	0.37	0.46	0.37	0.37	0.35
					0.35	0.37	0.48	0.37	0.39	0.39	0.36	0.37	0.47	0.34	0.38	0.31	0.33	0.34	0.43	0.31
					0.32	0.32	0.33	0.33	0.45	0.36	0.39	0.36	0.39	0.42	0.44	0.37	0.35	0.43	0.39	0.36
2	SO_2	30	ppm	1	1.72	0.04	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.02	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
					2.70	0.85	0.00	2.54	1.70	0.38	0.00	0.00	0.00	2.48	0.05	10.38	1.27	8.43	0.14	7.02
					5.24	0.32	1.00	2.52	1.13	3.48	1.14	0.02	0.00	0.00	2.17	2.54	12.80	0.00	0.25	0.87


3	NOx	70	ppm	1	62.62	56.44	31.46	23.03	23.91	27.71	33.66	13.03	11.62	16.57	17.86	17.73	18.22	26.97	24.52	31.19
					35.44	37.66	23.19	25.52	29.51	64.20	43.84	27.64	33.42	32.99	27.21	49.98	37.44	35.36	36.83	44.28
					61.64	41.90	37.99	38.58	37.16	41.74	35.19	28.40	27.88	21.11	40.85	59.99	43.54	31.50	47.36	63.52
4	HCl	15	ppm	1	4.22	3.68	3.18	3.13	2.76	2.67	3.08	2.00	1.26	0.79	0.62	0.56	0.60	0.51	0.47	0.50
					0.59	0.71	1.03	0.98	0.82	0.87	1.11	1.37	1.43	0.94	1.13	1.43	6.77	4.34	5.49	5.35
					7.95	5.74	4.89	6.15	7.67	6.48	9.57	4.56	4.19	4.14	3.25	2.29	10.23	7.08	5.96	5.06
5	CO	50	ppm	1	0.10	0.00	0.10	0.28	0.56	0.51	1.04	1.03	1.12	2.86	1.08	0.30	0.73	0.22	0.13	0.28
					0.24	0.15	1.28	1.99	29.78	0.47	0.41	0.35	0.35	26.56	0.55	6.29	0.13	0.51	0.37	0.24
					0.02	0.14	0.77	0.11	0.37	2.19	0.84	1.04	1.01	2.30	6.54	0.64	35.71	6.28	3.71	15.14
6	O_2	12	(%)	1/10	9.37	6.90	7.16	7.84	7.72	7.78	11.50	8.29	7.85	5.98	6.24	7.44	10.64	7.29	7.14	6.86
					6.76	7.32	11.08	7.44	7.84	8.44	7.67	7.72	11.11	6.73	8.51	6.28	7.17	7.33	10.73	6.60
					7.29	7.19	7.17	7.45	10.89	8.08	9.17	8.26	9.07	9.86	10.62	8.52	7.70	9.79	9.19	8.08
7	FLW	0	Sm3	10	9361.87	10195.10	9991.79	9533.20	9580.92	9870.90	8095.67	9933.41	10483.80	11632.90	11294.80	10250.60	8568.23	10256.00	10359.20	10560.20
					10736.20	10190.20	7761.51	9878.43	9726.89	9177.06	9886.31	9969.39	7716.69	10738.00	9408.51	11288.50	10315.40	10585.50	8312.35	10347.60
					9833.67	10075.40	10149.30	9749.21	7442.52	9202.09	8548.25	9742.83	9090.60	8517.16	7968.87	9181.65	10857.00	8677.54	9163.94	10089.70
8	TMP	0	DEG	1	162.50	161.15	160.86	160.64	160.15	161.08	161.57	162.11	161.80	161.85	161.56	161.15	161.34	160.92	160.70	161.01
					164.23	165.33	165.07	165.08	165.44	164.08	163.04	164.24	165.64	165.63	164.96	163.66	164.71	164.98	164.58	164.88
					165.62	165.99	166.31	166.70	166.42	166.29	166.69	166.11	165.16	165.59	166.54	165.13	167.81	167.66	167.10	168.07
9	TM1	0	DEG	1	1103.05	1094.13	1069.05	1040.73	1047.20	1032.81	983.05	996.93	1000.99	1069.31	1070.72	1032.75	1018.42	1057.68	1063.70	1082.31
					1105.34	1088.99	1023.29	1082.31	1071.15	1053.19	1071.67	1071.11	1062.91	1100.93	1039.44	1109.10	1094.06	1096.83	1054.75	1130.03
					1118.95	1112.10	1109.50	1115.91	1075.31	1061.85	1023.12	1056.97	1037.59	998.64	1064.61	1060.39	1109.27	1030.77	1069.19	1103.58
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.71	36.71	36.72	36.73	36.72	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.73	36.71	36.70	36.70	36.70	36.70	36.72	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년04월14일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/13 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.44	0.34	0.37	0.38	0.34	0.37	0.46	0.38	0.39	0.37	0.36	0.39	0.42	0.37	0.34	0.35
					0.36	0.33	0.40	0.33	0.35	0.68	0.33	0.57	0.43	0.35	0.35	0.37	0.33	0.40	0.45	0.34
					0.37	0.34	0.32	0.36	0.45	0.37	0.37	0.35	0.34	0.33	0.41	0.33	0.34	0.36	0.36	0.33
2	SO_2	30	ppm	1	0.03	1.87	0.65	0.39	0.75	5.37	2.27	1.07	3.56	3.56	20.12	1.01	0.00	0.40	2.37	0.00
					0.00	0.00	0.88	1.85	0.41	0.00	0.00	0.19	0.56	0.80	0.11	0.00	1.08	0.24	0.00	0.00
					0.00	0.09	0.09	0.91	2.28	0.00	0.00	0.00	0.62	1.23	1.41	0.46	1.94	0.54	0.00	0.32

3	NOx	70	ppm	1	64.76	53.01	63.34	53.68	45.32	42.15	57.84	47.78	50.37	61.11	65.81	16.36	35.62	28.78	26.75	27.44
					37.73	41.47	54.27	45.12	42.02	35.24	42.58	39.64	47.00	40.27	45.42	42.76	43.38	46.97	61.45	47.45
					38.68	45.76	54.75	46.64	50.48	33.23	31.32	26.14	36.98	60.41	54.27	38.37	44.63	47.41	54.31	40.00
4	HCl	15	ppm	1	4.11	3.84	5.34	6.37	7.52	6.82	9.68	6.43	8.78	9.08	14.29	17.06	6.10	7.24	4.07	3.19
					2.15	1.52	1.46	1.29	1.53	1.17	1.03	1.21	1.56	1.28	1.01	0.99	0.92	1.77	2.03	1.84
					2.30	1.65	1.56	2.12	4.29	3.49	2.55	2.19	1.78	1.79	3.08	2.29	3.65	7.78	4.35	3.45
5	CO	50	ppm	1	81.29	3.67	0.30	1.93	14.49	34.06	0.98	0.76	1.25	16.73	4.22	44.81	2.29	1.41	26.62	1.21
					0.81	0.65	0.74	0.51	0.86	25.74	0.58	1.24	1.26	13.96	0.58	0.40	13.35	0.78	0.68	0.48
					0.94	0.74	0.13	0.96	1.91	2.96	1.24	1.26	17.73	6.02	0.97	34.62	0.72	0.62	0.87	6.22
6	O_2	12	(%)	1/10	10.54	7.50	8.79	8.95	7.69	7.98	11.80	8.83	9.21	8.33	8.17	9.37	10.55	8.75	7.48	8.19
					8.25	7.24	9.62	7.28	7.77	7.77	7.93	7.71	9.72	7.93	7.77	8.69	7.05	9.54	11.02	7.34
					9.09	7.90	6.78	8.21	10.78	8.51	9.00	8.50	7.83	7.49	10.30	7.29	8.15	8.47	8.51	7.60
7	FLW	0	Sm3	10	8691.56	10637.30	9556.59	9211.56	10397.90	10206.30	8076.78	9549.85	9194.91	9896.84	10042.90	7718.75	8075.26	9455.81	9693.12	8857.33
					8734.26	9524.96	8453.92	9578.93	9138.00	9089.61	8761.60	9117.48	8333.71	9894.75	9882.14	9003.76	10804.20	8495.15	7816.37	10414.70
					8922.25	10079.20	10940.60	9735.88	7839.92	9495.44	9044.87	9337.67	9728.42	9832.75	8087.45	10257.90	9673.81	9348.24	9196.97	9814.34
8	TMP	0	DEG	1	166.08	165.39	165.96	164.74	164.90	164.14	164.68	164.15	164.76	165.26	164.85	162.64	162.19	165.20	164.63	163.92
					164.64	164.71	164.30	163.23	163.41	163.52	162.95	164.43	166.03	166.89	167.05	166.42	166.21	166.50	165.60	166.78
					167.06	166.24	166.26	165.03	165.97	165.85	164.66	164.19	163.11	162.61	163.21	163.37	162.35	164.38	164.22	163.48
9	TM1	0	DEG	1	1117.03	1115.07	1072.38	1044.75	1111.25	1072.46	1032.57	1037.73	1019.97	1070.09	1088.09	1006.39	1064.57	1037.28	1078.65	1031.66
					1041.49	1094.18	1094.55	1089.54	1064.30	1065.03	1076.93	1082.67	1099.89	1095.02	1105.73	1070.91	1094.53	1020.66	1065.16	1091.46
					1035.09	1066.94	1110.84	1054.45	1079.23	1020.47	1000.20	1011.79	1059.83	1087.63	1103.29	1095.41	1066.25	1048.72	1017.91	1077.96
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74