
굴뚝별 트랜드

2016년04월21일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/20 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.38	0.31	0.34	0.33	0.31	0.36	0.44	0.36	0.34	0.33	0.34	0.34	0.44	0.36	0.36	0.34
					0.37	0.34	0.43	0.34	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.26	0.24	0.26	0.25	0.25
					0.28	0.31	0.33	0.31	0.38	0.31	0.29	0.32	0.31	0.35	0.41	0.33	0.34	0.32	0.35	0.35
2	SO_2	30	ppm	1	1.94	0.76	1.96	0.96	3.65	0.19	0.00	0.53	0.35	0.00	0.02	1.22	1.72	1.17	0.13	1.37
					0.00	0.79	2.16	2.38	12.30	22.58	0.81	1.61	0.62	0.22	0.04	0.00	0.00	0.14	5.09	2.11
					1.53	10.31	0.00	0.00	0.00	1.31	3.04	0.01	0.17	0.11	0.00	0.20	0.00	9.37	1.03	1.96


3	NOx	70	ppm	1	85.61	59.10	52.13	39.49	40.71	34.45	39.47	49.50	52.71	61.00	53.29	55.21	70.29	52.55	48.13	32.77
					29.77	40.61	36.02	39.81	38.85	48.22	0.48	1.02	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	22.77	59.63	63.60
					67.20	43.11	41.63	53.09	43.49	36.59	43.47	50.62	52.50	55.05	43.79	42.26	42.95	60.82	39.58	29.03
4	HCl	15	ppm	1	2.16	2.01	1.79	1.57	1.45	1.80	1.99	1.72	1.43	1.33	1.39	1.32	2.03	2.01	2.40	2.34
					3.10	2.99	4.73	4.58	10.25	23.27	5.36	0.22	0.06	0.00	0.00	0.07	0.19	0.75	11.57	10.22
					8.09	9.85	9.21	6.67	7.51	5.41	6.54	6.92	4.95	4.96	5.13	3.71	3.62	4.59	5.72	3.63
5	CO	50	ppm	1	1.70	3.79	8.05	22.34	34.89	0.72	1.47	0.96	5.49	0.02	0.07	0.96	0.13	0.18	0.30	1.87
					0.62	0.29	0.62	0.36	13.73	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56	87.27	4.76
					0.39	37.16	0.80	0.61	0.94	19.75	23.97	0.41	10.53	0.52	0.96	0.66	0.57	22.86	24.94	17.98
6	O_2	12	(%)	1/10	8.74	6.34	7.60	7.29	6.44	8.33	12.16	8.46	7.78	7.62	7.58	7.30	10.32	8.27	8.43	7.53
					8.28	7.45	10.81	8.26	8.42	0.74	15.35	21.02	20.93	20.80	20.80	20.80	20.80	17.69	10.70	9.60
					7.90	7.34	8.31	7.73	9.71	7.38	6.77	7.92	6.99	8.49	10.26	7.85	7.96	7.13	7.65	8.19
7	FLW	0	Sm3	10	10091.50	11934.60	11058.00	10993.90	11864.80	9838.72	8018.30	9600.10	10357.60	10548.50	10555.40	10808.80	8668.33	9946.83	9170.62	10012.10
					9543.88	10208.90	8203.16	8954.42	11428.50	12243.30	12187.20	12135.90	12557.00	11686.30	11389.50	12364.60	12628.10	12680.70	12702.90	12509.50
					11148.40	9917.03	8877.40	9214.63	7712.32	9343.97	9958.08	9436.78	10134.30	8868.13	7736.84	9443.17	9345.64	9977.19	9550.85	9148.06
8	TMP	0	DEG	1	151.07	153.36	153.66	153.76	154.31	154.98	153.45	152.87	152.67	152.62	153.64	153.88	154.49	154.36	153.29	153.98
					156.52	157.39	156.87	156.44	157.38	158.02	157.55	156.47	156.33	155.47	154.33	154.81	156.85	157.20	157.61	157.98
					156.62	156.68	157.21	156.03	155.01	154.63	155.80	156.94	157.40	157.20	156.91	156.83	157.80	159.33	159.39	157.27
9	TM1	0	DEG	1	1149.42	1147.45	1116.99	1106.41	1122.84	1067.49	1006.25	1058.91	1086.26	1087.83	1085.35	1093.69	1100.45	1074.57	1051.32	1063.83
					1047.18	1101.46	1068.39	1057.12	1113.57	1066.53	1064.82	1084.03	1125.71	1147.07	1108.20	1059.66	1073.00	1080.30	1066.65	1054.92
					1049.61	1063.28	1029.55	1038.84	1072.97	1052.79	1092.31	1055.93	1083.23	1029.89	1042.03	1035.69	1037.23	1091.18	1056.47	1035.85
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.73	36.72	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년04월22일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/21　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.40	0.29	0.36	0.34	0.29	0.33	0.38	0.34	0.33	0.33	0.36	0.34	0.41	0.35	0.31	0.34
					0.35	0.33	0.43	0.31	0.31	0.33	0.34	0.33	0.39	0.33	0.33	0.32	0.34	0.30	0.40	0.34
					0.34	0.30	0.30	0.31	0.38	0.33	0.35	0.33	0.33	0.30	0.39	0.32	0.33	0.31	0.34	0.34
2	SO_2	30	ppm	1	5.82	6.04	1.53	0.00	16.21	0.00	9.53	5.89	2.99	22.08	15.31	8.78	2.46	1.05	11.01	9.96
					2.67	4.56	2.06	20.79	6.31	0.05	0.01	0.00	0.80	0.00	0.44	0.00	0.26	12.97	2.56	0.00
					0.18	7.13	2.07	3.60	4.00	0.97	1.23	8.90	0.07	2.86	3.08	7.58	15.38	2.86	0.00	9.10


3	NOx	70	ppm	1	42.46	50.01	50.20	22.21	36.29	31.23	61.15	42.79	30.48	41.55	55.67	57.28	41.65	30.25	43.94	58.40
					27.23	31.81	44.51	36.08	45.92	53.37	35.01	32.07	43.49	37.85	46.16	50.65	51.27	35.06	33.59	44.50
					39.55	38.03	52.74	52.29	50.80	49.73	53.60	53.50	49.91	50.07	73.39	42.83	47.49	37.20	36.46	51.46
4	HCl	15	ppm	1	3.85	2.55	3.38	2.96	2.04	3.47	3.11	3.42	2.34	2.02	6.48	3.85	4.79	2.44	1.97	2.63
					2.33	1.60	2.53	1.54	4.97	1.93	1.87	1.78	2.23	1.72	1.27	1.12	1.22	1.21	2.25	1.77
					1.67	1.67	2.04	2.61	3.62	3.26	2.94	3.36	4.17	3.44	5.17	4.14	6.72	5.24	5.07	5.12
5	CO	50	ppm	1	20.72	10.84	0.88	13.26	54.79	20.16	24.87	5.45	28.32	22.26	1.90	6.02	36.11	12.14	17.40	0.35
					26.64	1.11	1.75	60.63	8.25	1.00	0.46	0.88	11.64	0.36	7.87	0.07	0.21	32.42	0.48	0.21
					0.55	1.15	1.94	4.04	15.96	0.15	0.30	22.08	0.40	17.16	0.47	0.39	0.30	3.15	0.59	18.12
6	O_2	12	(%)	1/10	10.28	5.98	8.72	8.37	6.20	7.96	9.65	8.07	7.69	7.41	8.44	7.69	10.89	8.22	6.61	7.61
					7.86	7.49	10.58	6.16	6.41	7.32	8.15	8.04	9.23	7.66	7.79	7.33	8.17	6.07	10.24	7.89
					8.05	6.42	6.27	6.83	8.24	8.02	8.34	7.65	7.99	6.58	10.06	7.95	8.25	7.54	8.68	8.03
7	FLW	0	Sm3	10	8354.96	10867.00	8658.21	8007.00	9989.77	8946.86	8719.09	8909.23	8931.98	9662.53	9368.45	9945.28	8409.26	9132.04	10308.70	9883.29
					9857.38	9960.19	8101.08	11666.50	10679.20	9912.69	9182.01	9361.01	8637.81	9832.33	9553.69	9973.55	9453.73	11007.30	8579.68	9592.20
					9523.06	10900.90	11127.50	10481.40	9274.25	9391.63	9092.26	9571.29	9532.00	10598.50	8220.41	9472.47	9029.91	9791.51	8853.29	9307.73
8	TMP	0	DEG	1	156.74	157.56	157.54	155.68	154.90	155.93	155.48	154.95	154.66	155.49	158.17	158.51	157.30	155.67	155.89	156.35
					155.64	155.61	158.87	160.37	161.27	158.92	156.97	156.09	157.06	158.72	159.32	159.51	159.99	160.35	159.68	159.28
					158.68	158.98	159.00	158.30	158.12	157.74	157.49	156.50	156.46	156.10	156.04	155.52	154.97	154.27	154.11	155.34
9	TM1	0	DEG	1	1037.13	1128.00	1028.54	1035.25	1110.91	1058.75	1041.88	1042.69	1061.03	1069.46	1047.11	1082.79	1022.76	1039.86	1100.49	1071.90
					1026.69	1046.47	1019.32	1092.39	1119.54	1092.73	1057.71	1025.06	1082.99	1061.62	1048.36	1056.43	1033.64	1118.37	1045.89	1028.67
					1008.01	1077.43	1108.30	1085.81	1144.21	1071.82	1045.35	1077.52	1058.99	1109.33	1105.94	1059.11	1055.02	1076.43	1045.87	1060.24
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년04월25일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/22　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.41	0.34	0.31	0.32	0.36	0.34	0.42	0.34	0.36	0.33	0.36	0.35	0.41	0.34	0.33	0.30
					0.32	0.37	0.41	0.37	0.37	0.30	0.40	0.35	0.42	0.29	0.29	0.32	0.32	0.32	0.40	0.33
					0.30	0.31	0.28	0.27	0.38	0.27	0.33	0.33	0.30	0.30	0.39	0.28	0.28	0.28	0.30	0.37
2	SO_2	30	ppm	1	2.76	5.47	4.35	7.24	2.08	2.76	2.09	1.03	11.86	13.64	4.08	3.74	5.27	6.10	14.11	7.52
					0.01	0.00	7.94	8.92	7.03	13.20	0.00	9.76	2.70	0.55	5.97	0.60	3.28	5.15	0.00	5.09
					0.07	3.00	6.61	16.45	30.39	1.38	1.15	0.32	2.00	1.20	0.59	5.50	1.76	1.74	0.70	4.04

3	NOx	70	ppm	1	52.47	38.99	65.11	46.96	37.22	42.72	48.76	67.94	42.94	46.35	50.42	56.77	30.97	31.78	55.11	62.36
					52.15	33.83	46.93	48.31	39.91	65.39	27.77	38.77	37.11	52.82	55.34	48.71	39.42	49.71	29.65	23.90
					43.19	42.30	60.89	66.79	71.89	47.54	46.68	41.25	42.11	41.38	56.83	46.68	54.35	63.20	31.34	32.77
4	HCl	15	ppm	1	5.82	5.08	4.33	4.60	6.23	4.19	5.16	3.14	3.89	2.99	3.54	2.63	3.44	1.80	1.40	1.49
					1.67	2.13	2.20	1.90	1.44	1.08	1.76	1.22	1.69	1.11	0.96	0.97	1.37	1.66	2.73	2.13
					1.51	1.35	1.21	1.65	9.97	2.27	2.43	2.49	2.21	3.10	4.03	4.02	4.96	3.45	4.09	10.14
5	CO	50	ppm	1	7.23	10.97	21.39	11.50	1.62	15.55	3.29	0.39	34.45	26.07	18.18	1.31	25.29	6.91	1.53	24.25
					0.79	3.11	25.93	3.02	27.09	9.66	4.40	54.74	1.71	0.64	16.49	21.79	15.28	0.49	1.67	1.35
					0.36	0.60	0.09	0.96	61.17	50.20	4.56	0.69	11.31	0.94	35.80	27.45	12.14	16.56	0.74	3.46
6	O_2	12	(%)	1/10	10.78	8.07	7.10	7.70	8.99	8.15	11.31	8.19	8.45	7.64	8.77	8.05	10.47	7.73	7.56	6.32
					7.67	9.64	10.19	9.22	8.96	6.73	10.45	8.44	11.66	6.47	6.60	8.35	7.85	8.21	11.66	8.99
					7.39	8.01	6.74	5.70	8.02	5.89	8.64	8.67	7.51	7.49	9.65	6.50	6.15	6.15	7.19	9.98
7	FLW	0	Sm3	10	7911.42	9349.72	10200.10	9779.54	8632.73	9377.38	7849.32	9359.09	9074.05	9937.70	8918.71	9601.99	8559.76	9765.52	10045.90	11017.10
					9893.76	8193.08	8815.97	9102.89	9462.90	11037.50	8537.97	10030.10	8587.71	12500.50	11451.90	9690.77	10257.50	9770.53	7735.97	9212.66
					11085.90	10577.40	11977.50	13129.00	9022.36	11388.40	9736.03	9729.25	10732.00	10421.50	8378.81	11895.10	12222.50	11906.10	10987.90	8380.97
8	TMP	0	DEG	1	155.73	155.65	156.55	156.35	156.30	155.91	155.84	155.84	155.58	155.30	156.04	156.37	157.09	157.98	157.82	157.07
					153.71	153.02	154.70	157.25	155.42	154.01	152.05	151.21	153.88	155.13	156.17	152.78	152.24	154.01	152.48	151.81
					154.09	153.95	155.53	159.25	159.97	156.11	155.22	156.24	154.69	155.21	153.99	153.78	155.15	154.30	153.62	153.65
9	TM1	0	DEG	1	1031.53	1043.27	1101.07	1085.50	1023.13	1043.13	994.39	1041.70	1031.63	1025.18	1018.61	1040.65	1023.07	1054.93	1080.25	1119.30
					1060.30	958.77	1035.03	1011.69	984.45	1116.19	935.10	940.63	935.70	1016.47	1077.35	1028.51	972.58	1026.60	919.59	910.81
					971.90	994.40	1000.09	1060.96	1106.95	1103.52	1051.84	989.51	994.45	1031.25	1065.62	1091.83	1117.44	1100.03	1080.63	940.87
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74