
굴뚝별 트랜드

2016년04월25일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/23　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.37	0.29	0.29	0.31	0.32	0.32	0.36	0.28	0.27	0.29	0.27	0.29	0.36	0.28	0.28	0.30
					0.31	0.30	0.40	0.28	0.28	0.31	0.29	0.32	0.41	0.31	0.28	0.30	0.30	0.28	0.39	0.37
					0.32	0.28	0.27	0.27	0.40	0.32	0.29	0.31	0.32	0.29	0.36	0.26	0.29	0.29	0.32	0.34
2	SO_2	30	ppm	1	6.65	4.65	0.28	0.05	0.08	0.00	0.00	0.03	0.34	0.15	0.64	0.32	0.00	0.00	3.84	2.31
					0.76	0.34	0.00	1.90	0.04	0.12	5.28	0.00	0.00	0.00	2.04	0.47	0.00	0.41	0.00	0.00
					0.00	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	1.79	0.33	0.04	0.05	5.01	11.51	4.35	7.30	1.51	2.42


3	NOx	70	ppm	1	31.82	38.92	38.84	43.90	57.21	47.94	44.04	43.81	64.22	47.11	62.32	56.04	61.29	42.90	50.19	37.43
					42.47	55.30	51.01	41.83	51.24	41.44	43.77	32.77	35.02	39.56	60.18	59.66	49.85	48.67	50.23	15.07
					37.48	42.99	59.17	45.73	29.30	25.43	51.43	50.66	60.20	61.75	75.85	54.31	49.40	49.49	36.86	30.71
4	HCl	15	ppm	1	9.65	7.44	3.62	2.46	2.19	2.49	3.54	2.70	2.61	2.77	2.56	2.57	3.99	3.28	4.55	6.01
					5.52	3.33	4.49	3.21	3.67	3.98	3.20	3.51	4.04	2.85	2.47	2.44	2.16	2.01	3.17	2.92
					1.61	1.11	0.98	1.04	1.49	1.25	0.90	0.91	0.89	0.99	1.58	1.81	1.98	2.68	3.33	4.30
5	CO	50	ppm	1	7.32	22.91	30.30	23.26	27.44	0.87	51.50	25.52	12.14	5.00	42.88	19.75	4.19	7.64	21.04	20.43
					2.13	0.34	0.44	27.24	2.11	0.53	30.51	1.22	1.41	0.51	0.15	0.07	2.92	18.99	0.46	6.53
					1.07	0.47	0.08	0.23	0.90	0.99	7.66	0.99	0.70	4.81	38.86	21.33	0.40	12.47	0.12	0.24
6	O_2	12	(%)	1/10	9.34	6.34	5.88	7.16	7.89	8.20	8.35	5.72	5.47	6.31	5.32	6.41	9.05	6.18	6.31	6.68
					6.65	6.57	10.92	6.14	6.24	7.43	5.97	7.55	11.26	7.42	6.27	7.16	7.23	6.46	9.96	9.77
					7.98	6.59	6.15	6.20	10.69	7.84	6.74	7.42	7.63	6.36	7.79	4.87	6.41	5.87	7.42	7.95
7	FLW	0	Sm3	10	9159.80	11626.10	12091.40	10445.50	9768.80	9895.93	9405.08	11671.50	12250.00	11640.30	12538.10	10985.50	9010.35	11290.70	10983.20	11445.10
					11704.00	11743.60	8735.74	11981.70	11577.60	10754.70	12311.80	10956.30	8422.34	11061.80	12096.20	11465.50	11548.90	11913.10	9064.45	9190.94
					10439.40	11392.40	11882.90	11619.30	8279.58	10568.10	11470.60	10729.20	10574.40	11735.10	10091.50	13697.80	11849.90	12123.90	10825.10	10353.50
8	TMP	0	DEG	1	154.98	156.75	157.04	155.59	154.45	153.49	152.65	151.65	151.97	152.08	152.18	151.57	149.94	150.03	151.38	155.87
					157.66	156.95	153.86	152.19	153.54	153.94	154.01	153.85	152.83	152.26	154.00	155.34	154.53	153.74	153.04	152.57
					153.26	153.40	153.83	152.26	152.79	153.59	155.07	156.09	155.38	154.68	153.17	155.86	157.61	156.96	159.76	161.19
9	TM1	0	DEG	1	977.37	1048.27	1065.49	1061.27	1073.01	1046.98	1052.81	1091.93	1127.57	1098.07	1143.70	1125.91	1110.96	1110.27	1106.25	1066.92
					1088.77	1110.05	1031.21	1042.62	1106.62	1096.91	1102.07	1063.03	1014.13	1033.31	1092.31	1094.77	1092.72	1103.22	1085.25	964.41
					992.09	1040.45	1093.54	1119.47	1076.17	1044.71	1100.61	1101.07	1069.24	1096.84	1157.17	1160.81	1120.84	1124.84	1065.14	1043.26
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년04월25일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/24　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균




NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.39	0.31	0.32	0.28	0.28	0.31	0.38	0.28	0.28	0.30	0.28	0.31	0.40	0.29	0.33	0.31
1	TSP	20	MGm	1	0.30	0.31	0.38	0.32	0.33	0.30	0.29	0.29	0.37	0.29	0.29	0.32	0.30	0.29	0.39	0.30
					0.33	0.33	0.32	0.30	0.38	0.35	0.35	0.31	0.32	0.32	1.69	0.94	0.99	1.01	0.99	1.01
					15.21	7.83	0.86	0.74	0.17	0.00	0.20	2.93	3.22	0.70	0.53	0.09	0.80	0.50	2.26	1.03
2	SO_2	30	ppm	1	1.49	0.00	0.01	4.63	1.47	5.66	0.30	0.50	6.79	0.71	1.72	0.00	0.29	2.02	4.30	7.16
					1.61	0.16	0.84	0.45	6.71	0.97	3.47	13.55	0.21	0.61	15.72	11.10	4.41	10.51	7.19	14.47
					50.65	56.19	48.13	46.93	45.83	42.61	58.40	57.66	58.58	53.62	52.56	45.90	65.63	42.63	44.79	44.18
3	NOx	70	ppm	1	52.97	47.69	54.27	48.22	54.34	40.92	45.70	49.92	65.11	56.75	53.14	38.41	39.35	44.34	60.79	40.44
					46.48	49.81	49.27	52.17	60.51	36.07	39.10	53.27	52.44	45.68	75.07	51.84	46.44	47.93	53.68	56.63
					5.94	6.84	4.00	3.62	3.33	3.44	4.78	3.84	3.49	3.51	2.98	3.22	3.71	2.75	3.37	3.82
4	HCl	15	ppm	1	3.68	3.38	4.20	6.15	8.36	9.60	6.55	4.78	6.22	5.90	4.64	4.40	3.87	4.46	6.77	6.02
					9.72	6.17	6.06	5.50	6.34	8.69	6.35	8.69	7.78	5.90	8.75	8.87	7.20	10.60	8.44	9.05
					19.87	17.11	3.60	7.59	25.93	0.20	1.25	0.80	8.70	7.84	25.84	10.46	23.28	30.25	17.23	1.03
5	CO	50	ppm	1	0.24	0.25	0.37	26.11	1.26	18.82	2.41	11.41	0.96	0.45	10.19	0.34	2.38	0.68	0.39	0.36
					0.52	0.29	2.81	28.31	36.96	1.78	3.35	0.94	0.18	0.16	5.11	47.93	1.58	0.46	0.17	1.45
					8.01	6.52	7.02	5.42	5.25	7.07	9.20	5.79	5.53	6.82	5.89	7.35	10.61	6.30	7.77	7.24
6	O_2	12	(%)	1/10	6.73	7.16	9.61	7.32	7.77	6.27	6.57	6.46	8.99	6.51	6.17	7.82	6.95	6.28	9.53	6.45
					7.88	7.72	7.25	6.45	8.89	8.24	8.16	6.69	7.37	7.53	8.29	5.11	5.84	6.16	5.87	5.69
					10084.40	11151.60	10842.60	12351.00	12506.70	10729.10	9453.45	11846.10	11981.10	10746.20	11562.90	10362.10	8344.81	11091.00	9963.28	10661.10
7	FLW	0	Sm3	10	11026.60	10625.40	8980.56	10568.50	10282.90	11561.60	11222.90	11313.60	9476.83	11439.80	11823.10	10222.00	10970.00	11613.00	9138.14	11455.10
					10306.30	10516.60	10944.80	11579.00	10016.00	9974.46	10163.60	11266.30	10678.70	10566.80	9810.28	12781.40	12218.60	11881.90	12326.80	12267.20
					161.60	161.72	159.83	157.98	156.35	152.75	150.59	151.00	152.26	151.46	150.18	148.32	146.66	147.32	149.23	151.75
8	TMP	0	DEG	1	153.75	154.26	153.54	155.47	157.54	157.92	156.62	155.56	157.45	158.51	158.04	157.15	157.02	159.13	160.86	161.10
					161.15	159.89	159.51	159.59	159.33	160.43	160.75	160.43	159.52	158.14	159.39	161.73	160.46	161.78	163.44	162.49
					1123.17	1121.30	1046.20	1075.41	1085.99	1016.64	1023.90	1079.10	1118.23	1065.34	1081.69	1016.11	1003.94	1040.72	969.24	997.12
9	TM1	0	DEG	1	1034.97	1011.59	980.41	982.95	952.33	1015.61	1019.53	994.13	955.49	936.79	971.93	882.61	914.90	954.99	977.77	1034.65
					896.72	867.93	902.87	912.50	892.90	1003.86	1021.69	1086.54	1067.71	1049.82	1135.42	1173.95	1146.60	1132.39	1146.73	1166.42
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년04월26일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/25 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	1.41	0.99	1.01	0.99	0.97	1.07	1.35	1.06	1.10	1.04	0.97	1.08	1.43	1.10	1.12	1.09
					1.10	1.12	1.37	1.10	1.07	1.12	1.08	1.17	1.34	1.08	1.13	1.16	1.16	1.09	1.43	1.24
					1.18	1.20	1.09	1.24	1.46	1.21	1.10	1.07	1.10	1.06	1.40	0.99	1.18	0.93	1.03	1.05
2	SO_2	30	ppm	1	22.52	11.27	6.77	0.15	3.53	1.55	3.04	4.22	1.56	2.39	3.97	1.78	1.56	3.19	3.16	0.77
					0.01	2.57	0.00	2.22	12.58	7.65	0.00	0.29	1.49	0.68	1.47	7.54	4.59	0.45	3.14	0.49
					0.73	0.00	1.64	0.56	1.90	2.10	2.27	2.45	2.74	3.75	0.49	4.18	0.18	2.76	0.03	0.83

3	NOx	70	ppm	1	59.86	53.68	56.54	50.58	56.32	50.57	57.23	43.83	36.01	42.60	52.15	45.92	47.94	33.48	33.35	56.09
					58.08	43.50	45.27	46.02	53.08	38.05	32.29	25.17	67.92	65.30	39.95	37.43	34.49	45.86	63.81	68.89
					52.64	34.98	29.52	17.49	30.17	39.97	48.29	54.52	59.53	58.59	75.27	53.97	31.90	40.93	44.54	35.50
4	HCl	15	ppm	1	12.88	7.15	7.59	5.77	5.56	6.61	8.25	9.39	7.63	7.89	6.29	7.41	7.32	7.47	8.56	9.88
					7.10	7.40	8.11	5.48	6.03	9.37	5.48	4.29	4.12	3.55	3.53	3.22	2.88	2.62	2.71	2.66
					2.49	2.85	3.21	3.86	2.60	1.48	1.07	1.11	1.34	1.71	2.91	3.02	4.04	2.30	3.20	3.27
5	CO	50	ppm	1	4.89	0.70	0.07	0.21	0.39	3.86	0.68	0.28	11.13	1.50	18.46	0.41	0.56	0.36	0.50	0.41
					5.83	20.86	19.91	23.28	12.75	8.92	2.23	34.89	1.17	9.04	5.22	4.90	41.03	6.97	82.37	0.09
					0.30	0.40	20.41	22.87	25.30	42.68	32.58	20.55	3.61	18.47	0.18	0.85	1.02	43.78	2.80	9.33
6	O_2	12	(%)	1/10	9.71	5.61	5.98	5.69	5.53	6.78	9.13	6.49	6.90	6.27	5.08	6.73	10.52	7.15	7.49	7.27
					7.24	7.41	9.41	7.04	6.88	7.34	7.31	8.05	9.10	7.12	7.66	7.81	7.12	6.56	9.64	8.36
					7.67	8.07	6.86	7.87	9.96	7.81	6.54	6.31	6.37	6.30	9.54	5.87	8.16	4.86	6.64	6.90
7	FLW	0	Sm3	10	9047.80	12425.30	12065.80	12374.40	12263.30	11126.20	9546.47	11418.80	11191.80	11814.00	12778.10	11290.20	8676.93	10870.80	10572.30	10767.00
					10654.20	10170.20	8545.72	10541.30	10726.00	10330.80	10282.90	9852.95	9041.55	10839.40	10339.70	10092.80	10875.10	11458.80	8949.18	9779.23
					10232.80	9166.09	11125.30	10619.20	9483.31	10746.20	11079.00	11586.50	11519.30	11508.20	9106.74	11965.80	10115.00	12823.50	11308.20	10853.70
8	TMP	0	DEG	1	160.84	159.31	158.85	157.50	156.78	157.41	158.62	159.80	159.79	160.23	160.58	160.42	158.72	158.29	158.31	158.12
					156.74	156.22	157.48	157.62	158.70	160.88	159.83	157.77	158.31	158.95	159.03	159.30	159.54	160.10	159.98	159.87
					159.51	158.70	160.57	164.29	165.13	164.61	163.72	163.54	163.93	163.65	162.98	162.58	161.64	160.08	158.94	157.44
9	TM1	0	DEG	1	1117.42	1146.61	1145.57	1145.40	1169.94	1125.05	1121.77	1117.08	1100.99	1129.98	1170.92	1118.68	1074.09	1094.42	1073.93	1079.37
					1095.88	1101.36	1109.95	1103.05	1118.31	1092.39	1068.58	1040.09	1145.20	1112.83	1076.71	1056.39	1082.79	1124.53	1136.26	1067.71
					1076.43	1050.31	1099.00	1065.25	1089.07	1067.03	1121.56	1145.99	1160.64	1161.03	1125.58	1141.26	1039.77	1171.42	1135.89	1122.21
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74