
굴뚝별 트랜드

2016년05월09일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/08 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균




NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.40	0.36	0.31	0.34	0.30	0.31	0.38	0.32	0.31	0.28	0.36	0.33	0.38	0.32	0.30	0.29
					0.33	0.30	0.38	0.30	0.41	0.28	0.31	0.28	0.37	0.33	0.31	0.28	0.27	0.30	0.36	0.28
					0.33	0.36	0.27	0.29	0.40	0.27	0.29	0.26	0.28	0.27	0.35	0.28	0.27	0.27	0.28	0.29
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	1.57	0.00	1.17	1.90	8.70	10.00	2.23	3.93	0.62	0.00	0.99	3.22	0.13	1.80
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.29	3.97	17.58	0.62	0.00	17.37	1.99	2.59	0.14	3.07
					0.00	1.54	8.98	2.09	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.01	0.00
3	NOx	70	ppm	1	37.87	39.45	27.43	29.80	33.49	38.65	63.61	24.18	33.52	48.08	31.09	30.20	58.86	57.67	41.80	50.52
					23.84	26.36	39.18	61.70	31.02	30.05	26.35	28.19	65.12	50.66	28.89	28.94	44.51	35.17	26.02	21.61
					12.76	34.67	49.72	29.58	41.96	37.21	30.57	55.97	44.53	51.02	64.25	62.83	52.06	53.65	44.99	50.19
4	HCl	15	ppm	1	5.56	2.54	1.74	1.59	1.36	1.43	1.89	1.83	1.33	0.95	1.23	0.97	1.38	1.32	1.27	1.40
					1.68	1.41	2.18	1.80	2.10	1.16	1.11	0.93	1.19	1.25	1.08	0.57	0.73	0.93	1.26	0.89
					0.92	0.83	0.50	0.43	0.99	0.90	0.91	0.81	0.97	1.12	1.95	1.85	1.81	1.68	1.41	1.53
5	CO	50	ppm	1	1.74	1.89	14.01	1.42	1.19	0.51	0.26	5.53	14.03	6.49	0.68	0.84	8.09	22.78	0.50	0.16
					0.54	0.64	0.65	0.26	4.49	3.00	0.62	0.84	9.29	0.30	0.68	49.25	22.66	7.58	6.56	27.19
					1.26	2.79	0.68	31.45	2.07	0.48	0.38	3.89	0.48	0.38	1.62	0.21	12.40	1.83	14.03	0.78
6	O_2	12	(%)	1/10	11.37	9.15	7.38	8.29	6.94	7.15	9.76	7.02	6.65	5.26	8.87	7.74	8.81	7.18	6.48	6.38
					8.22	6.82	10.18	6.95	10.73	6.37	7.61	6.67	9.06	8.49	7.76	5.55	5.70	7.34	9.61	6.36
					8.56	9.91	6.33	7.05	11.67	6.44	7.28	6.37	7.04	6.38	9.60	7.01	6.66	6.64	6.73	7.38
7	FLW	0	Sm3	10	11260.00	12193.60	14263.90	13083.70	14837.20	14537.40	12115.90	14593.90	15124.80	16594.50	12365.20	13953.80	12988.90	14558.60	15954.40	15947.70
					13614.40	14869.10	11387.00	14911.30	10565.90	15581.00	13982.40	15206.30	11872.40	13127.90	14113.00	16195.20	16386.70	14446.70	13021.10	15737.90
					13162.70	11538.80	15847.30	15084.10	10622.10	15419.70	13716.30	14200.70	13627.40	14148.70	12034.90	13490.00	13492.80	13551.10	13522.90	12935.80
8	TMP	0	DEG	1	162.37	161.18	160.80	159.57	158.82	159.40	160.01	161.25	161.55	161.26	160.56	158.97	159.00	159.56	159.59	160.45
					160.41	158.44	156.42	156.84	157.24	158.06	160.05	161.59	162.83	163.95	164.21	164.51	161.84	160.66	159.96	159.02
					158.84	157.56	157.03	158.07	157.25	156.25	155.59	153.83	151.97	150.96	150.48	149.33	149.16	152.80	152.71	151.68
9	TM1	0	DEG	1	965.62	965.27	1036.85	1007.31	1059.21	1061.80	1080.90	1067.15	1094.09	1152.71	1026.44	1035.19	1118.79	1084.81	1109.25	1130.69
					1049.42	1074.12	1049.79	1070.95	943.69	1082.67	1053.07	1089.29	1140.43	1048.05	1048.47	1142.70	1152.52	1100.52	1061.83	1107.96
					1012.96	963.55	1109.34	1083.31	1025.48	1102.37	1079.55	1121.72	1101.17	1120.78	1107.96	1121.65	1121.94	1124.77	1132.36	1110.78
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년05월10일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/09　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균




NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.37	0.35	0.27	0.28	0.28	0.28	0.35	0.25	0.29	0.27	0.28	0.26	0.40	0.29	0.30	0.28
1	TSP	20	MGm	1	0.31	0.30	0.40	0.31	0.29	0.39	0.31	0.32	0.36	0.28	0.30	0.26	0.37	0.27	0.39	0.33
					0.30	0.31	0.37	0.30	0.36	0.33	0.28	0.29	0.27	0.29	0.36	0.31	0.27	0.30	0.28	0.28
					0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88	0.35	0.05	0.27	7.32	0.83	2.73	1.91	1.82
2	SO_2	30	ppm	1	2.50	1.22	3.14	0.14	8.17	0.00	3.61	0.00	0.77	1.62	0.00	1.97	0.00	0.59	2.67	0.00
					0.04	0.00	5.95	8.23	0.93	0.00	6.18	0.00	0.05	0.00	16.49	0.00	0.00	0.20	0.83	0.00
					63.16	35.28	38.95	51.22	53.54	32.88	36.35	21.69	61.65	45.25	45.28	61.85	58.43	50.32	54.12	45.06
3	NOx	70	ppm	1	44.46	48.69	67.98	44.21	58.39	32.48	33.36	33.85	65.93	60.61	47.67	61.68	27.39	60.63	84.65	46.18
					39.45	35.41	31.61	48.71	81.82	29.33	42.81	48.83	53.61	46.55	56.14	17.69	23.07	33.38	36.93	55.75
					2.67	2.79	1.84	2.04	1.98	2.22	3.90	2.61	2.92	2.28	2.05	1.41	2.37	1.51	1.61	1.58
4	HCl	15	ppm	1	1.71	1.81	3.41	2.37	1.90	2.91	1.63	1.47	1.41	1.04	1.01	0.91	1.47	1.04	2.12	1.65
					1.31	1.12	1.12	0.85	1.06	1.24	0.88	0.94	0.88	1.04	1.12	1.43	0.86	0.63	0.41	0.54
					0.15	1.23	32.13	0.16	10.62	14.30	1.11	59.81	21.55	17.36	6.70	28.73	3.24	23.05	1.07	0.52
5	CO	50	ppm	1	0.49	0.37	0.33	0.57	0.20	3.61	15.97	0.68	0.61	0.30	0.26	1.18	1.33	1.40	0.84	0.94
					0.95	0.85	4.00	0.79	0.35	2.08	0.84	1.85	0.18	0.37	66.76	2.68	3.79	12.66	21.48	0.88
					10.00	9.79	6.21	7.07	6.53	6.85	9.83	5.35	7.34	6.15	6.74	5.67	11.18	7.07	7.38	6.32
6	O_2	12	(%)	1/10	7.51	7.22	10.58	8.04	6.63	10.07	7.22	8.21	10.03	6.94	7.59	5.88	10.20	6.52	10.77	8.74
					8.16	8.45	10.35	7.98	9.75	9.16	6.62	7.52	6.61	7.69	7.84	8.45	6.56	7.48	6.74	7.24
					10616.90	10503.10	14444.20	13258.50	13777.10	13482.30	10525.50	15366.70	13054.10	13848.30	15111.00	16026.90	10353.30	13888.30	14757.90	16336.50
7	FLW	0	Sm3	10	14690.60	15011.40	11438.90	14243.80	15817.20	11835.60	14913.20	13916.90	12713.90	15190.50	14610.60	16358.30	11706.30	15508.10	10883.30	13083.60
					13891.10	13532.10	11147.60	13840.90	12145.20	12780.90	15504.30	13506.30	14175.70	13268.00	12066.50	12456.30	14486.20	13461.50	14230.40	12902.40
					151.60	151.62	152.07	152.11	151.30	149.88	147.88	145.92	147.28	148.27	149.96	153.72	153.71	152.56	155.00	156.78
8	TMP	0	DEG	1	157.42	157.38	158.10	158.30	158.79	158.14	156.26	158.87	159.10	158.98	158.92	158.23	157.77	156.06	157.15	156.50
					157.35	159.04	159.08	159.56	159.32	157.64	157.85	157.38	156.16	156.69	156.23	156.10	156.25	156.47	155.37	153.83
					1090.55	972.74	1077.78	1090.78	1129.92	1126.77	1114.04	1109.37	1095.82	1141.87	1140.89	1198.95	1071.95	1096.67	1084.17	1117.85
9	TM1	0	DEG	1	1082.42	1097.63	1096.04	1053.04	1122.53	983.43	1055.82	1054.44	1067.50	1135.81	1093.43	1155.06	994.33	1122.47	1104.68	1040.71
					1028.63	1021.65	938.76	1039.99	1085.61	1000.01	1101.57	1087.79	1122.95	1064.93	1132.47	1025.54	1093.00	1075.66	1091.17	1077.60
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년05월11일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/10　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.33	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.39	0.29	0.28	0.28	0.29	0.31	0.34	0.34	0.33	0.29
					0.27	0.28	0.40	0.30	0.29	0.36	0.28	0.31	0.36	0.30	0.30	0.34	0.29	0.34	0.40	0.29
					0.31	0.27	0.39	0.36	0.40	0.32	0.30	0.29	0.30	0.29	0.40	0.29	0.28	0.32	0.30	0.33
2	SO_2	30	ppm	1	1.26	0.41	0.25	2.80	3.63	9.43	11.78	4.43	3.33	0.71	0.00	2.88	23.01	0.04	0.00	0.02
					0.00	0.00	0.07	1.64	2.31	0.00	0.18	0.00	0.01	0.00	0.46	10.08	11.03	6.37	13.70	3.64
					5.06	8.54	0.71	0.00	3.77	0.00	0.78	0.59	0.91	7.82	5.45	5.83	7.16	2.23	0.25	0.74
3	NOx	70	ppm	1	31.86	28.29	36.05	37.36	50.36	59.37	79.16	44.76	50.85	59.04	55.71	41.88	20.68	12.87	11.72	29.36
					27.89	53.13	40.42	25.13	38.21	16.75	28.67	39.42	55.08	50.02	47.53	44.89	46.11	35.45	70.14	30.55
					34.87	39.52	22.87	24.04	25.08	29.29	36.59	60.48	49.59	49.15	57.68	47.73	57.84	33.97	23.57	20.30
4	HCl	15	ppm	1	0.72	1.09	0.90	0.79	0.83	0.79	1.21	1.08	1.20	1.32	1.63	1.90	1.91	1.76	1.18	0.81
					0.62	0.67	0.98	0.74	0.69	0.95	0.66	0.75	0.82	0.81	0.84	0.94	0.71	0.92	1.18	1.06
					0.80	0.49	0.82	0.69	0.53	0.49	0.32	0.30	0.35	0.38	0.91	0.92	1.06	1.25	1.13	1.31
5	CO	50	ppm	1	57.26	2.96	14.76	19.57	0.46	0.67	1.29	27.30	17.75	3.37	0.56	31.95	90.88	6.23	5.69	17.71
					18.71	7.13	6.09	34.48	14.51	21.80	18.01	0.58	1.19	0.23	0.29	0.92	32.19	24.59	0.58	0.70
					5.40	25.32	2.36	3.24	33.52	18.47	19.31	7.33	6.87	11.05	0.28	8.78	3.67	0.32	0.45	0.48
6	O_2	12	(%)	1/10	7.64	8.12	7.07	7.04	7.51	6.74	9.35	7.07	6.56	6.62	7.31	7.47	6.40	9.06	8.76	6.50
					5.15	6.14	10.34	6.69	6.36	8.89	6.28	7.65	8.90	7.21	7.29	8.69	6.53	8.43	10.27	6.31
					6.67	5.01	9.59	8.65	9.02	7.62	7.02	6.01	6.65	6.29	9.83	6.08	5.38	6.93	6.24	7.45
7	FLW	0	Sm3	10	12990.50	12888.40	14986.40	14376.10	13726.10	14231.40	10815.00	14112.50	14542.20	14672.50	13817.90	13533.90	13854.80	11485.80	11797.10	14675.80
					16188.00	15228.30	11192.10	14496.00	14866.00	12246.80	14449.50	12889.50	12221.70	13327.90	13350.80	11758.90	13895.20	12161.70	10493.60	14247.40
					13925.70	16028.40	11140.60	12063.90	11507.30	13018.80	13919.80	14833.40	14182.10	14643.40	11493.70	14996.20	15575.10	13914.50	15114.80	13662.80
8	TMP	0	DEG	1	152.97	155.19	158.30	160.43	162.15	163.22	162.12	159.49	158.93	158.22	156.66	155.30	155.12	154.33	154.26	157.16
					158.24	156.91	157.66	159.06	158.64	158.91	158.18	158.54	157.80	157.29	158.01	157.02	155.97	155.91	157.95	160.49
					161.52	162.86	162.26	159.84	161.36	159.20	157.27	158.58	157.62	157.78	160.50	160.80	161.19	160.96	160.12	160.71
9	TM1	0	DEG	1	1132.29	1049.50	1072.23	1065.27	1053.99	1090.05	1100.47	1082.42	1124.43	1120.53	1089.53	1093.41	1138.77	1009.46	973.35	1027.38
					1096.83	1112.02	1055.23	1081.80	1118.30	999.61	1091.15	1046.01	1106.70	1089.95	1066.68	1011.45	1094.39	1018.11	1059.92	1097.96
					1105.51	1158.98	997.38	996.68	1072.33	1069.93	1091.37	1150.32	1134.98	1129.70	1086.77	1121.77	1167.86	1100.79	1087.49	1070.35
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.73	36.73	36.73	36.73	36.73	36.72	36.72	36.72	36.72	36.72