
굴뚝별 트랜드

2016년05월16일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/14　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.39	0.33	0.33	0.35	0.34	0.34	0.41	0.31	0.33	0.29	0.31	0.32	0.52	0.37	0.31	0.31
					0.28	0.29	0.39	0.31	0.30	0.27	0.31	0.29	0.40	0.28	0.30	0.29	0.28	0.29	0.38	0.28
					0.28	0.28	0.31	0.26	0.38	0.29	0.33	0.30	0.29	0.33	0.39	0.31	0.31	0.31	0.32	0.30
2	SO_2	30	ppm	1	4.72	0.17	32.40	1.59	21.72	0.30	9.00	0.00	0.00	0.19	1.50	0.00	0.00	0.00	0.12	0.67
					2.82	0.00	0.00	0.04	0.23	1.61	0.00	0.39	0.02	2.67	0.00	0.07	4.03	0.03	0.20	0.56
					0.46	2.66	0.33	0.78	0.19	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	0.00	2.26	1.06	0.00	1.21


3	NOx	70	ppm	1	45.85	48.63	50.42	22.93	35.79	42.61	39.46	42.84	48.71	49.21	38.53	49.28	47.78	30.18	35.47	26.36
					45.90	38.58	46.51	58.31	21.03	19.41	26.90	31.41	36.62	56.10	31.58	34.55	37.53	40.24	59.93	41.05
					37.69	40.38	31.45	18.85	51.26	37.94	30.54	33.04	50.46	25.13	67.39	50.07	50.26	53.18	39.45	45.46
4	HCl	15	ppm	1	0.46	0.56	0.52	0.63	0.70	0.74	1.18	1.08	0.93	0.81	0.68	0.72	1.29	0.99	0.74	0.71
					0.68	0.84	1.38	1.31	1.31	1.18	1.28	1.16	1.30	0.82	0.86	0.76	0.75	0.90	1.39	1.20
					1.10	1.23	1.63	1.25	2.26	1.75	1.98	1.60	1.59	1.89	3.43	3.27	1.85	2.80	2.41	1.69
5	CO	50	ppm	1	29.56	0.13	0.27	0.64	0.66	0.39	0.54	0.50	0.10	0.30	35.22	0.21	3.97	1.08	0.49	15.09
					13.17	5.43	8.71	1.77	4.99	29.89	0.52	1.06	0.32	0.92	0.17	2.99	14.87	0.06	0.12	0.04
					0.22	0.23	0.17	14.95	0.09	22.67	0.61	13.29	0.21	0.55	0.12	0.01	0.09	0.00	0.21	0.06
6	O_2	12	(%)	1/10	8.59	7.60	7.32	8.40	8.23	8.13	10.24	7.08	7.44	6.36	6.63	6.83	12.83	8.50	6.35	6.39
					5.25	5.46	9.14	6.67	7.03	5.32	6.78	6.22	10.33	6.11	6.66	6.09	5.69	6.23	9.21	5.57
					5.91	5.63	6.92	4.92	8.44	6.18	8.44	6.85	6.37	8.39	8.71	6.88	6.73	6.40	7.38	6.34
7	FLW	0	Sm3	10	13300.40	14309.20	14724.50	13407.60	13771.20	14462.00	11864.30	15135.10	14299.10	15551.20	15455.20	15411.30	9428.31	13087.00	14872.00	14708.70
					15572.40	15173.50	11501.70	13609.30	13541.00	15320.50	14761.80	15123.90	11030.80	15137.60	14757.70	15317.80	15745.00	15092.50	12577.20	15874.90
					15553.20	15651.70	14342.50	16013.00	11643.80	14457.60	12416.20	14274.70	14652.00	12406.00	11882.40	13966.40	14117.80	14656.40	13543.00	14777.10
8	TMP	0	DEG	1	157.00	156.63	155.64	153.28	151.33	150.36	150.79	150.37	149.72	149.29	151.24	152.58	152.51	152.79	156.53	157.73
					157.81	157.94	157.75	157.24	156.17	157.81	159.36	160.44	160.03	159.55	161.01	160.72	161.00	160.92	161.60	163.00
					162.97	163.29	163.25	161.56	160.48	159.79	159.37	158.86	158.40	157.74	160.67	163.01	160.77	161.90	161.60	160.11
9	TM1	0	DEG	1	1083.81	1061.86	1056.56	1019.92	1018.77	1044.34	1049.59	1067.37	1063.49	1100.74	1100.55	1091.02	987.81	996.91	1076.63	1102.66
					1163.01	1139.49	1110.83	1099.63	1063.65	1124.26	1072.46	1103.18	1049.99	1116.95	1086.55	1114.71	1137.03	1107.30	1078.19	1129.01
					1124.21	1141.27	1092.22	1148.18	1137.51	1117.27	1024.35	1063.67	1088.64	1019.67	1111.53	1081.48	1085.44	1102.51	1062.60	1081.98
10	TM3	0	DEG	1	36.73	36.73	36.71	36.71	36.71	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.71
					36.73	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년05월16일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/15 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.42	0.31	0.33	0.33	0.36	0.29	0.41	0.32	0.32	0.32	0.33	0.30	0.40	0.34	0.33	0.28
1	TSP	20	MGm	1	0.31	0.32	0.40	0.40	0.31	0.26	0.28	0.28	0.37	0.27	0.28	0.28	0.31	0.26	0.35	0.27
					0.28	0.26	0.28	0.30	0.37	0.28	0.30	0.29	0.29	0.31	0.38	0.28	0.29	0.28	0.27	0.27
					3.72	1.95	0.21	0.86	0.00	0.90	0.00	0.00	0.19	0.00	0.01	1.39	1.69	7.55	5.38	24.76
2	SO_2	30	ppm	1	3.73	2.91	0.09	3.02	4.94	24.90	0.00	2.71	0.14	3.47	1.06	0.88	0.24	2.68	0.87	2.09
					0.86	7.55	9.25	9.83	8.45	0.66	0.15	0.03	0.80	0.00	4.74	1.31	2.06	0.00	0.05	0.00


					49.92	57.92	47.90	41.63	33.52	38.69	59.31	33.67	32.65	49.84	38.86	36.11	56.55	53.86	53.75	29.80
3	NOx	70	ppm	1	42.99	24.28	16.29	29.58	33.62	22.62	28.40	30.17	37.68	57.42	46.31	40.04	28.08	44.29	47.88	41.11
					54.29	54.72	27.52	39.05	74.32	51.86	50.04	32.92	39.49	20.41	37.25	37.95	46.11	23.29	16.81	25.08
					2.82	1.82	2.47	3.39	3.19	1.80	2.80	2.19	2.12	1.73	1.52	1.02	2.11	2.09	2.56	2.76
4	HCl	15	ppm	1	6.35	3.69	3.87	2.45	1.41	0.64	1.03	0.80	1.19	1.03	1.01	0.99	1.15	0.76	1.38	1.31
					1.32	1.62	2.68	3.37	6.34	4.54	3.91	3.90	4.18	4.34	4.56	3.18	3.11	2.33	1.75	1.51
					0.95	0.26	0.22	0.25	0.81	10.91	0.04	0.31	0.20	0.05	6.23	23.06	0.22	0.17	0.43	27.66
5	CO	50	ppm	1	2.31	0.72	54.64	25.57	0.74	71.32	1.06	25.54	1.42	0.17	1.48	8.15	0.29	23.69	1.35	1.05
					0.02	0.35	29.40	0.42	1.02	0.05	0.16	0.29	0.13	0.55	0.51	1.68	0.36	3.22	10.39	0.26
					11.13	6.74	7.70	7.57	8.32	5.16	9.47	7.01	7.03	7.07	7.36	6.28	10.02	7.62	7.44	4.70
6	O_2	12	(%)	1/10	6.63	7.07	9.95	9.58	7.07	4.68	6.26	6.28	9.69	6.24	5.90	6.49	7.96	5.52	8.70	5.80
					6.38	5.38	6.34	6.70	7.90	6.60	7.48	6.98	6.50	7.76	8.94	5.97	6.88	6.51	6.53	6.42
					10736.40	14087.50	13061.70	13242.00	12610.00	16243.40	11938.70	14482.80	14153.80	14203.20	13890.70	14790.40	10846.50	13143.70	13330.50	16489.00
7	FLW	0	Sm3	10	14244.50	13615.20	9810.03	10665.30	13872.40	15509.30	14080.70	13903.40	11050.00	14583.50	14835.10	14241.10	12677.10	15107.00	12524.60	14733.40
					14025.70	15280.20	14317.50	14118.00	12579.90	14079.30	13101.80	13703.60	14204.80	13021.60	11680.90	14901.60	13686.10	14029.10	13903.20	13914.70
					160.88	160.96	160.82	160.29	159.51	159.54	158.84	157.71	158.53	159.23	158.74	158.39	157.36	158.88	160.18	161.13
8	TMP	0	DEG	1	162.27	161.51	160.22	159.57	161.43	162.91	161.49	159.37	159.42	160.52	161.76	160.91	160.53	161.02	161.02	160.97
					161.15	161.14	161.71	161.54	162.14	161.67	160.75	161.73	162.58	162.56	163.09	163.45	161.24	159.72	158.49	159.10
					1017.23	1100.13	1057.47	1044.81	1009.69	1122.04	1090.51	1066.59	1078.99	1076.71	1075.67	1113.31	1079.55	1036.19	1023.02	1113.32
9	TM1	0	DEG	1	1087.95	1061.65	1025.38	951.10	1038.32	1139.59	1090.05	1108.10	1086.57	1113.35	1112.49	1096.52	1044.09	1134.37	1097.94	1098.80
					1091.91	1121.29	1088.79	1089.08	1155.24	1107.34	1060.45	1068.34	1076.89	1013.37	1060.61	1077.25	1067.10	1052.48	1036.36	1045.45
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.73	36.72	36.71	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.71
10	TM3	0	DEG	1	36.73	36.74	36.74	36.74	36.73	36.73	36.73	36.73	36.73	36.73	36.73	36.73	36.72	36.72	36.71	36.71
					36.72	36.71	36.71	36.71	36.71	36.71	36.71	36.71	36.70	36.70	36.70	36.70	36.71	36.71	36.71	36.70

굴뚝별 트랜드

2016년05월17일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/16 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.35	0.29	0.27	0.29	0.31	0.32	0.39	0.34	0.33	0.37	0.31	0.33	0.38	0.36	0.31	0.38
1	TSP	20	MGm	1	0.36	0.32	0.41	0.31	0.29	0.34	0.34	0.31	0.39	0.30	0.29	0.29	0.28	0.27	0.40	0.32
					0.32	0.34	0.31	0.31	0.38	0.33	0.33	0.32	0.32	0.35	0.43	0.32	0.34	0.31	0.32	0.31
					0.00	0.00	2.29	0.02	0.00	0.90	0.00	0.65	0.00	0.00	5.19	0.00	13.39	9.74	13.70	0.00
2	SO_2	30	ppm	1	0.51	2.09	1.85	10.60	19.49	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.13	0.00
					0.84	0.01	0.04	2.58	3.00	2.43	0.14	0.99	2.56	5.20	0.22	3.56	0.00	0.90	0.00	0.00
					23.40	19.74	24.23	52.26	10.44	10.72	14.57	12.43	10.41	39.16	28.54	15.71	48.31	23.73	45.44	18.90
3	NOx	70	ppm	1	32.87	35.91	54.45	40.57	39.85	24.79	24.06	46.78	33.65	20.73	52.55	59.94	49.01	52.16	39.80	13.95
					16.81	13.46	19.49	25.89	39.03	19.12	14.10	26.89	50.03	19.39	26.82	19.90	26.70	47.18	41.78	33.83
					1.67	1.25	0.90	0.93	0.94	0.76	0.84	0.67	0.55	0.50	0.31	0.45	0.56	0.53	0.17	0.35
4	HCl	15	ppm	1	0.24	0.10	0.45	0.67	0.71	1.03	0.94	0.87	1.28	1.20	0.98	0.99	1.13	1.18	1.38	0.91
					0.70	0.60	0.48	0.43	0.62	0.69	0.68	0.61	0.61	0.71	1.01	0.78	0.76	0.51	0.57	0.73
					3.39	0.62	23.17	0.58	17.57	44.55	4.48	5.98	5.38	2.87	22.44	23.93	6.19	30.80	37.91	1.61
5	CO	50	ppm	1	1.48	0.22	0.22	0.19	34.15	0.52	0.24	0.06	0.52	0.52	0.22	0.18	0.05	0.10	0.22	0.33
					0.47	0.47	0.33	1.49	0.20	6.65	0.34	0.54	3.06	13.98	0.57	0.29	0.54	0.09	0.11	0.25
					8.43	7.23	6.12	7.45	7.68	7.02	10.22	8.20	7.62	8.14	6.36	7.36	8.42	6.99	6.25	8.99
6	O_2	12	(%)	1/10	8.65	6.84	9.49	6.64	5.34	7.36	7.34	6.92	10.18	7.01	6.22	5.71	6.27	5.69	9.72	7.35
					7.16	7.64	6.88	6.38	9.19	7.61	7.76	7.07	6.95	7.66	10.70	6.93	7.63	6.59	7.44	7.01
					11858.40	12577.90	13824.60	12575.90	12183.20	13042.70	10491.30	12747.10	13135.50	12557.30	14524.50	13276.90	12377.60	14022.90	15622.70	12728.00
7	FLW	0	Sm3	10	13582.20	15734.80	12470.10	15757.10	16439.40	14534.30	14632.80	15033.90	11814.50	14904.50	15919.00	16906.30	15849.50	16479.10	12312.70	14650.00
					15763.80	15209.50	15075.90	15546.80	12683.50	13660.00	13678.50	14380.60	14758.30	13869.60	10532.30	14145.80	13527.00	14690.60	13999.60	14458.80
					160.07	159.04	157.73	158.43	158.81	160.38	160.40	160.21	162.29	162.25	161.40	160.59	159.44	159.67	159.67	158.87
8	TMP	0	DEG	1	157.29	159.92	160.41	160.80	161.76	161.46	161.11	160.10	158.19	157.09	157.49	157.83	157.10	159.23	162.34	164.10
					167.10	168.66	167.46	167.21	167.91	167.88	167.89	167.48	166.73	167.28	166.45	165.93	166.93	163.32	160.50	157.45
					1044.69	1024.33	1033.41	983.75	952.67	962.91	929.60	925.29	962.92	922.01	1020.23	1025.51	1132.59	1089.31	1139.34	1018.19
9	TM1	0	DEG	1	987.22	1059.16	1076.61	1087.53	1140.18	1069.49	1064.08	1078.92	1056.73	1066.19	1112.68	1102.19	1075.95	1118.50	1071.53	1035.34
					1028.87	1013.75	1048.36	1071.37	1081.94	1040.25	1030.19	1051.81	1036.74	1121.67	1124.59	1151.89	1007.66	982.35	1129.12	895.58
					36.70	36.70	36.71	36.70	36.70	36.71	36.72	36.71	36.71	36.73	36.72	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.71	36.71	36.72	36.74	36.73	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.73	36.71	36.71