
굴뚝별 트랜드

2016년05월18일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/17　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.39	0.32	0.30	0.33	0.34	0.35	0.41	0.32	0.31	0.28	0.26	0.35	0.40	0.30	0.36	0.33
					0.30	0.32	0.41	0.32	0.31	0.29	0.30	0.30	0.39	0.32	0.31	0.30	0.34	0.33	0.38	0.29
					0.30	0.35	0.29	0.31	0.36	0.31	0.28	0.31	0.30	0.29	0.38	0.28	0.30	0.30	0.28	0.35
2	SO_2	30	ppm	1	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.16	0.00	2.10	15.98	4.33	45.59	0.54	0.00	0.07
					0.03	0.18	0.21	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	2.97
					0.03	1.77	10.51	0.00	1.43	0.00	0.44	0.82	0.67	2.55	15.60	8.49	2.03	2.14	0.68	0.00


3	NOx	70	ppm	1	62.25	34.47	38.59	32.87	38.07	39.38	60.80	38.71	43.18	57.47	36.97	7.48	31.40	36.68	24.12	24.75
					28.85	35.58	55.39	49.41	38.21	44.34	42.53	49.29	23.95	35.98	52.94	33.80	25.91	25.47	32.03	31.58
					37.78	29.75	45.98	29.41	39.59	23.46	41.98	56.91	32.32	29.12	35.15	41.68	31.37	48.33	28.58	20.75
4	HCl	15	ppm	1	1.38	1.42	1.25	1.50	1.47	1.63	1.79	1.41	1.23	1.23	1.20	1.61	0.58	1.03	1.23	1.20
					1.15	1.35	1.38	0.99	1.08	1.09	1.21	1.23	1.39	1.02	0.65	0.73	0.87	0.74	0.92	0.80
					0.69	0.80	0.62	0.72	0.90	0.88	0.67	0.68	0.67	0.71	0.98	0.98	0.98	0.84	0.80	1.34
5	CO	50	ppm	1	1.00	0.07	0.07	0.15	0.29	0.42	0.11	0.09	0.08	4.01	57.81	19.55	131.00	0.32	0.75	7.61
					9.71	1.26	0.13	0.00	0.15	1.93	0.07	0.00	10.85	0.57	19.87	0.38	1.45	0.97	0.85	0.49
					0.27	4.55	0.84	0.86	0.74	0.60	3.02	0.73	0.31	17.34	80.78	1.37	0.17	2.54	19.70	0.66
6	O_2	12	(%)	1/10	8.93	7.27	6.68	7.99	8.70	8.67	9.68	7.13	6.55	5.50	4.46	7.66	7.46	5.82	8.44	7.07
					5.91	6.96	11.06	7.53	7.42	6.59	6.85	7.01	9.44	7.89	7.38	7.35	8.65	8.48	9.90	6.94
					7.13	8.73	6.70	7.82	9.62	7.56	6.18	7.40	6.83	6.65	9.51	5.57	6.22	6.40	5.67	8.84
7	FLW	0	Sm3	10	12674.00	14611.80	15531.20	13833.10	13081.80	12522.70	11765.40	14006.40	14716.10	15827.50	16939.90	13746.70	13065.80	15470.00	12186.20	14785.00
					15596.90	14587.10	11635.70	13845.40	14336.50	15234.80	14807.40	14770.10	12116.70	13425.90	13720.40	14266.30	12743.50	13063.40	12299.70	14730.90
					14557.30	13243.20	15231.50	13967.60	12369.20	14497.50	15960.80	14370.30	14680.90	15016.60	12429.80	16154.50	15413.10	15045.40	16373.60	12781.60
8	TMP	0	DEG	1	156.26	156.07	154.26	153.55	151.58	155.78	159.03	157.51	156.74	156.13	156.48	157.83	159.82	161.53	161.14	161.45
					162.86	161.01	161.76	161.10	159.38	158.60	159.38	159.33	159.69	159.57	157.97	157.98	159.89	160.23	161.61	162.70
					162.32	160.52	160.02	160.08	159.04	159.29	159.93	160.31	160.07	159.80	160.70	162.66	164.98	163.41	160.08	157.13
9	TM1	0	DEG	1	992.00	958.59	949.37	913.03	846.23	813.32	815.87	840.87	864.09	957.07	1133.29	1247.54	1098.05	961.69	1040.31	914.65
					930.59	871.12	1027.39	1061.29	1046.42	1083.85	1070.49	1062.86	1072.95	1036.01	1065.10	1050.39	992.75	1000.51	1025.71	1060.88
					1059.32	972.75	1057.71	1018.68	1052.45	1020.58	1078.99	1043.39	1062.11	1069.46	1098.47	1130.55	1098.84	1103.71	1120.85	998.71
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.71	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.73	36.73	36.74	36.73	36.73
					36.74	36.73	36.73	36.72	36.72	36.73	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년05월19일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/18　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균




NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.37	0.28	0.33	0.31	0.29	0.31	0.36	0.29	0.33	0.30	0.29	0.29	0.37	0.35	0.31	0.34
					0.31	0.33	0.41	0.30	0.53	0.31	0.26	0.25	0.41	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
					0.23	0.30	0.30	0.33	0.39	0.29	0.30	0.27	0.26	0.29	0.38	0.29	0.29	0.31	0.28	0.31
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.42	0.00	0.76	0.47	0.13	8.68	0.05	1.60	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	18.57	2.79	12.48	1.41	4.35	33.30	32.40	10.01	0.00	0.02	16.97
					0.41	0.00	0.14	3.74	14.81	0.97	0.63	3.99	3.26	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
3	NOx	70	ppm	1	45.31	44.03	28.20	39.84	62.35	24.39	33.01	39.50	34.98	37.86	72.89	45.16	68.67	43.16	49.79	40.37
					47.70	49.70	17.77	17.07	13.57	50.52	2.12	28.22	3.02	3.50	72.36	70.31	24.98	0.00	7.47	45.42
					43.19	46.51	48.23	17.18	27.58	37.45	27.90	36.50	40.13	41.69	27.25	27.74	24.37	17.07	33.14	57.26
4	HCl	15	ppm	1	1.69	1.50	1.72	1.54	1.64	2.01	2.48	1.53	1.23	0.88	0.85	0.92	1.48	1.75	1.31	1.42
					1.26	1.26	1.63	1.12	0.98	2.78	0.55	9.05	13.52	19.70	18.73	13.77	20.45	35.90	20.88	17.56
					7.71	2.41	1.83	1.81	1.84	1.20	0.99	0.69	0.78	0.93	1.32	1.06	0.92	0.92	0.78	0.85
5	CO	50	ppm	1	2.92	0.47	0.55	3.29	0.30	0.37	16.77	1.62	0.30	19.01	1.34	8.27	41.69	0.30	0.30	0.41
					0.23	0.15	1.05	11.28	27.05	43.99	0.42	32.91	0.08	0.01	89.46	86.37	26.38	0.17	0.38	40.84
					0.81	0.25	0.32	1.49	3.00	0.36	15.34	19.13	6.04	6.12	9.05	0.23	0.22	0.45	1.88	0.66
6	O_2	12	(%)	1/10	8.72	6.19	8.41	7.66	6.93	7.71	8.84	6.51	7.75	6.17	6.20	6.40	8.09	8.54	7.26	8.33
					7.11	7.41	10.75	6.97	8.23	4.80	20.60	4.60	7.60	12.83	0.04	0.18	4.73	0.03	6.76	5.03
					8.57	7.65	7.50	8.30	10.83	6.54	7.30	5.49	5.06	6.39	9.60	6.54	6.59	7.16	5.56	7.31
7	FLW	0	Sm3	10	12851.50	16184.80	13467.30	14257.80	14827.90	13673.50	13144.10	15227.20	13918.20	15482.30	14565.30	14224.20	12791.40	12797.70	14269.90	12876.90
					14392.40	13857.50	11029.10	14153.20	12494.80	16751.10	18222.10	18022.70	18369.30	18513.80	18571.60	18424.40	18340.80	18191.10	18597.40	18208.80
					18753.20	14185.60	14488.80	13555.20	11299.90	14970.00	13672.20	15687.70	15619.90	13662.20	11199.20	14664.30	14794.30	14261.20	15942.80	13869.90
8	TMP	0	DEG	1	154.01	152.62	151.66	149.58	147.79	148.88	152.01	154.52	155.74	155.69	154.96	152.69	152.91	155.19	155.70	157.43
					159.64	161.38	161.91	162.92	162.37	161.70	164.34	164.04	162.60	163.83	162.86	163.26	163.24	163.62	163.64	162.85
					164.36	164.99	164.58	164.42	164.88	164.44	163.70	162.75	161.86	160.72	159.81	160.04	159.60	159.35	159.47	158.44
9	TM1	0	DEG	1	1095.84	1108.33	1018.61	1036.34	1065.03	1024.43	1077.93	1107.51	1048.87	1111.14	1136.07	1135.17	1171.33	1040.22	1057.17	1002.79
					1054.43	1062.41	1014.33	1065.00	1012.45	1009.09	1068.87	1011.27	1069.01	1070.18	1086.05	1069.09	1073.86	1067.57	1099.71	1059.93
					1050.99	1046.00	1037.59	1016.06	1026.70	1100.70	1053.73	1124.61	1150.03	1121.21	1094.32	1085.79	1084.75	1050.49	1127.23	1070.28
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.73	36.73	36.71	36.73	36.73	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.72	36.70	36.70	36.71	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70

굴뚝별 트랜드

2016년05월20일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/19 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.38	0.29	0.31	0.32	0.30	0.34	0.40	0.29	0.34	0.30	0.29	0.33	0.39	0.33	0.32	0.32
1	TSP	20	MGm	1	0.35	0.31	0.41	0.38	0.32	0.35	0.31	0.32	0.39	0.31	0.33	0.30	0.30	0.30	0.37	0.29
					0.28	0.28	0.32	0.35	0.42	0.30	0.31	0.28	0.28	0.26	0.38	0.30	0.28	0.31	0.29	0.29
					0.00	0.00	0.32	1.07	0.25	4.35	0.33	7.15	0.00	0.99	6.98	0.32	14.60	0.00	7.54	2.32
2	SO_2	30	ppm	1	0.06	4.42	15.11	0.03	11.36	0.00	0.00	0.08	3.03	0.00	0.00	0.80	0.00	2.13	3.40	0.00
					3.71	7.98	2.20	1.49	2.77	5.20	0.77	6.73	0.00	5.10	14.18	0.78	1.85	0.00	0.42	0.26

					73.81	36.78	31.08	39.57	44.54	42.37	32.50	39.49	27.51	30.90	42.06	31.71	27.29	16.40	21.14	26.43
3	NOx	70	ppm	1	34.04	23.23	22.71	20.13	33.68	22.78	54.07	36.23	44.78	20.75	17.39	38.38	44.30	20.77	41.38	19.28
					17.14	41.84	27.96	12.15	18.67	28.24	23.91	48.05	25.95	32.67	55.27	29.28	50.78	44.41	38.73	30.06
					1.10	1.18	1.16	1.09	1.01	0.95	1.56	1.02	1.20	0.92	0.87	1.01	1.49	1.58	1.11	1.02
4	HCl	15	ppm	1	0.86	0.74	1.05	1.02	0.65	0.62	0.48	0.59	1.04	1.08	0.87	0.70	0.70	0.77	1.21	1.18
					0.96	0.86	0.93	0.92	0.92	0.65	0.63	0.55	0.59	0.46	1.02	1.56	1.38	1.41	1.47	1.62
					0.64	0.45	0.31	0.70	0.23	19.86	1.36	16.71	0.50	0.64	13.03	0.49	4.93	0.73	0.90	2.19
5	CO	50	ppm	1	0.45	0.53	0.57	2.57	0.69	0.90	0.18	0.46	0.37	0.53	0.66	0.24	0.91	11.50	0.88	0.49
					3.80	4.93	0.89	2.70	2.98	0.68	0.47	0.46	0.49	35.75	44.04	0.31	1.15	0.15	1.09	0.43
					8.80	6.28	6.83	6.78	6.51	7.58	9.83	5.71	7.77	5.74	5.66	7.47	8.08	7.68	6.98	7.06
6	O_2	12	(%)	1/10	8.02	6.78	10.00	9.29	7.53	8.46	7.19	7.97	9.76	7.85	7.98	6.57	7.07	7.27	9.83	7.11
					6.56	6.42	8.15	8.59	11.65	6.55	7.41	5.72	5.95	4.74	8.97	7.02	5.34	6.81	6.10	6.01
					12096.50	14916.40	14466.00	14338.90	14466.50	13014.40	11287.90	14991.60	12898.00	15228.90	15003.20	13148.40	12141.50	12697.20	14004.80	14060.40
7	FLW	0	Sm3	10	12849.00	14603.90	11067.30	11803.00	13958.00	12953.50	14498.20	13486.70	11942.90	13635.50	13464.90	14282.10	13014.10	13080.30	11017.50	13492.90
					14074.00	14338.50	12124.80	12893.40	10477.10	14298.90	12947.70	15010.00	14907.40	16041.40	10854.10	13508.00	14894.10	13552.80	14720.90	14094.60
					157.54	157.99	158.46	160.93	161.17	160.28	160.83	161.55	161.71	161.51	162.05	160.77	160.28	160.47	160.23	162.11
8	TMP	0	DEG	1	161.85	160.87	162.17	161.16	162.19	163.27	161.31	160.42	162.89	165.20	166.90	167.51	165.02	162.27	161.51	161.32
					162.04	165.24	166.74	167.58	168.60	166.96	165.53	165.74	165.79	163.47	161.09	160.99	162.70	161.77	161.12	161.37
					1140.11	1107.77	1083.09	1107.21	1111.06	1080.07	1072.43	1133.47	1057.06	1104.63	1129.72	1048.81	1098.47	1025.90	1050.78	1051.31
9	TM1	0	DEG	1	1036.73	1059.64	1037.75	965.26	1059.69	995.88	1060.27	1046.58	1072.37	1025.99	1011.65	1066.11	1049.50	1042.54	1053.04	1046.47
					1055.51	1071.72	1006.44	967.41	966.07	1058.85	1030.15	1077.12	1090.01	1160.16	1139.90	1082.30	1154.21	1102.38	1123.29	1112.75
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70