
굴뚝별 트랜드

2016년05월23일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/20 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.41	0.32	0.29	0.28	0.28	0.31	0.40	0.30	0.32	0.28	0.31	0.27	0.41	0.31	0.28	0.27
1	TSP	20	MGm	1	0.28	0.25	0.36	0.28	0.26	0.27	0.27	0.27	0.35	0.28	0.29	0.25	0.26	0.27	0.32	0.28
					0.26	0.28	0.25	0.28	0.37	0.27	0.30	0.30	0.33	0.32	0.39	0.31	0.31	0.32	0.30	0.30
					0.00	0.00	0.18	0.52	2.68	0.00	0.00	0.00	0.09	15.11	0.69	8.25	1.29	13.81	9.41	0.01
2	SO_2	30	ppm	1	1.89	17.24	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.15	5.58	0.25	0.00	0.00	0.00	0.11	2.79	0.00
					0.00	0.00	0.31	1.47	0.00	0.00	0.59	6.60	0.00	0.00	3.58	10.09	6.49	8.10	12.91	8.39


					23.74	19.00	32.25	21.37	29.93	34.42	39.17	22.50	30.21	51.93	24.57	31.57	21.39	17.18	27.05	42.87
3	NOx	70	ppm	1	19.28	19.09	56.14	58.73	47.81	61.61	49.26	46.96	47.61	54.09	24.98	27.98	29.92	27.60	38.13	33.53
					12.87	16.68	16.80	25.81	24.40	28.44	31.39	19.36	14.30	11.15	18.57	34.74	24.32	24.10	33.84	36.22
					2.02	1.51	1.01	0.83	0.77	0.94	1.45	1.18	1.09	0.92	1.25	0.80	1.52	1.18	0.94	0.73
4	HCl	15	ppm	1	0.67	0.34	0.96	0.78	0.57	0.83	0.96	1.11	1.24	1.32	1.25	1.10	1.08	0.87	1.17	1.17
					0.82	0.79	0.62	0.61	0.82	0.67	0.71	0.74	0.81	0.71	0.76	0.65	0.69	0.71	0.74	0.90
					0.63	1.07	0.66	0.57	11.80	0.27	0.54	1.70	0.67	3.58	0.55	27.14	1.30	0.80	1.40	1.05
5	CO	50	ppm	1	35.49	61.33	2.68	7.21	28.04	0.75	0.24	1.60	72.59	6.66	1.35	0.65	17.40	22.40	64.42	0.86
					26.67	1.81	34.68	7.34	1.21	0.73	0.69	6.52	2.00	1.13	2.80	1.43	0.57	2.52	1.56	17.91
					10.12	7.14	5.91	5.45	5.15	6.57	9.61	6.31	7.42	5.09	7.07	5.03	10.28	6.91	5.52	5.44
6	O_2	12	(%)	1/10	5.61	3.97	8.54	6.33	5.24	6.44	6.63	6.35	7.97	7.00	7.60	5.70	5.97	7.02	7.55	7.10
					6.22	6.90	5.49	6.22	9.63	6.38	7.52	6.65	7.81	7.71	8.70	6.66	6.96	6.51	5.69	5.38
					10698.20	13967.50	14736.20	15196.60	15414.40	13891.50	10912.00	14273.00	13221.30	15793.70	13727.30	15667.50	10523.40	13682.20	15045.60	15383.10
7	FLW	0	Sm3	10	16090.80	17175.10	11395.50	14188.00	15668.30	13973.70	14142.90	15309.40	12460.30	13456.40	12566.50	14486.50	14273.30	13045.30	12600.30	13332.20
					14802.00	11580.90	14616.90	13714.20	11220.10	14006.00	14513.10	15321.60	13915.90	14266.30	13323.60	15415.60	15076.80	15647.00	16671.30	17097.20
					159.61	160.41	161.65	160.98	160.85	160.42	159.63	159.57	158.13	158.06	159.12	159.04	157.86	157.47	159.99	158.38
8	TMP	0	DEG	1	156.74	158.93	158.06	154.88	155.23	154.57	153.60	155.27	157.77	158.13	155.89	155.39	156.58	155.60	155.35	156.81
					156.88	154.39	155.67	160.35	161.47	158.50	158.23	163.41	164.83	164.19	164.48	165.43	164.90	164.68	165.33	166.07
					1040.16	1031.37	1077.12	1105.20	1123.51	1088.39	1060.29	1056.52	1017.99	1114.48	1051.15	1145.07	1031.16	1036.35	1076.68	1134.67
9	TM1	0	DEG	1	1132.18	1181.41	1149.73	1126.41	1147.95	1128.53	1107.64	1128.11	1173.43	1125.87	1056.40	1117.61	1117.97	1087.53	1133.45	1057.40
					1048.61	989.98	1062.68	1063.09	1004.45	1051.58	1022.47	1049.18	990.19	985.36	1067.23	1063.99	1054.00	1069.33	1123.05	1147.03
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70

굴뚝별 트랜드

2016년05월23일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/21 측정항목: —전체— 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.42	0.32	0.33	0.33	0.33	0.34	0.41	0.29	0.31	0.40	0.36	0.34	0.45	0.36	0.32	0.29
1	TSP	20	MGm	1	0.33	0.31	0.41	0.31	0.29	0.28	0.34	0.30	0.37	0.28	0.26	0.27	0.30	0.27	0.33	0.28
					0.26	0.27	0.25	0.26	0.37	0.27	0.33	0.34	0.32	0.31	0.43	0.31	0.31	0.35	0.36	0.31
					19.25	3.28	0.66	0.01	0.00	0.00	0.00	3.02	2.44	0.00	0.56	0.56	1.08	0.18	0.60	0.20
2	SO_2	30	ppm	1	0.21	0.00	0.39	0.22	0.05	1.15	0.00	2.78	7.52	0.01	0.00	0.01	0.04	0.20	0.00	0.02
					0.00	0.00	0.16	0.01	0.08	0.38	0.00	0.00	0.54	3.10	4.01	10.03	8.76	0.00	0.94	6.90


					53.55	48.67	22.34	18.79	14.94	13.94	44.94	38.62	46.57	26.92	25.53	20.94	25.09	31.74	45.71	49.78
3	NOx	70	ppm	1	45.73	47.87	77.07	57.01	38.45	48.13	27.45	34.34	62.68	59.19	49.08	47.60	48.16	52.80	72.48	63.24
					23.95	27.60	37.52	39.62	55.92	47.02	15.80	14.18	17.34	22.14	24.79	36.12	22.19	14.32	20.09	14.35
					2.51	2.68	1.89	1.30	1.01	0.94	1.06	0.80	0.68	0.86	0.66	0.51	0.74	0.79	0.62	0.56
4	HCl	15	ppm	1	0.67	0.70	1.03	0.92	0.78	0.73	1.05	0.92	2.29	1.47	1.51	1.92	1.89	1.64	3.07	3.19
					2.94	2.97	2.51	2.26	2.86	1.92	2.14	1.71	1.26	1.00	1.10	0.75	0.66	0.77	0.73	0.59
					5.77	0.25	0.51	0.62	1.82	1.17	0.84	15.47	1.52	2.95	8.37	7.05	53.29	1.50	0.36	1.34
5	CO	50	ppm	1	0.32	0.24	1.16	2.65	0.17	6.32	0.73	5.39	0.30	0.08	0.15	0.78	0.29	13.26	9.91	0.35
					14.69	1.02	0.70	0.21	0.18	1.13	1.92	1.93	1.03	5.14	1.83	20.63	14.97	0.83	2.95	2.59
					8.93	6.76	6.97	7.21	7.01	7.88	9.78	5.76	6.09	9.61	7.94	7.26	10.49	8.32	7.40	5.88
6	O_2	12	(%)	1/10	7.25	6.70	9.43	6.73	6.08	5.62	8.31	6.79	9.18	6.30	5.89	5.96	7.30	6.56	8.74	7.16
					6.45	6.45	5.18	5.62	9.91	5.98	8.18	8.30	7.68	6.75	11.42	6.76	6.36	8.00	8.32	6.54
					12328.10	15776.40	15617.50	15266.00	15318.10	14178.30	12547.60	16925.60	15914.80	11891.70	14339.50	14691.90	10914.90	14076.10	13599.10	16069.10
7	FLW	0	Sm3	10	14130.60	15120.50	11268.00	14694.70	15380.80	15503.00	12598.30	14750.90	12308.70	14732.90	15093.30	14981.60	13105.30	14133.00	12180.20	13432.30
					14432.70	14632.90	16012.80	15554.40	11108.80	15514.60	13534.50	13293.20	13998.70	15264.50	10745.80	15053.40	15598.20	13875.40	13709.20	15738.10
					165.92	165.60	165.75	165.67	164.16	162.18	160.86	161.31	162.40	161.77	159.73	159.27	160.04	160.96	160.62	160.05
8	TMP	0	DEG	1	160.76	161.53	161.98	162.16	161.96	161.94	163.02	164.87	165.00	161.27	158.74	160.32	160.24	157.43	155.89	155.03
					154.42	156.39	158.93	160.17	160.12	159.57	160.58	161.59	162.07	163.33	164.96	166.69	167.21	166.03	164.33	163.63
					1131.07	1082.89	1059.44	1045.56	1034.00	990.05	1005.66	1069.72	1091.28	943.84	965.25	1019.61	1034.47	988.11	1058.31	1125.65
9	TM1	0	DEG	1	1085.94	1087.79	1101.80	1090.51	1104.73	1137.99	1041.39	1093.91	1118.11	1124.10	1125.18	1129.67	1092.46	1118.54	1127.55	1088.72
					1079.13	1083.41	1135.21	1128.34	1077.73	1102.59	1003.97	984.00	1014.53	1051.95	953.63	1055.12	1087.87	1008.14	968.33	1037.87
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70

굴뚝별 트랜드

2016년05월23일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/22 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.40	0.35	0.33	0.32	0.30	0.30	0.37	0.32	0.30	0.28	0.32	0.30	0.41	0.33	0.30	0.29
1	TSP	20	MGm	1	0.30	0.27	0.38	0.30	0.34	0.25	0.30	0.30	0.35	0.27	0.27	0.29	0.28	0.30	0.37	0.29
					0.28	0.28	0.30	0.28	0.36	0.29	0.30	0.30	0.32	0.34	0.39	0.31	0.32	0.31	0.34	0.32
					1.56	0.09	10.60	1.99	1.63	1.97	11.25	6.26	0.68	1.25	0.85	0.29	12.03	0.01	0.00	0.06
2	SO_2	30	ppm	1	0.40	1.90	2.32	0.00	0.00	21.60	18.86	2.02	14.42	17.24	3.79	2.63	6.46	1.40	0.00	0.00
					2.74	9.01	0.15	0.56	0.41	2.12	0.20	5.67	2.00	0.84	1.49	6.73	3.38	1.63	0.34	0.95

					21.39	21.87	33.16	26.93	20.87	24.95	29.58	22.02	19.25	28.93	25.58	30.43	27.62	24.87	40.53	53.28
3	NOx	70	ppm	1	36.34	46.01	52.14	31.82	24.98	31.82	8.24	10.16	34.73	34.99	44.67	24.95	35.53	38.84	52.69	37.08
					54.48	43.90	53.81	42.88	61.58	32.55	31.44	37.72	32.25	23.20	19.73	41.17	30.89	32.69	40.98	36.15
					0.82	0.86	0.55	0.67	0.65	0.67	0.67	0.53	0.48	0.35	0.44	0.44	0.53	0.81	0.71	0.67
4	HCl	15	ppm	1	0.77	0.63	1.11	1.25	1.28	0.78	1.19	1.11	0.94	0.62	0.57	0.60	0.63	0.65	0.92	0.86
					0.71	0.81	0.98	0.91	1.38	1.39	1.40	1.22	1.33	1.54	1.72	1.03	0.80	0.74	0.80	0.72
					1.67	1.36	24.44	0.34	8.24	0.75	37.17	16.07	25.92	19.90	10.27	2.80	56.56	9.91	0.28	0.35
5	CO	50	ppm	1	5.51	29.08	1.66	0.29	7.57	73.10	11.93	5.53	0.53	13.02	2.09	0.60	7.08	0.57	0.40	0.20
					0.69	0.15	0.13	0.31	7.82	0.30	0.36	0.31	0.34	0.52	1.03	0.26	0.54	0.25	0.32	0.29
					9.76	8.25	5.88	7.21	6.59	6.62	7.81	6.95	6.36	5.47	6.84	6.14	8.26	6.85	6.62	6.06
6	O_2	12	(%)	1/10	6.12	5.39	9.89	6.94	8.54	4.54	6.64	7.09	7.84	6.02	6.29	7.04	7.22	7.36	9.61	6.93
					6.40	6.64	7.42	7.04	9.79	7.08	7.57	7.45	7.81	8.60	10.57	7.00	7.29	7.19	8.09	7.16
					12260.20	13588.10	16442.00	14873.40	15475.10	15299.60	14185.50	14620.80	15584.40	16682.90	14974.80	15868.10	12404.50	15116.40	13975.40	14189.80
7	FLW	0	Sm3	10	14032.00	14584.80	10612.80	12942.90	11789.20	16358.10	13614.00	13145.70	11909.00	13734.70	13364.10	12707.30	13284.70	13145.70	10992.90	13248.60
					14292.10	13946.70	13083.10	13512.10	11511.30	13386.00	13417.80	13406.20	12729.80	11961.40	11469.40	14052.60	13765.30	14069.30	12866.40	13580.60
					163.09	162.00	160.85	161.03	160.89	160.63	161.34	161.38	160.17	159.61	160.22	160.30	160.58	160.96	159.42	158.58
8	TMP	0	DEG	1	159.15	158.92	158.54	158.20	157.56	158.24	159.95	160.00	160.04	159.89	158.98	159.28	160.25	162.35	163.54	163.75
					161.60	161.67	162.59	160.60	159.20	157.98	159.44	160.19	160.72	162.26	163.27	162.91	162.75	161.98	161.77	160.58
					1019.27	1017.21	1127.13	1073.78	1090.50	1103.77	1137.82	1101.99	1104.16	1151.92	1106.53	1124.42	1139.58	1099.74	1111.51	1130.19
9	TM1	0	DEG	1	1139.55	1175.89	1096.91	1093.91	1013.33	1096.39	1030.64	1020.43	1122.53	1114.01	1115.77	1083.65	1108.60	1082.55	1089.03	1088.45
					1106.15	1118.30	1103.96	1113.14	1093.95	1101.71	1076.21	1079.05	1061.55	1019.58	1005.51	1059.95	1058.02	1065.73	1041.45	1062.64
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70