
굴뚝별 트랜드

2016년05월27일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/26 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.37	0.30	0.28	0.27	0.34	0.35	0.40	0.30	0.30	0.28	0.31	0.35	0.40	0.40	0.30	0.29
					0.33	0.32	0.38	0.30	0.26	0.29	0.27	0.31	0.37	0.28	0.30	0.28	0.28	0.27	0.35	0.30
					0.28	0.29	0.32	0.32	0.38	0.31	0.27	0.31	0.28	0.27	0.37	0.30	0.28	0.28	0.31	0.31
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.46	0.27	7.80	13.41	13.86	10.74	1.31	0.70	0.05	0.72	8.99	12.67	4.92
					16.65	18.34	11.35	3.74	0.17	0.15	1.47	0.04	0.63	1.10	0.72	1.57	0.00	1.15	1.43	1.89
					1.07	2.18	6.23	1.05	3.51	5.50	1.71	0.00	0.00	1.00	10.58	1.59	2.23	0.50	0.00	0.00


3	NOx	70	ppm	1	62.10	17.25	12.32	22.14	13.29	46.80	69.71	37.78	9.74	12.22	24.73	24.09	16.46	15.13	29.20	32.85
					13.18	25.57	39.29	15.85	27.29	24.68	31.59	25.96	48.83	50.00	26.46	26.25	22.33	18.49	23.16	49.85
					25.53	18.96	16.58	22.67	39.08	55.35	33.34	15.81	23.51	27.49	56.73	49.22	54.01	23.73	8.81	10.85
4	HCl	15	ppm	1	1.33	1.18	0.96	0.77	0.87	0.78	0.91	0.79	0.87	0.86	0.80	0.80	0.91	0.88	0.65	0.63
					0.72	0.73	1.05	1.02	0.76	0.81	0.73	0.77	0.90	0.77	0.84	0.83	0.88	0.83	1.21	1.00
					0.88	0.88	0.88	0.81	1.00	0.85	0.75	0.91	0.82	0.83	1.30	1.27	1.14	1.15	1.14	1.02
5	CO	50	ppm	1	0.36	1.60	3.77	5.51	1.61	2.62	1.27	3.95	0.87	0.69	0.51	0.62	2.32	4.00	2.81	0.41
					1.25	0.87	27.38	19.31	31.90	4.80	4.84	1.89	10.06	14.21	0.52	0.62	0.46	2.08	1.38	0.33
					1.60	0.61	1.27	0.79	7.10	8.52	4.14	0.72	0.26	0.63	1.31	0.18	0.16	0.21	0.50	0.49
6	O_2	12	(%)	1/10	10.02	6.75	6.50	6.28	8.82	8.65	9.97	6.81	7.32	6.60	7.52	9.13	10.48	8.78	6.99	7.04
					8.23	7.97	10.15	7.69	6.23	7.20	6.20	7.81	9.25	6.91	7.96	6.82	7.53	6.83	10.09	7.14
					7.05	7.48	8.32	8.05	10.33	7.63	6.16	8.14	6.61	6.16	9.83	7.57	6.53	6.67	7.90	7.89
7	FLW	0	Sm3	10	11612.70	14348.90	14622.50	14980.80	12204.40	13653.60	11081.60	14341.50	13733.90	14766.00	13952.40	11634.40	10449.80	12679.80	14065.90	14195.70
					12615.80	12311.40	11561.00	13641.80	14600.90	13614.80	14822.60	13535.40	11628.10	13770.00	13193.80	14185.10	13447.20	14495.50	12722.60	14405.90
					13588.00	13305.10	12228.40	13748.10	11924.40	13975.00	14376.80	12330.70	14419.40	14989.40	11054.00	13340.40	14467.20	14212.10	12906.60	12911.70
8	TMP	0	DEG	1	156.97	157.51	157.49	156.44	157.05	157.74	159.84	158.77	156.55	155.58	156.06	156.45	155.83	157.18	158.46	157.90
					158.05	157.98	157.79	159.80	158.85	159.20	162.05	163.78	162.87	161.53	161.01	161.99	162.14	161.30	161.45	161.31
					160.38	161.72	163.19	164.32	165.68	166.80	165.89	163.53	162.75	162.36	160.92	161.13	163.48	164.61	163.57	162.46
9	TM1	0	DEG	1	1026.25	1042.22	1065.96	1095.61	994.58	971.33	1051.56	1077.57	1045.47	1066.61	1064.42	1011.57	1032.32	981.35	1062.42	1079.47
					1023.37	1004.70	1052.86	1045.17	1104.28	1073.54	1098.67	1062.89	1112.04	1095.10	1042.12	1062.77	1034.16	1053.37	1021.64	1070.69
					1057.82	1046.68	1014.48	1048.86	1070.17	1066.29	1114.44	1046.63	1089.25	1122.01	1099.49	1052.69	1085.89	1097.43	1048.01	1041.78
10	TM3	0	DEG	1	36.71	36.72	36.72	36.72	36.73	36.72	36.70	36.70	36.70	36.71	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70

굴뚝별 트랜드

2016년05월30일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/27 측정항목: -전체- 자료구분: 30분 평균




NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.82	0.28	0.29	0.29	0.28	0.29	0.40	0.29	0.32	0.35	0.30	0.28	0.37	0.29	0.30	0.32
1	TSP	20	MGm	1	0.30	0.29	0.40	0.30	0.31	0.30	0.30	0.31	0.38	0.29	0.30	0.33	0.29	0.31	0.36	0.31
					0.28	0.28	0.27	0.29	0.35	0.27	0.28	0.30	0.31	0.28	0.36	0.27	0.25	0.24	0.27	0.30
					4.70	7.62	1.00	8.55	8.02	7.77	14.32	6.79	6.45	11.19	14.17	10.34	14.70	15.96	3.40	0.09
2	SO_2	30	ppm	1	1.61	0.01	0.00	1.63	0.10	2.62	0.46	0.80	0.65	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.47
					0.37	0.21	13.23	18.11	2.78	0.66	6.82	0.81	0.40	5.04	4.81	0.28	0.17	5.54	0.45	0.00
					45.10	40.93	15.03	23.43	33.40	34.59	56.73	54.09	32.22	13.03	17.80	12.15	12.82	43.53	38.40	28.75
3	NOx	70	ppm	1	23.66	46.07	26.32	22.56	23.94	21.90	43.82	18.33	30.16	38.85	28.69	17.36	36.18	12.86	21.88	16.06
					18.10	30.89	47.18	29.44	27.24	33.94	54.47	27.79	22.14	20.38	14.80	22.32	33.81	36.73	21.27	9.61
					1.19	1.17	1.14	0.99	1.05	1.03	1.49	1.58	2.23	3.09	1.84	1.49	1.50	0.93	0.77	0.73
4	HCl	15	ppm	1	0.65	0.66	1.06	0.89	0.88	0.87	0.84	0.81	0.97	0.72	0.75	0.82	0.80	1.02	1.05	0.77
					0.58	0.61	0.59	1.15	1.58	1.20	1.28	1.68	1.56	1.33	1.82	1.17	0.83	0.65	0.95	1.01
					0.34	0.18	0.46	0.21	0.39	5.36	69.50	12.16	0.27	1.85	0.93	1.52	2.88	0.24	0.19	0.51
5	CO	50	ppm	1	11.02	0.24	0.59	25.28	0.95	13.48	0.58	4.60	6.35	9.76	0.38	0.69	0.42	0.63	0.85	20.86
					12.78	0.60	1.03	27.13	35.27	10.62	0.13	0.51	2.51	11.16	3.79	1.12	8.50	40.43	2.91	0.99
					9.61	6.59	7.31	6.86	6.29	6.83	10.61	6.61	8.01	9.27	7.39	6.32	9.44	7.23	7.69	8.18
6	O_2	12	(%)	1/10	7.18	7.11	11.18	7.74	8.05	8.13	7.43	7.61	10.93	7.07	8.27	9.17	8.03	8.34	10.06	8.08
					7.20	7.18	6.54	7.23	10.37	6.77	6.99	8.10	8.01	6.69	8.85	6.39	5.55	5.20	6.42	8.11
					11644.00	14227.90	13305.90	14565.40	15425.80	14333.40	10538.60	14458.80	12810.60	11547.40	13872.40	14746.50	11100.90	13964.80	13252.10	12676.00
7	FLW	0	Sm3	10	13564.70	13824.20	10041.30	12835.00	12704.70	12608.40	14539.50	13825.90	10927.40	14973.90	13332.10	11572.40	12956.50	12573.10	11849.70	12689.30
					13167.10	13192.20	14092.20	14575.80	12371.90	14274.50	13891.20	12695.90	12699.20	13719.00	11358.70	14131.20	15052.10	15096.30	13871.00	12278.20
					161.63	163.03	162.79	163.23	165.09	164.98	163.72	162.47	162.07	162.05	161.63	162.25	161.12	159.85	160.41	162.26
8	TMP	0	DEG	1	163.05	162.43	161.14	161.19	161.98	162.09	162.92	165.38	165.56	163.79	162.51	160.42	157.93	160.82	165.90	167.95
					165.99	162.73	162.45	164.86	164.46	161.68	160.99	161.56	161.76	161.88	161.68	160.80	159.21	158.01	159.26	159.70
					1070.99	1103.88	1064.80	1082.73	1126.37	1116.49	1087.19	1139.59	1073.79	988.30	1029.31	1063.91	1073.41	1074.72	1066.77	1038.51
9	TM1	0	DEG	1	1058.53	1089.36	1041.46	1059.16	1050.20	1040.52	1061.87	1068.08	1057.95	1112.13	1064.81	1006.80	1030.99	1007.04	1029.05	1041.01
					1061.33	1064.80	1102.55	1114.85	1031.65	1081.09	1089.13	1025.77	1020.95	1046.92	1078.01	1092.25	1122.42	1144.71	1100.02	1011.29
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70

굴뚝별 트랜드

2016년05월30일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1
조회일자: 2016/05/28 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.37	0.30	0.25	0.31	0.27	0.28	0.36	0.27	0.30	0.28	0.28	0.29	0.37	0.33	0.33	0.32
					0.32	0.29	0.37	0.34	0.26	0.28	0.31	0.25	0.34	0.33	0.27	0.28	0.25	0.34	0.36	0.29
					0.29	0.27	0.24	0.30	0.32	0.29	0.26	0.26	0.32	0.31	0.39	0.26	0.30	0.25	0.24	0.28
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.28	0.00	1.06	3.43	6.50	2.11	0.97	1.20	4.22	3.56	4.48	0.00	1.37	8.24
					0.20	0.20	1.51	0.00	0.37	0.64	1.14	13.58	0.14	0.71	0.00	0.00	2.33	0.12	1.38	0.00
					0.00	0.00	4.14	0.00	8.22	0.00	3.87	5.57	0.37	0.00	0.00	7.11	0.59	0.96	8.12	6.53

3	NOx	70	ppm	1	13.19	14.20	19.43	11.60	24.48	45.75	20.75	15.10	19.98	22.09	35.77	16.62	27.36	8.84	12.21	14.92
					26.02	17.86	31.27	14.15	26.98	33.65	27.70	32.42	35.35	18.52	19.72	29.45	49.14	16.15	26.28	12.48
					11.03	33.12	47.97	40.68	29.77	18.66	28.93	40.18	35.37	19.22	27.84	26.70	18.86	26.15	33.97	36.96
4	HCl	15	ppm	1	1.15	0.93	0.64	0.73	0.60	0.59	0.90	0.87	0.90	0.83	0.77	0.84	1.17	1.17	0.95	0.79
					0.69	0.64	0.88	1.07	0.76	0.82	0.83	0.50	0.82	0.86	0.70	0.68	0.62	0.82	0.84	0.77
					0.73	0.65	0.44	0.76	0.80	1.02	0.51	0.41	0.78	0.83	0.93	0.53	0.61	0.46	0.26	0.45
5	CO	50	ppm	1	1.43	0.85	2.16	0.81	5.82	1.11	3.28	9.68	0.52	0.71	0.27	15.12	0.56	1.08	1.93	6.36
					0.77	1.00	0.59	2.15	16.57	4.81	1.64	25.73	5.00	14.01	12.02	0.40	0.21	5.06	2.74	0.60
					0.74	0.34	34.62	0.40	45.51	1.02	29.83	39.18	1.84	1.77	3.14	39.80	8.36	15.23	63.93	19.40
6	O_2	12	(%)	1/10	10.79	8.15	5.72	8.21	6.44	6.78	8.81	6.50	7.41	6.84	6.47	6.92	10.07	8.86	8.60	7.96
					7.95	7.02	9.98	9.58	6.34	7.51	8.19	5.67	8.98	8.86	6.80	7.73	6.45	8.92	9.99	7.95
					8.46	7.41	5.62	8.53	8.07	8.15	6.36	5.87	8.44	8.45	12.11	4.83	7.77	5.63	4.68	6.70
7	FLW	0	Sm3	10	10679.70	12828.90	15320.30	12766.50	15085.60	14968.00	11598.10	14382.90	13358.40	13890.90	13977.40	13840.00	11123.90	11788.20	12819.30	13869.00
					13596.40	15023.80	12274.40	11914.40	15855.20	14140.60	13450.90	16132.60	12670.70	12441.40	15149.50	13335.00	14643.40	12031.70	10772.50	13073.60
					12471.70	13475.90	15850.60	12667.20	12656.20	13171.80	15743.10	16530.80	13682.30	14064.10	10871.00	18226.70	14365.70	16776.00	17868.50	15247.00
8	TMP	0	DEG	1	159.03	158.32	157.91	158.73	158.85	159.77	159.70	159.39	160.50	161.86	161.81	161.86	161.99	161.63	162.11	165.15
					164.65	160.48	159.09	156.58	153.83	155.28	157.10	158.97	160.90	160.21	159.95	158.17	158.60	163.06	163.79	162.41
					159.45	156.98	155.64	155.82	156.41	157.17	156.73	158.19	158.49	157.58	157.22	157.36	157.76	157.60	157.90	158.27
9	TM1	0	DEG	1	1004.05	1007.67	1085.67	998.47	1036.82	1035.65	1088.43	1082.45	1051.90	1072.47	1095.49	1073.05	1048.57	985.07	975.85	971.81
					1000.97	1038.82	1041.66	964.22	1089.69	1085.41	1057.23	1139.47	1104.85	1023.94	1065.51	1040.63	1093.20	995.14	1078.06	1022.20
					1001.31	1051.83	1126.15	1036.88	1151.78	1047.26	1113.71	1129.65	1023.74	992.13	938.77	1143.31	1065.71	1137.28	1199.13	1168.06
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70