
굴뚝별 트랜드

2016년06월14일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/06/13　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.35	0.28	0.27	0.27	0.24	0.26	0.37	0.29	0.28	0.26	0.28	0.30	0.38	0.27	0.27	0.25
					0.24	0.24	0.36	0.28	0.25	0.25	0.23	0.27	0.36	0.27	0.24	0.25	0.25	0.27	0.37	0.27
					0.24	0.25	0.28	0.30	0.39	0.28	0.30	0.29	0.26	0.26	0.36	0.30	0.26	0.28	0.26	0.29
2	SO_2	30	ppm	1	4.88	1.82	2.66	1.74	1.95	1.41	0.04	1.01	1.14	3.53	3.56	0.91	2.42	2.62	3.16	1.74
					0.82	1.07	7.60	0.01	0.10	0.00	1.22	0.62	3.12	0.00	0.26	0.06	0.11	2.94	0.00	0.11
					0.00	0.18	0.01	5.77	26.47	11.10	0.00	0.00	0.12	0.29	12.52	0.65	3.03	0.02	0.10	0.42


3	NOx	70	ppm	1	64.93	37.15	38.40	17.64	27.64	38.01	56.52	32.62	39.73	35.02	33.76	30.25	31.51	29.41	37.26	36.54
					23.26	31.99	47.53	54.19	32.09	17.05	20.23	31.04	38.09	36.52	42.09	3.62	34.47	35.93	48.40	25.90
					37.07	36.24	7.38	29.44	72.43	36.81	15.38	18.95	24.18	48.45	66.48	14.81	34.90	24.75	34.28	56.51
4	HCl	15	ppm	1	1.85	1.94	1.56	1.52	1.31	1.41	2.17	1.86	1.61	1.34	1.71	2.22	2.76	2.11	1.76	1.78
					1.71	1.76	3.04	2.34	1.87	1.93	1.77	1.82	1.86	1.59	1.30	1.48	1.28	0.91	1.07	0.79
					0.73	0.88	1.11	0.95	1.34	2.78	2.63	1.55	1.30	1.37	2.32	2.77	1.05	1.15	1.01	0.97
5	CO	50	ppm	1	0.94	1.41	7.35	44.59	5.00	8.90	0.12	0.22	0.14	25.57	0.18	0.24	0.24	0.33	27.22	13.88
					51.81	29.11	107.48	0.47	1.04	9.03	20.43	16.68	80.32	0.25	37.33	23.01	1.69	22.40	9.44	11.12
					3.64	9.02	1.13	12.30	51.34	1.60	3.91	0.47	31.28	0.96	6.03	8.35	28.91	1.07	18.73	13.35
6	O_2	12	(%)	1/10	8.81	6.53	5.95	6.15	4.30	5.23	10.32	6.95	6.47	5.16	6.38	7.31	8.69	5.66	5.25	4.95
					4.44	4.47	8.06	6.40	5.33	5.62	4.10	5.79	9.67	6.61	4.54	5.47	5.58	6.07	9.45	6.60
					5.33	5.91	7.17	7.14	9.14	6.47	6.93	7.19	5.53	5.77	7.72	7.00	5.05	6.17	5.35	6.93
7	FLW	0	Sm3	10	11997.60	14242.10	14789.60	15039.60	17344.20	16324.00	11136.80	14506.80	14847.10	15558.50	14474.80	14339.40	12738.40	15525.50	16128.80	15873.30
					16658.20	16447.00	12708.50	15907.20	16095.50	15557.00	18109.70	15828.20	12079.30	14980.40	17513.30	15103.10	15771.00	15708.50	12182.90	14003.40
					15439.50	14666.10	14599.20	14621.80	11461.70	15254.70	15205.10	14886.00	17073.00	16699.00	14823.40	14356.00	16471.60	15320.90	16199.50	14080.70
8	TMP	0	DEG	1	158.73	161.04	161.04	160.65	160.29	159.67	158.67	160.43	162.68	162.58	161.64	162.56	163.72	164.32	163.54	162.10
					160.58	159.21	159.83	160.50	159.16	158.11	158.92	161.82	161.67	160.03	159.13	158.23	157.76	161.65	163.77	161.01
					157.42	156.32	159.23	162.52	163.85	164.32	161.91	158.51	157.06	156.75	159.79	162.50	160.43	159.08	158.21	157.48
9	TM1	0	DEG	1	1119.91	1107.45	1127.97	1103.17	1166.41	1151.44	1068.20	1085.49	1105.92	1145.96	1105.97	1066.05	1110.67	1121.07	1131.11	1134.69
					1141.57	1170.33	1156.05	1104.63	1134.17	1102.81	1166.32	1130.15	1102.30	1072.16	1143.31	1111.70	1114.58	1114.65	1092.73	1078.51
					1115.37	1103.21	1058.31	1059.99	1143.25	1105.11	1056.86	1045.07	1116.58	1114.48	1165.90	1072.24	1155.91	1114.97	1144.67	1091.69
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70

굴뚝별 트랜드

2016년06월15일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/06/14 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.37	0.25	0.28	0.31	0.29	0.31	0.36	0.27	0.28	0.28	0.30	0.27	0.37	0.26	0.26	0.27
					0.57	0.50	0.39	0.30	0.29	0.30	0.31	0.29	0.39	0.26	0.30	0.28	0.27	0.27	0.35	0.30
					0.29	0.27	0.27	0.26	0.34	0.27	0.29	0.29	0.24	0.26	0.37	0.29	0.29	0.30	0.28	0.33
2	SO_2	30	ppm	1	0.14	1.29	0.16	0.33	0.22	0.10	4.35	4.52	4.28	3.16	0.01	0.48	0.00	0.20	3.30	1.21
					0.95	0.81	0.74	3.44	2.28	0.61	0.00	0.07	0.07	3.51	0.19	1.04	5.06	0.25	0.94	0.00
					3.70	7.38	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	5.85	3.13	22.50	0.11	7.84	3.00	3.71	2.52


3	NOx	70	ppm	1	69.74	18.51	21.05	12.02	10.82	28.44	46.52	40.58	52.66	31.24	22.53	27.54	30.68	35.22	55.07	30.64
					67.48	48.87	22.34	21.96	31.08	34.48	32.48	35.37	57.29	51.02	44.70	59.54	28.37	27.14	51.75	31.64
					31.99	45.92	47.69	50.82	50.31	28.89	31.13	32.07	44.05	39.90	42.21	31.54	26.13	48.31	50.78	26.25
4	HCl	15	ppm	1	1.56	1.16	1.22	1.23	0.87	0.86	0.95	0.90	0.93	0.99	1.22	1.09	1.71	1.36	1.34	1.95
					2.58	4.14	2.67	1.00	1.01	1.00	1.07	0.95	1.09	0.71	0.85	0.94	1.37	2.09	2.58	3.16
					2.76	7.73	6.17	3.18	4.30	3.95	3.74	3.56	2.97	4.63	6.62	5.24	5.28	9.22	5.67	6.77
5	CO	50	ppm	1	0.43	35.74	10.04	6.97	31.45	0.69	6.12	9.28	0.44	18.64	0.38	10.45	1.74	11.35	14.73	10.28
					8.98	1.51	12.05	22.53	2.61	0.92	0.27	0.73	0.27	30.08	0.26	0.22	13.09	13.34	13.14	0.39
					4.51	3.64	20.75	38.74	5.13	17.18	1.06	0.41	48.94	1.13	64.12	0.64	25.64	0.40	7.98	0.87
6	O_2	12	(%)	1/10	9.41	5.22	6.40	7.99	6.95	7.94	8.89	5.89	6.47	5.85	7.02	5.43	9.18	5.58	5.28	5.94
					10.41	13.30	10.14	6.27	6.57	6.47	6.65	6.37	9.76	5.15	6.74	6.40	5.45	6.16	8.66	7.50
					7.22	5.77	6.35	6.31	8.80	6.10	7.01	6.97	4.14	5.23	7.35	6.18	6.49	6.95	5.77	7.57
7	FLW	0	Sm3	10	11367.90	16278.70	15007.30	13067.10	14226.10	13063.80	11875.00	15728.40	14890.30	15554.50	14348.10	16176.30	12127.20	15799.00	16062.60	15310.30
					10256.50	9847.40	11875.20	14805.90	14560.50	16324.90	16098.40	15283.00	11605.90	16242.40	14641.40	14729.80	15445.80	14972.40	12867.30	13663.70
					15087.50	15816.10	13474.00	13687.90	11384.40	14569.40	13514.60	13572.30	16589.60	15359.70	12393.60	14623.70	15172.10	15130.60	16436.20	14310.20
8	TMP	0	DEG	1	156.90	157.16	158.00	158.12	157.81	157.11	157.27	158.58	159.36	159.55	159.24	159.01	158.72	158.09	157.54	157.40
					154.93	156.44	161.29	161.50	160.66	161.11	163.83	165.11	165.65	165.49	164.40	163.14	163.43	162.56	161.13	160.62
					160.61	164.14	162.32	157.17	155.38	157.41	157.95	158.30	160.09	162.05	163.55	163.27	162.07	163.89	164.53	164.94
9	TM1	0	DEG	1	1094.28	1122.33	1089.42	1024.70	1044.87	1005.52	1074.35	1084.09	1074.73	1102.74	1064.10	1116.64	1077.85	1129.28	1161.53	1119.77
					1094.09	890.88	1007.41	1074.40	1077.03	1093.36	1073.65	1107.97	1108.81	1168.60	1102.72	1113.13	1133.81	1112.52	1128.07	1059.53
					1053.43	1122.51	1116.73	1127.43	1118.21	1107.82	1076.23	1063.67	1179.02	1155.81	1182.05	1119.06	1104.33	1074.75	1126.03	1065.86
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70

굴뚝별 트랜드

2016년06월16일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/06/15　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.40	0.31	0.31	0.31	0.32	0.30	0.39	0.30	0.35	0.35	0.29	0.29	0.38	0.30	0.27	0.28
					0.25	0.28	0.37	0.27	0.29	0.30	0.39	0.34	0.39	0.30	0.28	0.42	0.25	0.27	0.37	0.34
					0.28	0.26	0.30	0.27	0.38	0.31	0.28	0.27	0.26	0.26	0.36	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26
2	SO_2	30	ppm	1	9.50	0.28	0.83	0.36	0.00	3.71	0.60	2.60	3.14	0.00	0.10	0.69	0.45	0.39	0.16	0.60
					3.10	0.02	0.00	0.69	0.00	0.56	0.08	0.84	0.09	0.60	5.51	2.39	22.38	0.78	0.00	0.00
					5.89	13.44	6.48	7.48	0.00	0.00	1.43	8.46	18.49	5.67	1.71	4.09	2.64	0.79	0.00	1.22

3	NOx	70	ppm	1	58.59	34.98	31.62	43.23	39.92	34.12	37.49	37.11	23.72	21.23	34.55	47.86	32.90	26.27	30.63	43.06
					43.86	12.67	12.07	17.64	21.30	35.83	15.32	14.15	20.08	15.70	11.02	15.40	12.17	9.34	16.66	14.90
					21.74	23.31	45.00	42.56	18.56	17.85	23.24	18.85	29.68	29.50	26.86	20.22	19.08	12.84	11.34	29.44
4	HCl	15	ppm	1	6.10	5.41	4.82	4.61	4.41	4.71	7.68	5.18	7.41	4.35	2.21	2.14	2.59	2.06	1.75	1.95
					1.52	2.06	3.33	2.37	1.78	1.39	1.26	1.18	1.17	0.90	0.65	0.61	0.24	0.32	0.70	0.91
					0.52	0.47	0.64	0.56	1.09	0.99	0.85	0.78	0.91	1.62	1.96	1.52	1.41	1.20	1.05	0.85
5	CO	50	ppm	1	12.89	0.29	0.26	0.24	0.27	2.92	3.71	7.16	5.12	0.82	1.07	6.40	36.16	4.86	6.28	0.99
					65.61	93.42	6.63	17.08	0.48	0.73	0.84	8.31	1.05	4.42	56.78	20.90	77.94	40.17	39.26	1.31
					32.34	60.50	12.44	28.16	10.22	1.09	2.61	25.42	6.23	11.51	57.67	0.42	0.79	25.45	3.64	23.01
6	O_2	12	(%)	1/10	8.94	6.66	6.66	6.64	6.93	6.15	8.95	5.95	7.87	8.58	6.03	5.77	8.24	7.01	5.66	6.51
					4.45	6.37	10.30	5.88	6.97	7.41	7.10	7.11	9.30	7.05	5.79	7.22	3.59	5.41	8.91	8.78
					6.19	5.55	7.05	6.02	10.93	7.89	6.94	6.21	5.31	5.27	8.18	6.72	6.71	6.64	6.66	5.74
7	FLW	0	Sm3	10	12746.60	15440.10	15503.20	15424.40	15295.80	16063.10	13212.40	16497.60	13887.40	13242.00	16402.30	16510.70	12622.00	14002.40	14618.40	13604.50
					15115.10	11507.70	10186.90	14537.10	13290.60	12966.00	13451.80	13833.60	11820.30	13846.60	15334.50	13652.80	16895.80	13704.40	10480.90	11679.50
					13963.20	14535.70	12416.80	14333.20	10358.10	12642.80	13963.00	14581.90	15627.50	15640.10	11998.70	13883.80	13906.50	13505.10	13371.10	14626.80
8	TMP	0	DEG	1	165.62	166.41	166.51	166.83	167.27	167.74	167.58	167.60	167.61	165.41	163.56	163.92	162.79	161.99	160.87	160.03
					159.72	156.93	157.27	161.85	162.26	162.03	162.46	163.33	164.41	165.38	166.10	166.15	166.67	164.67	161.27	161.31
					161.29	160.62	160.80	161.81	161.24	160.02	159.52	161.01	162.74	162.96	162.22	162.54	163.78	164.27	163.52	162.92
9	TM1	0	DEG	1	1134.19	1111.04	1092.45	1090.61	1076.69	1121.13	1118.12	1138.51	1060.81	1008.53	1119.47	1145.83	1157.62	1095.88	1139.01	1110.93
					1205.09	1092.63	1042.41	1109.09	1068.38	1041.05	1032.91	1028.12	1024.56	1012.03	1049.64	1008.08	1139.08	1093.03	1081.95	983.13
					1071.13	1094.31	1053.27	1085.65	983.06	977.03	995.53	1034.43	1099.19	1122.39	1123.48	1070.03	1069.33	1057.81	1058.90	1104.63
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70