
굴뚝별 트랜드

2016년06월23일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/06/22　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.34	0.24	0.28	0.24	0.26	0.27	0.35	0.31	0.27	0.26	0.28	0.30	0.35	0.27	0.28	0.30
1	TSP	20	MGm	1	0.33	0.28	0.37	0.27	0.41	0.24	0.23	0.25	0.27	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23
					0.23	0.25	0.26	0.29	0.37	0.25	0.24	0.30	0.29	0.28	0.35	0.24	0.26	0.26	0.27	0.31
					23.18	0.90	0.00	0.80	0.27	1.23	0.08	0.00	0.22	6.20	1.25	0.00	0.35	1.49	2.48	6.97
2	SO_2	30	ppm	1	0.19	6.43	30.57	8.40	0.09	1.66	20.78	21.92	1.56	2.68	32.86	41.00	36.35	23.54	11.29	0.43
					0.00	0.00	0.00	8.14	19.14	0.67	4.04	3.16	0.03	1.05	2.35	4.47	2.71	7.32	1.77	0.01


					57.12	26.99	27.37	40.63	60.95	28.01	34.59	26.57	33.39	49.10	72.14	39.28	48.57	45.73	42.92	51.42
3	NOx	70	ppm	1	25.23	28.71	61.47	53.32	49.34	57.99	60.79	47.17	2.56	2.52	68.86	136.40	66.82	64.51	101.81	71.52
					74.40	51.41	45.42	34.66	81.46	49.29	35.13	62.91	56.43	38.82	76.87	56.24	49.69	63.74	63.20	36.64
					4.54	2.53	2.43	1.81	1.69	1.25	2.09	1.79	1.32	0.91	1.06	1.22	1.58	1.41	1.35	2.45
4	HCl	15	ppm	1	2.09	1.38	5.59	7.43	3.99	2.21	13.36	7.16	0.05	0.04	19.32	24.68	26.11	19.30	20.32	14.45
					7.85	3.53	4.46	5.13	6.61	4.47	2.52	2.67	1.90	1.63	2.36	1.75	1.69	2.50	4.91	3.87
					73.23	37.49	1.04	11.54	0.44	44.49	32.68	0.75	0.57	32.33	1.44	0.53	0.44	10.42	0.39	6.75
5	CO	50	ppm	1	3.11	21.20	56.93	8.68	24.56	10.77	62.26	57.67	13.81	13.26	88.14	3.16	11.93	39.51	75.50	1.84
					40.59	46.00	0.96	49.92	55.54	44.12	75.21	19.98	1.03	0.95	1.31	39.50	43.16	10.07	22.00	10.78
					6.57	4.87	6.58	4.45	5.94	5.85	8.65	8.06	6.22	5.66	6.30	7.66	8.22	6.08	6.18	6.49
6	O_2	12	(%)	1/10	8.01	5.72	7.26	5.10	4.88	4.63	1.55	11.53	20.54	20.14	5.45	8.01	12.04	12.74	7.96	7.03
					4.71	4.56	5.84	6.09	7.96	5.12	3.92	7.36	7.13	6.41	8.22	4.43	5.29	5.51	6.01	7.88
					13252.50	15899.70	15171.10	17408.90	15587.30	15640.00	13038.50	13998.50	16474.10	17204.20	16245.90	14479.20	13275.70	15829.00	17167.40	17235.20
7	FLW	0	Sm3	10	15302.40	18560.60	15269.30	18444.20	17069.20	17864.50	19145.60	19336.30	19528.00	18705.70	18770.50	18534.00	19266.20	18360.80	17911.20	18216.70
					18607.80	17157.30	16244.80	16221.70	12868.70	15668.70	17032.10	13162.00	13478.60	14487.40	12270.10	16636.30	15662.90	15230.30	15008.60	13207.80
					157.74	155.20	153.88	154.51	154.74	153.50	153.22	153.22	153.96	155.62	156.03	155.99	155.78	156.64	158.00	161.88
8	TMP	0	DEG	1	163.14	162.29	164.93	166.07	162.87	160.94	164.08	166.17	168.66	169.05	168.99	168.31	167.50	167.13	163.87	160.71
					158.07	155.07	154.32	156.33	158.05	156.95	155.68	157.05	156.39	155.93	157.21	158.76	158.46	156.85	155.46	153.98
					1210.72	1164.53	1101.87	1181.47	1140.67	1126.62	1099.73	1046.23	1089.11	1133.27	1142.31	1059.71	1126.79	1123.29	1111.68	1095.37
9	TM1	0	DEG	1	1027.81	1108.41	1216.24	1170.36	1168.71	1178.31	1190.07	1171.62	1251.02	1165.31	1171.54	1014.25	1073.92	1099.41	1086.87	1050.69
					1129.02	1152.89	1125.97	1117.35	1161.14	1155.75	1181.42	1069.29	1052.71	1060.11	1112.57	1152.54	1130.10	1143.15	1126.21	1033.43
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67

굴뚝별 트랜드

2016년06월24일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/06/23　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.37	0.27	0.26	0.31	0.26	0.25	0.37	0.25	0.26	0.26	0.25	0.26	0.36	0.27	0.27	0.29
1	TSP	20	MGm	1	0.28	0.30	0.38	0.29	0.28	0.26	0.28	0.27	0.36	0.31	0.32	0.27	0.29	0.27	0.38	0.29
					0.30	0.28	0.27	0.25	0.35	0.27	0.27	0.29	0.27	0.29	0.35	0.28	0.30	0.28	0.29	0.28
					0.01	0.00	0.10	0.08	0.00	0.15	2.48	0.50	0.08	0.00	0.36	0.21	0.00	0.74	2.76	2.89
2	SO_2	30	ppm	1	10.44	1.79	11.01	4.08	0.00	1.13	1.83	9.22	18.09	0.00	0.00	0.83	0.31	1.49	1.05	11.48
					15.83	22.20	19.23	12.36	1.70	0.11	10.18	2.01	3.81	2.62	4.54	0.49	0.03	0.07	1.64	2.10


					56.90	40.21	45.81	55.03	23.87	20.19	35.86	26.05	38.28	53.04	42.25	31.25	38.89	22.39	42.57	51.01
3	NOx	70	ppm	1	33.34	27.82	38.83	30.40	38.20	51.61	49.84	90.23	116.83	30.12	20.35	30.61	56.41	33.83	27.76	48.41
					8.60	19.50	18.14	24.62	22.56	10.47	6.83	25.43	35.60	34.23	45.62	21.72	17.37	20.57	24.56	27.51
					4.27	2.76	2.48	2.80	2.53	2.31	2.93	1.56	1.34	1.23	1.08	1.35	1.72	1.21	1.06	1.18
4	HCl	15	ppm	1	1.99	2.39	2.30	2.57	1.59	1.03	1.33	3.74	20.17	12.53	4.34	2.00	1.57	1.26	1.58	1.14
					1.03	0.81	0.66	0.40	0.78	0.82	0.72	0.69	0.56	0.50	0.67	1.16	1.23	1.12	1.10	1.03
					3.99	4.11	17.14	0.77	1.10	16.26	43.53	47.47	25.05	7.23	39.21	35.13	30.00	32.70	2.43	1.82
5	CO	50	ppm	1	25.57	0.90	6.93	14.06	0.55	40.68	2.40	0.29	0.38	1.60	1.48	9.85	0.63	0.57	1.20	3.36
					1.86	1.30	8.85	36.05	81.29	1.14	1.74	1.05	4.35	15.70	90.56	0.78	4.88	1.02	0.87	9.56
					9.60	6.52	5.87	8.22	5.90	5.21	9.04	5.29	5.72	5.68	5.00	5.19	9.06	5.88	6.17	6.95
6	O_2	12	(%)	1/10	5.85	6.75	10.23	6.31	6.46	5.35	6.81	6.39	8.78	8.12	8.87	6.35	7.41	6.38	9.99	7.14
					7.47	7.02	5.90	4.95	9.24	6.71	6.58	7.49	6.00	5.69	8.98	6.91	7.54	7.11	7.32	6.65
					11002.10	14956.40	15562.40	13185.00	16036.50	16770.00	11641.40	16371.10	16470.50	15508.70	16696.80	16385.30	12712.80	15530.30	15035.90	14100.20
7	FLW	0	Sm3	10	15978.10	14991.30	12092.20	15427.30	15328.30	16431.00	14964.40	15432.10	12891.00	13786.20	12903.50	15729.90	14806.50	15583.50	11482.00	15159.60
					14640.70	15191.20	16423.60	16969.80	11403.30	14223.80	14059.10	13017.20	14878.50	14826.70	11590.90	13766.30	13059.50	13407.60	13355.70	13959.60
					153.00	153.01	152.89	151.47	150.59	152.04	152.11	151.22	151.50	151.79	149.98	151.28	152.01	152.45	153.19	155.95
8	TMP	0	DEG	1	159.24	161.91	160.64	161.14	159.75	157.64	157.39	158.80	160.08	158.90	155.92	156.70	159.07	160.08	159.99	161.42
					162.96	163.00	163.04	163.04	160.92	159.98	159.87	160.93	161.34	161.33	159.88	159.52	159.47	159.62	160.97	161.86
					1074.05	1061.45	1061.13	953.30	1012.30	1070.83	1077.24	1126.89	1159.95	1137.33	1171.95	1139.57	1092.73	1109.80	1105.64	1041.94
9	TM1	0	DEG	1	1102.28	1046.97	1028.99	1064.83	1062.53	1128.63	1091.23	1106.57	1115.13	1008.16	957.75	1036.39	1015.95	1062.71	1028.51	1005.49
					985.67	1007.90	1067.45	1123.54	1085.81	1040.51	1048.87	1023.83	1071.29	1097.51	1089.55	1051.63	1031.77	1025.89	1020.43	1057.55
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67

굴뚝별 트랜드

2016년06월27일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/06/24　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.35	0.28	0.26	0.30	0.26	0.33	0.37	0.28	0.31	0.28	0.28	0.27	0.36	0.30	0.27	0.28
1	TSP	20	MGm	1	0.28	0.29	0.38	0.35	0.35	0.28	0.27	0.27	0.37	0.27	0.26	0.26	0.27	0.26	0.36	0.28
					0.29	0.28	0.28	0.26	0.36	0.26	0.28	0.29	0.28	0.31	0.37	0.30	0.29	0.29	0.29	0.27
					7.50	1.88	8.80	10.21	16.00	0.03	2.04	0.16	1.94	1.95	2.73	7.35	2.45	3.36	10.12	6.06
2	SO_2	30	ppm	1	6.24	2.26	17.32	0.00	0.00	10.02	15.38	11.32	3.30	2.26	3.61	0.00	0.00	2.67	7.24	7.29
					0.68	2.52	1.93	0.31	7.20	4.35	0.72	1.80	2.06	0.38	6.48	4.16	9.01	9.19	4.89	4.34

					37.48	45.33	32.38	27.86	33.47	20.73	44.20	37.85	22.33	25.97	24.36	32.19	50.06	42.86	27.22	29.34
3	NOx	70	ppm	1	36.56	37.04	57.16	19.96	29.85	31.74	30.32	27.85	47.00	51.62	39.14	37.77	29.68	29.63	48.34	31.02
					45.04	52.55	18.81	25.10	46.42	36.57	34.67	35.81	26.94	16.68	29.33	32.39	43.66	39.98	35.20	38.42
					0.96	0.77	0.72	1.17	1.23	1.59	1.38	0.95	0.79	0.67	0.50	0.41	0.84	0.92	0.59	0.69
4	HCl	15	ppm	1	0.76	1.06	6.26	6.66	2.32	1.13	0.84	0.88	1.67	1.24	1.87	1.97	1.40	1.18	2.33	6.58
					4.86	3.24	4.01	2.25	2.36	1.66	1.46	1.61	1.65	1.42	1.28	0.97	1.14	2.55	7.07	4.74
					21.20	2.78	26.60	19.65	33.80	1.13	3.14	13.29	26.51	18.59	25.67	28.63	16.29	1.00	45.38	25.84
5	CO	50	ppm	1	1.15	0.70	9.23	1.31	1.76	0.76	17.56	2.43	23.40	19.50	2.98	0.28	2.29	8.82	23.67	32.09
					0.27	2.15	14.27	0.68	1.76	16.99	1.23	0.32	21.79	0.70	7.97	0.27	0.37	5.00	5.87	24.82
					8.39	6.67	5.68	7.05	5.15	8.87	9.14	6.74	7.47	6.17	6.27	5.71	9.69	7.37	5.06	6.09
6	O_2	12	(%)	1/10	6.23	7.00	8.75	9.05	8.98	5.98	5.25	5.61	8.18	5.47	5.43	5.73	5.48	4.60	8.01	6.17
					6.51	5.65	6.58	5.44	8.15	5.36	6.67	6.63	5.69	7.27	8.01	6.40	6.11	6.50	6.60	5.51
					12451.70	13972.40	15574.50	14582.10	15480.10	11613.80	10888.20	13868.40	13084.00	14640.30	14675.50	14944.40	10983.70	12993.90	15334.10	14229.80
7	FLW	0	Sm3	10	15111.70	14057.90	12447.80	12487.80	12850.90	16266.20	17156.10	16580.90	13465.50	16781.40	16914.50	16576.00	16898.00	17950.50	13946.70	15228.10
					15489.30	16437.60	13872.20	14971.20	13501.10	16471.70	14809.00	14930.60	16182.00	14294.70	13483.40	15336.50	15783.60	15296.70	15246.90	16304.30
					161.14	160.26	160.29	161.82	161.88	159.75	158.84	159.31	159.44	160.21	160.22	158.94	158.24	160.09	162.83	161.58
8	TMP	0	DEG	1	160.65	160.51	161.13	161.28	160.09	161.25	163.60	163.19	162.07	160.42	161.25	162.28	161.53	160.85	161.26	161.44
					161.82	162.82	162.21	161.05	161.94	162.14	160.45	161.03	162.88	162.56	162.44	163.38	163.11	161.63	161.06	161.07
					1088.07	1062.47	1108.55	1055.43	1131.13	964.15	1062.11	1057.32	1015.27	1057.10	1086.76	1103.91	1083.90	1051.99	1109.35	1087.14
9	TM1	0	DEG	1	1080.40	1068.61	1110.01	961.81	937.41	1038.19	1076.28	1077.31	1102.40	1105.84	1099.70	1094.19	1099.54	1136.54	1122.76	1084.00
					1052.57	1105.74	1049.23	1080.80	1110.11	1124.31	1070.24	1058.87	1090.55	1027.90	1115.08	1075.09	1083.99	1075.01	1060.36	1120.33
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67