
굴뚝별 트랜드

2017년01월06일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/12/31　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.49	0.41	0.37	0.45	0.41	0.35	0.40	0.38	0.50	0.38	0.41	0.38	0.40	0.39	0.40	0.37
1	TSP	20	MGm	1	0.54	0.48	0.46	0.40	0.44	0.46	0.45	0.43	0.53	0.43	0.40	0.40	0.42	0.40	0.42	0.44
					0.53	0.43	0.43	0.43	0.47	0.46	0.47	0.44	0.56	0.42	0.40	0.48	0.43	0.47	0.49	0.43
					0.65	3.31	13.28	0.00	0.00	3.11	0.01	1.07	0.01	3.22	4.36	14.73	0.36	0.00	0.00	0.42
2	SO_2	30	ppm	1	29.34	0.00	0.08	4.69	0.18	0.00	0.00	0.05	0.08	0.00	0.00	1.00	0.11	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	1.99	2.72	0.22	0.44	2.72	0.02	6.15	11.65	3.60	2.48	0.81	1.92	8.78


					32.44	25.69	40.99	18.81	23.20	39.19	35.51	39.91	33.81	32.72	27.62	33.11	23.10	30.09	27.61	35.02
3	NOx	70	ppm	1	22.66	21.02	23.44	50.61	30.01	31.61	26.40	33.57	62.65	28.51	49.98	46.64	42.28	46.81	40.38	35.96
					26.71	24.88	29.70	37.50	33.33	34.31	24.09	35.35	48.08	51.80	53.62	46.81	48.45	33.29	27.46	34.98
					6.54	4.04	6.13	6.56	3.25	1.47	3.53	2.82	4.41	3.04	6.60	4.40	10.06	4.14	4.74	3.56
4	HCl	15	ppm	1	2.94	2.89	1.47	0.93	1.42	1.18	1.19	1.21	1.54	1.52	1.28	1.62	1.60	1.74	2.05	2.14
					2.49	2.04	2.01	1.86	1.90	1.65	1.60	1.53	2.31	2.16	2.97	6.53	3.28	4.09	4.97	10.20
					0.95	0.89	26.62	0.74	0.55	20.67	0.38	0.33	0.51	1.06	2.96	25.94	15.05	0.53	0.49	23.92
5	CO	50	ppm	1	145.32	3.04	1.71	0.73	0.94	0.93	0.86	0.57	0.57	0.49	0.39	0.48	14.72	0.42	0.51	0.63
					0.98	1.07	0.68	17.67	8.92	0.84	0.91	11.76	0.69	0.77	7.31	0.62	17.83	0.67	0.90	0.75
					10.18	7.91	6.30	8.88	7.83	5.35	7.44	6.60	9.90	6.64	7.69	6.29	7.04	7.15	7.58	6.43
6	O_2	12	(%)	1/10	7.43	8.52	8.05	6.02	7.89	8.02	7.67	7.19	9.24	7.60	6.48	6.67	7.29	6.96	7.58	8.32
					11.09	7.86	7.84	7.80	8.46	8.20	8.46	7.14	10.21	6.49	5.91	8.36	7.08	8.15	8.80	7.00
					10510.20	11628.70	13492.00	10711.50	11871.60	14582.40	12251.40	12971.80	10259.20	12983.40	11681.90	13470.00	12836.70	12639.70	12221.80	13481.40
7	FLW	0	Sm3	10	12077.10	12657.60	13356.60	15676.40	13369.10	14001.60	14611.70	15109.00	13050.00	14678.30	16130.40	15412.90	14928.10	15267.00	14401.90	13390.00
					11326.00	14291.00	14296.20	14172.10	13229.40	13488.80	13280.00	14982.00	11965.20	15589.20	16515.50	13256.30	14955.80	13830.30	12642.40	14049.60
					163.34	162.87	164.37	164.09	163.75	163.98	162.67	161.81	163.28	163.21	162.88	163.48	163.84	162.76	159.81	157.20
8	TMP	0	DEG	1	162.60	167.79	168.50	169.10	169.33	169.15	169.70	170.86	171.61	172.00	172.17	172.73	171.89	170.66	170.58	170.29
					169.37	168.42	168.18	168.00	169.25	174.22	176.39	176.37	176.56	175.82	175.41	175.13	173.57	173.10	172.77	172.52
					1029.85	1045.43	1122.31	993.52	1023.88	1110.13	1051.59	1075.01	1052.33	1091.32	1051.79	1076.69	1051.81	1057.47	1035.69	1089.21
9	TM1	0	DEG	1	1107.64	993.31	995.65	1104.05	1045.77	1045.59	1016.83	1048.41	1081.39	1044.50	1091.61	1095.91	1072.67	1075.40	1054.56	1031.07
					983.31	1001.97	1017.78	1036.11	1002.32	1031.87	1014.87	1063.67	1068.39	1103.77	1141.71	1069.06	1091.70	1046.31	1008.63	1074.59
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
10	TM3	0	DEG	1	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44

굴뚝별 트랜드

2017년01월06일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/01　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.50	0.40	0.40	0.48	0.39	0.42	0.42	0.36	0.53	0.36	0.41	0.37	0.42	0.46	0.39	0.40
1	TSP	20	MGm	1	0.47	0.39	0.35	0.35	0.36	0.38	0.36	0.33	0.45	0.35	0.35	0.34	0.36	0.34	0.32	0.38
					0.50	0.37	0.32	0.34	0.32	0.38	0.35	0.35	0.47	0.39	0.38	0.36	0.35	0.42	0.40	0.41
					0.14	1.85	17.95	2.91	0.78	0.84	0.00	8.88	0.00	0.98	0.13	3.63	0.05	0.01	6.70	1.70
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.17	0.31	0.00	0.01	2.11	0.26	0.00
					0.18	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.17	1.11	0.00	0.00	0.04	0.46	0.00	0.01	0.00


					52.69	24.46	39.60	20.69	47.98	28.79	27.78	37.40	29.12	46.02	31.08	56.03	52.84	33.72	27.80	24.93
3	NOx	70	ppm	1	20.15	18.23	31.54	41.57	33.75	19.69	19.96	26.02	30.77	34.56	19.92	26.58	34.57	17.88	23.41	15.09
					29.47	12.31	18.07	23.07	31.00	16.85	32.38	37.01	38.81	27.92	30.57	34.35	45.47	22.31	42.36	27.25
					8.55	5.23	5.07	24.80	5.23	5.82	4.74	3.74	8.08	2.92	5.63	4.06	4.57	4.36	3.01	4.15
4	HCl	15	ppm	1	3.49	3.39	2.48	2.78	2.84	4.40	3.31	2.93	5.18	3.60	3.14	3.31	3.22	2.53	3.28	3.71
					4.37	2.92	2.08	2.38	2.40	2.94	2.30	2.34	3.17	2.62	2.40	2.25	2.39	3.48	2.65	2.91
					0.30	0.38	18.96	0.72	0.51	0.41	0.43	29.79	0.58	0.97	0.39	0.25	0.26	0.58	17.38	7.36
5	CO	50	ppm	1	18.61	0.38	22.58	0.21	0.26	0.43	0.57	5.04	0.61	0.84	17.75	0.49	0.25	27.13	1.29	0.44
					0.76	0.71	1.04	0.22	0.19	0.41	0.16	0.17	18.98	0.38	0.32	4.20	0.20	0.39	0.18	0.45
					8.83	7.14	6.21	8.90	6.31	7.49	7.63	5.42	10.76	5.72	7.36	6.02	7.56	8.73	6.74	7.28
6	O_2	12	(%)	1/10	8.65	6.99	5.91	6.19	6.52	7.61	6.68	5.78	9.70	6.47	6.48	6.45	6.88	6.02	6.01	7.89
					10.57	7.71	5.71	6.06	5.56	7.85	6.35	6.48	9.53	7.62	7.28	6.63	6.15	8.42	7.57	8.15
					11035.10	12802.80	14925.10	10952.80	14595.20	12912.50	13063.50	14926.50	10622.00	15955.60	13887.90	15222.00	13606.60	12082.70	13261.20	11976.90
7	FLW	0	Sm3	10	11102.80	12351.20	13377.30	13186.20	12902.80	11592.10	12770.40	13409.50	10205.60	12667.10	12780.00	12652.40	12206.10	13147.80	12481.30	11342.90
					8706.66	12005.90	13852.90	13547.90	13704.70	11615.20	12979.80	12820.50	9964.14	11754.70	11922.50	12627.20	13206.80	10934.00	11899.30	11192.30
					170.94	168.99	170.29	171.26	168.79	166.50	165.81	165.48	165.04	163.92	165.19	166.80	167.50	165.94	166.09	166.45
8	TMP	0	DEG	1	164.86	163.65	163.41	163.08	161.55	159.68	160.35	160.46	160.87	161.31	161.96	162.82	162.88	161.52	161.81	162.90
					163.10	163.10	162.66	161.94	161.15	161.43	162.27	164.28	164.64	164.32	163.91	162.35	162.20	162.68	163.31	163.25
					1108.97	1048.69	1104.16	999.40	1108.45	1062.63	1037.40	1124.95	1021.50	1133.15	1067.99	1123.40	1093.12	1030.67	1060.77	1051.83
9	TM1	0	DEG	1	1065.43	1045.63	1093.31	1098.14	1074.54	1029.26	1040.51	1076.42	1033.86	1078.45	1052.83	1080.48	1083.61	1064.32	1076.84	1010.19
					1034.25	986.71	1062.73	1058.95	1096.55	1008.87	1070.89	1085.35	1070.94	1053.57	1054.61	1083.39	1112.81	1032.29	1072.69	1036.74
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
10	TM3	0	DEG	1	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44

굴뚝별 트랜드

2017년01월06일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/02　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.49	0.39	0.37	0.39	0.41	0.40	0.37	0.42	0.47	0.41	0.37	0.40	0.36	0.38	0.39	0.34
					0.48	0.35	0.37	0.37	0.39	0.39	0.34	0.35	0.41	0.32	0.34	0.39	0.36	0.31	0.34	0.33
					0.40	0.37	0.33	0.34	0.34	0.37	0.35	0.42	0.47	0.37	0.35	0.38	0.36	0.37	0.37	0.35
2	SO_2	30	ppm	1	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.92	0.17	1.80	0.00	6.11	0.00	1.39	0.82	0.00	2.99
					2.37	2.55	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.52	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	0.10	0.70	0.12

3	NOx	70	ppm	1	42.59	30.97	31.36	19.35	20.85	26.50	37.24	18.19	52.77	25.40	30.88	24.84	36.76	22.54	25.16	50.51
					51.79	39.34	45.39	32.82	16.84	16.72	16.83	13.50	20.91	11.47	11.68	12.99	16.79	26.03	12.66	20.09
					32.81	26.69	20.88	13.33	11.30	10.77	14.22	15.87	17.92	17.39	28.64	23.84	43.37	31.79	32.24	36.49
4	HCl	15	ppm	1	3.54	3.22	2.74	3.03	2.79	2.86	2.15	2.80	2.72	2.67	1.91	2.12	1.57	2.32	2.17	1.86
					3.15	2.20	3.35	2.67	3.13	3.00	1.78	2.53	2.09	1.81	2.41	1.92	1.47	1.07	1.51	1.52
					1.77	2.20	1.62	1.73	1.79	1.97	1.58	1.93	2.05	1.45	1.29	1.45	1.58	1.75	1.89	1.79
5	CO	50	ppm	1	0.49	0.34	0.32	0.46	0.50	0.36	0.27	0.50	0.37	0.34	13.92	0.37	1.55	15.53	0.36	0.11
					0.16	1.21	0.26	5.87	0.68	0.87	0.34	0.40	48.87	6.53	0.33	0.61	0.54	0.16	0.34	3.67
					42.98	0.91	0.35	0.36	0.30	0.56	0.39	1.36	1.60	0.43	0.23	0.39	0.22	0.30	0.22	14.57
6	O_2	12	(%)	1/10	9.61	7.79	7.05	7.70	7.66	7.46	6.63	8.30	9.15	8.15	6.76	7.74	6.26	7.16	7.35	5.50
					9.16	6.09	7.12	6.94	7.82	7.76	5.84	6.83	7.34	5.70	6.86	8.21	7.72	5.46	6.79	6.32
					7.52	7.90	6.51	6.70	6.74	7.69	6.93	8.75	10.49	6.95	6.51	7.51	7.27	7.69	7.33	6.75
7	FLW	0	Sm3	10	9699.35	11587.60	12364.60	11755.50	11966.00	11881.80	12778.50	11146.70	10337.20	11167.50	12489.20	11515.00	13325.10	12203.80	12159.10	13903.90
					9424.13	13324.60	12309.60	12743.10	11753.90	12722.80	14341.90	13407.20	11475.20	12374.60	11994.10	11384.60	11921.70	13981.10	12335.20	12475.10
					11017.30	10905.80	12356.30	12331.70	12326.80	11642.80	12726.80	10954.40	10767.00	13520.20	14001.60	12969.80	12117.40	11606.30	11794.60	12366.40
8	TMP	0	DEG	1	163.37	162.67	162.34	162.24	162.36	162.97	163.39	163.20	165.28	165.93	166.92	166.01	165.27	163.77	163.36	164.94
					165.12	163.81	163.55	163.16	161.33	161.36	163.13	162.89	162.01	162.19	162.74	164.22	164.33	164.31	163.03	162.29
					162.42	162.34	161.95	162.15	162.65	162.65	162.07	162.42	163.24	164.28	164.23	163.37	162.70	163.03	163.40	163.46
9	TM1	0	DEG	1	1077.17	1036.71	1057.69	1021.38	1006.05	1035.37	1070.29	1019.51	1063.28	1029.70	1067.81	1035.14	1076.51	1051.40	1038.34	1109.02
					1087.68	1094.58	1076.03	1065.08	998.97	965.70	1035.44	997.07	1090.35	1048.74	1007.39	962.37	991.83	1067.49	1005.31	1050.31
					1107.31	1041.47	1054.00	1028.67	1002.75	961.09	990.88	927.93	930.83	1000.07	1045.71	1019.53	1068.17	1036.89	1054.99	1085.71
10	TM3	0	DEG	1	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44