
굴뚝별 트랜드

2017년02월08일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/24　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.63	0.51	0.49	0.52	0.48	0.51	0.51	0.51	0.62	0.51	0.49	0.54	0.48	0.49	0.54	0.50
1	TSP	20	MGm	1	0.63	0.48	0.48	0.52	0.53	0.56	0.53	0.54	0.64	0.55	0.51	0.50	0.49	0.50	0.44	0.53
					0.60	0.50	0.46	0.56	0.63	0.50	0.51	0.52	0.61	0.52	0.50	0.54	0.52	0.55	0.53	0.54
					0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	1.01	0.00	1.49	0.00	0.05	0.00
2	SO_2	30	ppm	1	0.07	2.82	0.00	0.00	2.79	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
					0.00	0.00	0.53	0.16	0.00	0.06	0.00	0.14	1.15	0.00	2.02	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00


					18.74	14.55	16.04	10.90	14.26	14.72	16.00	14.55	18.68	14.80	18.88	14.35	18.69	14.48	16.67	18.27
3	NOx	70	ppm	1	22.89	23.13	23.26	15.92	16.98	15.18	15.15	16.10	20.39	14.06	15.56	15.28	18.96	20.32	28.05	15.71
					26.24	18.56	26.56	17.22	17.52	19.62	18.36	18.66	31.60	21.48	23.70	18.55	18.95	14.97	19.33	17.40
					1.91	1.21	1.04	1.82	1.34	1.54	1.51	1.51	1.63	1.17	1.38	1.75	1.44	1.20	1.80	0.97
4	HCl	15	ppm	1	1.35	1.43	1.72	2.78	2.29	5.05	4.41	2.82	2.93	2.17	1.93	1.94	1.86	1.65	1.23	1.93
					1.74	1.59	1.26	2.31	1.81	1.88	2.31	2.65	2.13	3.19	2.50	3.81	3.40	3.39	2.76	2.81
					0.61	0.52	0.42	0.67	0.38	0.48	0.48	0.56	0.63	0.49	0.37	0.62	1.08	0.39	0.57	1.30
5	CO	50	ppm	1	0.59	0.36	0.37	0.51	0.58	0.87	0.68	0.81	0.96	1.28	1.03	0.82	0.63	0.76	0.54	0.65
					0.57	0.64	0.74	1.04	0.89	0.67	0.90	0.83	6.84	0.50	0.49	0.88	0.54	0.87	0.63	0.70
					10.75	7.82	7.15	8.11	7.28	8.02	7.89	7.93	9.99	7.80	7.25	8.70	7.08	7.76	8.49	7.24
6	O_2	12	(%)	1/10	10.41	7.07	7.06	8.22	8.19	8.86	8.49	8.66	11.17	9.32	8.54	8.25	7.90	8.00	6.30	8.82
					10.15	8.21	6.92	9.14	8.18	8.31	8.38	8.54	9.37	8.29	7.89	8.78	8.19	9.04	8.29	8.61
					9794.17	11965.70	12551.00	11640.00	12465.80	11560.90	11738.70	11690.00	10005.20	11889.30	12315.30	10952.50	12528.80	11609.20	11614.30	13357.70
7	FLW	0	Sm3	10	10284.60	13094.20	13407.60	11959.70	11961.20	11259.00	11587.20	11627.00	9717.04	11165.90	11482.50	12022.50	12522.30	12466.50	14235.30	11491.50
					10774.00	12007.40	13507.20	11083.60	12311.00	11998.40	11842.50	11720.80	11074.60	11971.40	12564.90	11538.30	12214.40	11217.50	11966.10	11755.00
					186.05	185.56	185.30	185.42	185.48	185.28	185.64	185.14	185.05	185.31	185.86	185.17	183.99	184.12	185.31	186.60
8	TMP	0	DEG	1	185.70	186.64	187.31	186.74	186.87	187.85	187.42	186.17	184.78	184.43	183.50	182.16	182.46	184.72	186.23	186.09
					185.17	184.56	186.49	186.74	185.35	185.12	186.63	186.67	188.11	187.69	187.02	186.48	186.93	186.44	186.74	187.65
					1083.59	1078.53	1113.69	1063.33	1100.35	1075.75	1086.95	1077.39	1108.22	1086.32	1127.23	1062.29	1109.41	1108.28	1075.97	1107.03
9	TM1	0	DEG	1	1100.51	1135.24	1146.73	1093.77	1086.30	1058.59	1076.60	1068.59	1050.01	1011.16	1058.37	1079.37	1109.71	1105.25	1169.51	1067.92
					1127.35	1105.80	1150.29	1061.07	1086.94	1082.56	1094.65	1074.29	1138.24	1096.21	1106.22	1074.69	1109.71	1050.48	1091.34	1072.67
					36.53	36.53	36.53	36.54	36.53	36.54	36.53	36.54	36.54	36.54	36.53	36.53	36.54	36.54	36.54	36.54
10	TM3	0	DEG	1	36.53	36.53	36.54	36.54	36.54	36.54	36.54	36.54	36.54	36.54	36.55	36.55	36.54	36.54	36.53	36.53
					36.53	36.52	36.51	36.51	36.52	36.52	36.52	36.52	36.52	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53	36.52	36.52

굴뚝별 트랜드

2017년02월08일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/25　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.64	0.58	0.51	0.50	0.50	0.54	0.59	0.51	0.63	0.52	0.54	0.56	0.52	0.54	0.53	0.52
					0.62	0.52	0.49	0.52	0.46	0.83	0.48	0.45	0.64	0.46	0.48	0.46	0.44	0.44	0.44	0.45
					0.58	0.45	0.44	0.48	0.47	0.48	0.42	0.43	0.56	0.46	0.45	0.47	0.45	0.46	0.48	0.48
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.80	0.00	0.30	0.00	0.79	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.23	0.48	0.00	0.00	0.29	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00
					0.00	0.00	3.62	2.82	0.96	2.77	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


3	NOx	70	ppm	1	18.36	15.53	18.46	22.69	22.23	16.64	13.79	16.49	19.63	18.39	16.34	15.47	16.45	18.35	17.72	20.65
					20.11	15.01	21.19	15.17	21.87	18.88	20.39	19.02	26.08	19.54	19.71	17.99	23.01	20.22	19.40	16.16
					27.78	18.99	19.46	17.01	14.32	16.14	11.24	16.68	23.81	19.78	14.79	14.75	16.28	16.73	13.81	15.86
4	HCl	15	ppm	1	2.87	2.46	2.21	2.39	2.34	2.95	3.38	1.93	2.77	1.79	2.66	2.73	1.62	2.10	1.91	1.83
					1.96	1.39	1.39	1.52	1.26	2.26	4.42	3.40	4.17	3.14	3.00	2.71	2.35	2.00	1.54	2.23
					2.35	1.37	1.43	1.81	1.42	1.31	1.09	1.51	1.62	1.03	1.07	1.16	1.02	0.94	1.18	1.00
5	CO	50	ppm	1	0.87	1.28	0.57	0.42	0.44	0.81	1.39	0.73	0.92	0.68	0.88	1.26	0.70	0.84	0.68	0.70
					0.97	0.84	0.69	0.82	0.65	0.83	0.86	0.65	0.77	0.70	0.86	0.68	0.56	0.50	0.51	0.68
					1.13	0.80	0.64	1.16	0.92	1.12	0.66	0.58	0.80	0.49	0.59	0.81	0.59	0.44	0.59	0.99
6	O_2	12	(%)	1/10	11.07	9.38	7.72	7.36	7.53	8.51	9.40	7.55	10.37	7.74	8.43	8.81	7.83	8.17	8.27	7.93
					10.85	8.49	7.81	8.98	7.47	8.96	8.62	7.57	10.39	8.36	8.71	8.43	7.87	8.12	7.83	8.19
					11.55	7.83	8.00	8.99	8.32	8.19	7.02	7.61	10.61	8.11	7.99	8.54	7.91	7.76	8.49	8.34
7	FLW	0	Sm3	10	10062.40	11088.50	12652.90	13040.10	12812.00	11761.70	11020.30	12975.00	10740.90	12651.90	11928.70	11715.50	12813.80	12478.40	11886.20	12249.00
					10182.10	11595.70	12371.70	11012.00	12576.80	11135.30	11472.30	12632.80	10068.50	11594.40	11200.70	11584.20	12103.30	11629.10	12038.50	11850.10
					9335.65	12206.60	11979.30	11018.30	11528.10	12324.30	12246.70	11581.70	9699.51	11431.10	11499.90	11109.30	11687.90	11809.80	10842.90	11022.00
8	TMP	0	DEG	1	187.75	187.54	186.68	188.29	188.41	187.65	188.26	187.65	187.99	187.92	187.27	186.56	186.11	185.45	184.82	183.00
					180.47	180.20	180.87	180.05	176.93	169.73	169.28	168.35	167.77	166.60	166.73	168.10	167.45	166.92	167.11	167.29
					170.58	176.67	171.96	171.92	174.15	176.22	177.22	176.68	175.67	174.92	173.90	173.00	172.53	174.47	175.15	175.53
9	TM1	0	DEG	1	1064.65	1015.93	1097.40	1121.07	1116.83	1070.41	999.31	1068.85	1063.85	1092.62	1052.55	1019.78	1071.69	1073.82	1081.74	1100.05
					1062.37	1056.72	1088.99	1044.19	1104.32	1055.59	1054.51	1095.01	1100.77	1083.65	1071.67	1090.66	1110.85	1098.90	1093.11	1058.09
					1023.89	1069.70	1079.43	1042.99	1040.89	1051.45	1090.89	1111.12	1087.30	1094.21	1075.79	1058.89	1085.92	1099.75	1072.95	1060.20
10	TM3	0	DEG	1	36.52	36.53	36.52	36.53	36.53	36.52	36.52	36.53	36.52	36.52	36.53	36.53	36.52	36.54	36.53	36.53
					36.53	36.52	36.52	36.52	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51
					36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.52	36.51	36.53	36.52	36.52	36.52	36.52

굴뚝별 트랜드

2017년02월08일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/26　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.58	0.46	0.49	0.50	0.48	0.46	0.48	0.51	0.58	0.47	0.44	0.45	0.48	0.49	0.53	0.51
					0.64	0.53	0.39	0.35	0.35	0.35	0.37	0.34	0.33	0.33	0.64	1.00	1.00	1.00	1.00	1.01
					1.26	1.35	1.49	1.56	1.34	1.34	1.31	1.39	1.66	1.30	1.35	1.34	1.39	1.26	1.52	1.40
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.41	0.00	0.00
3	NOx	70	ppm	1	19.88	14.85	15.74	13.67	12.69	16.62	14.21	14.31	24.32	13.80	16.54	14.42	15.91	14.41	13.80	17.02
					21.38	15.97	25.31	20.55	9.77	53.26	0.23	0.28	17.55	21.17	23.02	21.37	25.13	25.24	26.53	23.89
					19.87	16.25	14.19	14.64	17.38	18.22	16.58	17.04	18.30	17.69	15.36	18.66	15.75	18.29	16.80	19.15
4	HCl	15	ppm	1	1.00	0.61	0.78	0.75	0.71	0.62	0.58	0.65	0.86	0.55	0.51	0.52	0.80	0.76	0.88	0.68
					1.02	0.72	0.85	1.14	0.49	18.90	2.08	0.00	0.30	0.41	0.49	0.45	0.50	0.42	0.36	0.48
					0.50	0.41	0.45	0.47	0.43	0.43	0.44	0.47	0.48	0.34	0.33	0.33	0.35	0.33	0.39	0.37
5	CO	50	ppm	1	1.15	0.57	0.66	0.77	0.91	2.26	0.75	0.79	0.60	0.74	0.52	0.50	0.59	0.74	1.34	1.04
					1.00	0.98	0.55	0.82	0.32	70.07	0.00	0.00	0.68	1.36	1.48	2.11	1.47	36.24	3.63	3.53
					5.38	0.69	1.24	1.77	0.91	1.46	0.84	0.99	2.02	0.89	2.22	1.15	1.45	0.73	2.18	1.75
6	O_2	12	(%)	1/10	11.16	7.69	8.54	8.69	8.41	7.72	8.22	8.82	10.17	8.07	6.94	7.23	8.14	8.10	9.28	8.42
					11.33	8.59	8.27	8.97	14.03	7.28	19.91	21.03	9.82	7.79	7.92	9.06	7.27	8.36	8.23	8.38
					10.66	7.36	8.61	9.10	7.45	7.47	7.31	8.14	10.67	7.36	7.64	7.53	8.04	6.57	9.19	8.00
7	FLW	0	Sm3	10	9580.73	11867.80	11100.40	10794.10	11209.30	11605.70	11306.60	10675.00	9612.20	10895.70	12289.80	11640.20	11217.90	11527.00	10709.00	11830.60
					9154.03	11649.80	15161.00	16702.20	16426.60	16336.40	16525.20	16567.00	17257.30	16462.90	16713.80	16572.30	16762.20	17159.80	16842.00	16969.20
					13995.50	12710.80	11395.30	10977.40	12917.50	12797.50	13111.50	12055.20	10426.40	13054.20	12640.90	12642.00	12095.90	13801.70	10919.90	12639.00
8	TMP	0	DEG	1	175.10	175.30	174.51	173.55	173.22	173.19	174.40	174.25	173.18	173.44	173.91	174.95	174.40	173.87	173.96	174.53
					175.61	180.94	180.29	179.66	179.10	179.97	180.80	180.83	176.66	172.11	173.05	168.29	167.95	170.82	178.02	179.43
					179.18	181.17	181.25	181.01	174.86	172.02	170.74	169.99	168.36	167.43	167.61	168.36	171.69	173.20	171.82	171.01
9	TM1	0	DEG	1	1044.53	1088.92	1051.12	1041.75	1048.19	1090.99	1076.65	1054.46	1111.43	1063.92	1103.05	1098.23	1087.43	1054.36	1001.93	1042.19
					1068.71	1072.63	1109.75	1068.83	1098.29	1071.55	1075.49	1011.06	1080.34	1056.05	1039.11	979.54	1067.47	1023.57	1083.92	1061.63
					1072.59	1086.25	1030.63	992.19	1072.40	1067.70	1086.92	1043.71	1013.24	1072.34	1056.69	1073.16	1037.72	1094.75	973.59	996.11
10	TM3	0	DEG	1	36.53	36.51	36.52	36.51	36.51	36.52	36.52	36.52	36.52	36.52	36.53	36.53	36.53	36.52	36.52	36.52
					36.52	36.51	36.52	36.51	36.53	36.53	36.52	36.52	36.51	36.51	36.52	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51
					36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51