
굴뚝별 트랜드

2017년03월03일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/23　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.73	0.52	0.52	0.55	0.52	0.53	0.52	0.56	0.69	0.55	0.59	0.56	0.57	0.59	0.53	0.60
					0.68	0.56	0.55	0.49	0.41	0.41	0.93	0.38	0.38	0.37	0.38	0.37	0.38	0.38	0.37	0.37
					0.37	0.36	0.47	0.49	0.51	0.52	0.55	0.61	0.64	0.49	0.47	0.54	0.52	0.49	0.56	0.53
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	3.14	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	19.85	14.99	0.00	0.00	0.27	0.67	0.73	0.25	0.00	0.26	0.15	0.13
					0.03	1.12	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07


3	NOx	70	ppm	1	19.82	18.74	16.63	15.52	15.35	16.20	17.65	15.81	20.54	13.69	14.75	13.85	17.21	19.26	15.03	14.30
					15.01	14.89	13.29	17.21	44.00	32.41	0.38	0.36	0.60	0.58	0.53	21.96	19.75	21.06	0.59	0.54
					0.37	5.95	16.96	16.20	15.59	16.31	14.43	19.52	18.95	16.44	19.05	12.59	12.91	13.96	13.67	16.19
4	HCl	15	ppm	1	2.01	1.11	1.91	1.67	1.24	1.55	1.13	1.35	1.38	0.63	0.70	0.47	0.62	0.70	0.32	0.69
					0.93	0.73	0.61	0.94	1.60	29.65	5.89	0.00	0.08	0.05	0.07	1.33	1.63	1.22	0.36	0.03
					0.22	1.96	6.01	2.82	2.46	2.48	2.10	1.80	1.25	0.69	0.63	0.92	0.65	0.51	0.78	0.58
5	CO	50	ppm	1	0.87	1.52	0.56	2.23	10.86	2.27	0.66	1.05	1.16	0.76	1.14	0.87	1.01	3.39	27.57	2.16
					0.98	0.98	0.65	0.72	56.71	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	1.32	13.44	0.00	0.00
					0.01	0.06	1.00	0.96	0.50	0.77	2.23	2.42	1.01	0.72	0.46	0.82	0.73	0.66	0.91	0.82
6	O_2	12	(%)	1/10	10.86	6.66	7.43	7.56	7.25	7.46	7.20	8.09	10.84	7.41	8.35	7.59	7.73	8.20	6.67	8.41
					10.27	7.76	7.34	7.49	10.58	2.52	17.81	21.14	21.00	20.91	20.91	10.15	8.65	9.20	20.91	20.91
					20.91	19.04	8.44	7.47	7.72	8.08	8.55	9.66	10.32	7.24	6.73	8.47	7.79	6.97	7.94	7.14
7	FLW	0	Sm3	10	9986.54	13591.40	12842.10	12358.30	12677.00	12724.70	13002.10	12188.10	10170.40	12739.60	11868.90	12634.10	12217.00	11932.40	13301.50	11635.20
					10640.90	12301.10	12733.60	14699.20	16898.80	16570.50	16549.60	16726.60	16524.30	16593.90	16607.00	16470.00	16531.50	16587.30	16550.80	16689.60
					16839.60	16835.00	13807.80	12652.20	12286.30	11979.60	11494.90	10635.20	9867.39	12801.70	13218.00	11482.50	12318.00	13176.30	11982.50	12836.40
8	TMP	0	DEG	1	184.28	180.45	176.54	175.02	174.13	174.36	175.08	174.69	175.05	175.27	175.42	174.95	174.21	173.26	173.43	173.85
					173.72	173.38	174.04	174.42	175.37	174.86	174.65	175.08	175.51	174.51	174.93	175.64	174.74	173.71	173.67	174.30
					174.74	174.35	175.18	175.30	175.54	175.85	174.93	175.40	174.37	173.92	175.82	176.36	175.67	175.64	178.65	179.78
9	TM1	0	DEG	1	995.77	1024.09	1013.27	1020.38	1011.73	1029.95	1029.79	967.91	976.03	998.65	968.91	988.35	1019.41	969.62	1059.78	980.21
					994.35	988.12	1012.55	986.71	1000.45	1000.97	996.82	1003.26	1019.11	1007.57	1037.76	1050.04	996.35	1041.81	1008.40	1010.44
					1008.07	1045.55	1020.56	995.21	1023.23	1007.76	968.75	917.10	996.50	975.57	1020.45	1001.96	984.31	1005.15	1015.76	1013.61
10	TM3	0	DEG	1	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55
					36.55	36.55	36.55	36.56	36.57	36.58	36.58	36.58	36.59	36.57	36.60	36.56	36.55	36.58	36.55	36.55
					36.55	36.56	36.56	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.56

굴뚝별 트랜드

2017년03월03일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/24　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.66	0.59	0.53	0.55	0.55	0.56	0.53	0.54	0.65	0.59	0.51	0.56	0.58	0.60	0.51	0.57
					0.73	0.52	0.57	0.52	0.50	0.51	0.59	0.47	0.68	0.52	0.50	0.49	0.55	0.54	0.54	0.45
					0.62	0.52	0.52	0.51	0.56	0.52	0.58	0.54	0.67	0.53	0.51	0.50	0.55	0.55	0.52	0.53
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.04	0.00	1.44	3.69	0.09	0.00	0.05	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00
					0.00	7.34	0.00	1.98	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.16	1.52	0.00	0.00	0.68	3.70	0.00	0.12	0.00	5.91	0.17	2.93	8.42	0.82	6.04	0.00


3	NOx	70	ppm	1	23.41	13.05	17.25	15.57	15.97	14.81	17.03	15.88	27.02	13.23	16.75	15.05	14.63	14.52	20.73	12.78
					15.64	19.09	15.55	16.48	20.82	21.67	13.96	21.31	13.10	16.00	14.99	18.18	13.46	12.97	12.02	16.84
					27.79	16.90	13.80	12.98	15.22	20.99	16.46	18.24	18.76	17.13	21.91	24.11	19.43	18.73	19.43	17.00
4	HCl	15	ppm	1	0.91	0.83	0.51	0.78	0.77	0.97	0.58	0.40	1.01	1.20	0.74	1.04	1.19	1.14	0.75	1.19
					2.07	0.95	1.45	1.10	1.38	0.86	3.41	1.11	2.09	0.78	0.99	2.46	4.51	2.08	1.70	0.93
					1.93	1.48	1.35	1.21	1.66	1.32	1.61	1.52	2.69	1.58	1.68	1.46	2.09	3.28	2.38	2.36
5	CO	50	ppm	1	0.81	0.82	0.95	0.70	0.72	2.41	7.88	1.27	0.56	1.13	1.00	1.23	1.97	1.02	0.68	0.60
					1.21	0.61	0.78	0.62	0.55	0.44	0.78	11.99	0.90	0.54	1.25	0.81	0.77	0.63	1.03	0.44
					0.49	0.46	0.53	0.65	1.51	1.11	0.85	0.64	0.93	0.54	1.00	0.56	0.96	1.04	0.46	1.56
6	O_2	12	(%)	1/10	9.33	8.46	7.24	7.36	7.55	7.86	7.13	7.34	9.07	8.57	6.55	7.81	7.90	8.58	6.53	7.91
					11.33	6.41	7.92	7.08	6.33	6.58	8.70	5.43	11.16	7.28	7.01	6.59	8.24	8.25	8.65	5.95
					9.20	7.62	7.63	7.74	8.50	7.06	8.33	7.59	10.99	7.50	7.05	6.87	7.60	7.45	6.61	6.67
7	FLW	0	Sm3	10	10708.00	11482.80	12616.60	12587.10	12247.70	11966.80	12576.60	12196.10	11065.20	11336.90	13356.40	12032.90	11956.30	11260.10	13309.50	11902.40
					9233.07	13467.50	12043.90	12927.30	13696.10	13629.80	11178.70	14665.60	9955.34	12831.70	12986.50	13215.60	11658.90	11736.00	11512.60	13993.90
					10722.80	12156.70	12316.20	12237.10	12241.20	13950.80	12697.80	13202.80	10154.60	12692.20	13124.40	13326.50	12755.70	12664.70	13565.60	13454.20
8	TMP	0	DEG	1	179.84	180.25	179.98	180.51	181.33	181.39	181.35	180.21	180.12	180.45	180.73	181.34	181.20	180.68	180.94	181.39
					180.61	182.36	183.05	180.40	179.92	180.85	179.82	181.96	181.04	178.85	177.15	179.41	181.79	179.86	177.21	177.02
					181.34	183.06	181.96	180.29	180.41	184.65	186.40	185.62	183.58	182.95	182.86	182.70	184.10	183.31	184.06	185.22
9	TM1	0	DEG	1	1031.25	1004.10	1032.93	1012.31	1038.20	1032.70	1033.73	1026.29	1048.23	1005.97	1040.55	1025.23	1009.59	1009.60	1032.47	1029.20
					989.40	1021.02	1027.02	1010.39	1053.41	1060.41	1010.19	1052.13	1008.23	1005.45	1014.71	1051.43	1006.33	986.94	954.86	1011.84
					1050.07	1038.61	1010.63	990.56	958.29	1029.28	1021.73	1005.17	983.85	1011.12	1032.83	1059.47	1042.35	986.67	1018.92	1026.46
10	TM3	0	DEG	1	36.56	36.56	36.57	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59
					36.59	36.59	36.59	36.58	36.57	36.56	36.55	36.55	36.55	36.56	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55

굴뚝별 트랜드

2017년03월03일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/25　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.68	0.53	0.57	0.51	0.55	0.53	0.54	0.54	0.70	0.50	0.59	0.55	0.62	0.62	0.56	0.54
					0.70	0.57	0.55	0.63	0.54	0.61	0.53	0.64	0.65	0.53	0.58	0.50	0.49	0.53	0.54	0.58
					0.64	0.53	0.48	0.52	0.51	0.52	0.55	0.59	0.64	0.55	0.53	0.59	0.52	0.52	0.52	0.53
2	SO_2	30	ppm	1	0.03	10.09	0.46	7.86	4.38	3.28	0.58	3.61	8.69	18.99	1.39	0.06	0.00	0.00	0.00	2.29
					3.31	10.10	1.40	0.15	0.00	0.00	7.49	0.00	0.40	0.01	0.00	0.46	1.49	0.00	0.00	0.00
					9.32	0.00	0.00	0.45	2.90	6.70	9.65	0.07	1.20	0.39	0.00	0.00	1.50	1.29	4.11	0.75

3	NOx	70	ppm	1	24.90	25.66	11.93	18.40	15.62	18.61	20.75	16.77	27.78	24.56	15.79	14.98	13.52	18.80	17.97	21.24
					26.73	21.03	22.63	23.50	19.00	18.24	20.41	16.60	32.87	21.23	15.47	21.43	23.65	18.19	19.90	15.64
					24.32	15.36	15.16	14.71	16.16	17.15	15.21	13.64	16.63	15.54	18.06	13.77	19.61	23.30	20.21	21.66
4	HCl	15	ppm	1	3.80	1.90	3.77	2.12	2.85	2.12	2.14	2.16	2.97	3.61	8.55	1.97	3.83	2.29	1.18	1.04
					1.89	1.17	2.85	2.49	1.42	1.75	1.40	2.49	1.41	2.12	2.23	1.70	1.81	2.16	2.16	2.40
					2.50	2.11	1.51	1.68	1.76	2.28	5.21	8.54	3.93	3.04	2.12	2.11	1.67	1.85	2.15	2.57
5	CO	50	ppm	1	0.71	1.22	0.75	1.13	0.95	6.28	0.70	0.54	2.09	1.03	11.76	11.46	1.39	2.08	0.67	0.66
					0.57	1.01	0.84	1.55	1.37	1.24	6.23	20.25	101.65	0.37	0.69	13.45	18.51	2.71	0.53	1.07
					26.97	3.61	0.84	0.66	0.64	0.75	0.87	0.88	1.52	0.99	0.71	1.00	0.72	0.88	1.36	0.72
6	O_2	12	(%)	1/10	10.02	6.75	8.44	6.84	7.68	7.10	7.36	7.43	9.58	6.45	8.14	7.60	9.52	8.91	7.68	6.55
					9.93	7.29	7.79	9.51	8.09	8.93	7.34	9.47	9.22	8.36	9.20	7.33	7.36	8.39	8.79	9.69
					10.11	8.76	7.56	8.36	7.88	8.13	8.42	9.45	10.99	8.32	7.73	9.01	7.23	7.23	7.29	7.38
7	FLW	0	Sm3	10	10607.50	13712.50	11357.90	13134.40	12160.20	12778.40	12592.70	12314.60	10051.90	13297.90	11609.10	12474.80	10016.10	11912.50	13042.80	14296.80
					11342.60	13606.00	12853.90	11104.20	12507.70	12027.10	13541.80	11046.90	10591.60	11743.80	11150.50	13035.00	12827.90	11860.30	11155.50	10513.90
					9557.56	11597.60	12933.80	11938.40	12509.30	12258.80	11909.90	10491.90	10823.30	12159.50	12884.70	11420.00	13344.90	13387.50	13477.00	13283.90
8	TMP	0	DEG	1	183.61	183.26	183.15	182.06	183.05	183.41	182.12	182.37	184.15	183.70	182.96	181.30	180.12	178.66	178.28	181.13
					183.50	184.99	182.55	180.79	179.04	179.85	182.30	182.53	180.30	179.43	181.20	181.17	180.23	180.38	179.46	180.10
					180.94	181.16	180.34	181.36	183.60	183.93	183.91	183.43	182.66	184.53	185.23	183.33	183.46	184.65	185.18	186.16
9	TM1	0	DEG	1	1031.92	1032.01	1019.60	1000.32	1030.19	1037.90	1016.49	1036.27	1049.13	1059.06	1026.77	1038.78	951.35	909.73	984.82	1024.80
					1033.83	1053.28	1018.25	1039.97	997.09	964.79	1007.55	971.16	1075.82	1079.25	1026.80	1085.65	1092.45	1041.45	1070.23	988.27
					1067.79	991.95	1029.57	1002.13	1032.53	1038.24	1015.51	1011.53	980.70	1027.55	1036.99	1009.55	1050.23	1066.54	1065.57	1068.53
10	TM3	0	DEG	1	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55