
굴뚝별 트랜드

2017년03월03일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/26　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.67	0.60	0.70	0.71	0.50	0.55	0.49	0.50	0.65	0.54	0.54	0.57	0.59	0.51	0.54	0.54
1	TSP	20	MGm	1	0.70	0.45	0.46	0.49	0.49	0.45	0.47	0.44	0.58	0.46	0.41	0.45	0.44	0.45	0.39	0.39
					0.53	0.40	0.39	0.41	0.46	0.41	0.39	0.40	0.55	0.39	0.40	0.50	0.47	0.47	0.47	0.46
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.08	0.90	6.64	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.53	0.60
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.12	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	1.43	0.00	0.03	3.44	0.10	0.00	12.94	11.94	4.84


					18.63	16.49	19.44	27.04	14.61	14.71	17.50	19.65	23.27	14.75	15.34	17.66	14.61	15.35	16.32	17.16
3	NOx	70	ppm	1	18.59	16.75	17.86	14.39	14.44	15.06	12.76	15.31	20.86	14.21	15.81	11.44	13.46	13.47	15.13	15.02
					13.75	15.06	17.08	14.01	10.11	13.37	15.53	20.62	24.18	20.74	16.97	12.26	11.85	13.71	13.22	13.01
					3.38	2.33	2.49	1.88	0.89	1.11	0.98	1.13	1.67	1.12	1.30	1.36	1.61	1.12	1.71	1.56
4	HCl	15	ppm	1	2.52	1.04	1.84	1.94	1.64	0.94	1.59	1.27	3.05	1.69	1.01	1.22	1.33	1.14	0.69	0.56
					1.35	1.15	1.04	0.88	1.15	0.73	0.62	0.86	1.72	0.85	0.93	2.13	1.13	0.95	0.97	0.69
					1.33	0.91	3.12	4.02	0.70	0.87	0.97	2.91	0.69	0.59	0.81	0.78	0.95	0.58	0.83	0.62
5	CO	50	ppm	1	0.88	18.30	1.19	0.58	1.83	0.74	0.65	22.67	1.89	0.97	0.86	1.09	7.73	0.96	0.48	5.55
					0.66	0.49	0.57	0.42	0.73	0.48	1.23	1.10	1.50	0.96	31.60	0.68	0.85	1.14	1.47	1.09
					10.76	8.74	10.20	10.03	6.78	7.84	6.63	6.85	9.82	7.56	7.68	8.12	8.50	6.90	7.40	7.52
6	O_2	12	(%)	1/10	11.12	6.00	6.67	8.01	7.46	7.06	7.69	6.70	9.77	7.93	6.34	7.69	7.55	7.94	5.85	6.10
					9.52	6.35	6.19	6.81	8.20	6.09	5.67	5.75	9.56	5.39	5.56	8.59	7.78	7.68	7.50	7.26
					11072.60	11969.50	11002.80	11258.70	13206.30	12191.40	13354.70	13052.90	10505.60	12403.50	12348.30	12860.00	12233.00	12887.00	12425.10	12204.60
7	FLW	0	Sm3	10	9156.54	13406.00	12764.00	11266.90	12201.80	12470.90	11916.70	12785.20	9647.75	11509.70	13279.20	11877.50	11912.50	11745.80	13856.00	12720.90
					9313.67	13059.70	13328.20	12807.70	11460.40	13606.40	13897.80	13649.10	10192.80	13845.80	13300.10	10693.60	11319.60	12082.00	12208.40	12047.50
					185.59	183.44	182.90	183.09	181.23	182.19	181.67	181.92	182.44	182.46	181.85	182.14	183.43	183.34	183.02	182.68
8	TMP	0	DEG	1	182.30	179.65	176.14	174.60	172.60	167.60	166.73	165.72	165.26	166.28	167.76	167.89	166.84	166.72	166.20	165.64
					164.91	166.54	169.04	169.86	170.29	171.29	172.19	173.49	172.33	170.04	171.98	173.22	172.77	172.74	172.68	172.51
					1012.55	997.15	920.81	883.04	1010.73	1010.91	1045.62	1059.16	1068.57	1052.50	1035.99	1017.80	998.75	1047.09	1027.15	1045.48
9	TM1	0	DEG	1	1026.25	1050.85	1051.07	1037.55	1005.49	1020.28	1001.15	1035.30	1041.45	1008.44	1036.46	992.55	1000.14	959.68	1012.81	1065.77
					1025.38	1020.90	1052.99	1043.81	976.48	1000.83	1036.61	1077.73	1047.71	1076.79	1097.39	1021.91	973.71	957.29	953.55	962.57
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55
10	TM3	0	DEG	1	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55

굴뚝별 트랜드

2017년03월03일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/27　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.61	0.47	0.46	0.45	0.46	0.43	0.50	0.49	0.64	0.48	0.53	0.47	0.50	0.54	0.52	0.49
					0.59	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.43	0.46	0.54	0.40	0.45	0.41	0.42	0.36	0.46	0.44
					0.50	0.45	0.43	0.45	0.41	0.44	0.42	0.45	0.54	0.42	0.44	0.43	0.51	0.43	0.44	0.44
2	SO_2	30	ppm	1	2.64	0.00	0.00	0.06	2.26	18.38	4.69	16.23	5.67	6.42	0.65	0.03	8.10	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.06	0.11	0.01
					9.97	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	0.01


3	NOx	70	ppm	1	20.87	11.64	13.39	14.77	17.35	18.68	14.70	20.01	14.91	19.60	16.25	22.25	21.55	19.91	20.25	17.81
					28.01	17.98	19.59	20.79	16.56	17.32	21.86	14.02	22.40	16.92	11.45	14.09	12.56	17.16	13.88	12.78
					22.74	14.89	20.49	15.95	16.20	14.66	20.49	16.50	28.77	19.41	19.25	18.18	13.10	18.99	17.25	17.24
4	HCl	15	ppm	1	2.51	1.04	0.99	0.86	0.83	0.82	1.35	1.31	2.40	1.11	1.35	1.01	1.29	1.51	1.32	1.19
					1.50	1.10	1.06	0.90	1.04	0.89	0.76	0.80	1.04	0.93	1.21	0.80	1.02	0.46	1.40	0.96
					1.06	1.10	0.80	0.90	0.79	1.07	0.81	1.00	1.42	0.77	1.13	1.24	1.57	0.97	1.05	1.01
5	CO	50	ppm	1	2.48	0.77	0.59	10.06	0.53	0.61	5.02	10.70	1.06	0.52	0.41	0.26	1.18	0.51	0.38	0.46
					0.31	0.43	0.35	14.36	2.19	0.98	6.91	1.68	1.01	12.97	0.53	0.44	1.41	13.52	3.73	25.55
					53.87	1.07	23.16	0.58	9.22	0.55	0.39	0.47	0.38	1.27	0.38	0.61	0.73	12.36	0.56	4.43
6	O_2	12	(%)	1/10	11.03	7.46	7.38	7.08	7.40	6.36	7.87	7.27	11.76	7.42	8.21	6.79	7.38	8.48	8.24	7.54
					9.48	7.82	7.86	7.45	7.64	7.77	6.70	7.50	9.52	6.21	7.81	6.68	7.35	4.93	8.10	7.61
					8.07	7.97	7.09	7.73	6.45	7.64	6.74	7.48	8.88	6.38	6.75	6.52	8.65	6.47	6.89	6.83
7	FLW	0	Sm3	10	10221.70	11862.60	12136.70	12683.80	12282.60	13744.90	12632.50	12965.90	9655.01	12934.20	12260.00	13688.50	12848.60	11986.30	12004.50	12141.30
					10020.00	11771.00	11469.80	12148.40	11919.40	11816.80	12741.50	12056.00	9997.34	13267.10	11679.50	12821.60	12190.40	14450.80	11621.00	11935.10
					11903.80	11998.70	12997.30	12162.10	13350.20	11919.40	13139.20	12287.40	11121.50	13538.30	13063.20	13285.00	11142.90	13393.80	12984.30	13027.70
8	TMP	0	DEG	1	173.57	172.60	171.05	170.13	169.65	172.08	173.54	173.44	172.94	172.47	173.36	173.14	172.53	172.84	171.46	171.10
					171.14	170.94	170.69	171.12	170.35	169.24	169.52	170.04	169.89	170.37	170.67	170.33	170.64	172.38	172.98	171.62
					170.74	170.63	170.11	170.78	170.90	170.63	171.26	170.66	172.26	172.94	173.16	172.14	170.65	170.33	170.68	170.73
9	TM1	0	DEG	1	918.03	979.40	990.15	1004.65	1022.55	1036.97	1013.21	1054.73	963.61	1018.56	1025.54	1059.35	1086.35	1039.51	1057.87	1025.93
					1072.91	1029.17	1054.27	1020.07	1015.39	1037.28	1047.99	1020.01	1034.25	1041.48	1006.84	1024.82	991.85	1045.12	993.81	995.57
					1017.99	1015.92	1006.84	1016.46	1027.71	1012.59	1011.31	1003.25	1034.01	1037.31	1051.14	1050.43	989.22	1017.29	1037.59	1051.28
10	TM3	0	DEG	1	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55

굴뚝별 트랜드

2017년03월03일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/28　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.56	0.47	0.41	0.50	0.41	0.46	0.43	0.45	0.59	0.47	0.46	0.46	0.44	0.48	0.45	0.50
					0.61	0.47	0.51	0.45	0.44	0.47	0.47	0.45	0.57	0.46	0.45	0.42	0.46	0.46	0.44	0.45
					0.58	0.41	0.40	0.45	0.47	0.43	0.48	0.46	0.56	0.41	0.49	0.44	0.45	0.45	0.41	0.42
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	11.40	0.02	2.17	0.00	0.69	0.09	0.00	1.14	0.23	0.00	1.91	0.00	0.17	1.99
					19.41	13.60	0.04	0.00	1.29	0.35	1.32	6.71	0.35	5.53	5.31	2.49	5.15	3.98	0.92	2.15
					0.00	0.00	0.82	1.39	1.63	0.05	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3	NOx	70	ppm	1	26.96	13.65	18.85	15.24	18.89	18.21	18.84	19.80	31.52	20.56	19.90	20.88	24.95	19.20	23.28	20.44
					31.39	25.56	16.85	15.95	21.87	22.97	22.38	26.52	25.42	29.29	17.97	25.49	26.03	24.16	29.13	22.76
					22.14	23.79	33.38	23.19	20.56	27.35	17.07	16.91	15.37	21.21	17.56	19.64	20.88	15.88	21.40	21.38
4	HCl	15	ppm	1	1.82	1.25	0.49	2.07	0.58	0.91	0.91	0.94	1.54	0.78	1.05	0.79	0.95	1.53	0.90	1.42
					6.47	5.15	14.39	5.28	2.76	2.94	2.83	3.40	6.70	4.80	7.72	7.18	7.25	7.57	3.79	4.02
					4.69	2.43	2.36	3.11	2.75	2.31	3.00	2.50	2.90	1.73	2.01	1.39	1.39	1.30	1.12	1.38
5	CO	50	ppm	1	0.45	0.42	34.64	1.12	19.94	0.45	19.56	0.63	3.04	1.16	15.25	0.41	0.48	0.64	0.42	0.53
					0.64	0.50	0.90	37.08	10.89	0.49	0.51	0.55	0.75	0.53	0.56	0.37	0.50	0.43	13.64	1.57
					1.41	0.48	0.47	0.44	0.64	0.57	0.78	11.91	1.16	19.23	2.29	0.83	0.62	0.61	0.59	2.19
6	O_2	12	(%)	1/10	8.88	7.48	5.39	8.29	5.38	7.10	6.03	6.55	9.15	7.09	6.88	6.86	6.15	6.80	6.47	7.57
					9.18	7.04	8.29	7.57	6.64	7.42	7.39	6.93	9.86	7.38	7.38	6.37	7.54	7.61	6.72	7.65
					11.57	6.56	6.01	7.73	7.73	6.53	8.33	7.93	11.26	6.69	9.05	7.91	7.97	7.89	6.66	7.12
7	FLW	0	Sm3	10	10938.90	12379.60	14420.00	11530.70	14615.10	12639.00	13822.90	13501.20	10790.40	12630.90	13032.60	13211.90	13661.10	13146.20	13580.50	12705.80
					11200.10	13205.00	11580.10	11091.90	13625.30	13023.50	12908.80	13551.50	11538.90	13296.60	13367.40	14368.50	13232.70	12771.70	13969.20	13223.20
					10229.40	14034.30	14811.60	12874.60	12977.00	14369.30	12368.60	12322.00	10094.00	13258.80	11010.30	12143.30	12158.80	12324.00	13537.00	13167.10
8	TMP	0	DEG	1	170.09	170.68	171.30	171.42	171.48	171.42	171.69	172.35	171.65	171.09	170.97	171.18	171.35	173.40	172.69	173.60
					174.78	175.42	174.90	172.09	171.62	172.69	175.29	176.11	176.18	176.23	176.12	177.82	178.82	179.03	178.66	177.49
					177.25	175.63	176.11	177.29	177.87	177.55	175.48	173.58	171.52	170.23	170.04	169.11	168.22	168.08	166.21	163.58
9	TM1	0	DEG	1	1050.64	1010.64	1045.39	990.13	1057.05	1039.83	1057.71	1039.60	1059.31	1053.81	1024.08	1031.16	1054.19	1031.74	1049.95	1020.59
					1045.67	1042.03	1004.63	1020.31	1027.87	1020.70	1015.73	1035.02	1004.31	1032.53	1003.27	1024.61	1018.19	1026.91	1034.28	1019.25
					959.62	1023.61	1054.73	1029.89	1014.04	1012.42	985.21	988.95	980.65	1044.22	977.87	1023.15	990.03	999.31	1032.25	1022.55
10	TM3	0	DEG	1	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.56