
굴뚝별 트랜드

2017년03월10일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/03/01　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.59	0.44	0.43	0.50	0.46	0.49	0.52	0.49	0.57	0.53	0.51	0.47	0.48	0.50	0.52	0.49
1	TSP	20	MGm	1	0.61	0.46	0.50	0.49	0.47	0.44	0.49	0.44	0.56	0.44	0.44	0.43	0.44	0.43	0.42	0.41
					0.54	0.53	0.37	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.52	0.40	0.38	0.41	0.46	0.42	0.48	0.46
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.75	0.21	0.68	0.08	0.89	7.63	6.44	0.09	8.26
2	SO_2	30	ppm	1	6.64	10.88	0.00	0.08	2.28	12.62	0.00	0.00	3.86	3.58	2.70	1.72	0.12	6.86	0.00	0.17
					3.66	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88


					26.67	20.18	20.87	13.31	19.46	13.55	14.55	15.48	23.63	17.23	18.89	19.31	18.17	19.95	15.65	16.77
3	NOx	70	ppm	1	30.83	27.66	18.61	20.87	24.00	28.53	16.94	20.67	38.56	31.49	29.22	24.95	21.99	22.84	19.83	24.59
					44.77	20.84	26.32	17.14	14.25	18.49	17.68	20.13	22.38	19.96	17.51	16.31	13.51	21.43	17.48	17.50
					2.74	2.52	1.86	1.55	1.03	1.25	1.33	1.04	1.35	1.12	1.12	0.99	1.53	1.87	2.48	2.01
4	HCl	15	ppm	1	4.86	3.81	6.12	3.31	3.14	5.91	7.25	3.01	5.08	4.76	3.80	4.71	4.50	9.62	5.43	5.24
					6.96	5.16	2.34	2.78	2.55	2.18	2.07	1.90	3.01	2.14	1.94	2.11	2.17	1.57	1.95	1.55
					6.16	1.92	0.44	0.80	0.41	0.68	1.15	20.45	14.81	10.22	4.31	0.72	4.53	5.47	0.69	23.01
5	CO	50	ppm	1	0.55	5.36	0.44	0.39	0.61	0.32	0.58	0.59	0.27	0.20	7.37	0.46	0.38	0.38	0.62	0.66
					2.29	9.07	7.99	1.27	0.44	0.59	0.82	12.06	0.60	0.50	2.03	0.52	0.74	3.06	2.21	21.66
					11.52	7.48	6.88	8.81	7.70	8.57	8.81	7.86	9.69	8.69	8.38	7.15	7.31	7.63	8.47	7.02
6	O_2	12	(%)	1/10	9.62	6.57	8.06	7.59	7.34	6.98	8.40	7.36	9.56	7.18	7.35	7.61	7.93	7.62	7.68	7.09
					9.67	9.48	5.49	6.47	6.88	6.56	6.39	5.90	9.37	7.23	6.46	7.34	8.92	7.01	8.65	8.00
					9436.66	12619.40	13255.80	11240.10	12395.20	11404.30	11322.40	12068.50	10715.60	11241.70	11481.80	12970.90	12693.10	12379.40	11603.90	13362.40
7	FLW	0	Sm3	10	11215.00	13987.90	12409.30	12821.10	13207.20	13401.70	11387.60	12388.90	10683.10	13046.30	13021.40	12520.00	12093.90	12096.50	12035.30	13208.10
					10229.70	10554.40	14487.60	13058.40	12374.00	12938.00	13039.40	13456.30	10189.70	12009.30	12830.00	11955.80	10332.20	13334.40	11632.40	12244.10
					161.54	161.52	166.89	168.25	167.03	166.57	171.56	172.92	172.61	172.21	171.66	174.64	176.11	176.71	176.59	175.92
8	TMP	0	DEG	1	176.99	177.47	176.55	175.51	175.29	176.39	175.86	173.45	174.77	177.85	178.08	176.29	175.97	176.83	176.20	176.45
					177.64	176.98	175.99	176.11	175.39	176.62	175.41	177.10	174.98	171.42	169.71	170.73	168.86	169.71	170.43	171.36
					1013.69	982.42	1031.33	990.91	994.53	982.65	951.12	986.84	999.00	1010.43	1007.31	1004.48	1029.71	1000.08	997.24	1025.88
9	TM1	0	DEG	1	1024.93	1046.00	1024.22	1022.58	1030.38	1039.74	1015.09	1045.70	1058.95	1066.79	1056.19	1032.06	1038.09	1046.12	1016.87	1036.97
					1073.41	965.28	1057.52	1031.13	1025.53	1026.99	1038.24	1059.61	1039.06	1039.57	1053.14	1026.49	987.75	1016.42	974.47	1015.63
					36.56	36.57	36.56	36.56	36.57	36.57	36.57	36.56	36.56	36.56	36.56	36.55	36.56	36.56	36.56	36.57
10	TM3	0	DEG	1	36.57	36.57	36.56	36.56	36.56	36.56	36.56	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.56	36.56	36.57	36.57	36.56	36.56	36.56	36.56	36.56	36.56	36.56

굴뚝별 트랜드

2017년03월10일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/03/02　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.56	0.46	0.41	0.55	0.45	0.53	0.55	0.48	0.59	0.53	0.46	0.48	0.52	0.45	0.52	0.46
1	TSP	20	MGm	1	0.59	0.46	0.47	0.48	0.35	0.38	0.34	0.34	0.39	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.33	0.34
					0.35	0.34	0.34	0.38	0.44	0.43	0.51	0.47	0.57	0.48	0.48	0.47	0.50	0.46	0.49	0.43
					0.00	0.00	0.74	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	1.07	0.16	5.34	10.81	0.65	3.24	0.00	1.04
2	SO_2	30	ppm	1	0.06	0.19	0.00	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69	9.05	0.00
					0.00	0.87	0.15	0.07	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


					18.53	19.47	27.47	17.36	21.81	20.25	17.99	18.37	40.86	18.29	18.72	17.61	14.57	26.55	16.61	21.89
3	NOx	70	ppm	1	19.99	20.13	17.98	18.28	47.85	0.11	0.45	0.20	0.63	0.57	0.46	0.36	29.36	25.88	37.18	23.42
					34.33	30.16	42.97	30.91	19.35	21.22	14.22	14.87	18.55	14.02	14.66	18.06	12.03	14.77	15.96	20.18
					1.87	1.34	1.03	1.75	1.30	1.87	1.61	1.29	1.29	1.53	1.50	3.73	8.22	3.10	3.43	2.18
4	HCl	15	ppm	1	3.53	2.58	2.63	2.32	6.43	31.25	0.00	0.00	0.12	0.16	0.16	0.14	1.66	2.67	3.20	4.85
					3.29	2.75	1.88	1.76	2.29	1.22	2.59	1.56	1.85	1.42	1.16	1.02	1.19	1.06	1.06	0.62
					1.09	0.70	11.81	1.30	0.47	1.95	1.60	0.92	20.50	1.53	0.57	2.40	1.00	1.35	0.66	3.27
5	CO	50	ppm	1	0.66	1.26	0.72	0.57	61.20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	1.11	4.68	1.84	8.89
					0.71	37.96	3.69	5.20	0.32	1.28	0.84	0.74	0.82	6.86	0.70	0.94	0.86	3.41	0.80	0.67
					10.58	7.87	5.83	9.74	7.07	9.11	9.51	8.25	9.13	9.42	7.29	7.49	8.28	6.49	8.65	7.09
6	O_2	12	(%)	1/10	10.10	6.96	7.34	7.77	13.65	3.17	20.91	20.91	20.90	20.73	20.69	20.69	7.53	6.91	5.52	7.07
					9.59	6.16	4.89	5.22	6.87	6.42	8.98	7.66	9.79	7.71	7.61	7.13	8.23	7.07	7.82	5.68
					10536.20	12495.80	14617.30	10389.60	13076.70	11059.20	10591.00	12152.50	10232.90	10625.20	12867.60	12677.40	11727.70	13940.60	11567.50	13170.90
7	FLW	0	Sm3	10	10851.80	13430.50	13066.50	12629.70	17429.30	16914.00	17265.70	17399.10	16710.40	15730.80	15751.50	15645.90	15886.30	15787.40	15212.40	15777.00
					15967.00	16349.30	16811.20	14659.00	12698.80	13318.40	10599.10	12056.20	10452.90	12003.50	12125.80	12829.70	11422.90	12492.10	11815.10	13995.70
					170.74	168.39	170.03	172.59	174.78	174.31	172.43	170.89	170.42	169.99	172.91	176.93	178.20	177.23	175.59	175.21
8	TMP	0	DEG	1	175.40	176.07	175.49	175.19	175.16	173.98	174.40	174.52	174.78	174.30	173.79	173.98	174.99	174.10	167.60	175.10
					173.58	173.76	173.96	175.80	176.66	176.69	176.03	175.72	175.21	174.94	174.80	174.86	173.96	174.15	174.27	174.49
					979.51	999.21	1051.81	975.77	1025.59	976.62	985.85	958.27	1066.27	956.91	1025.63	1008.11	1012.86	1065.37	1005.83	1025.10
9	TM1	0	DEG	1	1013.41	1032.87	1017.49	1018.09	1035.91	1031.79	1043.86	1038.41	1068.81	1042.19	1014.62	1032.63	1038.61	1034.26	1031.86	1030.93
					1056.43	1039.79	1087.88	1096.77	1059.39	1051.70	1002.15	973.64	986.37	980.26	985.97	953.43	957.95	981.02	972.53	1014.73
					36.56	36.57	36.56	36.56	36.56	36.56	36.56	36.56	36.56	36.56	36.55	36.56	36.56	36.56	36.56	36.55
10	TM3	0	DEG	1	36.55	36.55	36.55	36.56	36.56	36.57	36.56	36.58	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	35.24	36.55
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.56	36.56	36.56	36.57	36.57	36.57	36.56	36.56	36.56	36.56

굴뚝별 트랜드

2017년03월10일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/03/03　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.63	0.46	0.51	0.47	0.45	0.48	0.50	0.49	0.58	0.49	0.44	0.50	0.46	0.55	0.47	0.51
					0.60	0.48	0.42	0.41	0.44	0.47	0.45	0.42	0.55	0.41	0.43	0.41	0.42	0.40	0.41	0.38
					0.52	0.43	0.39	0.41	0.49	0.45	0.47	0.49	0.56	0.52	0.47	0.45	0.48	0.48	0.47	0.47
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.03	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.21	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	1.32
					3.05	0.02	0.43	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

3	NOx	70	ppm	1	19.07	21.05	12.80	15.49	18.06	15.00	17.52	20.37	29.80	20.09	19.25	11.22	18.57	13.44	25.74	16.62
					25.13	16.53	16.85	20.56	16.04	13.86	13.60	16.15	21.86	19.19	15.07	17.27	15.49	27.48	26.36	33.47
					43.82	25.82	35.27	31.09	13.20	16.41	13.40	14.91	22.64	15.23	15.93	16.49	17.22	15.24	18.08	13.94
4	HCl	15	ppm	1	1.37	0.55	1.33	0.83	0.77	0.82	1.00	0.74	1.31	0.87	0.91	1.29	0.95	1.15	0.80	1.08
					1.30	0.63	0.74	1.01	0.91	1.68	1.04	1.09	1.93	1.24	1.41	1.24	1.28	1.52	1.59	1.57
					3.12	2.89	2.31	3.09	3.88	2.51	2.68	2.42	2.74	2.50	1.98	1.63	1.86	1.72	1.52	1.46
5	CO	50	ppm	1	0.89	0.45	1.05	17.13	0.45	1.25	0.45	9.42	22.47	0.44	0.55	0.39	12.82	4.61	0.49	0.44
					0.88	18.72	15.31	0.64	0.25	0.43	0.39	0.35	0.41	2.66	0.31	2.93	0.25	22.79	0.14	0.55
					0.11	0.97	12.26	7.57	0.55	0.44	0.48	0.67	0.61	1.03	1.57	1.27	1.17	0.66	0.77	0.48
6	O_2	12	(%)	1/10	10.91	6.37	8.37	7.11	6.60	7.19	7.50	7.13	8.10	7.48	5.92	7.90	6.10	8.58	6.23	7.60
					9.11	6.82	5.77	5.16	6.18	7.39	6.85	6.17	9.28	6.45	7.37	6.55	7.03	6.16	6.79	5.86
					9.41	7.43	6.19	6.54	9.16	7.66	8.33	8.43	9.41	8.93	7.76	7.26	7.79	8.25	7.81	7.58
7	FLW	0	Sm3	10	9570.95	13363.30	11075.40	12219.20	12856.10	12161.30	11849.00	12143.10	11302.30	11888.90	12864.10	10795.30	13162.50	10809.90	13383.70	11879.70
					10886.50	12982.50	12723.20	13626.10	12481.80	11387.80	11963.70	12546.20	9695.45	12058.40	11115.50	12014.90	11739.00	13075.70	12720.50	13098.60
					9903.60	12014.10	13472.10	13491.50	10500.00	12074.60	11314.00	11294.40	10477.90	10928.80	11832.20	12505.90	11882.30	11324.60	11965.40	12067.40
8	TMP	0	DEG	1	174.11	173.91	173.08	173.24	173.60	173.99	174.34	173.93	173.80	173.55	173.19	172.63	172.81	173.16	173.75	173.76
					174.30	174.49	173.38	175.08	174.47	173.50	173.99	174.02	173.60	173.37	173.73	174.62	174.96	174.08	173.85	173.71
					175.05	176.90	177.90	178.57	178.04	177.69	177.46	177.41	178.16	178.08	177.82	177.63	177.51	177.08	177.25	177.76
9	TM1	0	DEG	1	989.39	995.86	995.23	1017.93	1022.11	1027.57	1008.08	1049.99	1064.45	1047.55	1061.30	1031.17	1035.86	1026.69	1045.09	1038.77
					1045.67	1037.63	1076.61	1080.63	1074.44	1018.98	1024.05	1029.00	1043.38	1045.08	1040.62	1051.30	1039.61	1081.16	1070.73	1094.00
					1094.97	1063.21	1081.10	1097.01	1006.95	1000.13	995.17	986.63	1006.99	964.99	1001.29	997.87	986.56	1010.64	985.17	1016.61
10	TM3	0	DEG	1	36.56	36.56	36.56	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.54	36.53	36.54	36.54
					36.54	36.53	36.54	36.54	36.54	36.54	36.54	36.54	36.54	36.53	36.53	36.52	36.52	36.52	36.52	36.52
					36.52	36.52	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.52	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51