
굴뚝별 트랜드

2017년03월10일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/03/04　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.57	0.46	0.51	0.47	0.48	0.50	0.52	0.49	0.61	0.49	0.51	0.48	0.46	0.52	0.45	0.51
1	TSP	20	MGm	1	0.63	0.46	0.49	0.44	0.51	0.41	0.42	0.52	2.75	1.83	2.13	1.85	2.23	2.12	1.81	2.20
					2.61	2.25	1.91	2.32	2.23	1.87	2.11	1.83	2.48	2.00	1.92	1.92	1.95	2.06	2.00	1.94
					0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.34	0.00	0.00	0.28
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.69	1.48	0.00	0.18	0.48	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.01
					19.52	1.89	0.14	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.19	0.49


					21.47	15.65	13.19	15.92	14.65	14.49	13.26	14.69	18.69	15.92	16.08	15.08	17.62	12.32	19.92	18.41
3	NOx	70	ppm	1	28.15	21.67	19.26	17.33	16.51	19.72	19.72	18.61	23.45	16.53	14.99	17.75	19.30	16.97	15.24	12.41
					17.30	12.74	13.65	19.35	15.68	13.39	13.77	13.58	17.59	12.76	16.41	15.84	14.10	14.62	12.63	14.01
					1.92	1.44	1.60	1.14	1.38	1.38	1.45	1.27	1.68	1.19	1.55	1.18	1.25	1.60	0.98	1.66
4	HCl	15	ppm	1	1.66	1.25	2.11	1.87	2.28	0.99	1.67	2.11	1.75	0.84	1.28	0.90	1.28	1.13	0.90	1.46
					2.90	3.68	2.45	2.74	2.41	1.43	1.65	1.22	1.55	1.57	1.26	1.22	1.26	1.57	2.07	1.87
					0.56	0.45	0.75	5.30	0.62	0.57	0.73	0.94	0.83	0.64	0.84	0.64	0.49	0.68	0.38	10.73
5	CO	50	ppm	1	0.62	0.49	0.51	22.56	2.23	46.90	22.31	1.44	1.06	27.87	0.73	0.54	3.30	1.61	15.65	0.66
					8.52	0.81	14.31	32.38	2.49	3.91	1.90	14.39	0.90	0.62	0.53	0.45	0.52	1.77	0.45	0.57
					9.48	7.35	8.58	7.15	7.43	7.85	8.48	7.71	10.05	7.59	8.27	7.23	6.84	8.39	6.51	7.44
6	O_2	12	(%)	1/10	9.49	6.56	7.88	6.77	8.76	6.08	7.02	9.35	10.50	5.84	8.05	6.25	7.85	7.54	5.55	8.39
					9.14	8.41	6.15	7.95	8.42	6.19	7.85	5.76	9.28	7.09	6.60	6.59	6.76	7.30	6.96	6.55
					10436.10	12313.00	11080.90	12702.90	12222.30	11810.00	11165.50	11916.20	10362.20	12133.80	11460.90	12455.50	12883.90	11289.00	13334.60	12999.50
7	FLW	0	Sm3	10	11187.40	14011.90	12532.90	13554.80	11478.80	14312.50	13305.40	10902.20	10836.70	14500.10	11910.10	13692.40	11840.50	12152.60	13808.70	11053.00
					9871.46	10987.40	13335.10	11837.00	11047.20	13245.90	11776.10	13974.80	10900.80	12380.30	13035.40	12933.00	12714.20	12124.10	12565.60	13090.10
					177.23	176.98	176.96	177.42	177.83	178.68	178.60	178.69	179.35	178.19	177.20	177.96	178.17	177.84	178.27	178.51
8	TMP	0	DEG	1	179.41	179.14	177.45	176.96	176.56	173.36	171.20	173.21	173.79	175.74	176.40	175.24	175.43	174.82	176.50	179.64
					182.22	183.22	183.79	181.10	178.92	180.85	181.22	179.83	179.81	179.17	178.27	178.00	178.07	179.24	180.84	181.06
					1026.07	1031.64	986.20	986.69	1020.65	999.67	993.61	980.29	994.79	1006.95	977.90	1001.27	1020.89	992.41	1014.70	1033.63
9	TM1	0	DEG	1	1050.52	1035.90	1035.45	1035.46	988.09	1052.77	1049.95	984.24	989.79	1023.68	1012.55	1024.93	1041.83	984.89	1056.71	1000.71
					1033.16	995.77	1029.55	974.07	987.79	1012.65	983.57	1017.79	1024.35	1002.61	1024.50	1028.06	1024.40	1010.44	1014.39	1014.38
					36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51
10	TM3	0	DEG	1	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51
					36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51

굴뚝별 트랜드

2017년03월10일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/03/05　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	2.64	1.85	2.09	2.01	2.05	1.87	2.19	1.92	2.63	1.92	2.02	2.30	2.16	1.97	2.01	1.99
					2.57	2.19	1.87	2.08	2.06	2.27	1.94	2.04	2.47	2.23	2.10	1.92	2.04	2.38	2.14	1.93
					2.44	1.89	2.13	2.11	1.84	2.00	1.96	1.83	2.49	2.13	1.98	1.98	1.86	1.93	1.81	1.85
2	SO_2	30	ppm	1	4.24	14.12	8.90	0.66	3.67	2.31	1.69	2.92	6.27	3.02	9.09	0.00	0.01	0.00	0.12	0.00
					4.29	0.00	4.38	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	0.48	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	2.34	7.36	0.00	1.56	0.51	0.92	1.22	3.96	2.38


3	NOx	70	ppm	1	16.94	16.88	15.56	15.30	14.83	18.53	13.38	16.71	20.70	16.40	16.93	13.76	14.22	17.03	14.35	15.57
					20.08	13.57	16.52	12.56	13.05	14.60	13.72	13.10	13.35	13.20	13.98	14.92	15.99	15.75	12.46	12.18
					17.22	14.85	15.33	13.32	17.16	14.79	13.12	16.48	31.38	15.21	15.44	16.46	15.39	14.64	19.95	18.69
4	HCl	15	ppm	1	3.06	1.78	4.56	4.55	3.50	2.97	4.35	2.45	3.53	2.00	3.02	2.79	1.97	1.55	1.69	1.50
					2.90	3.13	1.74	3.81	2.43	2.16	1.46	1.67	2.09	1.63	1.38	1.20	1.51	1.68	1.45	1.27
					1.82	1.49	1.78	1.62	1.37	1.82	1.72	1.74	2.88	2.87	2.43	3.10	2.77	3.13	2.70	3.02
5	CO	50	ppm	1	9.82	23.17	0.53	0.47	0.61	5.29	0.61	2.71	0.76	16.28	21.09	1.05	11.50	1.53	13.27	0.55
					0.61	0.65	2.43	0.45	0.70	1.21	0.70	0.67	0.89	1.13	1.39	16.04	1.23	2.78	1.60	0.51
					1.77	0.39	1.83	0.76	0.59	0.45	19.93	19.26	19.80	0.45	5.83	0.80	2.88	18.66	10.61	10.89
6	O_2	12	(%)	1/10	10.09	5.71	7.53	7.01	7.26	5.94	8.01	6.18	10.13	6.19	6.79	8.68	7.81	6.57	6.95	6.79
					9.60	8.10	6.06	7.51	7.49	8.64	6.61	7.23	9.88	8.40	7.43	6.20	7.16	8.96	7.78	6.35
					8.53	6.24	7.68	7.63	5.77	6.94	6.38	5.53	8.13	7.73	6.66	6.66	5.71	6.26	5.27	5.59
7	FLW	0	Sm3	10	9979.47	13804.20	11977.40	12506.50	12321.30	13803.30	11568.30	13511.60	9873.73	13502.90	12596.10	10996.60	11796.40	13112.00	12657.90	12885.80
					10393.40	11616.60	13564.50	12081.90	11990.00	11050.30	13024.00	12340.70	10735.90	11319.20	12201.90	13420.40	12091.90	10667.70	11961.00	13242.30
					11640.00	13314.40	11919.00	12075.00	14022.90	12727.00	13315.10	13997.40	11117.50	11671.20	12857.20	12775.10	13857.40	13361.40	14270.80	14093.50
8	TMP	0	DEG	1	180.90	181.69	182.85	183.32	182.49	182.80	182.32	181.82	181.20	181.13	181.29	181.20	180.09	179.43	180.33	180.70
					179.74	180.33	179.57	179.64	178.72	177.93	177.65	177.69	177.73	178.72	178.37	178.32	179.54	179.13	179.41	179.83
					179.76	178.98	178.31	178.77	179.27	180.10	179.67	179.15	180.53	180.60	180.08	180.07	180.61	181.33	180.64	180.89
9	TM1	0	DEG	1	1018.49	1042.15	1020.61	1022.09	1020.88	1040.66	1026.17	1008.30	1029.28	1025.27	1065.93	983.05	1003.17	999.37	1006.40	1034.19
					1027.71	995.83	1034.81	1017.00	1003.41	966.81	1010.42	997.33	981.27	970.26	991.25	982.42	1034.71	963.29	964.76	990.16
					1000.68	1040.05	985.29	985.03	1030.62	1026.19	1029.69	1047.85	1068.55	1043.58	1031.21	1046.05	1063.16	1057.84	1077.18	1075.27
10	TM3	0	DEG	1	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.53
					36.52	36.53	36.54	36.54	36.54	36.53	36.52	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51
					36.52	36.52	36.51	36.51	36.52	36.53	36.53	36.54	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55

굴뚝별 트랜드

2017년03월10일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2017/03/06 측정항목: —전체— 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	2.70	1.82	2.10	1.98	1.91	2.13	1.98	2.03	2.55	2.03	1.88	2.04	1.86	2.05	2.09	2.20
					2.66	2.10	2.06	2.09	2.03	1.94	1.95	1.95	2.65	1.98	2.02	1.97	1.96	1.97	1.96	2.17
					2.47	2.06	2.14	2.09	1.92	2.00	2.04	1.93	2.42	1.87	2.15	1.94	1.93	1.86	1.86	1.89
2	SO_2	30	ppm	1	18.20	7.82	1.19	2.65	9.49	0.67	5.72	2.55	0.92	0.00	1.95	1.73	0.01	0.00	0.47	0.00
					0.00	0.00	0.11	0.43	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	4.74	4.79	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.48

3	NOx	70	ppm	1	17.19	16.67	13.97	14.28	20.12	13.89	18.95	16.13	20.15	15.14	16.62	18.06	20.83	20.90	18.49	12.75
					20.33	14.72	16.79	13.85	15.11	16.68	18.72	11.26	15.33	14.92	15.93	14.54	19.26	15.45	16.29	12.18
					18.10	15.35	12.39	11.63	15.47	15.76	15.99	20.64	20.33	11.14	8.34	12.62	12.83	15.95	14.10	13.56
4	HCl	15	ppm	1	4.67	3.34	6.85	3.64	3.77	6.11	4.88	4.68	5.35	3.56	2.76	3.35	2.05	2.69	2.57	2.46
					2.40	1.80	1.76	1.66	1.51	1.23	0.90	1.54	3.39	1.35	1.89	1.53	1.33	1.51	1.60	1.89
					2.10	1.65	1.62	1.46	1.22	1.47	1.69	1.54	1.38	1.02	2.82	1.23	1.06	0.85	0.95	0.60
5	CO	50	ppm	1	80.94	12.29	0.43	20.00	1.18	0.45	0.49	1.36	0.62	0.41	13.07	1.13	19.77	0.32	0.45	1.87
					0.49	0.50	0.73	0.78	0.39	3.83	1.74	0.33	0.61	25.12	0.44	1.92	0.26	6.79	8.90	12.71
					0.57	0.64	5.86	1.40	3.04	0.33	0.28	0.40	79.95	28.29	1.12	0.43	0.29	0.19	9.05	11.73
6	O_2	12	(%)	1/10	10.33	5.36	7.50	6.48	6.01	7.57	6.45	6.80	9.85	7.08	5.79	6.90	5.69	7.09	7.11	7.90
					9.87	7.58	7.20	7.28	6.95	6.42	6.50	6.58	10.87	6.62	7.11	6.77	6.64	6.59	6.58	7.91
					9.03	7.44	7.89	7.50	6.20	6.67	7.08	6.33	7.12	5.68	7.86	6.49	6.48	5.82	5.71	5.92
7	FLW	0	Sm3	10	9761.17	14217.80	11968.60	13101.10	13828.40	12233.20	13365.60	13038.80	10957.80	12853.90	14215.50	12949.00	14358.30	12940.00	12684.40	11707.50
					9916.68	12048.20	12544.40	12275.20	12555.10	13046.10	13034.50	12239.30	9471.46	12635.50	12034.30	12313.20	12460.40	12450.00	12638.90	11125.00
					10423.20	11671.10	11328.80	11584.70	13029.50	12358.00	12177.00	13118.10	10984.40	12557.00	10468.90	12017.20	11750.30	12641.30	12990.30	12679.80
8	TMP	0	DEG	1	181.58	181.60	181.79	181.77	181.59	182.35	182.69	183.46	183.10	181.16	180.75	181.78	180.59	180.07	181.16	180.09
					179.29	178.87	178.93	179.45	178.82	178.37	178.15	177.31	176.70	176.34	176.59	176.98	177.58	177.75	177.32	176.20
					175.87	175.79	175.64	176.30	177.80	178.67	179.16	179.02	179.11	177.96	175.95	175.98	176.47	176.79	177.64	178.13
9	TM1	0	DEG	1	1054.79	1048.57	1034.67	1035.15	1042.22	1035.38	1043.63	1041.40	1021.67	1028.23	1043.27	1057.13	1060.67	1061.59	1045.44	997.69
					1021.95	1008.94	1001.42	1018.90	1022.24	1021.27	1030.17	1018.79	971.89	1010.85	992.78	1017.63	1047.63	1042.45	1033.47	1026.27
					1013.40	1023.70	987.85	1001.21	1000.49	1030.98	1008.80	1030.57	1060.41	1059.32	1004.33	1013.09	1018.41	1040.77	1032.71	1038.40
10	TM3	0	DEG	1	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.54
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.54	36.53	36.54	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55