
굴뚝별 트랜드

2017년03월10일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/03/07　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					2.46	1.77	1.81	1.78	1.93	1.70	1.98	1.88	2.41	1.99	1.95	1.83	1.83	1.97	1.98	2.27
1	TSP	20	MGm	1	2.65	2.05	1.96	2.08	1.95	2.30	2.03	2.06	2.55	1.95	2.06	2.17	2.15	1.94	2.09	2.00
					2.57	2.02	2.17	2.15	2.05	1.98	1.98	2.09	2.61	1.92	1.86	2.25	1.96	2.11	1.90	2.13
					1.28	3.04	9.15	0.26	0.01	0.02	0.06	0.00	0.00	0.00	0.17	1.14	0.92	3.15	0.41	0.00
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	1.79	0.00	7.97	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.17
					0.00	0.08	0.00	0.09	1.10	0.87	4.23	0.00	0.00	0.67	11.82	0.00	0.13	3.87	0.77	0.59


					18.37	20.47	15.40	12.70	12.95	13.53	12.62	13.85	18.23	15.22	15.13	21.89	15.15	12.59	15.40	12.25
3	NOx	70	ppm	1	19.14	14.09	16.81	15.79	19.18	13.05	12.48	13.09	14.79	19.85	14.50	13.91	12.52	17.36	12.35	28.39
					15.42	15.70	13.61	18.19	15.80	23.08	19.74	19.68	28.29	27.18	34.88	17.93	27.72	20.02	27.38	19.07
					1.37	0.52	0.33	0.51	0.51	0.57	1.57	1.91	1.80	0.98	1.24	0.68	0.57	1.65	1.92	2.46
4	HCl	15	ppm	1	2.66	1.16	0.95	2.07	1.62	4.29	1.58	1.93	1.83	0.80	1.21	1.97	1.22	1.11	0.85	1.40
					3.35	1.06	1.84	1.50	1.56	1.25	1.77	2.10	2.41	1.39	2.73	6.68	2.57	6.07	2.86	5.95
					2.12	8.13	26.74	30.49	0.65	21.10	9.76	0.27	1.24	0.29	0.51	0.25	31.91	0.40	0.37	0.63
5	CO	50	ppm	1	0.80	0.57	0.49	0.51	1.23	1.00	4.22	0.67	0.50	0.28	0.42	0.57	0.70	13.24	0.48	0.48
					20.65	1.95	0.59	0.75	14.54	0.49	2.65	0.49	0.58	0.27	1.22	0.53	0.28	0.46	4.54	0.71
					7.95	5.45	5.03	5.01	6.43	4.70	6.86	6.23	8.19	6.85	6.61	5.58	5.35	6.56	6.57	8.51
6	O_2	12	(%)	1/10	10.65	7.28	6.46	7.42	6.35	8.74	6.96	7.38	9.57	6.62	7.32	8.06	7.99	6.38	7.53	6.72
					10.45	7.03	8.03	7.68	7.05	6.73	6.59	7.52	9.82	6.27	5.74	8.30	6.56	7.55	6.00	7.66
					11058.20	14529.70	13360.10	13464.10	12157.40	13722.20	11560.30	12226.00	10475.70	11519.00	12692.10	14178.20	14214.50	12998.70	12895.00	10989.20
7	FLW	0	Sm3	10	9596.72	12228.40	13004.00	11960.60	12945.60	10530.30	12115.10	11857.80	10024.30	12511.10	11853.20	11196.80	11284.40	12975.90	12319.10	13735.00
					10603.20	12517.40	11602.50	12018.00	12805.20	12982.30	13055.20	12279.40	10169.80	13569.40	13765.20	11275.80	13105.30	12204.20	13693.90	12014.90
					178.41	179.44	179.16	177.97	176.84	175.71	174.84	175.32	175.70	176.03	176.57	177.17	178.12	178.53	178.95	178.38
8	TMP	0	DEG	1	177.75	177.48	177.35	177.21	177.11	176.67	176.08	176.37	176.79	176.88	176.41	176.11	176.22	176.04	176.17	175.20
					175.86	175.83	176.61	176.94	177.06	176.90	176.38	176.47	176.41	176.29	176.90	177.40	176.65	175.99	176.05	176.23
					1046.78	1053.67	1069.00	1050.44	1048.45	1051.00	1046.16	1027.52	1045.42	1035.99	1015.51	1043.62	1051.57	1036.01	1011.27	986.17
9	TM1	0	DEG	1	966.69	982.15	1011.51	986.52	1038.57	979.17	1008.92	971.26	986.30	1019.11	1007.55	978.59	969.56	983.76	1000.31	1016.53
					958.48	999.15	983.48	998.03	984.81	1035.35	1043.09	1007.06	1029.41	1040.51	1074.47	1034.43	1049.63	1025.85	1047.06	1022.43
					36.55	36.55	36.55	36.54	36.54	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.54	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55
10	TM3	0	DEG	1	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55

굴뚝별 트랜드

2017년03월10일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2017/03/08 측정항목: —전체— 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	2.64	1.99	2.03	2.08	2.18	2.00	1.96	1.99	2.63	2.03	1.97	2.14	2.16	2.09	1.98	2.13
					2.54	2.05	1.83	1.94	2.12	2.34	2.09	2.28	2.59	2.04	1.86	2.02	2.15	1.86	1.80	1.89
					2.60	2.24	2.86	2.31	1.77	1.71	1.96	1.87	3.48	2.49	1.96	2.23	2.11	2.25	2.13	2.06
2	SO_2	30	ppm	1	0.18	0.00	0.00	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.71	0.29	1.03	0.17
					2.54	0.08	0.23	0.07	0.00	0.05	2.77	0.00	0.00	0.02	0.11	13.67	0.07	0.97	0.19	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.84	0.11	0.47	0.00	1.49	19.71	0.82	0.01	0.00	0.24	0.99


3	NOx	70	ppm	1	27.32	20.51	20.38	19.18	18.35	20.63	24.43	20.74	24.18	23.20	24.09	19.04	18.40	16.62	21.81	21.46
					23.82	16.59	23.93	21.81	25.00	19.57	19.12	17.67	19.90	12.38	18.45	22.72	13.71	16.60	25.94	21.15
					19.69	13.95	41.15	27.03	14.82	18.08	25.04	34.10	32.56	17.78	18.62	22.29	30.08	25.71	23.18	23.49
4	HCl	15	ppm	1	4.79	1.29	1.29	2.59	2.86	2.72	1.14	0.97	2.53	0.94	1.20	1.72	2.37	1.80	1.55	1.02
					2.99	1.93	0.95	0.79	1.17	0.96	1.29	1.62	2.97	1.06	0.55	1.52	3.71	1.68	0.94	1.02
					2.30	1.10	5.25	7.27	1.13	0.25	1.24	2.68	5.24	1.92	0.87	2.25	1.70	1.95	1.56	1.17
5	CO	50	ppm	1	0.64	0.70	0.65	0.97	0.51	0.35	0.32	0.35	0.81	0.44	19.88	0.32	0.36	1.74	1.80	0.39
					9.77	1.34	5.03	9.39	1.13	10.28	39.96	0.52	4.36	11.78	17.72	12.98	21.32	36.36	26.67	0.60
					0.57	0.92	2.41	3.67	1.21	32.54	13.77	4.69	2.47	3.13	16.08	1.42	0.90	0.41	11.12	7.79
6	O_2	12	(%)	1/10	10.04	6.65	7.04	7.23	7.86	6.92	6.48	6.69	10.26	6.87	6.41	7.66	7.90	7.39	6.48	7.47
					9.23	7.07	5.52	6.17	6.72	7.03	5.41	7.54	8.59	6.65	5.25	6.35	7.11	5.04	4.61	5.53
					9.00	7.87	10.44	8.82	5.86	4.67	6.49	5.58	14.16	9.26	5.97	7.63	6.84	8.08	7.42	7.10
7	FLW	0	Sm3	10	10186.30	13308.10	12805.50	12674.10	11897.00	12947.00	13528.60	13339.50	10150.80	12991.90	13461.40	12214.70	11992.40	12298.30	13443.90	12263.40
					10830.40	12826.00	14493.50	13770.10	13373.20	12946.80	14376.80	11784.00	10877.60	12813.60	14513.90	13962.10	13021.50	14859.40	15356.00	14375.70
					11034.50	12006.20	9737.29	12253.20	14775.30	15822.60	13937.40	14738.00	7517.39	11654.70	15657.30	13064.30	13855.50	12551.60	13317.10	12673.30
8	TMP	0	DEG	1	176.14	176.59	175.75	176.04	175.53	175.46	175.65	175.99	176.01	175.99	176.74	176.96	175.89	176.06	175.77	176.46
					177.23	177.48	176.81	176.79	175.88	175.67	176.26	175.81	175.26	175.26	175.06	176.14	177.87	176.72	177.07	176.20
					175.54	175.34	173.80	163.85	154.95	160.25	163.75	169.32	170.29	167.85	172.34	178.93	176.07	172.91	171.22	169.73
9	TM1	0	DEG	1	1022.08	1024.09	1023.15	1011.91	1013.92	999.67	1030.17	1018.08	1024.40	1024.17	1027.81	1030.63	1008.49	1014.83	1008.11	1037.81
					1011.91	1005.48	1044.13	1056.01	1024.92	1036.03	1024.73	1034.26	1013.16	1008.07	1044.38	1038.27	1014.27	1024.33	1070.91	1062.77
					1040.29	989.64	900.16	888.77	949.11	1022.92	1017.51	1052.44	956.61	905.53	979.01	999.59	1050.79	1025.77	1003.49	1037.95
10	TM3	0	DEG	1	36.54	36.53	36.53	36.53	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.52	36.53	36.54	36.54
					36.53	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51
					36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.52	36.52	36.52	36.53	36.53	36.54	36.54	36.54	36.53	36.53

굴뚝별 트랜드

2017년03월10일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/03/09　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	2.69	2.03	1.88	1.91	2.23	2.17	1.99	2.35	2.89	2.22	2.17	2.36	2.15	2.39	2.08	1.89
					2.55	2.00	2.15	1.67	1.63	1.61	1.58	1.64	1.65	1.61	1.64	1.61	6.06	12.23	0.33	0.33
					0.33	0.33	0.34	0.33	0.37	0.43	0.37	0.43	0.58	0.48	0.42	0.42	0.39	0.46	0.39	0.53
2	SO_2	30	ppm	1	0.75	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	2.70	0.30	2.53	0.00	0.00	0.00	2.15	14.04
					23.75	13.21	0.00	23.41	21.69	0.87	0.30	0.01	0.26	7.52	22.04	0.00	0.31	0.10	18.04	0.04
					0.00	37.85	1.75	0.00	0.09	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.12	1.22	6.32	0.90

3	NOx	70	ppm	1	28.09	17.65	23.65	27.23	18.91	18.54	19.80	13.72	18.60	21.02	22.20	17.21	22.72	22.67	20.85	27.63
					49.35	28.21	19.79	56.11	97.45	0.73	0.65	0.52	0.77	15.97	47.54	0.31	31.18	48.91	41.10	39.86
					39.82	55.31	39.84	43.24	23.23	21.21	21.96	16.98	26.64	15.12	16.32	18.23	25.55	21.55	29.37	22.21
4	HCl	15	ppm	1	2.58	1.18	0.89	1.32	2.99	1.79	1.16	1.84	2.20	1.65	1.50	2.28	1.45	1.66	1.28	1.21
					5.88	4.40	8.72	5.47	15.38	10.78	2.77	0.84	0.23	0.02	26.19	15.75	3.39	3.32	4.09	19.35
					10.17	12.62	30.24	11.05	3.49	3.29	5.34	8.22	5.48	3.73	3.40	2.51	1.33	2.03	1.64	4.85
5	CO	50	ppm	1	0.49	8.79	15.08	0.57	0.37	0.36	0.29	0.60	0.80	0.58	0.92	0.66	0.43	0.66	0.51	27.17
					1.34	5.33	1.27	45.82	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	20.25	61.72	0.00	0.05	29.44	103.78	3.81
					81.02	44.27	3.70	1.43	31.84	0.53	48.01	4.50	14.84	1.80	2.71	0.52	20.02	0.44	3.84	1.22
6	O_2	12	(%)	1/10	10.35	6.83	5.98	6.11	8.37	7.75	6.56	8.67	10.79	7.66	7.25	8.53	7.32	8.41	6.92	5.54
					8.68	6.30	7.06	5.22	9.98	20.91	20.91	20.83	20.75	15.86	4.64	12.30	17.92	5.43	4.89	6.65
					9.23	5.14	6.76	5.38	4.29	6.79	4.63	7.16	9.48	8.50	6.58	6.25	4.73	7.06	4.79	8.61
7	FLW	0	Sm3	10	9807.46	13220.60	13913.30	13856.20	11126.00	12052.40	13396.80	11217.20	9487.67	13065.80	13508.60	12041.50	13459.60	12160.00	13828.50	15466.50
					12101.00	14251.60	13017.00	16702.30	17929.90	17174.40	17498.20	17732.10	18221.40	17626.60	17314.40	17360.20	17742.00	17781.80	17352.50	17409.80
					17362.70	17320.80	17594.40	17741.50	16668.20	13742.50	15696.30	12961.00	10680.60	12407.80	14147.50	14829.40	16681.30	13907.30	16689.40	12117.70
8	TMP	0	DEG	1	169.52	168.79	165.96	166.39	165.43	169.59	170.83	171.25	172.86	174.24	175.18	174.04	173.52	174.10	173.62	175.45
					177.23	177.78	176.17	175.05	177.01	177.53	176.36	176.76	177.90	177.14	175.13	175.17	177.01	176.21	175.26	177.00
					176.07	175.81	177.71	174.93	174.81	174.14	172.97	172.50	171.82	170.92	171.36	174.98	175.80	175.23	176.53	177.70
9	TM1	0	DEG	1	1031.24	1017.47	1060.59	1061.69	1027.53	1011.43	1019.89	980.98	970.21	972.65	1011.59	983.37	998.46	997.12	998.51	1020.45
					1048.95	1047.76	1020.45	1051.65	1062.85	1055.52	1019.76	1051.34	1060.97	1060.13	1057.88	1042.35	1049.73	1039.29	1054.84	1046.52
					1040.81	1058.69	1038.19	1030.95	1040.05	1029.51	1037.99	1023.60	996.58	906.03	946.49	967.01	1021.81	1000.99	1018.37	997.33
10	TM3	0	DEG	1	36.53	36.52	36.54	36.53	36.51	36.51	36.51	36.51	36.52	36.53	36.53	36.52	36.51	36.51	36.52	36.52
					36.53	36.53	36.53	36.52	36.53	36.54	36.53	36.51	36.51	36.51	36.52	36.52	36.53	36.51	36.51	36.53
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55