
굴뚝별 트랜드

2017년04월11일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2017/03/19 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					2.91	4.60	4.78	5.34	4.73	4.49	4.79	4.42	2.09	4.17	3.86	3.85	13.75	3.60	3.41	3.60
1	TSP	20	MGm	1	2.14	2.74	2.07	1.65	1.77	2.12	1.76	1.56	1.13	2.12	2.18	1.20	1.35	1.47	2.31	3.54
					2.47	4.00	1.72	1.42	1.60	1.67	2.08	2.08	1.54	3.47	3.35	2.68	3.81	3.95	3.90	3.90
					2.80	6.73	6.87	6.58	8.13	9.00	9.63	9.92	3.46	7.16	7.16	7.65	8.18	8.81	10.64	11.80
2	SO_2	30	ppm	1	1.76	7.21	9.39	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86	18.61	22.91	28.30	32.93	36.39	39.68	41.16
					0.49	0.00	0.00	0.84	2.62	6.28	12.09	20.39	3.15	12.05	14.95	15.09	15.84	14.16	12.05	10.78


					14.99	25.41	24.49	24.44	24.73	24.63	24.10	24.24	14.41	23.86	23.18	23.13	22.89	23.28	23.52	24.05
3	NOx	70	ppm	1	13.15	23.47	23.23	22.16	20.76	19.21	16.47	13.03	12.60	21.77	21.59	22.17	22.76	23.34	24.44	24.83
					12.85	21.13	20.28	20.32	21.22	22.36	23.53	32.16	19.96	28.41	25.92	21.51	25.64	25.17	23.72	22.73
					1.25	2.08	2.51	2.90	2.75	3.00	2.47	2.66	0.68	1.16	1.06	1.50	1.40	1.60	1.40	1.98
4	HCl	15	ppm	1	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	7.65	8.17	8.19	8.45	8.26	8.44	8.31
					0.54	0.93	1.53	1.95	1.73	1.50	1.36	0.61	0.26	0.00	0.33	0.19	0.98	1.69	2.76	2.67
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.29	0.29	0.39	0.01	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.19	0.29
5	CO	50	ppm	1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	1.00	1.46	1.63	1.66	1.67	1.82	1.95
					0.02	0.00	0.09	0.51	1.21	2.39	3.19	3.61	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.65
					20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69
6	O_2	12	(%)	1/10	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.68	20.67	20.67	20.67	20.66	20.67	20.68	20.68	20.68	20.68
					20.68	20.68	20.68	20.68	20.68	20.68	20.68	20.68	20.68	20.68	20.68	20.68	20.68	20.68	20.68	20.68
					1229.91	81.76	81.81	81.67	81.62	81.58	81.85	82.04	1231.68	82.10	82.12	82.16	82.17	82.24	82.29	82.35
7	FLW	0	Sm3	10	1237.16	82.44	82.42	82.40	82.34	82.68	85.72	87.06	1235.77	87.54	89.56	87.49	85.78	85.34	84.73	84.89
					1222.39	84.18	84.92	85.08	84.66	84.24	84.19	84.24	1225.17	83.90	83.97	84.14	84.14	83.86	83.68	83.62
					10.41	10.70	10.50	10.95	11.21	11.43	11.15	10.80	10.70	10.39	10.17	9.88	9.64	9.32	9.13	8.87
8	TMP	0	DEG	1	8.74	8.50	8.46	8.52	8.82	9.33	9.57	9.59	10.00	10.49	10.85	10.48	10.42	10.47	11.20	12.27
					12.91	13.60	12.48	11.71	11.64	11.62	11.60	11.39	12.04	12.50	12.33	11.68	11.57	12.55	13.18	13.38
					1255.17	1255.29	1255.32	1255.21	1255.41	1255.39	1255.43	1255.19	1255.05	1255.31	1255.14	1255.23	1255.23	1255.31	1255.16	1255.21
9	TM1	0	DEG	1	1255.15	1255.27	1255.25	1255.25	1255.37	1255.55	1255.93	1255.83	1255.90	1255.98	1255.71	1255.81	1255.65	1255.69	1255.59	1255.56
					1255.69	1255.62	1255.51	1255.41	1255.65	1255.46	1255.53	1255.45	1255.08	1255.13	1255.13	1255.20	1254.99	1255.31	1255.17	1255.11
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.56	36.55	36.55	36.55	36.56	36.55	36.55
10	TM3	0	DEG	1	36.56	36.56	36.55	36.55	36.56	36.56	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.56	36.56	36.57	36.56
					36.56	36.56	36.56	36.56	36.57	36.57	36.57	36.56	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.56

굴뚝별 트랜드

2017년04월11일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/03/20　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균




NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					2.05	3.84	3.60	3.96	3.60	3.89	3.89	3.65	1.86	3.59	3.59	3.59	3.58	3.46	3.64	3.40
1	TSP	20	MGm	1	1.72	3.21	3.33	3.64	4.26	4.19	6.97	4.49	1.52	3.68	3.50	3.70	4.19	3.76	4.01	3.70
					1.67	2.58	3.32	2.76	3.31	3.56	4.20	4.54	2.15	4.26	4.31	4.12	3.87	3.74	3.80	3.67
					1.25	2.06	2.95	2.58	2.34	2.72	2.53	2.39	2.96	5.91	7.03	7.83	9.84	11.95	12.70	13.50
2	SO_2	30	ppm	1	1.88	9.10	17.32	21.87	22.16	18.00	12.43	7.84	1.26	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					8.40	20.32	25.84	33.39	42.34	48.38	48.00	46.50	0.51	0.58	0.58	0.29	0.29	0.05	0.05	0.24
3	NOx	70	ppm	1	18.34	29.06	26.77	25.87	25.78	24.47	24.14	23.96	14.34	22.83	21.89	21.28	20.58	20.30	23.39	24.24
					11.98	20.85	22.70	22.99	23.38	23.33	21.82	21.19	10.26	16.07	14.71	13.69	12.77	12.19	11.08	11.32
					9.51	14.81	14.28	16.60	21.68	25.79	27.10	29.22	18.02	35.47	40.60	46.74	50.86	48.73	44.18	39.34
4	HCl	15	ppm	1	0.57	1.03	1.41	1.78	1.83	2.02	2.25	2.58	0.37	0.47	1.03	1.12	1.31	1.50	1.60	1.46
					0.86	1.50	0.34	0.00	0.00	0.53	0.97	1.88	0.82	1.50	1.59	1.55	0.77	0.73	1.06	1.35
					2.03	4.35	4.31	3.96	3.33	2.47	3.29	3.87	0.06	0.00	0.24	0.53	1.40	1.60	1.89	2.76
5	CO	50	ppm	1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.10	0.00	0.00	0.29	0.00	0.05	0.58	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.44	0.73	0.87	0.87	1.16
6	O_2	12	(%)	1/10	20.68	20.68	20.68	20.68	20.68	20.68	20.68	20.68	20.68	20.68	20.68	20.68	20.68	20.68	20.68	20.68
					20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69
					20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.70	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69
7	FLW	0	Sm3	10	1217.79	83.63	83.62	83.76	83.92	84.08	84.19	84.21	1226.44	84.24	84.24	84.26	84.28	84.29	84.34	84.35
					1226.88	81.71	81.66	81.73	81.78	81.82	81.81	81.81	1229.00	81.94	81.80	81.66	81.60	81.65	81.69	81.77
					1228.39	81.96	82.02	82.13	82.07	82.01	81.61	81.04	1207.37	80.44	80.80	80.83	80.93	81.01	81.13	81.25
8	TMP	0	DEG	1	13.51	13.47	13.45	13.26	13.19	13.00	12.80	12.66	12.52	12.45	12.44	12.33	12.26	12.06	11.90	11.85
					11.99	12.01	12.19	12.15	12.06	12.07	12.21	11.85	11.23	10.85	11.30	11.99	12.41	12.33	12.37	12.07
					11.92	11.43	11.19	10.71	10.92	11.01	12.42	14.57	17.33	17.28	16.13	16.03	15.55	15.31	15.03	14.73
9	TM1	0	DEG	1	1255.17	1255.12	1255.23	1255.07	1255.23	1255.02	1255.20	1255.22	1255.21	1255.11	1255.14	1255.24	1255.23	1255.27	1255.10	1255.09
					1255.22	1255.11	1255.33	1251.81	1080.93	464.60	14.49	14.41	14.72	14.64	14.82	16.24	15.33	15.42	15.50	15.53
					15.55	15.39	15.34	14.49	14.73	14.83	15.07	15.19	14.99	15.25	15.04	15.20	15.09	15.21	14.95	14.98
10	TM3	0	DEG	1	36.55	36.55	36.56	36.56	36.56	36.56	36.56	36.56	36.56	36.57	36.57	36.57	36.55	36.55	36.55	36.56
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.56	36.55	36.55	36.56	36.56	36.56	36.57	36.57	36.57	36.57
					36.57	36.56	36.57	36.56	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55

굴뚝별 트랜드

2017년04월11일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/03/21　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					1.74	3.29	3.16	3.41	3.65	3.46	2.91	2.72	1.53	3.22	3.46	3.28	3.27	3.27	3.33	2.96
1	TSP	20	MGm	1	1.53	2.78	3.64	4.62	4.37	4.43	4.43	3.75	1.79	3.21	3.27	2.96	2.83	2.83	2.83	3.02
					1.22	2.21	3.26	3.75	4.43	4.67	4.79	4.79	2.35	4.84	4.84	5.02	4.71	4.59	4.83	4.88
					3.24	7.89	8.61	9.43	9.10	9.53	8.90	10.50	3.83	6.78	8.03	9.00	9.44	8.13	6.73	5.91
2	SO_2	30	ppm	1	4.35	16.11	19.98	14.32	8.23	0.92	0.00	0.00	3.29	12.63	22.11	28.26	34.21	40.60	41.38	43.60
					2.60	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	6.73	6.82	7.89	7.31	5.38	5.57	6.49

					21.24	35.76	33.92	32.47	30.43	30.58	28.64	27.68	15.42	23.57	21.82	20.76	19.31	16.55	19.11	19.84
3	NOx	70	ppm	1	10.64	17.42	18.53	22.60	15.97	14.32	13.64	29.61	19.34	40.16	20.08	17.86	20.56	78.97	69.05	66.48
					12.01	17.03	16.84	15.25	15.73	13.79	13.26	14.52	11.68	17.08	16.36	16.74	16.07	15.54	15.29	15.10
					0.73	1.74	1.60	2.37	2.13	2.13	1.79	2.66	1.31	2.32	2.42	2.37	2.66	2.61	2.61	3.63
4	HCl	15	ppm	1	0.88	0.97	0.34	0.14	1.50	1.26	0.92	0.97	0.81	2.08	3.05	2.61	0.82	0.05	0.00	0.00
					0.55	1.11	2.27	3.00	3.58	3.82	4.16	4.30	1.58	3.58	3.63	3.58	3.82	3.67	4.01	3.82
					0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	CO	50	ppm	1	0.00	0.00	0.24	0.68	1.50	1.35	1.06	1.21	0.02	0.00	0.29	0.92	0.29	0.34	0.68	0.29
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.58	0.58	0.58	0.44	0.53	0.58
					20.72	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.72	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69
6	O_2	12	(%)	1/10	20.73	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.71	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69
					20.72	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.70	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69
					1222.48	81.51	81.63	81.72	81.79	81.85	81.90	81.90	1229.89	81.89	81.98	82.00	82.01	82.07	82.07	82.07
7	FLW	0	Sm3	10	1232.39	82.06	82.09	82.17	82.24	82.22	82.15	82.07	1232.19	81.91	81.92	81.97	82.01	82.03	82.01	81.91
					1229.95	82.00	82.01	81.89	81.90	81.91	82.02	82.19	1235.26	82.30	82.32	82.36	82.42	82.42	82.45	82.50
					14.46	14.15	13.93	13.62	13.47	13.27	13.23	13.22	13.18	13.07	12.70	12.75	12.72	12.50	12.39	12.36
8	TMP	0	DEG	1	12.33	12.27	12.17	11.89	11.68	11.70	11.62	11.44	11.47	11.95	11.96	11.89	11.79	11.76	11.86	12.11
					12.00	11.65	11.45	11.71	11.57	11.29	10.88	10.81	10.84	10.56	10.39	10.07	9.81	9.78	9.69	9.54
					15.02	14.99	14.73	14.81	14.79	14.71	14.79	14.65	14.59	14.61	14.67	14.63	14.54	14.37	14.63	14.57
9	TM1	0	DEG	1	14.39	14.49	14.35	14.55	14.30	14.31	14.49	14.55	14.42	14.70	14.67	14.80	14.63	14.78	14.87	14.73
					14.52	14.76	14.45	14.41	14.24	13.97	14.12	13.86	13.47	13.29	13.20	13.22	13.03	13.21	12.84	13.01
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55
10	TM3	0	DEG	1	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.56	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55
					36.54	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.56	36.56	36.56	36.56	36.56	36.56	36.57