# 12월 8일 굴뚝별 트랜드

| | | | | | 12-08 00:00 | 12-08 00:30 | 12-08 01:00 | 12-08 01:30 | 12-08 02:00 | 12-08 02:30 | 12-08 03:00 | 12-08 03:30 | 12-08 04:00 | 12-08 04:30 | 12-08 05:00 | 12-08 05:30 | 12-08 06:00 | 12-08 06:30 | 12-08 07:00 | 12-08 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.45 | 0.46 | 0.41 | 0.35 | 0.44 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.49 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.43 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.38 | 0.00 | 0.98 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 21.90 | 24.05 | 23.05 | 18.23 | 18.19 | 23.27 | 21.00 | 16.20 | 24.56 | 22.36 | 23.37 | 19.28 | 22.92 | 22.24 | 16.41 | 19.63 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 5.88 | 5.71 | 2.49 | 13.84 | 9.01 | 2.93 | 3.08 | 2.57 | 2.38 | 1.79 | 1.58 | 2.79 | 3.28 | 2.81 | 4.17 | 3.90 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.72 | 1.97 | 1.79 | 0.40 | 1.16 | 0.30 | 0.44 | 0.69 | 0.86 | 0.98 | 0.97 | 0.58 | 0.52 | 0.62 | 0.72 | 0.55 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 10.31 | 10.35 | 8.81 | 7.06 | 9.82 | 7.28 | 8.12 | 9.04 | 10.95 | 9.56 | 8.76 | 8.97 | 8.77 | 8.87 | 8.89 | 9.15 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,718 | 10,781 | 12,915 | 14,644 | 11,395 | 14,221 | 13,418 | 12,276 | 10,317 | 11,671 | 12,961 | 12,690 | 12,479 | 12,371 | 12,104 | 11,700 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 182.49 | 181.75 | 179.84 | 181.07 | 182.25 | 181.27 | 181.99 | 180.49 | 179.71 | 179.29 | 178.15 | 179.11 | 179.46 | 178.74 | 178.51 | 179.04 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,025.40 | 943.33 | 973.87 | 1,074.82 | 979.09 | 1,092.33 | 1,055.97 | 999.05 | 1,039.09 | 993.45 | 1,006.59 | 1,012.95 | 1,019.47 | 1,028.09 | 1,020.40 | 1,011.54 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 |

| | | | | | 12-08 08:00 | 12-08 08:30 | 12-08 09:00 | 12-08 09:30 | 12-08 10:00 | 12-08 10:30 | 12-08 11:00 | 12-08 11:30 | 12-08 12:00 | 12-08 12:30 | 12-08 13:00 | 12-08 13:30 | 12-08 14:00 | 12-08 14:30 | 12-08 15:00 | 12-08 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.49 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.53 | 0.45 | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.38 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 22.07 | 13.62 | 9.07 | 7.17 | 10.44 | 8.93 | 9.08 | 10.11 | 9.67 | 7.12 | 7.28 | 7.39 | 16.71 | 12.57 | 19.04 | 23.60 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 6.93 | 4.90 | 3.61 | 3.58 | 3.65 | 3.31 | 4.09 | 2.79 | 4.56 | 2.57 | 2.16 | 2.29 | 7.02 | 4.88 | 5.18 | 3.53 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.62 | 0.63 | 0.56 | 1.34 | 0.81 | 1.29 | 2.25 | 1.55 | 1.16 | 1.04 | 0.81 | 1.00 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.47 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 11.30 | 9.51 | 9.71 | 10.51 | 9.90 | 10.16 | 11.37 | 9.56 | 12.06 | 9.69 | 9.83 | 9.72 | 8.75 | 8.95 | 8.45 | 8.16 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 10,368 | 11,033 | 10,418 | 9,641 | 10,348 | 10,361 | 9,032 | 10,745 | 9,101 | 10,346 | 10,171 | 10,639 | 12,579 | 11,871 | 12,619 | 13,259 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 179.63 | 179.18 | 178.04 | 177.69 | 177.52 | 177.91 | 178.37 | 177.20 | 176.62 | 176.85 | 176.86 | 177.03 | 178.84 | 179.44 | 179.69 | 180.55 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,026.95 | 1,005.96 | 1,026.47 | 991.42 | 1,000.43 | 1,008.61 | 941.81 | 1,013.45 | 1,028.27 | 1,019.19 | 1,014.49 | 1,021.01 | 1,049.69 | 1,025.11 | 1,057.97 | 1,043.62 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.33 | 36.34 | 36.34 | 36.34 | 36.33 | 36.35 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 |

| | | | | | 12-08 16:00 | 12-08 16:30 | 12-08 17:00 | 12-08 17:30 | 12-08 18:00 | 12-08 18:30 | 12-08 19:00 | 12-08 19:30 | 12-08 20:00 | 12-08 20:30 | 12-08 21:00 | 12-08 21:30 | 12-08 22:00 | 12-08 22:30 | 12-08 23:00 | 12-08 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.46 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.39 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 3.07 | 2.82 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 21.22 | 20.85 | 20.08 | 20.18 | 19.72 | 19.90 | 18.88 | 17.89 | 25.21 | 21.80 | 23.96 | 13.76 | 20.09 | 18.90 | 17.75 | 23.36 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 6.27 | 4.39 | 4.03 | 6.70 | 13.20 | 6.14 | 6.89 | 6.67 | 3.79 | 2.63 | 2.74 | 3.29 | 2.97 | 3.02 | 2.89 | 3.57 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.55 | 0.49 | 0.42 | 0.40 | 0.26 | 0.54 | 0.72 | 0.83 | 0.43 | 0.43 | 0.37 | 0.52 | 0.61 | 0.51 | 0.52 | 0.39 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 10.74 | 8.72 | 8.36 | 8.37 | 7.89 | 9.08 | 9.92 | 9.51 | 11.14 | 8.23 | 7.95 | 8.98 | 9.34 | 8.91 | 9.25 | 8.28 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,245 | 12,496 | 12,856 | 12,789 | 12,761 | 12,256 | 11,366 | 11,762 | 10,401 | 13,005 | 13,287 | 11,979 | 12,166 | 12,509 | 11,988 | 13,152 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 181.72 | 182.33 | 182.32 | 181.96 | 180.55 | 180.01 | 180.12 | 180.61 | 179.70 | 179.64 | 180.33 | 179.77 | 179.75 | 181.20 | 181.51 | 181.41 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,038.90 | 1,019.21 | 1,028.88 | 1,041.45 | 1,073.55 | 1,041.47 | 1,003.50 | 1,025.76 | 1,056.84 | 1,073.69 | 1,066.45 | 1,051.88 | 1,012.39 | 1,022.41 | 1,024.96 | 1,064.01 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.36 | 36.36 | 36.37 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.37 | 36.37 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.37 |

# 12월 9일 굴뚝별 트랜드

| | | | | | 12-09 00:00 | 12-09 00:30 | 12-09 01:00 | 12-09 01:30 | 12-09 02:00 | 12-09 02:30 | 12-09 03:00 | 12-09 03:30 | 12-09 04:00 | 12-09 04:30 | 12-09 05:00 | 12-09 05:30 | 12-09 06:00 | 12-09 06:30 | 12-09 07:00 | 12-09 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.47 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.48 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.39 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 6.35 | 0.33 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.10 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.73 | 5.43 | 1.26 | 2.74 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 30.14 | 19.94 | 22.32 | 18.77 | 19.65 | 26.27 | 21.47 | 24.16 | 26.25 | 21.15 | 21.22 | 20.70 | 29.66 | 21.61 | 24.67 | 23.68 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 10.18 | 6.32 | 4.10 | 6.62 | 4.93 | 4.31 | 5.66 | 4.61 | 4.60 | 3.56 | 5.79 | 4.22 | 3.87 | 7.53 | 5.04 | 4.45 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.34 | 1.02 | 0.62 | 0.42 | 0.65 | 0.67 | 0.61 | 0.22 | 0.41 | 0.57 | 0.31 | 0.34 | 0.62 | 0.73 | 0.33 | 0.48 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 10.22 | 9.85 | 8.47 | 8.53 | 9.03 | 8.25 | 8.74 | 7.61 | 11.19 | 8.94 | 7.77 | 8.72 | 8.58 | 8.47 | 7.58 | 7.90 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,286 | 11,546 | 13,089 | 12,939 | 12,503 | 13,691 | 13,022 | 13,907 | 11,207 | 12,718 | 13,824 | 12,585 | 13,126 | 13,227 | 14,009 | 13,600 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 182.50 | 182.73 | 182.02 | 181.90 | 182.32 | 182.15 | 182.36 | 183.02 | 182.59 | 182.22 | 182.61 | 182.06 | 181.68 | 182.21 | 182.50 | 181.91 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,105.82 | 1,014.13 | 1,024.70 | 1,041.83 | 1,025.15 | 1,029.66 | 1,020.39 | 1,079.26 | 1,058.39 | 1,034.25 | 1,082.71 | 1,051.90 | 1,037.03 | 1,047.13 | 1,084.85 | 1,066.43 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.36 | 36.36 | 36.35 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 |

| | | | | | 12-09 08:00 | 12-09 08:30 | 12-09 09:00 | 12-09 09:30 | 12-09 10:00 | 12-09 10:30 | 12-09 11:00 | 12-09 11:30 | 12-09 12:00 | 12-09 12:30 | 12-09 13:00 | 12-09 13:30 | 12-09 14:00 | 12-09 14:30 | 12-09 15:00 | 12-09 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.48 | 0.43 | 0.35 | 0.43 | 0.44 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.46 | 0.40 | 0.43 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.45 | 5.13 | 1.01 | 0.00 | 3.53 | 6.24 | 5.07 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 21.39 | 17.22 | 21.67 | 20.60 | 23.20 | 20.01 | 18.10 | 20.75 | 27.37 | 20.36 | 27.08 | 16.96 | 11.13 | 15.02 | 16.51 | 13.53 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 7.69 | 3.21 | 3.72 | 5.66 | 3.38 | 4.48 | 9.02 | 10.30 | 13.88 | 10.46 | 4.20 | 6.29 | 6.32 | 5.40 | 3.38 | 3.56 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.43 | 0.55 | 1.72 | 0.99 | 1.57 | 0.70 | 1.20 | 1.28 | 1.45 | 1.47 | 3.08 | 1.31 | 0.89 | 0.70 | 0.45 | 0.66 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 10.66 | 9.12 | 6.53 | 9.55 | 9.60 | 6.65 | 8.35 | 8.64 | 10.73 | 8.60 | 9.73 | 7.94 | 6.07 | 5.70 | 6.58 | 6.85 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 10,997 | 11,429 | 14,402 | 11,560 | 11,794 | 15,671 | 13,828 | 13,306 | 11,788 | 13,074 | 12,645 | 14,785 | 16,236 | 16,534 | 15,231 | 14,944 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 180.62 | 179.59 | 178.37 | 179.99 | 180.74 | 181.36 | 183.29 | 184.04 | 184.22 | 184.26 | 183.41 | 184.05 | 184.81 | 185.54 | 184.61 | 183.91 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,070.43 | 1,030.08 | 1,115.48 | 1,000.15 | 955.09 | 1,047.81 | 973.73 | 970.16 | 991.35 | 954.81 | 896.16 | 964.79 | 1,036.56 | 1,078.47 | 1,051.69 | 1,025.81 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.33 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 |

| | | | | | 12-09 16:00 | 12-09 16:30 | 12-09 17:00 | 12-09 17:30 | 12-09 18:00 | 12-09 18:30 | 12-09 19:00 | 12-09 19:30 | 12-09 20:00 | 12-09 20:30 | 12-09 21:00 | 12-09 21:30 | 12-09 22:00 | 12-09 22:30 | 12-09 23:00 | 12-09 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.43 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.48 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0.35 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.14 | 3.24 | 2.30 | 0.00 | 0.88 | 7.23 | 0.00 | 2.78 | 0.90 | 0.00 | 2.10 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 22.73 | 16.12 | 16.70 | 16.71 | 16.98 | 16.31 | 20.43 | 18.45 | 24.09 | 20.32 | 20.13 | 14.16 | 20.60 | 16.43 | 17.59 | 18.98 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 3.80 | 2.73 | 2.52 | 2.68 | 3.51 | 6.36 | 6.27 | 9.31 | 6.09 | 2.72 | 6.44 | 8.46 | 7.15 | 8.61 | 5.51 | 5.92 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.60 | 0.75 | 0.80 | 0.97 | 0.53 | 0.85 | 0.49 | 0.54 | 1.45 | 1.54 | 30.80 | 0.76 | 0.52 | 0.49 | 1.56 | 1.22 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 8.76 | 7.86 | 7.24 | 8.05 | 7.41 | 7.90 | 6.10 | 6.73 | 11.11 | 6.46 | 5.36 | 7.20 | 6.01 | 7.02 | 9.06 | 7.00 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 12,323 | 13,497 | 14,115 | 13,502 | 14,302 | 14,029 | 16,112 | 15,310 | 10,733 | 15,479 | 17,025 | 14,818 | 16,347 | 14,702 | 12,525 | 15,047 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 183.92 | 183.66 | 183.36 | 183.18 | 182.79 | 183.45 | 184.29 | 184.84 | 184.03 | 182.38 | 183.41 | 184.22 | 183.29 | 182.93 | 182.54 | 181.29 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,084.93 | 1,033.47 | 1,042.47 | 989.92 | 1,020.54 | 996.90 | 1,059.36 | 1,063.83 | 980.14 | 1,063.60 | 1,094.02 | 1,031.35 | 1,076.97 | 1,051.20 | 953.55 | 1,030.85 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 |

# 12월 10일 굴뚝별 트랜드

| | | | | | 12-10 00:00 | 12-10 00:30 | 12-10 01:00 | 12-10 01:30 | 12-10 02:00 | 12-10 02:30 | 12-10 03:00 | 12-10 03:30 | 12-10 04:00 | 12-10 04:30 | 12-10 05:00 | 12-10 05:30 | 12-10 06:00 | 12-10 06:30 | 12-10 07:00 | 12-10 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.45 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.42 | 0.45 | 0.32 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.37 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 8.61 | 0.08 | 4.11 | 0.77 | 0.00 | 0.03 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 4.28 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 24.21 | 16.65 | 16.39 | 19.60 | 13.02 | 16.68 | 15.94 | 21.68 | 23.44 | 15.72 | 12.25 | 16.95 | 16.19 | 15.75 | 18.97 | 16.46 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 9.47 | 5.87 | 10.36 | 5.02 | 6.05 | 4.14 | 9.50 | 5.96 | 8.68 | 6.03 | 6.60 | 3.31 | 7.33 | 9.48 | 6.03 | 9.90 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.72 | 0.85 | 1.52 | 0.76 | 1.05 | 0.62 | 1.44 | 1.83 | 1.06 | 0.46 | 1.09 | 0.45 | 0.34 | 0.72 | 1.60 | 0.68 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.79 | 7.80 | 8.24 | 7.09 | 8.39 | 7.51 | 6.94 | 9.30 | 10.18 | 5.79 | 8.84 | 7.15 | 7.22 | 8.69 | 9.43 | 7.87 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,820 | 14,164 | 13,402 | 14,945 | 13,195 | 14,376 | 15,180 | 12,235 | 11,979 | 16,866 | 12,929 | 14,887 | 14,639 | 12,839 | 12,138 | 13,653 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 182.19 | 182.92 | 182.30 | 181.33 | 181.90 | 181.87 | 181.85 | 181.17 | 180.40 | 182.98 | 183.30 | 182.14 | 182.84 | 183.21 | 182.16 | 180.83 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,044.32 | 986.74 | 986.72 | 1,023.41 | 994.70 | 1,011.53 | 1,038.03 | 933.76 | 1,019.25 | 1,074.92 | 971.61 | 1,041.75 | 1,063.47 | 1,008.20 | 951.17 | 1,005.78 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 |

| | | | | | 12-10 08:00 | 12-10 08:30 | 12-10 09:00 | 12-10 09:30 | 12-10 10:00 | 12-10 10:30 | 12-10 11:00 | 12-10 11:30 | 12-10 12:00 | 12-10 12:30 | 12-10 13:00 | 12-10 13:30 | 12-10 14:00 | 12-10 14:30 | 12-10 15:00 | 12-10 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.45 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 0.44 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.19 | 0.70 | 0.02 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 10.13 | 0.63 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 18.45 | 20.26 | 17.29 | 18.39 | 19.92 | 20.15 | 16.80 | 20.77 | 24.20 | 18.36 | 17.10 | 20.23 | 17.28 | 11.69 | 21.51 | 17.10 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 12.76 | 6.91 | 6.50 | 5.81 | 3.74 | 3.87 | 4.89 | 4.00 | 5.81 | 4.25 | 7.28 | 4.30 | 5.47 | 5.07 | 4.68 | 7.88 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.82 | 0.35 | 0.21 | 0.97 | 0.30 | 0.66 | 0.32 | 0.53 | 0.68 | 0.55 | 0.77 | 0.71 | 0.33 | 0.61 | 10.87 | 0.46 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 10.38 | 6.36 | 6.53 | 7.36 | 7.59 | 8.58 | 6.57 | 7.35 | 10.20 | 7.40 | 8.58 | 7.73 | 6.04 | 7.11 | 6.51 | 7.50 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,610 | 15,573 | 15,375 | 14,195 | 13,882 | 13,054 | 15,169 | 14,170 | 11,328 | 14,359 | 12,873 | 14,254 | 15,874 | 14,133 | 15,284 | 13,951 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 181.68 | 182.58 | 183.34 | 183.37 | 182.88 | 183.11 | 183.67 | 182.93 | 182.92 | 183.48 | 183.45 | 183.35 | 184.39 | 184.16 | 183.26 | 182.66 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,022.89 | 1,073.82 | 1,088.87 | 1,072.96 | 1,067.49 | 1,002.75 | 1,063.94 | 1,049.47 | 1,057.11 | 1,028.98 | 989.03 | 989.21 | 1,056.98 | 1,033.59 | 1,055.31 | 1,056.86 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 |

| | | | | | 12-10 16:00 | 12-10 16:30 | 12-10 17:00 | 12-10 17:30 | 12-10 18:00 | 12-10 18:30 | 12-10 19:00 | 12-10 19:30 | 12-10 20:00 | 12-10 20:30 | 12-10 21:00 | 12-10 21:30 | 12-10 22:00 | 12-10 22:30 | 12-10 23:00 | 12-10 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.44 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.43 | 0.45 | 0.37 | 0.36 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.32 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 1.66 | 0.14 | 0.35 | 0.19 | 0.07 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.56 | 1.45 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 25.27 | 19.98 | 17.23 | 18.30 | 14.84 | 20.42 | 18.47 | 20.68 | 25.98 | 17.63 | 21.08 | 25.23 | 17.68 | 18.07 | 18.23 | 24.30 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 6.10 | 3.80 | 5.60 | 7.66 | 11.31 | 6.03 | 5.52 | 5.54 | 5.84 | 7.82 | 7.99 | 6.87 | 2.97 | 4.97 | 4.74 | 4.92 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.83 | 1.01 | 0.40 | 0.42 | 0.73 | 0.57 | 0.47 | 1.90 | 1.75 | 1.16 | 0.77 | 2.42 | 0.93 | 0.40 | 0.33 | 0.27 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 11.11 | 7.80 | 6.16 | 7.37 | 8.36 | 7.34 | 6.62 | 10.39 | 11.26 | 8.64 | 8.32 | 9.94 | 7.43 | 6.65 | 6.94 | 6.10 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 10,989 | 14,317 | 15,660 | 13,998 | 12,977 | 14,190 | 14,763 | 10,951 | 10,799 | 13,154 | 13,571 | 11,742 | 14,971 | 15,392 | 14,298 | 15,640 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 182.47 | 182.48 | 182.88 | 182.75 | 182.15 | 181.98 | 181.66 | 180.62 | 180.11 | 181.36 | 181.91 | 182.50 | 181.37 | 183.25 | 182.53 | 182.24 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,028.74 | 1,008.38 | 1,075.49 | 1,056.95 | 1,013.10 | 1,044.49 | 1,088.03 | 940.02 | 978.45 | 970.82 | 998.61 | 908.37 | 980.27 | 1,056.19 | 1,088.55 | 1,102.96 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 |