# 2월 21일 굴뚝별 트랜드

| | | | | | 02-21 00:00 | 02-21 00:30 | 02-21 01:00 | 02-21 01:30 | 02-21 02:00 | 02-21 02:30 | 02-21 03:00 | 02-21 03:30 | 02-21 04:00 | 02-21 04:30 | 02-21 05:00 | 02-21 05:30 | 02-21 06:00 | 02-21 06:30 | 02-21 07:00 | 02-21 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 1.51 | 1.18 | 1.28 | 1.21 | 1.09 | 1.10 | 1.18 | 1.19 | 1.49 | 1.19 | 1.26 | 1.13 | 1.08 | 1.19 | 1.17 | 1.21 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.45 | 5.41 | 0.02 | 0.01 | 2.93 | 1.95 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 30.73 | 20.71 | 22.46 | 19.37 | 24.75 | 19.43 | 18.13 | 23.42 | 31.68 | 18.91 | 20.26 | 24.71 | 24.51 | 21.27 | 21.02 | 25.40 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 2.52 | 1.35 | 1.36 | 0.71 | 0.49 | 0.86 | 1.20 | 1.03 | 2.05 | 1.96 | 4.34 | 7.04 | 3.49 | 3.47 | 5.67 | 4.15 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.40 | 0.29 | 0.37 | 0.31 | 0.18 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.26 | 0.25 | 0.30 | 0.37 | 0.38 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 10.29 | 6.94 | 8.09 | 7.53 | 6.32 | 6.48 | 7.34 | 7.26 | 9.81 | 7.00 | 7.77 | 6.21 | 5.53 | 6.99 | 6.82 | 7.43 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,913 | 14,592 | 13,268 | 13,724 | 14,940 | 14,943 | 14,003 | 14,130 | 12,387 | 15,016 | 14,736 | 15,989 | 16,561 | 14,817 | 14,889 | 13,989 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 182.29 | 182.42 | 181.85 | 180.74 | 181.00 | 181.13 | 180.79 | 180.47 | 181.62 | 182.22 | 183.30 | 183.60 | 183.30 | 182.80 | 182.17 | 181.34 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,052.39 | 1,062.29 | 1,030.57 | 1,055.12 | 1,102.35 | 1,057.73 | 1,036.85 | 1,065.42 | 1,073.34 | 1,049.63 | 1,022.93 | 1,106.26 | 1,115.06 | 1,063.99 | 1,063.03 | 1,061.06 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 |

| | | | | | 02-21 08:00 | 02-21 08:30 | 02-21 09:00 | 02-21 09:30 | 02-21 10:00 | 02-21 10:30 | 02-21 11:00 | 02-21 11:30 | 02-21 12:00 | 02-21 12:30 | 02-21 13:00 | 02-21 13:30 | 02-21 14:00 | 02-21 14:30 | 02-21 15:00 | 02-21 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 1.49 | 1.12 | 1.24 | 1.25 | 1.15 | 1.38 | 1.16 | 1.37 | 1.48 | 1.26 | 1.31 | 1.14 | 1.25 | 1.26 | 1.36 | 1.22 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.32 | 9.89 | 1.10 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 1.42 | 0.07 | 0.01 | 2.97 | 0.84 | 0.00 | 0.04 | 0.38 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 34.17 | 29.42 | 27.63 | 29.47 | 35.26 | 25.00 | 37.56 | 24.90 | 36.37 | 27.71 | 25.16 | 44.81 | 31.50 | 30.32 | 21.20 | 30.86 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 5.74 | 3.94 | 8.39 | 3.13 | 3.80 | 6.53 | 3.20 | 3.70 | 3.37 | 3.86 | 2.18 | 2.97 | 6.00 | 3.20 | 3.08 | 1.29 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.42 | 7.70 | 0.35 | 0.44 | 0.31 | 0.57 | 0.24 | 0.47 | 0.43 | 0.21 | 0.35 | 0.09 | 0.25 | 0.32 | 0.44 | 0.17 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.78 | 6.07 | 7.78 | 7.72 | 6.53 | 8.85 | 6.64 | 8.87 | 9.32 | 7.96 | 8.36 | 6.82 | 8.23 | 8.27 | 9.10 | 7.64 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 12,050 | 15,960 | 13,769 | 13,913 | 15,310 | 12,378 | 14,980 | 12,483 | 12,718 | 13,411 | 12,807 | 14,628 | 12,933 | 13,011 | 11,764 | 13,567 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 181.24 | 182.06 | 182.11 | 181.47 | 181.84 | 181.48 | 180.99 | 181.21 | 181.05 | 180.55 | 179.90 | 179.91 | 180.13 | 179.85 | 179.18 | 178.20 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,076.91 | 1,096.70 | 1,062.81 | 1,055.33 | 1,097.19 | 1,030.20 | 1,134.66 | 1,032.02 | 1,099.71 | 1,073.37 | 1,051.59 | 1,143.81 | 1,096.71 | 1,056.71 | 1,038.84 | 1,100.65 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 |

| | | | | | 02-21 16:00 | 02-21 16:30 | 02-21 17:00 | 02-21 17:30 | 02-21 18:00 | 02-21 18:30 | 02-21 19:00 | 02-21 19:30 | 02-21 20:00 | 02-21 20:30 | 02-21 21:00 | 02-21 21:30 | 02-21 22:00 | 02-21 22:30 | 02-21 23:00 | 02-21 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 1.45 | 1.34 | 1.30 | 1.32 | 1.35 | 1.38 | 1.32 | 1.32 | 1.58 | 1.28 | 1.36 | 1.23 | 1.25 | 1.23 | 1.26 | 1.27 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 7.28 | 0.23 | 0.53 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.78 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 31.05 | 29.05 | 29.47 | 28.48 | 26.90 | 25.34 | 24.70 | 27.51 | 34.14 | 24.01 | 26.14 | 31.94 | 28.32 | 27.63 | 24.59 | 26.18 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 8.08 | 8.51 | 5.27 | 2.50 | 2.88 | 1.76 | 1.33 | 2.10 | 3.44 | 3.49 | 6.21 | 8.70 | 4.73 | 2.32 | 1.05 | 0.52 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 1.81 | 0.41 | 0.25 | 0.96 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.26 | 0.41 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.44 | 0.38 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.72 | 8.62 | 8.30 | 8.33 | 8.91 | 9.17 | 8.87 | 8.92 | 10.98 | 8.15 | 8.85 | 7.54 | 7.78 | 7.54 | 7.96 | 8.14 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 12,480 | 12,716 | 12,799 | 12,891 | 12,191 | 11,889 | 12,166 | 12,225 | 10,908 | 12,730 | 12,154 | 14,007 | 13,800 | 14,002 | 13,912 | 13,373 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 179.01 | 179.69 | 179.19 | 178.71 | 178.83 | 179.42 | 179.01 | 179.30 | 180.06 | 179.94 | 179.38 | 179.54 | 180.49 | 180.43 | 180.48 | 179.98 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,094.53 | 1,052.53 | 1,074.63 | 1,066.51 | 1,049.19 | 1,040.47 | 1,048.27 | 1,043.95 | 1,037.76 | 1,071.11 | 1,064.59 | 1,075.51 | 1,059.67 | 1,069.56 | 1,044.53 | 1,040.41 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 |

# 2월 22일 굴뚝별 트랜드

| | | | | | 02-22 00:00 | 02-22 00:30 | 02-22 01:00 | 02-22 01:30 | 02-22 02:00 | 02-22 02:30 | 02-22 03:00 | 02-22 03:30 | 02-22 04:00 | 02-22 04:30 | 02-22 05:00 | 02-22 05:30 | 02-22 06:00 | 02-22 06:30 | 02-22 07:00 | 02-22 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/S m³ | 12 | 1 | 1.59 | 1.27 | 1.26 | 1.33 | 1.28 | 1.28 | 1.30 | 1.27 | 1.57 | 1.28 | 1.20 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.38 | 1.23 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 4.68 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 30.66 | 28.67 | 28.69 | 26.54 | 27.60 | 25.27 | 28.27 | 30.28 | 24.01 | 25.73 | 29.00 | 29.56 | 24.43 | 20.67 | 23.64 | 29.77 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 1.03 | 0.46 | 1.45 | 1.43 | 1.12 | 1.73 | 3.02 | 1.50 | 1.76 | 3.14 | 2.79 | 4.06 | 3.43 | 1.75 | 2.12 | 4.99 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.64 | 0.39 | 0.21 | 0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.34 | 0.21 | 0.63 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.21 | 0.49 | 0.44 | 0.17 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 10.74 | 8.08 | 7.99 | 8.39 | 8.10 | 8.21 | 8.32 | 8.14 | 11.44 | 8.19 | 7.32 | 8.01 | 8.58 | 8.85 | 9.05 | 7.69 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 10,934 | 13,620 | 13,429 | 12,959 | 13,377 | 13,075 | 13,039 | 13,156 | 10,723 | 13,039 | 14,190 | 13,353 | 12,134 | 12,122 | 11,949 | 13,567 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 179.27 | 179.12 | 179.81 | 180.43 | 179.74 | 179.51 | 179.44 | 178.88 | 178.11 | 177.52 | 179.36 | 180.00 | 178.76 | 177.93 | 177.72 | 178.57 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,025.67 | 1,034.94 | 1,061.45 | 1,044.29 | 1,057.28 | 1,053.02 | 1,054.51 | 1,063.55 | 1,009.37 | 1,061.21 | 1,085.74 | 1,058.19 | 1,061.04 | 1,037.99 | 1,028.68 | 1,105.10 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.60 | 36.59 | 36.59 | 36.60 | 36.59 | 36.60 | 36.59 | 36.60 | 36.60 | 36.60 | 36.59 | 36.60 | 36.60 |

| | | | | | 02-22 08:00 | 02-22 08:30 | 02-22 09:00 | 02-22 09:30 | 02-22 10:00 | 02-22 10:30 | 02-22 11:00 | 02-22 11:30 | 02-22 12:00 | 02-22 12:30 | 02-22 13:00 | 02-22 13:30 | 02-22 14:00 | 02-22 14:30 | 02-22 15:00 | 02-22 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/S m³ | 12 | 1 | 1.51 | 1.31 | 1.25 | 1.17 | 0.79 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 1.87 | 0.37 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 6.00 | 2.93 | 0.01 | 0.94 | 0.19 | 0.00 | 21.52 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.47 | 12.90 | 0.58 | 13.97 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 27.83 | 24.56 | 26.81 | 33.56 | 9.51 | 0.55 | 47.04 | 0.95 | 0.59 | 0.42 | 0.75 | 12.04 | 52.96 | 37.13 | 47.01 | 46.68 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 9.40 | 11.36 | 6.29 | 4.38 | 2.33 | 0.12 | 13.96 | 3.47 | 0.26 | 0.30 | 0.10 | 0.23 | 14.85 | 40.40 | 18.04 | 10.56 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.72 | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 0.07 | 0.02 | 57.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.55 | 0.63 | 0.27 | 0.69 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 10.68 | 8.46 | 8.00 | 7.10 | 13.50 | 20.40 | 4.61 | 18.96 | 21.13 | 21.13 | 20.93 | 18.69 | 8.02 | 8.79 | 8.21 | 9.10 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,654 | 12,591 | 13,409 | 14,253 | 14,108 | 18,279 | 18,456 | 18,151 | 18,230 | 18,504 | 18,338 | 17,504 | 18,379 | 18,795 | 19,063 | 19,451 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 179.50 | 178.61 | 178.26 | 179.08 | 146.91 | 178.06 | 178.64 | 179.35 | 177.93 | 178.23 | 179.54 | 178.60 | 177.27 | 178.59 | 179.08 | 178.47 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,063.01 | 1,054.73 | 1,061.29 | 1,105.56 | 851.81 | 1,085.58 | 1,064.57 | 1,039.43 | 1,057.79 | 1,040.96 | 1,104.40 | 1,021.10 | 1,075.88 | 1,037.00 | 1,081.70 | 1,042.99 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.60 | 36.60 | 36.59 | 36.59 | 29.92 | 36.44 | 36.52 | 36.55 | 36.52 | 36.51 | 36.49 | 36.46 | 36.44 | 36.44 | 36.45 | 36.44 |

| | | | | | 02-22 16:00 | 02-22 16:30 | 02-22 17:00 | 02-22 17:30 | 02-22 18:00 | 02-22 18:30 | 02-22 19:00 | 02-22 19:30 | 02-22 20:00 | 02-22 20:30 | 02-22 21:00 | 02-22 21:30 | 02-22 22:00 | 02-22 22:30 | 02-22 23:00 | 02-22 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/S m³ | 12 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 0.65 | 0.51 | 0.57 | 0.56 | 0.49 | 0.53 | 0.51 | 0.50 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 11.07 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.83 | 2.43 | 0.37 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 41.86 | 39.97 | 28.46 | 33.52 | 35.81 | 35.71 | 32.95 | 31.03 | 35.78 | 31.91 | 26.60 | 26.03 | 27.58 | 26.27 | 31.85 | 28.56 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 21.84 | 4.32 | 6.26 | 3.27 | 4.02 | 6.72 | 3.69 | 3.02 | 3.72 | 2.76 | 2.79 | 1.76 | 1.27 | 3.40 | 1.02 | 1.03 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.70 | 0.74 | 0.47 | 0.27 | 0.33 | 0.42 | 0.30 | 0.56 | 0.59 | 0.33 | 0.57 | 0.63 | 0.32 | 0.35 | 0.26 | 0.37 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 11.95 | 8.86 | 7.43 | 7.61 | 8.15 | 7.95 | 7.40 | 8.51 | 11.05 | 7.70 | 8.77 | 8.87 | 7.55 | 8.39 | 7.56 | 7.49 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 19,481 | 18,795 | 13,912 | 13,732 | 13,459 | 13,842 | 14,305 | 13,041 | 11,326 | 14,074 | 12,737 | 12,440 | 13,593 | 12,959 | 13,956 | 13,802 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 179.77 | 179.11 | 179.65 | 179.77 | 179.92 | 179.71 | 179.99 | 179.75 | 179.81 | 180.40 | 180.26 | 178.60 | 176.39 | 177.71 | 178.15 | 178.09 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,031.71 | 1,028.49 | 1,078.82 | 1,088.37 | 1,090.05 | 1,069.51 | 1,072.08 | 1,041.10 | 1,031.61 | 1,064.20 | 1,020.59 | 1,010.26 | 1,077.07 | 1,062.48 | 1,082.13 | 1,073.94 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.44 | 36.45 | 36.41 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.41 | 36.42 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.43 | 36.43 | 36.43 |

# 2월 23일 굴뚝별 트랜드

| | | | | | 02-23 00:00 | 02-23 00:30 | 02-23 01:00 | 02-23 01:30 | 02-23 02:00 | 02-23 02:30 | 02-23 03:00 | 02-23 03:30 | 02-23 04:00 | 02-23 04:30 | 02-23 05:00 | 02-23 05:30 | 02-23 06:00 | 02-23 06:30 | 02-23 07:00 | 02-23 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.64 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.62 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.53 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 26.71 | 21.23 | 22.76 | 27.68 | 24.24 | 31.09 | 30.81 | 29.09 | 34.77 | 25.77 | 34.58 | 31.48 | 34.80 | 30.77 | 35.53 | 33.80 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 3.66 | 6.29 | 4.36 | 4.06 | 5.82 | 4.52 | 2.89 | 2.83 | 2.73 | 2.74 | 4.21 | 12.58 | 5.27 | 4.67 | 4.16 | 6.73 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.65 | 0.49 | 0.37 | 0.28 | 0.43 | 0.36 | 0.28 | 0.32 | 0.54 | 0.36 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.31 | 0.13 | 0.26 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 10.86 | 8.02 | 8.01 | 7.41 | 8.39 | 8.01 | 7.53 | 7.81 | 10.44 | 8.22 | 7.09 | 7.08 | 7.89 | 8.11 | 7.52 | 8.04 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 10,907 | 13,289 | 13,322 | 14,131 | 13,040 | 13,322 | 13,979 | 13,629 | 11,814 | 13,129 | 14,430 | 14,461 | 13,614 | 13,282 | 13,818 | 13,067 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 177.99 | 178.05 | 178.64 | 179.30 | 179.60 | 179.54 | 179.13 | 179.58 | 179.57 | 179.34 | 179.70 | 179.98 | 179.22 | 179.14 | 179.05 | 178.34 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,027.71 | 1,033.25 | 1,043.74 | 1,055.27 | 1,030.53 | 1,058.38 | 1,062.79 | 1,048.33 | 1,033.63 | 1,022.12 | 1,078.81 | 1,082.21 | 1,058.67 | 1,062.45 | 1,074.73 | 1,062.25 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.45 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.46 | 36.47 | 36.46 | 36.46 | 36.46 | 36.46 | 36.45 | 36.45 |

| | | | | | 02-23 08:00 | 02-23 08:30 | 02-23 09:00 | 02-23 09:30 | 02-23 10:00 | 02-23 10:30 | 02-23 11:00 | 02-23 11:30 | 02-23 12:00 | 02-23 12:30 | 02-23 13:00 | 02-23 13:30 | 02-23 14:00 | 02-23 14:30 | 02-23 15:00 | 02-23 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.64 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.61 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.45 | 0.51 | 0.45 | 0.51 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.80 | 1.39 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 45.26 | 44.87 | 34.62 | 35.63 | 37.67 | 40.31 | 39.65 | 31.01 | 44.90 | 34.44 | 37.88 | 36.89 | 41.58 | 33.49 | 39.74 | 29.00 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 9.15 | 6.00 | 4.89 | 5.22 | 6.78 | 6.02 | 6.08 | 2.30 | 1.49 | 1.47 | 1.71 | 1.64 | 1.13 | 2.26 | 1.30 | 1.62 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.32 | 0.21 | 0.41 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.28 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 10.20 | 7.69 | 8.00 | 7.21 | 7.15 | 7.48 | 7.46 | 8.15 | 9.87 | 7.64 | 7.44 | 7.66 | 6.35 | 8.12 | 6.84 | 8.50 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,534 | 13,662 | 13,422 | 14,214 | 14,311 | 14,072 | 13,782 | 13,048 | 11,636 | 13,543 | 13,742 | 13,408 | 14,933 | 12,824 | 14,326 | 12,464 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 178.79 | 179.25 | 179.62 | 179.58 | 179.78 | 179.93 | 179.35 | 178.95 | 178.89 | 179.24 | 179.28 | 179.08 | 179.35 | 179.53 | 179.54 | 179.40 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,080.45 | 1,073.02 | 1,058.29 | 1,088.43 | 1,104.55 | 1,077.53 | 1,095.23 | 1,054.15 | 1,096.26 | 1,087.37 | 1,100.73 | 1,084.69 | 1,127.72 | 1,079.11 | 1,119.95 | 1,046.43 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 |

| | | | | | 02-23 16:00 | 02-23 16:30 | 02-23 17:00 | 02-23 17:30 | 02-23 18:00 | 02-23 18:30 | 02-23 19:00 | 02-23 19:30 | 02-23 20:00 | 02-23 20:30 | 02-23 21:00 | 02-23 21:30 | 02-23 22:00 | 02-23 22:30 | 02-23 23:00 | 02-23 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.61 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.54 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.61 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.13 | 0.05 | 1.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 1.12 | 6.99 | 5.61 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 35.05 | 31.75 | 36.12 | 33.78 | 27.49 | 24.58 | 29.86 | 31.16 | 45.42 | 35.75 | 28.25 | 32.68 | 36.70 | 33.00 | 32.78 | 28.21 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 2.54 | 2.46 | 2.57 | 1.49 | 1.59 | 1.31 | 0.86 | 1.80 | 1.55 | 3.20 | 9.63 | 10.73 | 7.60 | 3.03 | 2.44 | 5.43 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.48 | 0.28 | 0.16 | 0.26 | 0.70 | 18.81 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.11 | 2.68 | 0.31 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.46 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 11.16 | 7.30 | 6.79 | 6.94 | 9.12 | 7.44 | 7.26 | 7.11 | 10.07 | 6.90 | 7.48 | 8.17 | 7.55 | 7.89 | 7.96 | 8.36 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,367 | 13,984 | 14,388 | 14,425 | 11,885 | 13,626 | 14,130 | 14,133 | 11,489 | 14,447 | 13,529 | 13,311 | 14,095 | 13,706 | 13,568 | 13,353 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 179.01 | 178.82 | 179.82 | 179.89 | 179.50 | 179.00 | 180.17 | 180.65 | 180.35 | 180.30 | 179.64 | 179.50 | 180.11 | 180.11 | 179.99 | 180.38 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,026.91 | 1,079.19 | 1,107.27 | 1,093.58 | 1,031.59 | 1,073.17 | 1,066.14 | 1,093.63 | 1,088.08 | 1,121.15 | 1,103.00 | 1,070.09 | 1,091.13 | 1,079.67 | 1,071.87 | 1,038.44 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.45 | 36.45 | 36.44 | 36.45 | 36.44 |