# 6월 9일 굴뚝별 트랜드

| | | | | | 06-09 00:00 | 06-09 00:30 | 06-09 01:00 | 06-09 01:30 | 06-09 02:00 | 06-09 02:30 | 06-09 03:00 | 06-09 03:30 | 06-09 04:00 | 06-09 04:30 | 06-09 05:00 | 06-09 05:30 | 06-09 06:00 | 06-09 06:30 | 06-09 07:00 | 06-09 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 1.33 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.72 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.66 | 0.61 | 0.59 | 0.56 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.53 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 39.25 | 25.22 | 23.73 | 21.92 | 21.56 | 17.78 | 23.83 | 22.33 | 38.69 | 19.09 | 17.15 | 19.87 | 14.45 | 22.39 | 22.64 | 18.72 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 1.57 | 1.18 | 0.95 | 1.07 | 1.07 | 0.53 | 0.60 | 0.77 | 1.36 | 1.80 | 0.54 | 0.67 | 1.23 | 0.54 | 1.61 | 1.21 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.24 | 0.57 | 0.36 | 0.43 | 19.37 | 4.73 | 0.49 | 0.54 | 0.44 | 0.45 | 0.66 | 14.84 | 9.22 | 0.58 | 11.70 | 8.14 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.44 | 6.99 | 7.32 | 7.74 | 7.04 | 7.39 | 7.38 | 7.64 | 8.38 | 8.36 | 8.19 | 6.42 | 8.06 | 7.03 | 6.42 | 6.31 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,384 | 14,372 | 14,097 | 13,736 | 14,349 | 14,393 | 14,257 | 13,863 | 13,049 | 12,829 | 13,151 | 15,264 | 13,453 | 14,681 | 14,926 | 14,297 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 183.05 | 182.99 | 182.97 | 182.90 | 182.62 | 182.69 | 182.84 | 183.09 | 183.31 | 182.78 | 182.21 | 182.00 | 182.62 | 182.11 | 182.44 | 182.11 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,145.86 | 1,097.70 | 1,068.49 | 1,047.63 | 1,068.22 | 1,040.26 | 1,044.45 | 1,043.02 | 1,110.71 | 1,038.74 | 1,025.65 | 1,077.95 | 1,013.66 | 1,044.43 | 1,087.66 | 1,092.65 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | 36.22 | 36.27 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.30 | 36.32 | 36.32 |

| | | | | | 06-09 08:00 | 06-09 08:30 | 06-09 09:00 | 06-09 09:30 | 06-09 10:00 | 06-09 10:30 | 06-09 11:00 | 06-09 11:30 | 06-09 12:00 | 06-09 12:30 | 06-09 13:00 | 06-09 13:30 | 06-09 14:00 | 06-09 14:30 | 06-09 15:00 | 06-09 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.74 | 0.58 | 0.57 | 0.63 | 0.60 | 0.62 | 0.57 | 0.59 | 0.71 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.58 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 22.88 | 15.67 | 23.55 | 16.64 | 21.89 | 17.52 | 22.94 | 20.72 | 27.84 | 22.97 | 18.42 | 16.67 | 19.81 | 16.58 | 17.85 | 22.04 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 0.48 | 0.36 | 0.69 | 1.30 | 1.09 | 1.57 | 1.33 | 1.38 | 1.26 | 0.91 | 2.07 | 1.08 | 1.00 | 1.38 | 2.01 | 2.23 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 12.92 | 0.44 | 0.28 | 0.44 | 0.56 | 0.60 | 0.30 | 0.42 | 0.59 | 3.67 | 16.36 | 0.48 | 0.42 | 0.50 | 0.36 | 0.35 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.50 | 6.99 | 6.58 | 7.93 | 7.50 | 7.99 | 7.07 | 7.31 | 9.76 | 6.75 | 6.32 | 7.65 | 7.66 | 7.00 | 6.93 | 7.03 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,557 | 13,932 | 14,757 | 13,179 | 13,656 | 13,006 | 14,299 | 14,234 | 11,452 | 14,889 | 15,263 | 13,397 | 13,624 | 14,740 | 14,400 | 14,266 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 181.38 | 181.41 | 182.43 | 182.69 | 181.89 | 181.65 | 181.63 | 182.61 | 182.32 | 182.60 | 183.47 | 182.97 | 181.97 | 183.13 | 183.59 | 183.37 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,071.19 | 1,072.05 | 1,093.83 | 1,033.72 | 1,045.65 | 1,018.31 | 1,078.50 | 1,033.27 | 1,054.21 | 1,069.47 | 1,076.38 | 1,031.03 | 1,050.21 | 1,032.45 | 1,051.42 | 1,072.47 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 |

| | | | | | 06-09 16:00 | 06-09 16:30 | 06-09 17:00 | 06-09 17:30 | 06-09 18:00 | 06-09 18:30 | 06-09 19:00 | 06-09 19:30 | 06-09 20:00 | 06-09 20:30 | 06-09 21:00 | 06-09 21:30 | 06-09 22:00 | 06-09 22:30 | 06-09 23:00 | 06-09 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.76 | 0.64 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.57 | 0.73 | 0.62 | 0.59 | 0.64 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.53 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 23.49 | 12.70 | 20.95 | 16.29 | 17.23 | 18.60 | 17.51 | 21.87 | 35.18 | 18.63 | 23.10 | 16.04 | 19.09 | 20.11 | 19.04 | 23.24 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 2.06 | 1.37 | 0.99 | 1.81 | 2.25 | 1.29 | 1.29 | 1.57 | 2.89 | 1.50 | 1.05 | 1.91 | 0.87 | 1.18 | 1.20 | 1.37 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.51 | 0.76 | 0.54 | 0.42 | 0.35 | 0.54 | 0.58 | 0.32 | 0.23 | 0.38 | 0.31 | 21.89 | 0.40 | 0.38 | 0.27 | 0.37 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 10.17 | 8.57 | 6.68 | 6.20 | 6.70 | 7.63 | 7.94 | 6.33 | 8.19 | 7.37 | 6.72 | 7.70 | 6.88 | 7.50 | 7.01 | 5.15 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,539 | 12,562 | 14,589 | 15,296 | 14,421 | 13,392 | 12,778 | 14,895 | 12,664 | 13,729 | 14,307 | 13,235 | 14,197 | 13,252 | 14,246 | 16,210 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 182.97 | 182.99 | 182.05 | 182.23 | 183.33 | 182.22 | 180.53 | 181.91 | 183.13 | 182.51 | 181.87 | 182.25 | 181.91 | 181.23 | 181.63 | 182.79 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,055.39 | 994.53 | 1,056.66 | 1,060.45 | 1,063.94 | 1,026.43 | 1,020.93 | 1,092.69 | 1,123.15 | 1,044.45 | 1,102.04 | 1,048.00 | 1,062.70 | 1,058.27 | 1,053.87 | 1,133.41 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.31 | 36.32 | 36.28 | 36.28 | 36.30 | 36.32 |

# 6월 10일 굴뚝별 트랜드

| | | | | | 06-10 00:00 | 06-10 00:30 | 06-10 01:00 | 06-10 01:30 | 06-10 02:00 | 06-10 02:30 | 06-10 03:00 | 06-10 03:30 | 06-10 04:00 | 06-10 04:30 | 06-10 05:00 | 06-10 05:30 | 06-10 06:00 | 06-10 06:30 | 06-10 07:00 | 06-10 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.76 | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.56 | 0.76 | 0.62 | 0.55 | 0.62 | 0.69 | 0.61 | 0.87 | 0.59 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 22.16 | 18.18 | 16.23 | 23.96 | 29.06 | 23.61 | 20.63 | 30.50 | 41.91 | 22.03 | 23.79 | 23.53 | 16.42 | 17.36 | 11.99 | 15.80 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 2.15 | 1.20 | 1.46 | 1.93 | 1.40 | 1.50 | 1.94 | 1.54 | 2.51 | 2.10 | 1.79 | 2.24 | 1.34 | 0.70 | 4.30 | 2.02 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.43 | 0.64 | 0.48 | 25.89 | 0.37 | 3.41 | 0.51 | 0.22 | 0.23 | 0.43 | 2.02 | 0.40 | 0.95 | 0.68 | 28.13 | 0.55 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 10.13 | 7.95 | 7.64 | 6.18 | 6.47 | 7.13 | 7.39 | 6.19 | 8.80 | 7.25 | 5.77 | 7.63 | 9.10 | 7.05 | 6.31 | 6.86 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,214 | 13,201 | 13,391 | 15,284 | 14,905 | 14,165 | 13,918 | 14,959 | 12,278 | 14,049 | 15,710 | 13,329 | 11,878 | 14,599 | 14,618 | 14,500 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 182.75 | 181.75 | 181.00 | 182.47 | 182.97 | 182.56 | 182.55 | 182.57 | 183.02 | 183.01 | 183.06 | 182.86 | 181.75 | 181.41 | 182.75 | 181.90 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,053.01 | 1,014.62 | 1,032.02 | 1,087.61 | 1,100.88 | 1,071.96 | 1,059.17 | 1,128.47 | 1,126.41 | 1,073.57 | 1,123.26 | 1,072.39 | 992.03 | 1,020.45 | 1,057.51 | 1,040.97 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 |

| | | | | | 06-10 08:00 | 06-10 08:30 | 06-10 09:00 | 06-10 09:30 | 06-10 10:00 | 06-10 10:30 | 06-10 11:00 | 06-10 11:30 | 06-10 12:00 | 06-10 12:30 | 06-10 13:00 | 06-10 13:30 | 06-10 14:00 | 06-10 14:30 | 06-10 15:00 | 06-10 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.74 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.65 | 0.55 | 0.62 | 0.58 | 0.77 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.57 | 0.60 | 0.59 | 0.61 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.35 | 1.82 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 19.13 | 16.01 | 18.49 | 21.73 | 19.96 | 29.90 | 25.44 | 26.98 | 44.37 | 30.39 | 23.22 | 24.17 | 23.62 | 22.90 | 20.73 | 19.51 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 2.89 | 3.60 | 5.44 | 5.95 | 4.55 | 1.77 | 1.99 | 1.39 | 1.14 | 1.15 | 1.81 | 1.81 | 2.16 | 2.31 | 1.32 | 1.38 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.88 | 0.73 | 6.99 | 3.00 | 0.43 | 0.23 | 0.37 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.58 | 0.68 | 0.68 | 0.41 | 0.38 | 0.35 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.22 | 6.39 | 6.09 | 5.81 | 7.65 | 5.55 | 7.27 | 6.16 | 9.45 | 7.00 | 7.49 | 7.18 | 6.09 | 6.60 | 6.66 | 6.88 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 12,176 | 15,148 | 15,542 | 15,672 | 13,517 | 15,772 | 13,862 | 15,131 | 11,837 | 14,474 | 13,791 | 14,210 | 15,514 | 14,804 | 14,782 | 14,490 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 182.35 | 182.85 | 183.49 | 183.98 | 183.67 | 183.07 | 182.82 | 182.63 | 182.35 | 182.63 | 182.37 | 181.76 | 181.28 | 182.78 | 182.74 | 182.65 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,030.35 | 1,061.31 | 1,074.42 | 1,104.41 | 1,043.85 | 1,121.39 | 1,060.34 | 1,110.59 | 1,110.83 | 1,073.81 | 1,041.83 | 1,035.49 | 1,068.32 | 1,075.61 | 1,071.21 | 1,071.01 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 |

| | | | | | 06-10 16:00 | 06-10 16:30 | 06-10 17:00 | 06-10 17:30 | 06-10 18:00 | 06-10 18:30 | 06-10 19:00 | 06-10 19:30 | 06-10 20:00 | 06-10 20:30 | 06-10 21:00 | 06-10 21:30 | 06-10 22:00 | 06-10 22:30 | 06-10 23:00 | 06-10 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.76 | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.80 | 0.64 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.53 | 0.61 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 0.73 | 0.04 | 2.86 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 27.39 | 18.88 | 20.49 | 15.97 | 15.13 | 19.07 | 23.52 | 19.18 | 24.79 | 13.67 | 21.02 | 19.44 | 20.57 | 17.74 | 25.60 | 22.08 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 1.99 | 1.53 | 1.09 | 1.50 | 2.29 | 2.31 | 1.92 | 2.46 | 2.16 | 1.19 | 0.87 | 3.18 | 3.09 | 3.26 | 2.58 | 3.75 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.25 | 0.31 | 0.40 | 0.50 | 1.53 | 0.36 | 0.32 | 0.41 | 0.60 | 0.70 | 0.32 | 0.73 | 1.13 | 0.41 | 21.31 | 4.14 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.04 | 6.97 | 6.82 | 7.33 | 6.95 | 6.63 | 6.10 | 7.14 | 10.03 | 8.03 | 6.14 | 5.42 | 5.80 | 6.78 | 4.48 | 6.71 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 12,131 | 14,401 | 14,491 | 14,185 | 14,439 | 14,910 | 15,425 | 14,159 | 11,367 | 12,947 | 15,537 | 16,413 | 15,890 | 14,657 | 17,373 | 14,616 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 183.06 | 182.98 | 182.84 | 182.59 | 182.42 | 182.60 | 182.98 | 182.96 | 182.48 | 181.89 | 181.90 | 183.12 | 183.30 | 183.33 | 183.69 | 183.45 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,097.91 | 1,073.59 | 1,065.93 | 1,031.17 | 1,037.68 | 1,061.00 | 1,079.51 | 1,049.75 | 1,024.97 | 1,005.74 | 1,075.03 | 1,088.28 | 1,086.61 | 1,061.79 | 1,136.28 | 1,084.03 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 |

# 6월 11일 굴뚝별 트랜드

| | | | | | 06-11 00:00 | 06-11 00:30 | 06-11 01:00 | 06-11 01:30 | 06-11 02:00 | 06-11 02:30 | 06-11 03:00 | 06-11 03:30 | 06-11 04:00 | 06-11 04:30 | 06-11 05:00 | 06-11 05:30 | 06-11 06:00 | 06-11 06:30 | 06-11 07:00 | 06-11 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.77 | 0.57 | 0.63 | 0.57 | 0.55 | 0.59 | 0.73 | 0.61 | 0.80 | 0.68 | 0.62 | 0.53 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.64 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.35 | 0.94 | 0.00 | 0.91 | 0.87 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 30.83 | 25.61 | 21.41 | 27.29 | 28.72 | 23.57 | 16.05 | 24.09 | 27.60 | 13.32 | 16.95 | 17.70 | 19.07 | 18.22 | 18.91 | 18.20 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 2.60 | 3.02 | 2.08 | 1.60 | 2.66 | 3.32 | 2.81 | 0.79 | 3.62 | 1.93 | 0.27 | 1.04 | 1.53 | 1.23 | 1.22 | 2.20 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 48.85 | 1.22 | 0.39 | 25.32 | 11.32 | 3.60 | 0.81 | 0.78 | 0.55 | 0.76 | 0.53 | 3.87 | 0.78 | 0.31 | 0.55 | 9.36 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 8.82 | 5.75 | 7.12 | 5.51 | 4.76 | 5.88 | 9.09 | 6.94 | 9.60 | 8.36 | 7.28 | 4.98 | 6.03 | 6.82 | 7.43 | 7.24 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 12,538 | 15,701 | 14,097 | 16,209 | 17,074 | 15,523 | 11,880 | 14,506 | 11,571 | 12,575 | 13,974 | 16,510 | 15,097 | 14,325 | 13,865 | 14,027 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 183.08 | 182.93 | 182.61 | 182.67 | 183.83 | 183.79 | 182.03 | 179.82 | 182.08 | 182.04 | 179.20 | 180.11 | 182.22 | 182.04 | 181.92 | 182.15 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,135.15 | 1,132.60 | 1,069.61 | 1,119.41 | 1,143.61 | 1,117.19 | 981.05 | 1,048.08 | 1,077.41 | 993.91 | 1,028.39 | 1,118.51 | 1,100.88 | 1,079.46 | 1,043.89 | 1,057.22 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 |

| | | | | | 06-11 08:00 | 06-11 08:30 | 06-11 09:00 | 06-11 09:30 | 06-11 10:00 | 06-11 10:30 | 06-11 11:00 | 06-11 11:30 | 06-11 12:00 | 06-11 12:30 | 06-11 13:00 | 06-11 13:30 | 06-11 14:00 | 06-11 14:30 | 06-11 15:00 | 06-11 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.80 | 0.61 | 0.65 | 0.60 | 0.67 | 0.66 | 0.61 | 0.64 | 0.75 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.60 | 0.64 | 0.61 | 0.61 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.14 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 24.47 | 20.03 | 15.09 | 19.89 | 15.83 | 14.68 | 18.00 | 10.02 | 12.96 | 9.01 | 9.40 | 7.81 | 14.73 | 11.09 | 14.12 | 13.84 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 2.43 | 1.12 | 2.14 | 0.93 | 1.01 | 0.75 | 0.23 | 0.39 | 0.73 | 0.49 | 0.03 | 0.16 | 0.24 | 0.25 | 0.37 | 0.86 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.57 | 8.13 | 0.93 | 0.45 | 0.55 | 0.63 | 0.34 | 0.46 | 5.11 | 3.34 | 2.45 | 0.41 | 0.63 | 0.37 | 0.32 | 0.35 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.62 | 6.60 | 7.50 | 6.66 | 7.94 | 7.67 | 6.88 | 7.77 | 8.32 | 6.68 | 7.01 | 7.04 | 6.29 | 7.48 | 6.69 | 6.34 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,762 | 15,076 | 13,719 | 14,727 | 13,341 | 13,596 | 14,272 | 13,387 | 13,072 | 14,636 | 14,542 | 14,484 | 15,283 | 13,979 | 15,075 | 15,169 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 182.03 | 182.06 | 182.44 | 181.84 | 181.71 | 181.80 | 181.31 | 180.99 | 181.11 | 182.49 | 182.72 | 182.73 | 183.15 | 182.31 | 182.56 | 183.34 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,042.88 | 1,069.17 | 1,047.67 | 1,077.89 | 1,018.87 | 1,027.45 | 1,070.05 | 1,019.04 | 1,080.20 | 1,068.24 | 1,034.05 | 1,029.93 | 1,087.20 | 1,026.65 | 1,042.48 | 1,067.99 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 |

| | | | | | 06-11 16:00 | 06-11 16:30 | 06-11 17:00 | 06-11 17:30 | 06-11 18:00 | 06-11 18:30 | 06-11 19:00 | 06-11 19:30 | 06-11 20:00 | 06-11 20:30 | 06-11 21:00 | 06-11 21:30 | 06-11 22:00 | 06-11 22:30 | 06-11 23:00 | 06-11 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.80 | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 0.58 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.77 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.64 | 0.58 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 25.23 | 15.76 | 11.91 | 12.36 | 15.48 | 11.16 | 11.64 | 7.61 | 17.06 | 10.05 | 10.06 | 7.72 | 8.85 | 6.85 | 8.39 | 11.41 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 1.44 | 1.21 | 1.55 | 2.20 | 1.23 | 1.81 | 0.95 | 0.67 | 1.17 | 0.84 | 0.98 | 0.84 | 0.56 | 0.39 | 0.08 | 0.28 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.38 | 0.45 | 0.64 | 17.19 | 0.78 | 0.50 | 0.62 | 0.63 | 4.72 | 2.25 | 0.59 | 1.61 | 0.59 | 0.54 | 1.02 | 0.61 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.80 | 7.37 | 7.14 | 6.10 | 5.67 | 7.01 | 7.44 | 7.40 | 8.12 | 5.19 | 6.39 | 6.90 | 6.81 | 7.59 | 7.58 | 5.79 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,635 | 13,959 | 14,495 | 15,606 | 16,157 | 14,491 | 14,113 | 14,354 | 13,424 | 16,941 | 15,507 | 14,741 | 14,846 | 13,817 | 13,702 | 16,229 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 183.07 | 182.50 | 182.81 | 183.41 | 183.46 | 183.44 | 182.66 | 182.57 | 183.29 | 184.09 | 184.09 | 183.56 | 183.31 | 182.92 | 181.37 | 181.45 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,061.95 | 1,034.21 | 1,020.08 | 1,057.51 | 1,079.76 | 1,036.07 | 1,002.23 | 989.84 | 1,083.37 | 1,089.08 | 1,052.70 | 1,031.54 | 1,037.17 | 997.05 | 1,001.89 | 1,075.96 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 |