# 8월 14일 굴뚝별 트랜드

| | | | | | 08-14 00:00 | 08-14 00:30 | 08-14 01:00 | 08-14 01:30 | 08-14 02:00 | 08-14 02:30 | 08-14 03:00 | 08-14 03:30 | 08-14 04:00 | 08-14 04:30 | 08-14 05:00 | 08-14 05:30 | 08-14 06:00 | 08-14 06:30 | 08-14 07:00 | 08-14 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.61 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 0.42 | 0.62 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.42 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 3.52 | 1.57 | 1.35 | 0.61 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 31.27 | 25.95 | 21.26 | 18.53 | 19.62 | 22.43 | 22.82 | 37.07 | 36.02 | 25.50 | 23.07 | 23.22 | 25.09 | 17.08 | 17.02 | 23.06 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 3.01 | 2.12 | 2.89 | 3.04 | 8.17 | 3.99 | 4.60 | 2.04 | 1.90 | 0.54 | 0.44 | 0.51 | 0.57 | 1.17 | 0.52 | 0.53 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.47 | 0.27 | 0.21 | 0.22 | 0.38 | 0.26 | 0.31 | 12.12 | 0.22 | 15.95 | 0.49 | 10.31 | 1.75 | 0.71 | 0.93 | 0.73 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 10.49 | 6.42 | 6.46 | 6.25 | 5.75 | 6.17 | 7.38 | 5.01 | 9.33 | 6.56 | 7.34 | 7.23 | 6.65 | 7.70 | 8.85 | 5.81 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,151 | 15,451 | 15,504 | 15,873 | 16,582 | 15,888 | 14,174 | 17,088 | 11,613 | 15,006 | 13,999 | 14,505 | 15,406 | 13,924 | 12,606 | 15,977 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 171.39 | 172.70 | 172.96 | 173.43 | 175.36 | 176.03 | 174.28 | 173.62 | 174.35 | 173.21 | 171.59 | 171.42 | 171.23 | 171.11 | 170.22 | 169.34 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,048.15 | 1,071.77 | 1,066.71 | 1,074.45 | 1,095.69 | 1,074.83 | 1,064.00 | 1,148.39 | 1,117.87 | 1,089.55 | 1,052.80 | 1,046.29 | 1,047.93 | 1,008.42 | 972.09 | 1,081.63 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 |

| | | | | | 08-14 08:00 | 08-14 08:30 | 08-14 09:00 | 08-14 09:30 | 08-14 10:00 | 08-14 10:30 | 08-14 11:00 | 08-14 11:30 | 08-14 12:00 | 08-14 12:30 | 08-14 13:00 | 08-14 13:30 | 08-14 14:00 | 08-14 14:30 | 08-14 15:00 | 08-14 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.55 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.62 | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.46 | 0.43 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 27.10 | 22.38 | 21.73 | 16.88 | 16.69 | 20.16 | 23.89 | 20.89 | 18.64 | 20.07 | 11.35 | 12.81 | 14.39 | 11.10 | 16.90 | 18.82 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 1.14 | 0.96 | 1.24 | 1.42 | 0.70 | 1.44 | 1.88 | 2.74 | 3.01 | 0.46 | 1.21 | 0.72 | 1.01 | 1.57 | 0.59 | 1.11 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.31 | 11.85 | 0.43 | 0.99 | 0.40 | 0.23 | 0.39 | 0.47 | 0.54 | 0.22 | 0.55 | 0.21 | 0.28 | 0.50 | 0.26 | 0.25 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 8.66 | 5.94 | 7.11 | 6.28 | 5.63 | 5.97 | 6.32 | 6.32 | 10.00 | 6.41 | 7.55 | 6.73 | 6.07 | 7.20 | 6.47 | 5.67 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 12,800 | 15,290 | 14,009 | 14,751 | 15,588 | 15,088 | 14,668 | 14,718 | 10,576 | 14,343 | 13,079 | 13,942 | 15,205 | 13,511 | 14,526 | 15,312 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 171.82 | 172.12 | 171.63 | 170.95 | 178.74 | 179.25 | 174.45 | 173.34 | 182.45 | 185.69 | 186.86 | 186.59 | 187.08 | 187.94 | 187.31 | 187.90 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,068.10 | 1,102.68 | 1,031.49 | 1,061.99 | 1,091.14 | 1,086.66 | 1,081.57 | 1,076.04 | 1,063.76 | 1,089.45 | 1,029.45 | 1,057.75 | 1,063.12 | 1,026.15 | 1,056.06 | 1,099.17 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 |

| | | | | | 08-14 16:00 | 08-14 16:30 | 08-14 17:00 | 08-14 17:30 | 08-14 18:00 | 08-14 18:30 | 08-14 19:00 | 08-14 19:30 | 08-14 20:00 | 08-14 20:30 | 08-14 21:00 | 08-14 21:30 | 08-14 22:00 | 08-14 22:30 | 08-14 23:00 | 08-14 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.62 | 0.52 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.63 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.47 | 0.53 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 0.13 | 0.49 | 3.37 | 3.70 | 1.63 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 13.53 | 12.08 | 20.55 | 10.04 | 16.42 | 17.35 | 16.58 | 15.10 | 21.89 | 13.63 | 18.02 | 17.71 | 16.91 | 13.51 | 17.29 | 12.68 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 2.37 | 2.15 | 7.93 | 6.95 | 3.02 | 10.92 | 9.51 | 11.75 | 15.56 | 6.57 | 4.11 | 6.06 | 7.28 | 4.65 | 3.37 | 3.67 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.84 | 1.08 | 0.45 | 0.94 | 0.66 | 0.26 | 0.62 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.24 | 0.34 | 3.35 | 0.37 | 0.20 | 0.47 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 10.38 | 8.39 | 6.14 | 6.66 | 6.05 | 5.81 | 5.53 | 6.32 | 9.12 | 7.23 | 6.17 | 5.83 | 5.64 | 6.82 | 5.75 | 7.05 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,094 | 12,528 | 15,428 | 14,314 | 15,230 | 15,382 | 15,801 | 14,962 | 11,923 | 13,599 | 15,148 | 15,545 | 15,360 | 13,948 | 15,160 | 13,761 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 188.00 | 187.54 | 187.74 | 188.67 | 188.57 | 188.95 | 189.31 | 188.97 | 188.80 | 188.26 | 188.35 | 188.40 | 188.26 | 187.58 | 187.44 | 187.33 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 997.20 | 959.79 | 1,051.03 | 1,038.37 | 1,054.54 | 1,087.23 | 1,088.47 | 1,056.75 | 1,055.04 | 1,015.13 | 1,067.97 | 1,089.91 | 1,083.91 | 1,043.15 | 1,081.29 | 1,028.17 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 |

# 8월 15일 굴뚝별 트랜드

| | | | | | 08-15 00:00 | 08-15 00:30 | 08-15 01:00 | 08-15 01:30 | 08-15 02:00 | 08-15 02:30 | 08-15 03:00 | 08-15 03:30 | 08-15 04:00 | 08-15 04:30 | 08-15 05:00 | 08-15 05:30 | 08-15 06:00 | 08-15 06:30 | 08-15 07:00 | 08-15 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.65 | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.42 | 0.67 | 0.52 | 0.47 | 0.53 | 0.52 | 0.46 | 0.54 | 0.50 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 2.20 | 0.00 | 0.10 | 0.17 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 15.24 | 17.10 | 18.44 | 17.43 | 15.24 | 11.52 | 15.30 | 13.93 | 16.29 | 13.61 | 16.68 | 13.09 | 14.75 | 17.62 | 13.65 | 18.26 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 3.74 | 2.27 | 2.71 | 3.58 | 4.03 | 3.38 | 2.15 | 3.08 | 6.65 | 2.86 | 2.17 | 3.56 | 1.72 | 2.31 | 3.62 | 2.41 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.56 | 0.30 | 0.32 | 2.92 | 0.31 | 0.38 | 0.48 | 69.54 | 80.78 | 0.29 | 8.32 | 1.36 | 0.52 | 5.22 | 0.38 | 0.33 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.63 | 6.17 | 5.72 | 4.53 | 6.80 | 7.54 | 6.50 | 3.40 | 9.23 | 6.97 | 5.06 | 6.70 | 6.63 | 5.11 | 7.49 | 6.48 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,586 | 14,771 | 15,471 | 16,516 | 14,086 | 12,702 | 14,473 | 17,982 | 11,502 | 13,891 | 16,104 | 14,032 | 14,257 | 15,959 | 13,351 | 15,155 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 186.87 | 186.89 | 187.54 | 187.74 | 187.47 | 186.36 | 186.11 | 187.50 | 188.39 | 187.26 | 187.16 | 187.54 | 186.93 | 187.08 | 187.11 | 187.34 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,015.00 | 1,068.00 | 1,068.17 | 1,137.75 | 1,035.87 | 1,011.77 | 1,045.27 | 1,149.99 | 1,080.90 | 1,029.59 | 1,109.37 | 1,067.73 | 1,041.48 | 1,112.67 | 1,021.09 | 1,049.89 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 |

| | | | | | 08-15 08:00 | 08-15 08:30 | 08-15 09:00 | 08-15 09:30 | 08-15 10:00 | 08-15 10:30 | 08-15 11:00 | 08-15 11:30 | 08-15 12:00 | 08-15 12:30 | 08-15 13:00 | 08-15 13:30 | 08-15 14:00 | 08-15 14:30 | 08-15 15:00 | 08-15 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.64 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.61 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.53 | 0.45 | 0.48 | 0.52 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1.10 | 0.08 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 23.26 | 12.50 | 16.57 | 20.15 | 18.72 | 19.00 | 23.21 | 22.40 | 33.64 | 25.83 | 22.74 | 23.64 | 17.86 | 19.16 | 20.13 | 17.96 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 4.98 | 3.74 | 2.88 | 3.14 | 3.29 | 2.99 | 2.34 | 2.88 | 3.06 | 3.04 | 3.14 | 2.47 | 3.59 | 2.87 | 3.76 | 3.83 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 1.76 | 0.50 | 0.67 | 0.24 | 0.19 | 1.72 | 7.98 | 0.50 | 0.25 | 19.29 | 0.22 | 0.21 | 0.45 | 32.89 | 6.68 | 0.56 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 8.39 | 6.77 | 5.83 | 5.94 | 6.31 | 6.59 | 6.71 | 7.41 | 9.02 | 6.18 | 5.85 | 5.81 | 7.58 | 5.12 | 6.03 | 7.56 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 13,082 | 14,913 | 15,964 | 16,088 | 15,220 | 14,778 | 14,432 | 13,527 | 12,112 | 15,193 | 15,184 | 15,404 | 13,165 | 15,848 | 14,934 | 13,827 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 189.10 | 189.58 | 189.33 | 189.75 | 189.58 | 188.88 | 188.19 | 187.43 | 187.23 | 188.50 | 188.96 | 188.68 | 188.37 | 187.97 | 188.18 | 188.03 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,090.47 | 1,040.53 | 1,077.02 | 1,071.27 | 1,061.39 | 1,063.04 | 1,054.59 | 1,049.77 | 1,090.67 | 1,072.01 | 1,090.87 | 1,088.27 | 1,045.43 | 1,116.97 | 1,087.56 | 1,018.65 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 |

| | | | | | 08-15 16:00 | 08-15 16:30 | 08-15 17:00 | 08-15 17:30 | 08-15 18:00 | 08-15 18:30 | 08-15 19:00 | 08-15 19:30 | 08-15 20:00 | 08-15 20:30 | 08-15 21:00 | 08-15 21:30 | 08-15 22:00 | 08-15 22:30 | 08-15 23:00 | 08-15 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.64 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.70 | 0.53 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.35 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 26.48 | 15.62 | 13.61 | 17.99 | 11.41 | 20.22 | 19.51 | 15.43 | 16.27 | 21.95 | 12.44 | 12.12 | 15.96 | 14.80 | 14.39 | 19.03 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 4.58 | 4.10 | 3.95 | 2.42 | 3.80 | 1.77 | 2.58 | 5.09 | 3.59 | 2.31 | 4.74 | 2.86 | 1.98 | 2.58 | 3.75 | 3.17 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.30 | 4.12 | 0.79 | 1.84 | 0.62 | 0.32 | 2.37 | 8.98 | 1.41 | 0.77 | 0.99 | 0.85 | 0.24 | 3.11 | 5.99 | 0.28 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.99 | 5.98 | 5.89 | 5.68 | 7.36 | 5.81 | 5.33 | 5.75 | 11.68 | 7.82 | 6.16 | 6.76 | 6.44 | 5.44 | 5.59 | 5.79 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 12,014 | 15,968 | 15,197 | 15,716 | 13,484 | 15,045 | 16,224 | 15,310 | 10,552 | 13,871 | 14,708 | 13,924 | 14,517 | 15,961 | 15,687 | 15,518 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 188.60 | 189.47 | 188.78 | 188.21 | 188.00 | 187.36 | 187.75 | 188.70 | 187.31 | 186.01 | 186.59 | 187.10 | 186.78 | 187.72 | 188.27 | 188.08 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,017.36 | 1,068.20 | 1,070.11 | 1,058.55 | 1,026.53 | 1,088.60 | 1,096.54 | 1,086.63 | 925.41 | 975.65 | 1,055.25 | 1,045.31 | 1,067.13 | 1,085.06 | 1,088.27 | 1,072.18 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 |

# 8월 16일 굴뚝별 트랜드

| | | | | | 08-16 00:00 | 08-16 00:30 | 08-16 01:00 | 08-16 01:30 | 08-16 02:00 | 08-16 02:30 | 08-16 03:00 | 08-16 03:30 | 08-16 04:00 | 08-16 04:30 | 08-16 05:00 | 08-16 05:30 | 08-16 06:00 | 08-16 06:30 | 08-16 07:00 | 08-16 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.67 | 0.48 | 0.48 | 0.57 | 0.48 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.64 | 0.53 | 0.46 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.03 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.39 | 0.07 | 1.07 | 0.00 | 0.11 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 26.55 | 19.01 | 19.25 | 13.58 | 20.06 | 11.98 | 13.05 | 18.39 | 19.67 | 16.02 | 18.91 | 16.63 | 19.83 | 15.97 | 18.24 | 19.16 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 4.26 | 2.39 | 2.38 | 3.23 | 2.05 | 3.53 | 2.26 | 2.06 | 3.06 | 2.47 | 2.32 | 4.30 | 2.71 | 5.19 | 2.86 | 3.35 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.33 | 0.21 | 8.95 | 0.46 | 0.31 | 0.42 | 0.33 | 0.16 | 0.17 | 0.43 | 9.66 | 0.39 | 0.28 | 0.42 | 0.41 | 0.85 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 8.49 | 5.46 | 5.63 | 7.87 | 5.41 | 7.23 | 6.94 | 6.16 | 9.45 | 6.86 | 4.53 | 5.87 | 5.80 | 6.57 | 6.32 | 6.54 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 12,065 | 15,788 | 15,333 | 13,118 | 15,931 | 13,794 | 14,062 | 14,716 | 11,356 | 14,315 | 17,000 | 15,324 | 15,388 | 14,344 | 14,835 | 14,690 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 188.09 | 188.09 | 187.67 | 187.29 | 187.55 | 187.75 | 187.19 | 186.69 | 186.54 | 186.78 | 187.51 | 188.14 | 187.70 | 187.56 | 187.38 | 187.47 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,105.24 | 1,100.89 | 1,102.72 | 1,013.03 | 1,087.45 | 1,019.32 | 1,022.71 | 1,062.51 | 1,070.97 | 1,041.08 | 1,125.46 | 1,106.44 | 1,083.67 | 1,081.64 | 1,058.96 | 1,057.71 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 |

| | | | | | 08-16 08:00 | 08-16 08:30 | 08-16 09:00 | 08-16 09:30 | 08-16 10:00 | 08-16 10:30 | 08-16 11:00 | 08-16 11:30 | 08-16 12:00 | 08-16 12:30 | 08-16 13:00 | 08-16 13:30 | 08-16 14:00 | 08-16 14:30 | 08-16 15:00 | 08-16 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.69 | 0.49 | 0.51 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.43 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.79 | 0.14 | 0.09 | 0.35 | 0.32 | 17.81 | 17.76 | 0.03 | 0.07 | 0.17 | 0.37 | 0.49 | 0.60 | 18.63 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 20.88 | 14.55 | 9.27 | 0.00 | 0.16 | 40.88 | 40.03 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 14.30 | 34.11 | 34.97 | 51.75 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 3.75 | 2.09 | 2.70 | 0.85 | 2.11 | 19.18 | 0.53 | 0.39 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.12 | 0.62 | 38.81 | 21.56 | 5.31 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.96 | 0.86 | 0.74 | 0.08 | 0.05 | 52.33 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.33 | 0.42 | 0.61 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 10.61 | 6.01 | 9.78 | 21.13 | 13.97 | 7.64 | 13.80 | 20.90 | 20.91 | 20.89 | 20.74 | 20.68 | 15.49 | 6.60 | 7.63 | 6.66 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,203 | 15,272 | 15,166 | 19,049 | 18,487 | 19,432 | 19,337 | 19,150 | 19,690 | 19,778 | 19,614 | 19,202 | 18,739 | 19,148 | 19,083 | 18,484 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 187.34 | 187.27 | 187.64 | 187.63 | 187.49 | 188.28 | 189.16 | 189.58 | 189.43 | 190.07 | 190.29 | 190.11 | 188.48 | 188.75 | 189.95 | 188.99 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 994.55 | 1,062.04 | 969.54 | 1,012.29 | 1,030.79 | 1,049.44 | 1,041.77 | 1,001.01 | 1,025.99 | 1,038.71 | 1,090.55 | 1,031.83 | 1,065.85 | 1,077.07 | 1,007.93 | 1,057.78 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.23 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | 36.19 | 36.17 | 36.17 | 36.16 | 36.15 | 36.20 | 36.24 | 36.24 |

| | | | | | 08-16 16:00 | 08-16 16:30 | 08-16 17:00 | 08-16 17:30 | 08-16 18:00 | 08-16 18:30 | 08-16 19:00 | 08-16 19:30 | 08-16 20:00 | 08-16 20:30 | 08-16 21:00 | 08-16 21:30 | 08-16 22:00 | 08-16 22:30 | 08-16 23:00 | 08-16 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.64 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.63 | 0.49 | 0.54 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.51 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 21.80 | 18.67 | 15.86 | 19.41 | 21.94 | 19.86 | 20.74 | 20.25 | 24.86 | 19.65 | 20.87 | 19.38 | 20.83 | 22.10 | 20.04 | 22.43 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 3.18 | 1.50 | 1.53 | 0.89 | 0.91 | 1.68 | 1.25 | 1.39 | 1.67 | 1.47 | 2.08 | 2.25 | 2.15 | 1.98 | 2.78 | 2.73 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.54 | 0.45 | 0.60 | 0.46 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.33 | 0.28 | 0.61 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.22 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.50 | 7.10 | 7.54 | 7.64 | 6.29 | 6.78 | 6.25 | 6.79 | 10.07 | 6.74 | 7.96 | 6.06 | 6.44 | 6.89 | 7.65 | 7.25 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 12,214 | 14,586 | 14,068 | 13,907 | 15,482 | 14,586 | 14,935 | 14,208 | 11,482 | 14,561 | 13,561 | 15,163 | 14,482 | 14,209 | 13,571 | 14,210 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 188.43 | 188.32 | 188.04 | 187.13 | 187.11 | 187.83 | 187.13 | 186.57 | 186.38 | 185.90 | 185.92 | 185.48 | 186.24 | 186.23 | 186.54 | 187.09 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,001.67 | 1,021.63 | 1,017.28 | 987.05 | 1,060.99 | 1,039.67 | 1,059.03 | 1,063.23 | 1,023.02 | 1,053.37 | 988.27 | 1,068.65 | 1,070.46 | 1,086.77 | 1,051.81 | 1,039.22 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.22 | 36.25 | 36.25 | 36.21 | 36.23 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 |