# 11월 3일 굴뚝별 트랜드

| | | | | | 11-03 00:00 | 11-03 00:30 | 11-03 01:00 | 11-03 01:30 | 11-03 02:00 | 11-03 02:30 | 11-03 03:00 | 11-03 03:30 | 11-03 04:00 | 11-03 04:30 | 11-03 05:00 | 11-03 05:30 | 11-03 06:00 | 11-03 06:30 | 11-03 07:00 | 11-03 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.77 | 0.62 | 0.64 | 0.60 | 0.63 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.73 | 0.55 | 0.57 | 0.53 | 0.66 | 0.56 | 0.57 | 0.58 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.03 | 0.24 | 0.43 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.65 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 32.17 | 28.05 | 20.54 | 24.79 | 24.04 | 25.27 | 18.99 | 18.82 | 29.49 | 17.95 | 22.34 | 23.32 | 16.44 | 20.31 | 23.24 | 18.56 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 7.22 | 4.92 | 7.43 | 6.15 | 4.77 | 1.39 | 2.15 | 1.40 | 1.80 | 0.85 | 1.16 | 0.34 | 2.72 | 1.02 | 1.61 | 2.29 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.51 | 0.44 | 0.58 | 0.53 | 0.74 | 0.35 | 1.91 | 19.48 | 1.17 | 5.76 | 1.11 | 14.22 | 0.80 | 22.49 | 2.83 | 5.01 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 10.03 | 7.53 | 7.94 | 7.16 | 7.70 | 6.23 | 7.15 | 7.13 | 9.23 | 5.91 | 6.32 | 4.86 | 7.96 | 6.16 | 6.31 | 6.45 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,658 | 13,818 | 13,048 | 13,679 | 12,735 | 14,318 | 13,384 | 13,355 | 11,676 | 14,776 | 14,447 | 15,910 | 12,442 | 14,573 | 14,558 | 14,157 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 183.09 | 184.85 | 184.77 | 184.46 | 183.49 | 183.11 | 183.37 | 183.52 | 183.71 | 184.13 | 185.03 | 185.57 | 185.26 | 184.32 | 184.64 | 185.64 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,032.60 | 1,027.80 | 1,033.49 | 1,062.21 | 1,010.03 | 1,064.37 | 1,035.85 | 1,035.27 | 1,035.45 | 1,064.83 | 1,050.70 | 1,107.24 | 1,007.47 | 1,038.21 | 1,049.21 | 1,046.07 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.39 | 36.38 | 36.39 | 36.39 | 36.40 | 36.40 | 36.39 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 |

| | | | | | 11-03 08:00 | 11-03 08:30 | 11-03 09:00 | 11-03 09:30 | 11-03 10:00 | 11-03 10:30 | 11-03 11:00 | 11-03 11:30 | 11-03 12:00 | 11-03 12:30 | 11-03 13:00 | 11-03 13:30 | 11-03 14:00 | 11-03 14:30 | 11-03 15:00 | 11-03 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.75 | 0.56 | 0.57 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | 0.51 | 0.58 | 0.69 | 0.57 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | 0.47 | 0.44 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.02 | 5.29 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 29.52 | 20.42 | 23.87 | 28.34 | 24.43 | 22.71 | 22.33 | 15.53 | 20.18 | 12.50 | 21.46 | 21.26 | 20.70 | 25.48 | 23.23 | 25.78 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 4.99 | 0.98 | 5.26 | 5.39 | 3.79 | 6.15 | 2.31 | 1.94 | 2.07 | 1.62 | 0.66 | 2.68 | 4.38 | 3.56 | 3.12 | 1.92 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 2.25 | 2.26 | 8.78 | 1.06 | 24.74 | 15.36 | 0.59 | 0.72 | 23.82 | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 13.69 | 0.68 | 0.83 | 0.51 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.38 | 6.28 | 6.82 | 6.31 | 5.96 | 7.55 | 5.84 | 7.41 | 7.98 | 7.26 | 5.79 | 6.24 | 6.98 | 6.70 | 7.54 | 6.34 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,448 | 14,289 | 13,659 | 14,197 | 14,531 | 12,808 | 14,900 | 13,178 | 12,183 | 12,865 | 14,537 | 13,950 | 13,213 | 13,511 | 12,718 | 14,287 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 185.54 | 184.28 | 179.84 | 172.98 | 165.16 | 165.58 | 178.12 | 183.36 | 185.01 | 185.22 | 184.44 | 181.50 | 175.62 | 168.06 | 161.25 | 161.05 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,029.85 | 1,040.27 | 1,054.53 | 1,054.13 | 1,053.64 | 1,018.82 | 1,064.88 | 1,003.35 | 1,062.85 | 1,015.09 | 1,079.67 | 1,061.47 | 1,045.69 | 1,034.69 | 1,014.41 | 1,057.11 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.39 | 36.39 | 36.38 | 36.37 | 36.37 | 36.37 | 36.36 | 36.37 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.37 | 36.37 | 36.36 | 36.36 | 36.36 |

| | | | | | 11-03 16:00 | 11-03 16:30 | 11-03 17:00 | 11-03 17:30 | 11-03 18:00 | 11-03 18:30 | 11-03 19:00 | 11-03 19:30 | 11-03 20:00 | 11-03 20:30 | 11-03 21:00 | 11-03 21:30 | 11-03 22:00 | 11-03 22:30 | 11-03 23:00 | 11-03 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.62 | 0.52 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.65 | 0.57 | 0.56 | 0.66 | 0.55 | 0.65 | 0.63 | 0.61 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 27.07 | 25.81 | 26.61 | 24.06 | 27.51 | 18.98 | 15.86 | 22.92 | 27.76 | 15.26 | 19.69 | 15.05 | 22.62 | 17.95 | 22.09 | 26.27 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 2.17 | 0.89 | 1.95 | 1.95 | 2.21 | 4.95 | 3.06 | 2.59 | 3.93 | 3.10 | 2.30 | 2.66 | 0.93 | 3.51 | 1.96 | 1.11 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 1.09 | 0.75 | 0.63 | 0.82 | 1.02 | 0.35 | 0.70 | 0.89 | 0.60 | 0.52 | 0.47 | 0.84 | 0.30 | 0.50 | 0.39 | 0.57 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.76 | 8.34 | 7.45 | 8.18 | 8.45 | 7.41 | 8.49 | 8.47 | 10.21 | 7.51 | 6.69 | 8.69 | 6.29 | 8.28 | 7.80 | 7.58 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,006 | 12,534 | 13,644 | 12,636 | 12,601 | 13,673 | 12,433 | 12,464 | 11,501 | 13,652 | 14,719 | 12,304 | 15,064 | 12,823 | 13,269 | 13,768 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 167.06 | 164.42 | 159.29 | 150.07 | 144.63 | 164.01 | 173.35 | 169.76 | 167.41 | 178.09 | 184.27 | 185.26 | 185.03 | 186.15 | 186.02 | 186.03 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,012.09 | 989.85 | 1,021.82 | 993.93 | 984.54 | 1,027.86 | 986.45 | 972.11 | 1,011.38 | 1,015.83 | 1,065.14 | 974.09 | 1,069.16 | 1,004.21 | 1,037.35 | 1,024.21 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.37 | 36.37 | 36.38 | 36.38 | 36.37 | 36.37 | 36.38 | 36.38 | 36.40 | 36.40 | 36.39 | 36.39 |

# 11월 4일 굴뚝별 트랜드

| | | | | | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.75 | 0.61 | 0.59 | 0.65 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.72 | 0.62 | 0.60 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.56 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.01 | 2.56 | 0.00 | 3.28 | 0.04 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 36.53 | 22.00 | 22.79 | 17.17 | 20.95 | 23.77 | 20.18 | 20.82 | 26.98 | 20.90 | 17.49 | 18.46 | 22.57 | 22.59 | 21.89 | 24.01 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 3.45 | 2.95 | 3.23 | 3.74 | 1.46 | 1.68 | 1.99 | 1.26 | 1.74 | 0.66 | 1.20 | 0.90 | 0.57 | 0.32 | 0.76 | 0.30 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.49 | 0.64 | 0.66 | 1.06 | 21.58 | 1.81 | 13.23 | 0.47 | 9.88 | 0.81 | 17.95 | 35.17 | 1.56 | 1.72 | 1.94 | 1.01 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.81 | 7.60 | 6.81 | 8.48 | 6.68 | 7.08 | 7.24 | 6.75 | 9.54 | 7.63 | 7.15 | 5.95 | 6.48 | 6.53 | 6.58 | 6.02 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,510 | 13,585 | 14,569 | 12,671 | 14,080 | 13,906 | 13,596 | 14,106 | 12,096 | 13,254 | 13,613 | 15,154 | 14,641 | 14,594 | 14,360 | 15,301 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 186.48 | 186.29 | 186.43 | 186.07 | 185.10 | 184.28 | 184.09 | 184.58 | 184.90 | 185.06 | 183.86 | 184.33 | 185.42 | 185.50 | 185.33 | 185.62 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,047.11 | 1,013.55 | 1,062.61 | 971.31 | 1,042.65 | 1,027.59 | 1,035.03 | 1,048.11 | 1,030.08 | 1,009.43 | 1,018.86 | 1,073.31 | 1,051.95 | 1,052.31 | 1,058.88 | 1,063.77 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.39 | 36.40 | 36.40 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.39 | 36.40 | 36.40 |

| | | | | | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.73 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.73 | 0.56 | 0.58 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.56 | 0.53 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.02 | 1.39 | 0.55 | 0.14 | 0.11 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 28.76 | 19.90 | 28.38 | 22.64 | 21.49 | 21.16 | 21.75 | 17.86 | 23.23 | 22.67 | 23.42 | 25.06 | 25.60 | 18.02 | 26.13 | 27.48 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 1.83 | 0.37 | 0.43 | 3.09 | 3.96 | 3.41 | 3.68 | 4.14 | 5.38 | 3.68 | 3.25 | 2.23 | 1.95 | 1.75 | 1.00 | 1.55 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 1.13 | 0.37 | 0.52 | 0.57 | 14.45 | 16.86 | 3.27 | 0.96 | 1.33 | 0.64 | 0.56 | 0.17 | 0.16 | 0.72 | 0.39 | 0.37 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.53 | 7.01 | 6.64 | 7.06 | 6.86 | 7.17 | 7.25 | 7.69 | 10.44 | 7.11 | 7.83 | 6.54 | 7.24 | 8.50 | 7.43 | 6.85 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 12,199 | 13,910 | 14,375 | 13,641 | 13,857 | 13,413 | 13,686 | 13,452 | 11,138 | 14,401 | 13,456 | 14,595 | 13,826 | 12,452 | 13,788 | 14,664 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 185.78 | 185.73 | 185.59 | 185.51 | 185.19 | 184.79 | 184.65 | 185.58 | 185.64 | 185.87 | 186.69 | 187.25 | 187.52 | 187.29 | 187.12 | 188.03 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,036.71 | 1,045.93 | 1,047.61 | 1,053.97 | 1,062.01 | 1,032.79 | 1,007.62 | 989.81 | 966.85 | 1,020.23 | 996.64 | 1,080.71 | 1,066.94 | 1,014.15 | 1,037.77 | 1,051.81 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.39 | 36.37 | 36.37 | 36.36 | 36.37 | 36.38 | 36.38 | 36.37 | 36.37 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.37 |

| | | | | | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 | 11-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.68 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.73 | 0.57 | 0.58 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.55 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.05 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 30.21 | 21.15 | 26.65 | 23.19 | 23.99 | 28.02 | 28.97 | 30.45 | 43.20 | 26.30 | 27.43 | 21.61 | 28.36 | 29.76 | 28.46 | 27.92 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 2.48 | 1.01 | 0.75 | 0.90 | 2.13 | 2.05 | 2.81 | 2.20 | 2.67 | 1.35 | 0.71 | 0.32 | 0.08 | 0.38 | 0.58 | 0.40 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.65 | 0.47 | 0.38 | 10.01 | 0.49 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 17.96 | 0.36 | 0.21 | 0.25 | 0.19 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 10.23 | 7.90 | 7.16 | 6.91 | 7.70 | 6.86 | 7.40 | 7.49 | 8.94 | 6.82 | 6.99 | 6.10 | 6.48 | 6.74 | 7.11 | 6.54 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,717 | 13,114 | 13,946 | 14,446 | 13,600 | 14,217 | 13,888 | 13,960 | 12,330 | 13,526 | 13,490 | 14,593 | 14,139 | 13,714 | 13,357 | 14,031 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 187.72 | 186.83 | 186.55 | 186.79 | 187.00 | 186.80 | 186.88 | 187.03 | 187.69 | 186.59 | 185.35 | 185.19 | 185.61 | 185.16 | 184.77 | 184.68 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,015.31 | 1,024.21 | 1,053.56 | 1,061.82 | 1,039.81 | 1,067.68 | 1,066.46 | 1,043.61 | 1,093.33 | 1,063.91 | 1,050.32 | 1,070.85 | 1,084.39 | 1,071.79 | 1,055.90 | 1,072.81 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.37 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.37 | 36.37 | 36.38 | 36.38 | 36.39 | 36.39 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.37 | 36.37 | 36.37 |

# 11월 5일 굴뚝별 트랜드

| | | | | | 11-05 00:00 | 11-05 00:30 | 11-05 01:00 | 11-05 01:30 | 11-05 02:00 | 11-05 02:30 | 11-05 03:00 | 11-05 03:30 | 11-05 04:00 | 11-05 04:30 | 11-05 05:00 | 11-05 05:30 | 11-05 06:00 | 11-05 06:30 | 11-05 07:00 | 11-05 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.74 | 0.59 | 0.55 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.75 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.56 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 34.53 | 26.20 | 25.92 | 18.76 | 21.56 | 22.64 | 21.53 | 21.36 | 25.72 | 21.39 | 23.16 | 16.96 | 23.01 | 22.01 | 21.50 | 22.18 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 1.29 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 1.11 | 0.86 | 0.81 | 1.24 | 0.27 | 0.06 | 1.16 | 0.53 | 1.07 | 1.33 | 1.11 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.25 | 0.29 | 0.39 | 0.66 | 12.74 | 0.50 | 0.42 | 0.43 | 0.36 | 0.41 | 0.32 | 23.19 | 3.60 | 0.38 | 1.47 | 0.34 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.58 | 7.59 | 6.25 | 7.04 | 5.85 | 6.30 | 6.78 | 6.78 | 10.11 | 6.66 | 5.93 | 5.87 | 5.68 | 6.01 | 6.66 | 6.37 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 10,870 | 12,824 | 14,472 | 13,664 | 14,879 | 14,330 | 14,100 | 13,688 | 10,439 | 13,892 | 15,205 | 14,873 | 15,301 | 14,790 | 14,062 | 14,354 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 184.43 | 183.96 | 184.26 | 184.75 | 184.99 | 185.05 | 184.91 | 184.70 | 183.78 | 184.05 | 184.95 | 185.68 | 186.17 | 186.10 | 185.93 | 185.62 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,066.43 | 1,024.83 | 1,067.13 | 1,008.19 | 1,048.57 | 1,056.41 | 1,043.43 | 1,037.33 | 1,038.25 | 1,054.59 | 1,060.20 | 1,071.42 | 1,071.95 | 1,080.59 | 1,057.84 | 1,066.73 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.39 | 36.40 | 36.39 | 36.39 | 36.40 | 36.40 | 36.39 | 36.39 | 36.40 | 36.39 | 36.40 |

| | | | | | 11-05 08:00 | 11-05 08:30 | 11-05 09:00 | 11-05 09:30 | 11-05 10:00 | 11-05 10:30 | 11-05 11:00 | 11-05 11:30 | 11-05 12:00 | 11-05 12:30 | 11-05 13:00 | 11-05 13:30 | 11-05 14:00 | 11-05 14:30 | 11-05 15:00 | 11-05 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.72 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.67 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.53 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 26.00 | 21.10 | 23.90 | 18.25 | 18.48 | 25.21 | 22.69 | 20.90 | 33.23 | 24.88 | 27.39 | 23.67 | 25.32 | 24.19 | 23.28 | 27.08 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 3.06 | 0.12 | 0.48 | 0.07 | 0.10 | 0.56 | 1.12 | 0.27 | 0.95 | 0.05 | 0.34 | 1.19 | 1.63 | 1.18 | 0.83 | 0.98 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.38 | 0.58 | 0.18 | 1.77 | 0.72 | 10.21 | 0.26 | 0.32 | 5.50 | 3.51 | 0.24 | 12.07 | 1.68 | 0.69 | 0.27 | 3.54 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.11 | 5.96 | 6.41 | 6.10 | 6.27 | 6.11 | 6.74 | 6.34 | 8.06 | 5.33 | 5.35 | 6.10 | 6.33 | 6.79 | 6.40 | 6.41 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,926 | 14,826 | 14,299 | 14,883 | 14,512 | 15,068 | 14,046 | 14,289 | 12,190 | 15,427 | 15,362 | 14,433 | 14,055 | 13,927 | 14,978 | 15,132 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 185.21 | 185.53 | 185.25 | 185.63 | 185.17 | 185.00 | 185.96 | 185.25 | 184.93 | 185.60 | 185.91 | 185.98 | 185.90 | 185.58 | 186.53 | 187.76 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,065.31 | 1,076.31 | 1,061.77 | 1,062.20 | 1,061.15 | 1,070.47 | 1,064.87 | 1,060.20 | 1,111.33 | 1,090.73 | 1,100.79 | 1,077.25 | 1,079.20 | 1,059.38 | 1,067.59 | 1,056.83 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.39 | 36.40 | 36.38 | 36.37 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.37 | 36.37 | 36.37 |

| | | | | | 11-05 16:00 | 11-05 16:30 | 11-05 17:00 | 11-05 17:30 | 11-05 18:00 | 11-05 18:30 | 11-05 19:00 | 11-05 19:30 | 11-05 20:00 | 11-05 20:30 | 11-05 21:00 | 11-05 21:30 | 11-05 22:00 | 11-05 22:30 | 11-05 23:00 | 11-05 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.69 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.72 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.56 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.55 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 28.41 | 27.76 | 26.55 | 25.92 | 23.96 | 21.70 | 22.10 | 20.84 | 30.55 | 20.96 | 24.00 | 23.62 | 21.65 | 22.41 | 20.61 | 22.68 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 1.96 | 0.53 | 0.92 | 2.66 | 3.36 | 2.55 | 1.44 | 0.84 | 0.96 | 0.25 | 0.07 | 0.20 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.52 | 0.18 | 0.44 | 0.30 | 0.31 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 1.16 | 0.36 | 0.09 | 19.89 | 0.37 | 0.28 | 0.18 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.55 | 6.51 | 6.29 | 7.02 | 7.52 | 7.04 | 6.66 | 6.44 | 9.36 | 6.60 | 6.13 | 6.18 | 6.74 | 6.61 | 6.47 | 6.77 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,475 | 14,751 | 15,033 | 13,905 | 13,386 | 13,965 | 14,033 | 14,252 | 11,314 | 13,852 | 14,474 | 14,347 | 13,865 | 13,956 | 14,002 | 13,665 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 187.28 | 186.94 | 187.21 | 187.33 | 186.33 | 185.91 | 186.27 | 185.54 | 185.64 | 185.33 | 184.87 | 184.91 | 184.79 | 184.46 | 183.92 | 183.50 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,041.85 | 1,072.66 | 1,074.09 | 1,062.67 | 1,036.71 | 1,057.37 | 1,051.11 | 1,055.43 | 1,078.66 | 1,065.91 | 1,071.49 | 1,074.81 | 1,059.87 | 1,054.62 | 1,049.63 | 1,058.62 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.39 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.39 | 36.37 | 36.37 | 36.37 | 36.36 | 36.36 | 36.37 | 36.37 | 36.37 | 36.36 | 36.37 | 36.37 |