# 4월 8일 굴뚝별 트렌드

| | | | | | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
| TSP | 20 | mg/S㎥ | 12 | 1 | 0.73 | 0.56 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 0.75 | 0.60 | 0.57 | 0.61 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.61 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.14 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.49 | 2.49 | 0.33 | 0.00 | 0.27 | 0.08 | 0.66 | 0.23 | 2.24 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 25.19 | 19.52 | 19.38 | 22.34 | 21.63 | 17.47 | 21.66 | 18.19 | 19.01 | 18.23 | 14.17 | 15.32 | 21.65 | 18.37 | 21.10 | 17.38 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 2.19 | 2.08 | 2.22 | 1.23 | 1.07 | 1.86 | 0.45 | 2.68 | 3.59 | 1.07 | 0.52 | 0.30 | 0.63 | 2.30 | 1.73 | 1.13 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 12.77 | 5.04 | 0.70 | 1.58 | 28.78 | 1.74 | 16.67 | 19.93 | 22.62 | 1.19 | 10.58 | 8.33 | 7.57 | 1.71 | 27.93 | 4.64 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.15 | 6.28 | 7.21 | 6.73 | 6.08 | 7.39 | 6.09 | 6.82 | 8.82 | 7.32 | 6.60 | 7.32 | 6.69 | 7.08 | 6.90 | 7.92 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 12,080 | 14,679 | 13,810 | 14,343 | 15,148 | 13,585 | 15,235 | 14,100 | 12,263 | 13,707 | 14,430 | 13,833 | 14,679 | 13,967 | 14,126 | 12,945 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 186.80 | 186.40 | 186.31 | 186.18 | 186.58 | 186.39 | 185.97 | 186.22 | 186.08 | 186.04 | 185.93 | 185.90 | 186.20 | 186.16 | 185.97 | 185.57 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,028.75 | 1,060.39 | 1,019.88 | 1,036.22 | 1,062.66 | 1,018.61 | 1,058.41 | 1,039.95 | 1,034.71 | 1,011.75 | 1,041.30 | 1,017.15 | 1,030.89 | 1,020.87 | 1,039.77 | 1,001.76 |
| IRS | | ℃ | 0 | 1 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 |

| | | | | | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| TSP | 20 | mg/S㎥ | 12 | 1 | 0.72 | 0.59 | 0.61 | 0.55 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.68 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.53 | 0.52 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.53 | 0.81 | 0.00 | 0.44 | 2.15 | 2.22 | 0.08 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.74 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 25.15 | 14.01 | 15.33 | 17.45 | 21.33 | 26.53 | 18.71 | 15.91 | 19.46 | 18.82 | 21.51 | 14.82 | 13.33 | 13.23 | 19.79 | 21.11 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 1.06 | 0.48 | 0.11 | 0.21 | 0.83 | 2.40 | 1.20 | 1.75 | 1.51 | 0.88 | 0.38 | 0.81 | 0.80 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 4.38 | 11.87 | 0.99 | 15.24 | 3.86 | 3.11 | 43.74 | 49.18 | 150.73 | 38.62 | 17.16 | 55.19 | 20.70 | 2.70 | 23.85 | 27.81 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.63 | 7.47 | 7.99 | 6.35 | 6.97 | 6.17 | 5.95 | 6.02 | 7.81 | 5.68 | 6.13 | 5.65 | 6.93 | 8.07 | 6.16 | 5.94 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,527 | 13,418 | 12,797 | 14,944 | 15,027 | 15,530 | 15,123 | 14,995 | 12,674 | 15,129 | 14,845 | 14,934 | 13,987 | 12,734 | 14,679 | 14,909 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 185.42 | 185.40 | 185.30 | 186.01 | 187.64 | 188.54 | 188.04 | 187.46 | 188.11 | 188.24 | 188.05 | 187.66 | 187.16 | 187.15 | 186.66 | 186.26 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,011.94 | 1,009.73 | 993.87 | 1,042.75 | 1,026.94 | 1,059.89 | 1,049.64 | 1,055.14 | 1,086.71 | 1,082.65 | 1,065.63 | 1,083.02 | 1,053.02 | 1,008.65 | 1,073.07 | 1,086.05 |
| IRS | | ℃ | 0 | 1 | 36.47 | 36.45 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 |

| | | | | | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 | 04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| TSP | 20 | mg/S㎥ | 12 | 1 | 0.70 | 0.54 | 0.52 | 0.56 | 0.51 | 0.48 | 0.55 | 0.54 | 0.70 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.60 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.72 | 6.75 | 1.86 | 10.51 | 3.15 | 6.81 | 0.97 | 0.29 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 34.52 | 25.11 | 23.27 | 19.54 | 23.27 | 22.08 | 19.03 | 24.50 | 27.02 | 18.31 | 20.01 | 19.90 | 17.94 | 20.21 | 18.95 | 17.46 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 1.26 | 8.12 | 3.88 | 14.43 | 7.17 | 4.71 | 4.87 | 3.61 | 3.38 | 1.59 | 0.82 | 1.11 | 0.94 | 0.64 | 0.65 | 0.72 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.94 | 1.91 | 1.30 | 6.29 | 47.79 | 65.67 | 32.43 | 2.19 | 11.28 | 34.85 | 10.94 | 22.51 | 20.90 | 3.56 | 14.45 | 21.53 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.79 | 6.54 | 6.54 | 7.67 | 6.12 | 5.02 | 6.98 | 6.59 | 9.10 | 6.47 | 6.86 | 7.03 | 6.34 | 6.84 | 6.75 | 7.48 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,906 | 14,079 | 13,228 | 12,121 | 14,515 | 15,556 | 13,588 | 14,061 | 11,464 | 14,225 | 13,848 | 13,861 | 14,629 | 14,082 | 14,003 | 13,380 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 185.71 | 185.91 | 184.53 | 183.44 | 183.20 | 183.11 | 183.06 | 183.07 | 182.99 | 183.24 | 183.35 | 183.12 | 183.94 | 183.94 | 184.00 | 183.54 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,049.47 | 1,085.17 | 1,069.94 | 1,026.10 | 1,067.58 | 1,105.25 | 1,054.16 | 1,054.61 | 1,050.64 | 1,042.89 | 1,039.45 | 1,038.47 | 1,058.29 | 1,040.84 | 1,042.37 | 1,004.23 |
| IRS | | ℃ | 0 | 1 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 |

# 4월 9일 굴뚝별 트렌드

| | | | | | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.75 | 0.56 | 0.59 | 0.56 | 0.59 | 0.64 | 0.58 | 0.58 | 0.75 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.60 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.13 | 0.00 | 1.18 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.23 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 26.67 | 23.63 | 16.94 | 22.26 | 24.10 | 19.11 | 18.83 | 20.39 | 22.73 | 17.39 | 20.29 | 15.34 | 18.15 | 16.71 | 19.06 | 18.82 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 0.58 | 0.61 | 2.17 | 2.01 | 2.02 | 1.72 | 0.37 | 0.14 | 0.62 | 0.12 | 0.04 | 0.23 | 0.03 | 0.24 | 0.53 | 0.15 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 81.19 | 2.31 | 29.02 | 14.39 | 1.23 | 18.47 | 32.08 | 4.82 | 19.63 | 17.62 | 3.24 | 5.56 | 5.30 | 21.74 | 32.48 | 2.16 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.34 | 6.63 | 7.12 | 6.59 | 7.20 | 7.82 | 6.79 | 6.84 | 9.09 | 6.77 | 6.40 | 7.51 | 7.09 | 6.21 | 6.31 | 7.05 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,100 | 14,194 | 13,675 | 14,450 | 13,645 | 13,075 | 14,102 | 13,908 | 11,320 | 14,159 | 14,717 | 13,271 | 13,978 | 15,010 | 14,574 | 14,015 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 183.75 | 183.82 | 183.89 | 184.39 | 184.65 | 184.60 | 184.08 | 183.83 | 183.76 | 184.00 | 184.27 | 183.98 | 183.93 | 184.22 | 184.64 | 184.76 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,041.17 | 1,056.42 | 1,029.09 | 1,057.71 | 1,030.15 | 1,004.18 | 1,033.89 | 1,034.33 | 1,045.24 | 1,039.37 | 1,042.20 | 1,006.70 | 1,008.44 | 1,036.88 | 1,059.97 | 1,020.94 |
| IRS | | ℃ | 0 | 1 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.46 |

| | | | | | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.74 | 0.68 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.74 | 0.59 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.59 | 0.51 | 0.56 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.69 | 0.88 | 5.56 | 8.66 | 4.83 | 0.96 | 0.26 | 2.96 | 1.62 | 0.00 | 0.06 | 5.05 | 0.07 | 0.75 | 1.80 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 20.69 | 16.80 | 17.32 | 23.10 | 28.64 | 28.16 | 24.38 | 27.95 | 32.96 | 32.60 | 25.57 | 27.95 | 30.02 | 30.73 | 30.29 | 34.57 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 0.84 | 0.47 | 0.77 | 1.05 | 6.66 | 10.34 | 4.38 | 2.77 | 2.88 | 1.57 | 3.18 | 3.10 | 3.66 | 4.23 | 1.51 | 1.85 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 2.33 | 6.51 | 14.22 | 12.59 | 0.43 | 1.26 | 31.61 | 11.09 | 80.84 | 14.95 | 1.05 | 0.67 | 18.56 | 2.08 | 37.81 | 19.02 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.24 | 8.07 | 6.95 | 6.10 | 6.84 | 6.91 | 6.62 | 6.39 | 9.07 | 6.70 | 8.80 | 7.41 | 6.35 | 7.34 | 5.43 | 6.57 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,740 | 13,344 | 13,826 | 15,399 | 14,685 | 14,742 | 14,955 | 15,104 | 12,291 | 14,827 | 12,309 | 13,639 | 14,840 | 13,333 | 15,151 | 14,676 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 184.67 | 184.74 | 184.55 | 185.02 | 186.09 | 186.93 | 186.45 | 186.32 | 186.53 | 186.85 | 186.26 | 185.67 | 185.32 | 185.03 | 184.90 | 184.74 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,034.63 | 973.61 | 1,013.58 | 1,078.11 | 1,065.93 | 1,056.29 | 1,057.37 | 1,063.73 | 1,082.80 | 1,084.28 | 994.54 | 1,029.20 | 1,090.60 | 1,055.95 | 1,115.35 | 1,092.45 |
| IRS | | ℃ | 0 | 1 | 36.45 | 36.45 | 36.44 | 36.44 | 36.46 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.46 | 36.45 | 36.45 | 36.45 | 36.45 |

| | | | | | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 | 04-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.73 | 0.60 | 0.56 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.56 | 0.77 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.61 | 0.56 | 0.57 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.12 | 0.11 | 1.00 | 0.06 | 0.00 | 1.62 | 0.67 | 1.24 | 3.14 | 0.38 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 37.79 | 30.43 | 39.23 | 35.37 | 37.71 | 33.81 | 31.96 | 35.60 | 50.33 | 36.32 | 29.00 | 30.71 | 31.09 | 27.84 | 31.17 | 27.02 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 3.47 | 1.97 | 1.18 | 4.56 | 3.57 | 5.68 | 4.47 | 3.39 | 6.25 | 3.54 | 2.24 | 1.28 | 1.99 | 2.14 | 2.15 | 1.75 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.48 | 1.89 | 0.60 | 0.99 | 1.23 | 3.09 | 1.61 | 0.57 | 0.73 | 6.79 | 1.52 | 3.27 | 16.76 | 3.04 | 1.93 | 6.65 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.57 | 7.63 | 6.18 | 8.18 | 7.71 | 7.39 | 7.60 | 6.28 | 9.26 | 6.35 | 6.11 | 6.12 | 6.36 | 7.35 | 6.27 | 6.70 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,788 | 13,096 | 15,497 | 12,893 | 13,898 | 14,057 | 13,665 | 15,240 | 11,967 | 14,665 | 14,507 | 14,541 | 14,329 | 13,349 | 14,680 | 14,166 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 185.05 | 184.47 | 185.08 | 185.25 | 185.22 | 185.45 | 185.31 | 185.88 | 186.56 | 186.51 | 185.31 | 184.54 | 184.11 | 184.02 | 183.93 | 184.14 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,060.50 | 1,045.76 | 1,078.17 | 994.47 | 991.75 | 996.68 | 1,011.59 | 1,080.10 | 1,072.14 | 1,077.55 | 1,083.36 | 1,081.56 | 1,067.06 | 1,025.70 | 1,058.44 | 1,030.99 |
| IRS | | ℃ | 0 | 1 | 36.46 | 36.46 | 36.46 | 36.46 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 |

# 4월 10일 굴뚝별 트렌드

| | | | | | 04-10 00:00 | 04-10 00:30 | 04-10 01:00 | 04-10 01:30 | 04-10 02:00 | 04-10 02:30 | 04-10 03:00 | 04-10 03:30 | 04-10 04:00 | 04-10 04:30 | 04-10 05:00 | 04-10 05:30 | 04-10 06:00 | 04-10 06:30 | 04-10 07:00 | 04-10 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.73 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 0.58 | 0.74 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.57 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.07 | 0.50 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 39.14 | 29.21 | 30.64 | 25.66 | 28.45 | 25.73 | 30.44 | 26.53 | 36.72 | 25.34 | 25.11 | 26.17 | 24.77 | 30.19 | 24.78 | 24.10 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 2.62 | 1.19 | 1.11 | 1.51 | 0.88 | 1.09 | 1.08 | 3.19 | 6.22 | 2.92 | 2.27 | 1.77 | 1.26 | 0.88 | 1.21 | 1.22 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 1.43 | 2.15 | 2.39 | 4.65 | 6.15 | 31.40 | 19.69 | 27.27 | 40.93 | 6.31 | 3.77 | 1.85 | 6.65 | 0.90 | 16.09 | 11.53 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.12 | 6.82 | 6.34 | 6.87 | 7.09 | 6.33 | 6.00 | 6.90 | 8.98 | 6.23 | 6.70 | 6.89 | 6.81 | 6.48 | 6.74 | 6.50 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,691 | 14,055 | 14,413 | 13,750 | 13,722 | 14,564 | 14,964 | 14,038 | 11,517 | 14,674 | 14,230 | 13,912 | 13,739 | 14,411 | 14,105 | 14,258 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 184.01 | 184.04 | 184.00 | 183.84 | 183.73 | 183.78 | 184.05 | 184.21 | 184.27 | 184.41 | 184.45 | 184.42 | 183.99 | 183.93 | 184.41 | 184.15 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,023.07 | 1,025.91 | 1,057.35 | 1,048.89 | 1,028.45 | 1,043.91 | 1,056.03 | 1,015.83 | 1,047.49 | 1,044.98 | 1,029.06 | 1,024.68 | 1,032.46 | 1,060.70 | 1,030.00 | 1,032.91 |
| IRS | | ℃ | 0 | 1 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 |

| | | | | | 04-10 08:00 | 04-10 08:30 | 04-10 09:00 | 04-10 09:30 | 04-10 10:00 | 04-10 10:30 | 04-10 11:00 | 04-10 11:30 | 04-10 12:00 | 04-10 12:30 | 04-10 13:00 | 04-10 13:30 | 04-10 14:00 | 04-10 14:30 | 04-10 15:00 | 04-10 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.76 | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 0.77 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.56 | 0.63 | 0.56 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.18 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 36.44 | 16.66 | 20.01 | 21.11 | 13.91 | 14.61 | 16.20 | 17.12 | 15.18 | 11.47 | 12.72 | 13.49 | 11.48 | 23.98 | 13.74 | 11.57 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 0.99 | 0.39 | 0.38 | 0.59 | 1.69 | 0.71 | 0.26 | 1.35 | 2.96 | 2.41 | 6.98 | 3.56 | 2.36 | 1.16 | 1.88 | 0.71 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 4.49 | 18.98 | 46.01 | 25.48 | 29.55 | 34.46 | 29.41 | 1.83 | 3.25 | 53.36 | 32.35 | 24.13 | 27.18 | 24.00 | 12.23 | 44.99 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.28 | 6.80 | 5.87 | 6.28 | 7.51 | 6.14 | 5.59 | 6.73 | 10.30 | 6.77 | 6.77 | 6.89 | 7.14 | 6.23 | 7.71 | 6.44 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,134 | 14,175 | 15,173 | 14,948 | 13,504 | 15,058 | 15,585 | 14,338 | 11,270 | 14,347 | 14,103 | 14,194 | 13,815 | 15,089 | 13,129 | 14,383 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 184.06 | 184.19 | 184.50 | 185.04 | 184.81 | 184.68 | 185.33 | 185.71 | 185.37 | 185.21 | 184.96 | 184.61 | 184.17 | 184.28 | 184.73 | 184.04 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,028.31 | 1,016.06 | 1,038.10 | 1,031.96 | 977.20 | 1,029.65 | 1,060.58 | 1,033.16 | 966.09 | 1,003.43 | 1,006.53 | 999.55 | 998.66 | 1,059.83 | 976.20 | 1,004.15 |
| IRS | | ℃ | 0 | 1 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.46 | 36.46 | 36.46 | 36.46 | 36.46 |

| | | | | | 04-10 16:00 | 04-10 16:30 | 04-10 17:00 | 04-10 17:30 | 04-10 18:00 | 04-10 18:30 | 04-10 19:00 | 04-10 19:30 | 04-10 20:00 | 04-10 20:30 | 04-10 21:00 | 04-10 21:30 | 04-10 22:00 | 04-10 22:30 | 04-10 23:00 | 04-10 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.77 | 0.62 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 0.75 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.56 | 0.64 | 0.63 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.06 | 0.88 | 15.31 | 2.91 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 10.02 | 4.02 | 0.91 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 18.57 | 18.61 | 24.62 | 18.02 | 24.10 | 16.12 | 21.48 | 25.35 | 29.51 | 28.41 | 28.53 | 27.49 | 29.22 | 28.84 | 24.83 | 29.46 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 1.76 | 2.62 | 7.34 | 11.83 | 11.06 | 8.95 | 4.07 | 5.18 | 18.68 | 7.56 | 11.46 | 5.25 | 7.38 | 3.58 | 5.01 | 3.35 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 9.88 | 2.22 | 23.75 | 5.85 | 26.94 | 22.00 | 14.61 | 1.53 | 14.22 | 7.60 | 0.91 | 3.30 | 0.92 | 10.79 | 1.16 | 2.50 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 8.91 | 7.09 | 5.57 | 6.57 | 6.56 | 7.52 | 6.93 | 6.56 | 9.31 | 6.95 | 7.38 | 7.22 | 7.39 | 5.94 | 8.26 | 7.60 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 12,701 | 14,802 | 15,750 | 13,822 | 14,581 | 13,033 | 14,535 | 14,331 | 10,921 | 14,294 | 13,897 | 14,159 | 14,003 | 15,587 | 12,750 | 13,612 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 184.86 | 185.98 | 186.79 | 185.54 | 185.46 | 184.30 | 184.56 | 184.54 | 184.03 | 184.15 | 184.56 | 184.50 | 184.01 | 184.59 | 184.21 | 183.05 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,016.48 | 994.59 | 1,064.53 | 1,037.82 | 1,045.66 | 997.54 | 1,014.08 | 1,037.43 | 1,039.09 | 1,008.50 | 1,008.86 | 1,006.87 | 988.82 | 1,044.71 | 970.43 | 964.01 |
| IRS | | ℃ | 0 | 1 | 36.47 | 36.46 | 36.46 | 36.46 | 36.46 | 36.46 | 36.45 | 36.46 | 36.46 | 36.47 | 36.47 | 36.46 | 36.47 | 36.46 | 36.47 | 36.47 |