# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 고태진 | 정성보 | 최시내 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2021/02/24 00:00 ~ 2021/02/24 23:55

| 측정항목코드 | COb | HCL | NOX | SO2 | TM1 | TSP | O2b | FL1 | TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % O | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.41 | 0.33 | 12.78 | 0.00 | 941.10 | 0.52 | 6.23 | 11,807.60 | 184.83 |
| 측정 최대값 | 14.04 | 2.89 | 20.93 | 7.95 | 1,056.55 | 0.71 | 9.27 | 15,492.90 | 191.09 |
| 측정 누적값 | 79.62 | 21.02 | 735.16 | 40.34 | 42,558.30 | 25.88 | 325.96 | 568,174 | 7,884.77 |
| 측정 평균값 | 1.90 | 0.50 | 17.50 | 0.96 | 1,013.29 | 0.62 | 7.76 | 13,527.96 | 187.73 |
| 2021/02/24 00:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,029.81 | 0.79 | [redacted] | 10,794.70 | 187.17 |
| 2021/02/24 00:30 | 1.03 | 2.89 | 19.24 | 0.00 | 1,022.65 | 0.67 | 8.49 | 12,277.70 | 186.41 |
| 2021/02/24 01:00 | 1.07 | 0.54 | 17.20 | 0.00 | 1,024.13 | 0.66 | 8.44 | 12,312.10 | 185.61 |
| 2021/02/24 01:30 | 1.17 | 0.38 | 17.77 | 0.88 | 1,007.37 | 0.65 | 8.19 | 12,828.50 | 185.70 |
| 2021/02/24 02:00 | 1.33 | 0.36 | 17.50 | 0.03 | 1,006.29 | 0.67 | 8.55 | 12,387.90 | 186.34 |
| 2021/02/24 02:30 | 1.16 | 0.33 | 20.01 | 1.55 | 1,023.29 | 0.65 | 7.96 | 13,113.10 | 187.00 |
| 2021/02/24 03:00 | 1.67 | 0.35 | 19.76 | 0.00 | 998.15 | 0.68 | 8.61 | 12,660.40 | 187.09 |
| 2021/02/24 03:30 | 2.11 | 0.35 | 18.93 | 0.00 | 974.47 | 0.68 | 8.88 | 12,312.60 | 185.86 |
| 2021/02/24 04:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 979.31 | 0.76 | [redacted] | 11,401.10 | 185.64 |
| 2021/02/24 04:30 | 2.64 | 0.37 | 17.78 | 0.66 | 941.10 | 0.71 | 9.27 | 11,807.60 | 186.43 |
| 2021/02/24 05:00 | 1.70 | 0.37 | 17.11 | 1.08 | 970.59 | 0.64 | 8.09 | 13,152.30 | 186.34 |
| 2021/02/24 05:30 | 1.29 | 0.35 | 19.52 | 0.67 | 1,016.34 | 0.63 | 7.68 | 13,778.20 | 186.70 |
| 2021/02/24 06:00 | 2.07 | 0.41 | 19.95 | 0.06 | 985.87 | 0.67 | 8.42 | 12,935.10 | 187.80 |
| 2021/02/24 06:30 | 1.44 | 0.37 | 18.68 | 0.00 | 1,011.12 | 0.61 | 7.43 | 14,080.50 | 188.02 |
| 2021/02/24 07:00 | 1.05 | 0.35 | 18.38 | 0.71 | 1,015.37 | 0.62 | 7.57 | 13,851.70 | 188.50 |
| 2021/02/24 07:30 | 1.25 | 0.36 | 19.84 | 0.19 | 1,014.61 | 0.61 | 7.45 | 14,106.50 | 188.95 |
| 2021/02/24 08:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,056.69 | 0.75 | [redacted] | 12,220.20 | 189.25 |
| 2021/02/24 08:30 | 1.62 | 0.44 | 20.93 | 0.31 | 1,006.46 | 0.66 | 8.30 | 13,413.00 | 189.98 |
| 2021/02/24 09:00 | 1.54 | 0.42 | 19.73 | 6.96 | 1,029.75 | 0.62 | 7.29 | 14,265.40 | 189.00 |
| 2021/02/24 09:30 | 1.40 | 0.45 | 20.45 | 0.19 | 1,016.72 | 0.63 | 7.91 | 13,730.20 | 188.21 |
| 2021/02/24 10:00 | 1.49 | 0.45 | 18.90 | 0.01 | 998.15 | 0.63 | 8.06 | 13,642.50 | 187.96 |
| 2021/02/24 10:30 | 1.03 | 0.41 | 18.26 | 0.45 | 1,041.03 | 0.57 | 6.86 | 14,842.20 | 188.00 |
| 2021/02/24 11:00 | 7.76 | 0.38 | 17.16 | 7.95 | 1,055.88 | 0.57 | 6.82 | 14,878.10 | 188.82 |
| 2021/02/24 11:30 | 1.51 | 0.44 | 16.63 | 0.55 | 1,009.38 | 0.64 | 8.08 | 13,483.50 | 190.45 |
| 2021/02/24 12:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,038.02 | 0.75 | [redacted] | 11,455.00 | 190.99 |
| 2021/02/24 12:30 | 1.46 | 0.45 | 16.27 | 0.00 | 971.37 | 0.63 | 8.44 | 12,950.80 | 191.09 |
| 2021/02/24 13:00 | 1.20 | 0.39 | 16.67 | 0.00 | 1,028.63 | 0.55 | 6.91 | 14,680.70 | 188.34 |
| 2021/02/24 13:30 | 1.20 | 0.42 | 18.43 | 0.00 | 1,003.58 | 0.57 | 7.62 | 13,879.00 | 184.83 |
| 2021/02/24 14:00 | 4.87 | 0.38 | 17.21 | 0.98 | 1,029.42 | 0.55 | 6.96 | 14,238.10 | 186.30 |
| 2021/02/24 14:30 | 0.82 | 0.37 | 17.02 | 0.22 | 1,037.79 | 0.54 | 6.91 | 14,336.00 | 187.99 |
| 2021/02/24 15:00 | 1.05 | 0.39 | 16.75 | 3.96 | 1,019.53 | 0.55 | 6.80 | 14,604.70 | 188.53 |
| 2021/02/24 15:30 | 1.10 | 0.37 | 17.77 | 1.99 | 1,025.75 | 0.54 | 6.79 | 14,541.30 | 189.59 |
| 2021/02/24 16:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,011.33 | 0.71 | [redacted] | 11,772.60 | 188.82 |
| 2021/02/24 16:30 | 1.78 | 0.45 | 18.67 | 0.82 | 990.13 | 0.59 | 7.65 | 13,539.00 | 188.12 |
| 2021/02/24 17:00 | 2.62 | 0.52 | 19.69 | 0.00 | 960.55 | 0.60 | 7.96 | 13,587.40 | 187.51 |
| 2021/02/24 17:30 | 1.60 | 0.44 | 20.64 | 0.10 | 1,029.81 | 0.52 | 6.23 | 15,492.90 | 185.39 |
| 2021/02/24 18:00 | 1.43 | 0.45 | 16.34 | 1.06 | 1,011.57 | 0.55 | 6.85 | 14,636.50 | 185.63 |
| 2021/02/24 18:30 | 3.14 | 0.45 | 14.39 | 0.00 | 1,013.96 | 0.55 | 6.75 | 14,747.10 | 186.52 |
| 2021/02/24 19:00 | 0.76 | 0.45 | 14.91 | 0.18 | 1,028.83 | 0.56 | 7.11 | 14,115.70 | 187.24 |
| 2021/02/24 19:30 | 1.31 | 0.52 | 13.44 | 0.00 | 986.60 | 0.64 | 8.40 | 12,654.20 | 188.75 |
| 2021/02/24 20:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 992.33 | 0.76 | [redacted] | 10,756.30 | 187.91 |
| 2021/02/24 20:30 | 0.62 | 0.37 | 12.78 | 0.00 | 1,036.37 | 0.61 | 7.68 | 13,065.40 | 187.72 |
| 2021/02/24 21:00 | 0.43 | 0.35 | 13.00 | 0.07 | 1,046.16 | 0.61 | 7.61 | 13,252.50 | 188.35 |
| 2021/02/24 21:30 | 0.86 | 0.43 | 13.62 | 0.53 | 1,025.73 | 0.67 | 8.49 | 12,408.60 | 188.82 |
| 2021/02/24 22:00 | 14.04 | 0.48 | 14.40 | 6.53 | 1,035.15 | 0.64 | 7.94 | 13,067.00 | 189.22 |
| 2021/02/24 22:30 | 0.67 | 1.14 | 15.89 | 1.65 | 1,026.53 | 0.65 | 8.32 | 12,496.70 | 188.73 |
| 2021/02/24 23:00 | 0.41 | 0.86 | 17.62 | 0.00 | 1,056.55 | 0.63 | 7.85 | 13,227.10 | 188.84 |
| 2021/02/24 23:30 | 0.92 | 0.57 | 15.92 | 0.00 | 1,025.57 | 0.66 | 8.34 | 12,794.50 | 188.09 |

[보정중/교정] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 황성원 | 이상현 | 최서영 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2021/02/25 00:00 ~ 2021/02/25 23:55

| 측정항목코드 | COb | HCL | NOX | SO2 | TM1 | TSP | O2b | FL1 | TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % O | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.38 | 0.38 | 12.59 | 0.00 | 933.82 | 0.52 | 5.74 | 11,954.40 | 186.01 |
| 측정 최대값 | 20.83 | 7.20 | 20.37 | 7.62 | 1,090.18 | 0.71 | 9.10 | 15,842.20 | 189.14 |
| 측정 누적값 | 68.46 | 106.17 | 757.99 | 64.74 | 43,090.98 | 25.63 | 316.70 | 573,489 | 7,879.36 |
| 측정 평균값 | 1.63 | 2.53 | 18.05 | 1.54 | 1,025.98 | 0.61 | 7.54 | 13,654.49 | 187.60 |
| 2021/02/25 00:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 980.99 | 0.80 | [redacted] | 10,641.30 | 187.25 |
| 2021/02/25 00:30 | 1.60 | 0.54 | 17.51 | 0.00 | 974.05 | 0.68 | 9.10 | 11,954.40 | 186.52 |
| 2021/02/25 01:00 | 0.41 | 0.38 | 16.39 | 0.39 | 1,050.35 | 0.62 | 7.69 | 13,321.20 | 186.43 |
| 2021/02/25 01:30 | 0.48 | 0.45 | 15.19 | 0.35 | 1,036.87 | 0.64 | 7.97 | 13,085.70 | 187.18 |
| 2021/02/25 02:00 | 0.55 | 0.58 | 19.64 | 0.82 | 1,024.01 | 0.65 | 8.36 | 12,874.20 | 187.86 |
| 2021/02/25 02:30 | 1.21 | 0.67 | 19.88 | 0.00 | 1,004.99 | 0.66 | 8.35 | 13,020.40 | 188.70 |
| 2021/02/25 03:00 | 1.07 | 0.68 | 18.91 | 0.05 | 1,017.14 | 0.66 | 8.14 | 13,278.20 | 189.14 |
| 2021/02/25 03:30 | 1.17 | 0.72 | 20.21 | 0.00 | 994.03 | 0.64 | 8.10 | 13,460.00 | 188.80 |
| 2021/02/25 04:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 988.45 | 0.84 | [redacted] | 10,215.20 | 188.77 |
| 2021/02/25 04:30 | 1.43 | 0.74 | 20.17 | 0.00 | 973.91 | 0.69 | 8.75 | 12,458.10 | 188.94 |
| 2021/02/25 05:00 | 1.63 | 1.57 | 18.49 | 2.35 | 984.53 | 0.69 | 8.67 | 12,491.40 | 188.69 |
| 2021/02/25 05:30 | 2.05 | 4.20 | 18.05 | 2.02 | 972.23 | 0.71 | 8.78 | 12,485.60 | 189.03 |
| 2021/02/25 06:00 | 1.18 | 3.89 | 18.36 | 1.62 | 1,000.29 | 0.69 | 8.57 | 12,643.50 | 188.67 |
| 2021/02/25 06:30 | 1.48 | 4.47 | 16.40 | 0.96 | 975.81 | 0.68 | 8.45 | 12,895.10 | 188.77 |
| 2021/02/25 07:00 | 0.94 | 4.47 | 15.84 | 0.58 | 1,003.72 | 0.65 | 8.04 | 13,106.40 | 188.91 |
| 2021/02/25 07:30 | 0.79 | 2.47 | 14.24 | 4.93 | 1,052.45 | 0.59 | 6.81 | 14,299.20 | 188.55 |
| 2021/02/25 08:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,037.16 | 0.77 | [redacted] | 11,121.60 | 188.46 |
| 2021/02/25 08:30 | 0.44 | 1.35 | 18.11 | 1.16 | 1,060.05 | 0.59 | 7.02 | 14,118.90 | 188.96 |
| 2021/02/25 09:00 | 0.63 | 3.41 | 17.50 | 6.52 | 1,051.31 | 0.59 | 7.14 | 13,920.90 | 188.57 |
| 2021/02/25 09:30 | 0.75 | 5.63 | 19.08 | 0.03 | 1,054.43 | 0.60 | 7.11 | 14,149.50 | 188.32 |
| 2021/02/25 10:00 | 0.41 | 2.14 | 17.83 | 1.47 | 1,090.18 | 0.56 | 6.45 | 14,606.10 | 187.99 |
| 2021/02/25 10:30 | 0.38 | 1.54 | 18.78 | 0.01 | 1,085.59 | 0.56 | 6.75 | 14,163.80 | 188.09 |
| 2021/02/25 11:00 | 0.75 | 1.32 | 20.26 | 0.59 | 1,058.59 | 0.59 | 7.49 | 13,498.10 | 187.26 |
| 2021/02/25 11:30 | 1.24 | 2.82 | 18.39 | 1.55 | 1,028.81 | 0.62 | 7.91 | 13,230.30 | 187.68 |
| 2021/02/25 12:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,070.00 | 0.75 | [redacted] | 11,450.00 | 187.83 |
| 2021/02/25 12:30 | 1.47 | 1.42 | 19.39 | 0.24 | 1,024.56 | 0.58 | 7.13 | 14,171.90 | 187.06 |
| 2021/02/25 13:00 | 1.09 | 1.38 | 20.23 | 2.21 | 1,041.91 | 0.57 | 6.77 | 14,489.60 | 187.61 |
| 2021/02/25 13:30 | 1.00 | 1.70 | 20.24 | 1.98 | 1,036.46 | 0.56 | 6.92 | 14,341.90 | 187.50 |
| 2021/02/25 14:00 | 1.60 | 4.99 | 20.37 | 7.62 | 1,011.62 | 0.60 | 7.76 | 13,370.40 | 187.50 |
| 2021/02/25 14:30 | 2.45 | 7.20 | 19.93 | 1.28 | 964.55 | 0.61 | 8.36 | 12,728.30 | 186.96 |
| 2021/02/25 15:00 | 1.35 | 5.67 | 19.13 | 4.73 | 1,005.78 | 0.57 | 7.20 | 13,860.60 | 186.74 |
| 2021/02/25 15:30 | 1.71 | 4.49 | 20.06 | 0.00 | 998.43 | 0.59 | 7.59 | 13,689.80 | 187.04 |
| 2021/02/25 16:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,024.23 | 0.70 | [redacted] | 11,952.40 | 186.67 |
| 2021/02/25 16:30 | 1.07 | 2.32 | 18.67 | 0.68 | 1,030.20 | 0.56 | 6.80 | 14,404.00 | 187.17 |
| 2021/02/25 17:00 | 1.71 | 3.37 | 18.27 | 0.06 | 973.75 | 0.62 | 8.05 | 13,123.50 | 187.87 |
| 2021/02/25 17:30 | 1.51 | 4.58 | 17.10 | 2.44 | 964.83 | 0.63 | 8.12 | 12,975.50 | 187.39 |
| 2021/02/25 18:00 | 2.25 | 4.35 | 12.59 | 0.98 | 933.82 | 0.60 | 7.71 | 13,703.80 | 187.00 |
| 2021/02/25 18:30 | 0.93 | 2.12 | 14.93 | 1.46 | 1,023.35 | 0.52 | 5.74 | 15,842.20 | 186.52 |
| 2021/02/25 19:00 | 1.21 | 1.93 | 17.22 | 1.66 | 1,061.37 | 0.55 | 6.35 | 14,957.50 | 186.58 |
| 2021/02/25 19:30 | 0.62 | 1.73 | 18.22 | 0.00 | 1,058.51 | 0.55 | 6.15 | 15,183.50 | 186.93 |
| 2021/02/25 20:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,072.14 | 0.71 | [redacted] | 12,030.00 | 186.40 |
| 2021/02/25 20:30 | 3.81 | 1.71 | 17.31 | 1.55 | 1,067.71 | 0.61 | 7.46 | 13,426.80 | 186.20 |
| 2021/02/25 21:00 | 20.83 | 2.33 | 15.71 | 7.26 | 1,052.20 | 0.60 | 7.20 | 13,548.10 | 186.01 |
| 2021/02/25 21:30 | 0.73 | 2.14 | 20.17 | 0.19 | 1,069.67 | 0.58 | 6.97 | 14,441.70 | 186.66 |
| 2021/02/25 22:00 | 0.71 | 1.52 | 18.69 | 1.25 | 1,088.61 | 0.56 | 6.60 | 14,652.10 | 187.22 |
| 2021/02/25 22:30 | 0.71 | 2.13 | 14.93 | 1.37 | 1,061.92 | 0.60 | 7.25 | 13,955.50 | 187.18 |
| 2021/02/25 23:00 | 0.56 | 2.27 | 17.77 | 0.15 | 1,061.46 | 0.61 | 7.57 | 13,672.00 | 186.62 |
| 2021/02/25 23:30 | 0.55 | 2.78 | 17.83 | 2.23 | 1,066.93 | 0.60 | 7.35 | 13,888.90 | 186.54 |

[보수중/측정] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 황성원 | 이석현 | | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2021/02/26 00:00 ~ 2021/02/26 23:55

| 측정항목코드 | COb | HCL | NOX | SO2 | TM1 | TSP | O2b | FL1 | TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % O | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.41 | 0.35 | 14.60 | 0.00 | 908.23 | 0.51 | 5.52 | 11,423.90 | 184.58 |
| 측정 최대값 | 2.82 | 7.16 | 23.72 | 2.40 | 1,106.49 | 0.71 | 9.35 | 15,543.30 | 188.53 |
| 측정 누적값 | 36.27 | 65.70 | 585.95 | 10.46 | 32,508.51 | 18.29 | 226.62 | 425,016 | 5,790.52 |
| 측정 평균값 | 1.17 | 2.12 | 18.90 | 0.34 | 1,048.66 | 0.59 | 7.31 | 13,710.18 | 186.79 |
| 2021/02/26 00:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,067.55 | 0.74 | [redacted] | 11,986.60 | 187.57 |
| 2021/02/26 00:30 | 1.53 | 3.96 | 18.15 | 0.66 | 1,002.59 | 0.71 | 9.35 | 11,656.70 | 187.15 |
| 2021/02/26 01:00 | 0.69 | 2.37 | 18.83 | 0.09 | 1,069.72 | 0.59 | 7.11 | 13,841.00 | 186.48 |
| 2021/02/26 01:30 | 0.47 | 1.66 | 21.53 | 0.47 | 1,106.49 | 0.56 | 6.57 | 14,815.70 | 186.98 |
| 2021/02/26 02:00 | 1.01 | 1.88 | 20.41 | 0.18 | 1,042.63 | 0.60 | 7.49 | 13,780.80 | 187.88 |
| 2021/02/26 02:30 | 0.73 | 1.67 | 22.68 | 0.01 | 1,084.28 | 0.54 | 6.42 | 14,910.60 | 187.81 |
| 2021/02/26 03:00 | 0.59 | 1.79 | 18.91 | 0.17 | 1,081.03 | 0.58 | 6.90 | 14,151.80 | 187.14 |
| 2021/02/26 03:30 | 0.53 | 3.33 | 18.04 | 1.52 | 1,092.65 | 0.58 | 6.83 | 14,131.60 | 186.93 |
| 2021/02/26 04:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,092.17 | 0.75 | [redacted] | 11,319.00 | 187.56 |
| 2021/02/26 04:30 | 0.89 | 4.96 | 17.97 | 0.54 | 1,036.89 | 0.63 | 8.02 | 13,039.60 | 187.20 |
| 2021/02/26 05:00 | 1.16 | 2.68 | 18.34 | 0.00 | 1,032.50 | 0.62 | 7.94 | 13,129.20 | 184.86 |
| 2021/02/26 05:30 | 1.15 | 2.74 | 20.24 | 1.11 | 1,027.45 | 0.60 | 7.72 | 13,347.00 | 184.58 |
| 2021/02/26 06:00 | 1.67 | 5.31 | 20.28 | 0.05 | 1,004.40 | 0.65 | 8.67 | 12,328.20 | 185.71 |
| 2021/02/26 06:30 | 0.77 | 5.61 | 16.85 | 1.15 | 1,045.83 | 0.59 | 7.24 | 13,878.10 | 186.36 |
| 2021/02/26 07:00 | 0.66 | 6.39 | 18.00 | 2.40 | 1,073.09 | 0.57 | 6.94 | 14,245.80 | 186.99 |
| 2021/02/26 07:30 | 0.79 | 5.80 | 19.33 | 1.24 | 1,056.37 | 0.58 | 7.03 | 14,231.00 | 187.05 |
| 2021/02/26 08:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,003.33 | 0.73 | [redacted] | 11,761.90 | 187.08 |
| 2021/02/26 08:30 | 1.56 | 7.16 | 18.85 | 0.87 | 1,006.07 | 0.60 | 7.45 | 13,814.50 | 187.43 |
| 2021/02/26 09:00 | 1.18 | 7.71 | 16.31 | 0.87 | 1,026.13 | 0.52 | 9.28 | 16,142.50 | 188.15 |
| 2021/02/26 09:30 | 0.00 | 0.01 | 0.89 | 0.00 | 1,041.06 | 0.43 | 20.96 | 19,004.80 | 187.92 |
| 2021/02/26 10:00 | 11.56 | 16.12 | 84.06 | 13.16 | 1,068.58 | 0.42 | 9.96 | 19,341.90 | 188.76 |
| 2021/02/26 10:30 | 81.96 | 13.74 | 77.63 | 31.99 | 1,007.92 | 0.42 | 3.65 | 18,899.90 | 188.97 |
| 2021/02/26 11:00 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 1.76 | 1,000.41 | 0.42 | 20.96 | 18,897.30 | 188.15 |
| 2021/02/26 11:30 | 0.00 | 1.12 | 12.47 | 2.04 | 1,043.71 | 0.42 | 19.09 | 18,303.40 | 187.29 |
| 2021/02/26 12:00 | 0.66 | 11.24 | 45.08 | 0.38 | 1,033.82 | 0.43 | 9.49 | 18,175.10 | 186.51 |
| 2021/02/26 12:30 | 0.82 | 11.48 | 43.96 | 2.85 | 1,056.75 | 0.42 | 7.01 | 18,471.20 | 186.75 |
| 2021/02/26 13:00 | 0.81 | 7.20 | 32.85 | 1.15 | 1,052.24 | 0.42 | 12.01 | 18,871.20 | 187.53 |
| 2021/02/26 13:30 | 0.71 | 4.56 | 22.54 | 0.12 | 1,049.26 | 0.44 | 15.13 | 18,814.20 | 187.08 |
| 2021/02/26 14:00 | 137.27 | 9.11 | 115.18 | 49.10 | 1,033.83 | 0.43 | 1.74 | 18,401.50 | 186.34 |
| 2021/02/26 14:30 | 1.08 | 4.58 | 33.27 | 0.03 | 1,056.21 | 0.42 | 11.86 | 18,372.90 | 186.16 |
| 2021/02/26 15:00 | 2.19 | 0.76 | 23.72 | 0.00 | 1,020.03 | 0.60 | 7.91 | 13,071.70 | 185.65 |
| 2021/02/26 15:30 | 2.08 | 0.59 | 21.02 | 0.00 | 1,033.64 | 0.55 | 6.95 | 14,225.40 | 186.07 |
| 2021/02/26 16:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 959.30 | 0.73 | [redacted] | 11,094.10 | 186.50 |
| 2021/02/26 16:30 | 2.14 | 0.68 | 18.40 | 0.00 | 978.73 | 0.57 | 7.42 | 13,824.00 | 186.20 |
| 2021/02/26 17:00 | 1.87 | 0.68 | 17.83 | 0.00 | 986.40 | 0.59 | 7.54 | 13,597.60 | 186.42 |
| 2021/02/26 17:30 | 2.82 | 0.70 | 14.78 | 0.00 | 908.23 | 0.67 | 9.30 | 11,423.90 | 185.85 |
| 2021/02/26 18:00 | 2.11 | 0.63 | 14.60 | 0.00 | 971.43 | 0.59 | 7.54 | 13,538.60 | 184.82 |
| 2021/02/26 18:30 | 1.12 | 0.55 | 17.27 | 0.00 | 1,095.69 | 0.51 | 5.52 | 15,543.30 | 186.06 |
| 2021/02/26 19:00 | 2.11 | 0.56 | 20.28 | 0.00 | 1,105.49 | 0.56 | 6.26 | 14,647.80 | 187.70 |
| 2021/02/26 19:30 | 1.22 | 0.64 | 20.04 | 0.00 | 1,059.02 | 0.58 | 7.31 | 13,505.00 | 186.93 |
| 2021/02/26 20:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,087.80 | 0.72 | [redacted] | 11,651.30 | 186.63 |
| 2021/02/26 20:30 | 0.43 | 0.37 | 19.86 | 0.00 | 1,105.69 | 0.56 | 6.75 | 14,013.30 | 186.59 |
| 2021/02/26 21:00 | 0.53 | 0.35 | 18.04 | 0.00 | 1,097.16 | 0.56 | 6.80 | 14,063.80 | 187.00 |
| 2021/02/26 21:30 | 0.41 | 0.36 | 20.08 | 0.00 | 1,103.74 | 0.57 | 6.75 | 13,928.50 | 187.54 |
| 2021/02/26 22:00 | 0.61 | 0.37 | 17.05 | 0.00 | 1,085.36 | 0.59 | 7.19 | 13,527.50 | 187.74 |
| 2021/02/26 22:30 | 0.76 | 0.36 | 18.32 | 0.00 | 1,096.70 | 0.56 | 6.31 | 14,720.70 | 188.39 |
| 2021/02/26 23:00 | 0.69 | 0.39 | 17.13 | 0.00 | 1,055.01 | 0.62 | 7.87 | 12,695.90 | 188.48 |
| 2021/02/26 23:30 | 0.98 | 0.40 | 19.12 | 0.00 | 1,044.20 | 0.61 | 7.52 | 13,387.00 | 188.53 |

[교정중/점검] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]