# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 천학수 | 김계홍 | 최서윤 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2021/09/02 00:00 ~ 2021/09/02 23:55

| 측정항목코드 | C0b | HCL | NOX | S02 | TM1 | TSP | 02b | FL1 | TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % 0 | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.48 | 0.45 | 10.72 | 0.00 | 911.17 | 0.41 | 5.29 | 13,564.50 | 187.50 |
| 측정 최대값 | 20.98 | 0.84 | 16.38 | 5.90 | 1,025.32 | 0.50 | 7.82 | 16,277.80 | 190.45 |
| 측정 누적값 | 150.83 | 24.26 | 581.35 | 30.79 | 40,857.04 | 18.97 | 273.07 | 625,579 | 7,915.81 |
| 측정 평균값 | 3.59 | 0.58 | 13.84 | 0.73 | 972.79 | 0.45 | 6.50 | 14,894.75 | 188.47 |
| 2021/09/02 00:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,004.10 | 0.57 | [redacted] | 12,548.60 | 188.52 |
| 2021/09/02 00:30 | 2.93 | 0.53 | 11.49 | 0.16 | 962.11 | 0.44 | 6.32 | 15,156.20 | 188.74 |
| 2021/09/02 01:00 | 1.90 | 0.53 | 12.01 | 4.14 | 968.69 | 0.44 | 6.14 | 15,217.40 | 187.96 |
| 2021/09/02 01:30 | 13.42 | 0.48 | 12.32 | 5.90 | 1,002.41 | 0.42 | 5.29 | 16,277.80 | 188.52 |
| 2021/09/02 02:00 | 6.37 | 0.53 | 13.07 | 0.56 | 980.57 | 0.44 | 6.09 | 15,291.90 | 188.52 |
| 2021/09/02 02:30 | 2.06 | 0.59 | 14.02 | 0.58 | 969.41 | 0.45 | 6.49 | 14,755.80 | 188.28 |
| 2021/09/02 03:00 | 0.64 | 0.64 | 13.68 | 0.00 | 944.21 | 0.47 | 7.11 | 13,949.60 | 188.40 |
| 2021/09/02 03:30 | 1.18 | 0.66 | 12.23 | 0.00 | 959.80 | 0.46 | 6.79 | 14,304.90 | 188.20 |
| 2021/09/02 04:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 975.36 | 0.58 | [redacted] | 11,873.90 | 187.77 |
| 2021/09/02 04:30 | 0.80 | 0.84 | 13.98 | 1.17 | 960.16 | 0.47 | 7.18 | 13,747.50 | 188.20 |
| 2021/09/02 05:00 | 5.71 | 0.67 | 15.13 | 2.39 | 995.96 | 0.44 | 6.11 | 15,061.50 | 188.24 |
| 2021/09/02 05:30 | 0.75 | 0.63 | 15.72 | 0.00 | 961.55 | 0.45 | 6.64 | 14,830.20 | 187.50 |
| 2021/09/02 06:00 | 2.64 | 0.52 | 15.04 | 0.00 | 1,002.44 | 0.42 | 5.59 | 15,840.30 | 187.69 |
| 2021/09/02 06:30 | 1.01 | 0.55 | 15.36 | 1.41 | 980.61 | 0.45 | 6.55 | 14,515.50 | 187.63 |
| 2021/09/02 07:00 | 14.34 | 0.54 | 13.34 | 3.32 | 1,004.49 | 0.44 | 6.06 | 15,127.00 | 187.92 |
| 2021/09/02 07:30 | 0.80 | 0.70 | 13.54 | 0.00 | 947.41 | 0.49 | 7.52 | 13,758.10 | 188.98 |
| 2021/09/02 08:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 956.78 | 0.59 | [redacted] | 11,946.60 | 188.43 |
| 2021/09/02 08:30 | 0.48 | 0.72 | 15.16 | 0.00 | 978.87 | 0.45 | 6.61 | 14,873.10 | 188.02 |
| 2021/09/02 09:00 | 2.17 | 0.57 | 14.99 | 0.00 | 966.89 | 0.45 | 6.63 | 15,150.40 | 187.87 |
| 2021/09/02 09:30 | 8.13 | 0.50 | 13.79 | 2.17 | 992.32 | 0.43 | 6.05 | 15,519.10 | 188.09 |
| 2021/09/02 10:00 | 0.91 | 0.58 | 14.03 | 3.20 | 977.45 | 0.46 | 6.72 | 14,678.30 | 189.02 |
| 2021/09/02 10:30 | 0.52 | 0.65 | 16.38 | 0.08 | 993.96 | 0.45 | 6.40 | 15,105.40 | 189.55 |
| 2021/09/02 11:00 | 1.17 | 0.62 | 13.37 | 0.70 | 1,005.11 | 0.44 | 6.05 | 15,419.30 | 189.53 |
| 2021/09/02 11:30 | 0.83 | 0.73 | 11.60 | 0.00 | 964.35 | 0.48 | 7.22 | 14,112.00 | 190.45 |
| 2021/09/02 12:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 958.34 | 0.59 | [redacted] | 11,760.80 | 189.68 |
| 2021/09/02 12:30 | 15.12 | 0.71 | 15.45 | 0.29 | 1,025.32 | 0.41 | 5.42 | 16,147.80 | 189.19 |
| 2021/09/02 13:00 | 1.31 | 0.58 | 14.63 | 0.00 | 985.53 | 0.45 | 6.68 | 14,899.60 | 189.27 |
| 2021/09/02 13:30 | 0.56 | 0.60 | 13.04 | 0.00 | 931.26 | 0.49 | 7.59 | 13,793.70 | 189.23 |
| 2021/09/02 14:00 | 1.67 | 0.55 | 15.77 | 0.00 | 976.35 | 0.44 | 6.65 | 14,875.10 | 188.61 |
| 2021/09/02 14:30 | 18.81 | 0.46 | 15.83 | 2.93 | 1,019.31 | 0.42 | 5.60 | 16,065.60 | 188.24 |
| 2021/09/02 15:00 | 1.85 | 0.49 | 13.56 | 0.17 | 980.72 | 0.45 | 6.61 | 15,064.20 | 188.65 |
| 2021/09/02 15:30 | 0.81 | 0.55 | 13.46 | 0.00 | 911.17 | 0.49 | 7.82 | 13,749.90 | 188.89 |
| 2021/09/02 16:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 963.79 | 0.59 | [redacted] | 12,036.60 | 187.91 |
| 2021/09/02 16:30 | 0.58 | 0.66 | 13.58 | 0.00 | 958.57 | 0.45 | 6.65 | 15,252.00 | 187.88 |
| 2021/09/02 17:00 | 0.63 | 0.57 | 15.19 | 0.00 | 963.21 | 0.45 | 6.65 | 15,253.60 | 188.44 |
| 2021/09/02 17:30 | 0.88 | 0.55 | 14.37 | 0.10 | 962.05 | 0.46 | 6.69 | 14,946.40 | 188.31 |
| 2021/09/02 18:00 | 2.56 | 0.52 | 16.32 | 0.43 | 994.55 | 0.45 | 6.17 | 15,216.10 | 188.28 |
| 2021/09/02 18:30 | 20.98 | 0.45 | 12.93 | 0.59 | 1,002.70 | 0.43 | 5.71 | 15,775.90 | 188.48 |
| 2021/09/02 19:00 | 0.82 | 0.58 | 12.61 | 0.00 | 917.49 | 0.50 | 7.70 | 13,564.50 | 188.57 |
| 2021/09/02 19:30 | 0.94 | 0.56 | 10.72 | 0.46 | 928.87 | 0.48 | 7.30 | 13,983.40 | 188.80 |
| 2021/09/02 20:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 974.01 | 0.60 | [redacted] | 11,820.50 | 189.07 |
| 2021/09/02 20:30 | 1.65 | 0.55 | 13.33 | 0.00 | 966.00 | 0.46 | 6.56 | 14,710.10 | 189.07 |
| 2021/09/02 21:00 | 4.18 | 0.51 | 13.37 | 0.02 | 977.21 | 0.44 | 5.93 | 15,363.70 | 188.32 |
| 2021/09/02 21:30 | 1.40 | 0.53 | 14.49 | 0.02 | 963.94 | 0.46 | 6.53 | 14,622.60 | 187.86 |
| 2021/09/02 22:00 | 2.96 | 0.50 | 14.16 | 0.00 | 975.85 | 0.44 | 6.07 | 15,187.80 | 187.97 |
| 2021/09/02 22:30 | 1.93 | 0.50 | 14.74 | 0.00 | 978.35 | 0.44 | 6.08 | 15,199.70 | 188.12 |
| 2021/09/02 23:00 | 1.60 | 0.52 | 12.32 | 0.00 | 976.39 | 0.45 | 6.22 | 15,068.50 | 188.20 |
| 2021/09/02 23:30 | 0.83 | 0.54 | 11.23 | 0.00 | 943.43 | 0.47 | 6.88 | 14,147.80 | 188.12 |

[보수중/점검] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 고태진 | 정성보 | 최석영 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정전 값)
- 조회기간 : 2021/09/03 00:00 ~ 2021/09/03 23:55

| 측정항목코드 | COb | HCL | NOX | SO2 | TM1 | TSP | 02b | FL1 | TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % O | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.25 | 0.41 | 10.08 | 0.00 | 935.57 | 0.42 | 4.91 | 13,325.70 | 186.58 |
| 측정 최대값 | 22.59 | 0.96 | 17.10 | 3.54 | 1,015.41 | 0.49 | 7.60 | 16,751.30 | 189.78 |
| 측정 누적값 | 112.47 | 18.42 | 430.50 | 12.80 | 31,161.79 | 14.77 | 211.58 | 472,326 | 6,029.94 |
| 측정 평균값 | 3.51 | 0.58 | 13.45 | 0.40 | 973.81 | 0.46 | 6.61 | 14,760.20 | 188.44 |
| 2021/09/03 00:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 936.05 | 0.60 | [redacted] | 11,255.70 | 187.20 |
| 2021/09/03 00:30 | 0.78 | 0.53 | 15.52 | 0.01 | 983.33 | 0.44 | 6.25 | 14,776.00 | 187.06 |
| 2021/09/03 01:00 | 1.69 | 0.52 | 14.06 | 1.11 | 976.64 | 0.45 | 6.50 | 14,440.10 | 187.23 |
| 2021/09/03 01:30 | 2.70 | 0.50 | 13.86 | 1.73 | 993.21 | 0.44 | 5.90 | 15,326.30 | 188.08 |
| 2021/09/03 02:00 | 19.46 | 0.47 | 12.44 | 2.49 | 997.25 | 0.43 | 5.64 | 15,588.10 | 188.56 |
| 2021/09/03 02:30 | 1.06 | 0.52 | 14.82 | 0.00 | 974.37 | 0.45 | 6.19 | 15,146.10 | 189.02 |
| 2021/09/03 03:00 | 22.59 | 0.42 | 14.64 | 3.54 | 1,010.87 | 0.42 | 4.91 | 16,751.30 | 189.38 |
| 2021/09/03 03:30 | 1.30 | 0.56 | 10.92 | 0.24 | 952.31 | 0.48 | 7.11 | 14,150.80 | 189.36 |
| 2021/09/03 04:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 966.35 | 0.58 | [redacted] | 12,506.80 | 188.90 |
| 2021/09/03 04:30 | 0.85 | 0.64 | 13.79 | 0.17 | 947.43 | 0.48 | 6.76 | 14,806.50 | 189.69 |
| 2021/09/03 05:00 | 3.28 | 0.56 | 14.13 | 0.11 | 968.86 | 0.46 | 6.28 | 15,126.00 | 189.55 |
| 2021/09/03 05:30 | 1.24 | 0.59 | 13.99 | 0.00 | 939.74 | 0.48 | 6.98 | 14,611.80 | 188.75 |
| 2021/09/03 06:00 | 1.76 | 0.55 | 13.41 | 0.00 | 947.73 | 0.46 | 6.55 | 14,849.90 | 188.10 |
| 2021/09/03 06:30 | 1.33 | 0.59 | 13.18 | 0.00 | 945.09 | 0.48 | 7.20 | 13,736.30 | 187.92 |
| 2021/09/03 07:00 | 0.70 | 0.67 | 13.88 | 0.00 | 969.02 | 0.48 | 7.15 | 13,756.30 | 187.67 |
| 2021/09/03 07:30 | 0.61 | 0.96 | 15.60 | 3.26 | 957.37 | 0.49 | 7.46 | 13,594.60 | 187.76 |
| 2021/09/03 08:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 939.63 | 0.61 | [redacted] | 11,941.90 | 188.90 |
| 2021/09/03 08:30 | 0.82 | 0.72 | 14.46 | 0.14 | 971.98 | 0.46 | 6.38 | 15,214.10 | 189.16 |
| 2021/09/03 09:00 | 0.72 | 1.89 | 7.77 | 0.14 | 913.21 | 0.44 | 11.11 | 16,594.50 | 189.58 |
| 2021/09/03 09:30 | 61.69 | 22.12 | 55.57 | 24.51 | 967.83 | 0.36 | 0.11 | 14,694.60 | 189.88 |
| 2021/09/03 10:00 | 126.05 | 13.46 | 110.31 | 48.26 | 1,006.93 | 0.36 | 2.72 | 19,781.30 | 190.30 |
| 2021/09/03 10:30 | 78.41 | 6.58 | 66.39 | 24.46 | 978.59 | 0.36 | 3.91 | 19,944.70 | 190.34 |
| 2021/09/03 11:00 | 1.88 | 1.52 | 22.61 | 0.95 | 929.46 | 0.36 | 7.07 | 19,679.70 | 189.35 |
| 2021/09/03 11:30 | 1.67 | 0.28 | 13.07 | 2.18 | 934.78 | 0.36 | 14.06 | 19,811.00 | 189.71 |
| 2021/09/03 12:00 | 0.01 | 0.00 | 0.59 | 0.09 | 946.48 | 0.35 | 21.01 | 19,516.40 | 187.69 |
| 2021/09/03 12:30 | 11.76 | 5.78 | 9.69 | 4.09 | 947.73 | 0.35 | 16.50 | 19,665.40 | 187.27 |
| 2021/09/03 13:00 | 28.27 | 4.45 | 25.86 | 5.57 | 944.02 | 0.35 | 10.17 | 19,727.50 | 188.25 |
| 2021/09/03 13:30 | 2.12 | 6.58 | 5.57 | 0.23 | 933.00 | 0.36 | 11.09 | 19,399.30 | 186.71 |
| 2021/09/03 14:00 | 57.67 | 1.05 | 37.12 | 10.39 | 938.12 | 0.36 | 4.85 | 19,931.00 | 188.65 |
| 2021/09/03 14:30 | 2.05 | 0.41 | 17.10 | 0.00 | 1,001.82 | 0.43 | 5.82 | 16,231.40 | 189.41 |
| 2021/09/03 15:00 | 0.99 | 0.47 | 14.13 | 0.00 | 977.76 | 0.47 | 7.01 | 14,781.70 | 189.69 |
| 2021/09/03 15:30 | 1.98 | 0.54 | 14.74 | 0.00 | 967.91 | 0.47 | 6.85 | 14,954.40 | 189.78 |
| 2021/09/03 16:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 983.05 | 0.61 | [redacted] | 11,754.50 | 189.65 |
| 2021/09/03 16:30 | 2.16 | 0.57 | 12.60 | 0.00 | 971.33 | 0.45 | 6.32 | 15,732.90 | 189.61 |
| 2021/09/03 17:00 | 3.54 | 0.63 | 10.09 | 0.00 | 935.57 | 0.49 | 7.25 | 14,763.90 | 189.75 |
| 2021/09/03 17:30 | 4.78 | 0.66 | 10.08 | 0.00 | 953.25 | 0.48 | 6.96 | 14,549.30 | 189.01 |
| 2021/09/03 18:00 | 15.22 | 0.58 | 12.27 | 0.00 | 1,010.13 | 0.43 | 5.44 | 16,315.10 | 188.97 |
| 2021/09/03 18:30 | 5.95 | 0.64 | 13.49 | 0.00 | 979.67 | 0.46 | 6.41 | 15,227.00 | 189.45 |
| 2021/09/03 19:00 | 6.79 | 0.66 | 11.94 | 0.00 | 984.45 | 0.46 | 6.50 | 14,719.50 | 188.62 |
| 2021/09/03 19:30 | 4.10 | 0.68 | 10.96 | 0.00 | 972.45 | 0.46 | 6.64 | 14,975.30 | 187.69 |
| 2021/09/03 20:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,000.35 | 0.59 | [redacted] | 12,692.80 | 188.01 |
| 2021/09/03 20:30 | 0.53 | 0.55 | 13.18 | 0.00 | 958.06 | 0.48 | 7.36 | 13,804.80 | 187.56 |
| 2021/09/03 21:00 | 0.53 | 0.55 | 13.09 | 0.00 | 978.35 | 0.46 | 6.97 | 14,182.10 | 186.80 |
| 2021/09/03 21:30 | 0.71 | 0.56 | 12.90 | 0.00 | 968.97 | 0.47 | 7.22 | 13,816.50 | 186.58 |
| 2021/09/03 22:00 | 0.81 | 0.54 | 14.10 | 0.00 | 978.09 | 0.47 | 7.08 | 13,959.40 | 186.83 |
| 2021/09/03 22:30 | 1.59 | 0.51 | 13.65 | 0.00 | 1,006.98 | 0.45 | 6.40 | 14,630.90 | 187.26 |
| 2021/09/03 23:00 | 0.32 | 0.51 | 14.08 | 0.00 | 1,015.41 | 0.45 | 6.49 | 14,482.20 | 187.79 |
| 2021/09/03 23:30 | 0.25 | 0.56 | 13.40 | 0.00 | 966.39 | 0.49 | 7.60 | 13,325.70 | 187.85 |

[보정중/유량] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 고태진 | 정성보 | 최서영 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2021/09/04 00:00 ~ 2021/09/04 23:55

| 측정항목코드 | C0b | HCL | NOX | S02 | TM1 | TSP | 02b | FL1 | TMP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % 0 | SM3 | DEG | | |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 | | |
| 측정 최소값 | 0.29 | 0.43 | 9.77 | 0.00 | 901.65 | 0.41 | 4.98 | 13,506.10 | 186.24 | | |
| 측정 최대값 | 42.02 | 0.65 | 18.26 | 0.05 | 1,026.05 | 0.52 | 8.08 | 17,653.70 | 192.15 | | |
| 측정 누적값 | 147.17 | 22.61 | 620.78 | 0.12 | 40,806.44 | 19.62 | 287.46 | 609,952 | 7,931.89 | | |
| 측정 평균값 | 3.50 | 0.54 | 14.78 | 0.00 | 971.58 | 0.47 | 6.84 | 14,522.65 | 188.85 | | |
| 2021/09/04 00:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 964.79 | 0.61 | [redacted] | 11,280.10 | 187.88 | | |
| 2021/09/04 00:30 | 0.52 | 0.51 | 15.89 | 0.00 | 988.98 | 0.47 | 6.79 | 14,349.90 | 188.08 | | |
| 2021/09/04 01:00 | 0.82 | 0.50 | 16.72 | 0.00 | 998.99 | 0.45 | 6.58 | 14,439.60 | 187.98 | | |
| 2021/09/04 01:30 | 2.65 | 0.53 | 13.57 | 0.00 | 1,004.94 | 0.47 | 6.82 | 13,992.70 | 187.77 | | |
| 2021/09/04 02:00 | 0.29 | 0.54 | 18.26 | 0.00 | 986.59 | 0.48 | 7.20 | 13,775.90 | 187.70 | | |
| 2021/09/04 02:30 | 0.50 | 0.53 | 17.91 | 0.00 | 1,026.05 | 0.45 | 6.33 | 14,830.70 | 188.33 | | |
| 2021/09/04 03:00 | 0.87 | 0.57 | 15.65 | 0.00 | 965.60 | 0.49 | 7.35 | 13,757.40 | 189.15 | | |
| 2021/09/04 03:30 | 0.69 | 0.58 | 14.36 | 0.00 | 962.02 | 0.49 | 7.34 | 13,744.90 | 188.39 | | |
| 2021/09/04 04:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 996.39 | 0.60 | [redacted] | 11,445.80 | 187.43 | | |
| 2021/09/04 04:30 | 0.51 | 0.48 | 16.71 | 0.00 | 1,006.99 | 0.46 | 6.55 | 14,277.20 | 187.39 | | |
| 2021/09/04 05:00 | 0.46 | 0.54 | 15.41 | 0.00 | 973.74 | 0.47 | 7.28 | 13,506.10 | 186.24 | | |
| 2021/09/04 05:30 | 4.39 | 0.52 | 14.56 | 0.00 | 984.27 | 0.45 | 6.54 | 14,650.50 | 186.64 | | |
| 2021/09/04 06:00 | 1.29 | 0.51 | 16.68 | 0.00 | 997.99 | 0.45 | 6.27 | 14,949.10 | 187.10 | | |
| 2021/09/04 06:30 | 0.78 | 0.55 | 14.07 | 0.00 | 962.10 | 0.46 | 6.99 | 14,574.80 | 186.98 | | |
| 2021/09/04 07:00 | 6.06 | 0.52 | 16.35 | 0.00 | 977.69 | 0.47 | 6.78 | 15,259.10 | 188.33 | | |
| 2021/09/04 07:30 | 0.54 | 0.55 | 18.02 | 0.00 | 958.73 | 0.49 | 7.30 | 14,373.00 | 189.21 | | |
| 2021/09/04 08:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 983.30 | 0.60 | [redacted] | 12,502.30 | 188.72 | | |
| 2021/09/04 08:30 | 1.78 | 0.55 | 16.21 | 0.00 | 950.65 | 0.49 | 7.35 | 14,444.40 | 188.41 | | |
| 2021/09/04 09:00 | 0.89 | 0.56 | 17.80 | 0.00 | 948.45 | 0.48 | 7.37 | 14,205.90 | 187.83 | | |
| 2021/09/04 09:30 | 0.59 | 0.57 | 16.09 | 0.00 | 951.89 | 0.48 | 7.28 | 14,256.40 | 188.07 | | |
| 2021/09/04 10:00 | 1.45 | 0.57 | 11.70 | 0.00 | 927.52 | 0.49 | 7.21 | 14,295.70 | 188.50 | | |
| 2021/09/04 10:30 | 2.34 | 0.58 | 13.47 | 0.00 | 932.81 | 0.48 | 7.20 | 14,074.50 | 188.47 | | |
| 2021/09/04 11:00 | 2.83 | 0.55 | 9.77 | 0.00 | 929.11 | 0.46 | 6.91 | 14,509.20 | 188.80 | | |
| 2021/09/04 11:30 | 4.04 | 0.57 | 11.29 | 0.00 | 944.17 | 0.45 | 6.66 | 14,718.00 | 188.55 | | |
| 2021/09/04 12:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 944.41 | 0.59 | [redacted] | 11,679.90 | 188.49 | | |
| 2021/09/04 12:30 | 8.65 | 0.49 | 14.84 | 0.00 | 997.00 | 0.43 | 5.53 | 16,728.30 | 190.64 | | |
| 2021/09/04 13:00 | 3.06 | 0.57 | 11.74 | 0.00 | 950.54 | 0.48 | 6.96 | 14,701.30 | 191.90 | | |
| 2021/09/04 13:30 | 42.02 | 0.43 | 14.49 | 0.05 | 1,006.41 | 0.41 | 4.98 | 17,653.70 | 191.96 | | |
| 2021/09/04 14:00 | 1.30 | 0.63 | 11.02 | 0.00 | 921.43 | 0.50 | 7.86 | 13,830.10 | 192.15 | | |
| 2021/09/04 14:30 | 21.18 | 0.58 | 12.52 | 0.00 | 939.45 | 0.47 | 6.99 | 14,681.70 | 190.60 | | |
| 2021/09/04 15:00 | 1.50 | 0.65 | 12.41 | 0.00 | 905.23 | 0.50 | 7.97 | 13,721.30 | 189.41 | | |
| 2021/09/04 15:30 | 5.33 | 0.62 | 11.20 | 0.00 | 915.09 | 0.48 | 7.40 | 14,560.40 | 190.56 | | |
| 2021/09/04 16:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 926.26 | 0.62 | [redacted] | 11,865.50 | 191.30 | | |
| 2021/09/04 16:30 | 0.95 | 0.62 | 11.42 | 0.00 | 901.65 | 0.52 | 8.08 | 13,644.60 | 191.25 | | |
| 2021/09/04 17:00 | 0.94 | 0.58 | 14.04 | 0.00 | 934.21 | 0.47 | 6.94 | 14,701.60 | 190.61 | | |
| 2021/09/04 17:30 | 4.21 | 0.54 | 14.02 | 0.00 | 974.37 | 0.44 | 6.08 | 15,700.10 | 190.48 | | |
| 2021/09/04 18:00 | 9.64 | 0.52 | 15.45 | 0.03 | 1,002.56 | 0.43 | 5.90 | 15,735.70 | 190.55 | | |
| 2021/09/04 18:30 | 0.51 | 0.56 | 15.63 | 0.00 | 999.05 | 0.45 | 6.34 | 14,671.60 | 190.17 | | |
| 2021/09/04 19:00 | 0.32 | 0.56 | 16.28 | 0.00 | 1,007.79 | 0.45 | 6.49 | 14,443.30 | 189.55 | | |
| 2021/09/04 19:30 | 0.36 | 0.57 | 16.71 | 0.04 | 1,013.44 | 0.46 | 6.61 | 14,227.00 | 188.90 | | |
| 2021/09/04 20:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 976.33 | 0.61 | [redacted] | 11,204.90 | 188.58 | | |
| 2021/09/04 20:30 | 0.65 | 0.48 | 15.74 | 0.00 | 991.95 | 0.48 | 7.03 | 13,885.10 | 188.11 | | |
| 2021/09/04 21:00 | 0.48 | 0.49 | 16.51 | 0.00 | 967.03 | 0.48 | 7.36 | 13,754.00 | 187.82 | | |
| 2021/09/04 21:30 | 2.98 | 0.46 | 13.31 | 0.00 | 992.66 | 0.46 | 6.53 | 14,655.60 | 187.59 | | |
| 2021/09/04 22:00 | 1.02 | 0.47 | 15.13 | 0.00 | 995.67 | 0.46 | 6.68 | 14,362.90 | 187.59 | | |
| 2021/09/04 22:30 | 3.70 | 0.47 | 15.20 | 0.00 | 995.14 | 0.46 | 6.79 | 14,208.20 | 187.89 | | |
| 2021/09/04 23:00 | 3.25 | 0.46 | 16.04 | 0.00 | 1,012.00 | 0.45 | 6.30 | 14,759.70 | 188.15 | | |
| 2021/09/04 23:30 | 0.83 | 0.48 | 16.59 | 0.00 | 1,004.49 | 0.46 | 6.54 | 14,340.30 | 188.09 | | |

[보정중/유량] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]