# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 김승원 | 박계홍 | 최시영 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2021/09/17 00:00 ~ 2021/09/17 23:55

| 측정항목코드 | COb | HCL | NOX | SO2 | TM1 | TSP | 02b | FL1 | TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % O | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.39 | 0.38 | 9.95 | 0.00 | 910.17 | 0.43 | 5.91 | 13,181.50 | 186.94 |
| 측정 최대값 | 25.74 | 0.63 | 17.13 | 0.00 | 1,016.78 | 0.51 | 8.10 | 15,932.10 | 189.90 |
| 측정 누적값 | 106.34 | 22.53 | 591.66 | 0.00 | 41,026.47 | 19.48 | 289.50 | 608,867 | 7,905.19 |
| 측정 평균값 | 2.53 | 0.54 | 14.09 | 0.00 | 976.82 | 0.46 | 6.89 | 14,496.82 | 188.22 |
| 2021/09/17 00:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 937.82 | 0.60 | [redacted] | 11,795.40 | 189.76 |
| 2021/09/17 00:30 | 1.33 | 0.55 | 9.95 | 0.00 | 910.17 | 0.51 | 8.00 | 13,181.50 | 189.29 |
| 2021/09/17 01:00 | 13.48 | 0.48 | 11.40 | 0.00 | 947.71 | 0.46 | 6.58 | 15,120.30 | 189.45 |
| 2021/09/17 01:30 | 1.02 | 0.51 | 13.34 | 0.00 | 966.55 | 0.46 | 6.70 | 14,684.70 | 189.29 |
| 2021/09/17 02:00 | 18.11 | 0.49 | 13.66 | 0.00 | 953.15 | 0.46 | 6.88 | 14,655.20 | 189.39 |
| 2021/09/17 02:30 | 1.40 | 0.57 | 12.85 | 0.00 | 912.28 | 0.51 | 8.10 | 13,229.40 | 188.46 |
| 2021/09/17 03:00 | 1.03 | 0.52 | 15.87 | 0.00 | 948.69 | 0.45 | 6.73 | 14,790.90 | 187.76 |
| 2021/09/17 03:30 | 1.18 | 0.54 | 15.14 | 0.00 | 939.20 | 0.47 | 7.22 | 14,716.30 | 188.93 |
| 2021/09/17 04:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,007.55 | 0.56 | [redacted] | 13,270.40 | 189.81 |
| 2021/09/17 04:30 | 0.84 | 0.56 | 12.84 | 0.00 | 955.13 | 0.50 | 8.07 | 13,399.30 | 189.90 |
| 2021/09/17 05:00 | 1.01 | 0.54 | 15.11 | 0.00 | 967.32 | 0.46 | 6.74 | 15,045.30 | 189.66 |
| 2021/09/17 05:30 | 0.96 | 0.56 | 13.96 | 0.00 | 966.08 | 0.48 | 7.49 | 14,282.30 | 188.84 |
| 2021/09/17 06:00 | 25.74 | 0.38 | 13.59 | 0.00 | 970.70 | 0.45 | 6.18 | 15,932.10 | 188.07 |
| 2021/09/17 06:30 | 1.10 | 0.56 | 13.57 | 0.00 | 954.15 | 0.48 | 7.51 | 13,647.00 | 187.15 |
| 2021/09/17 07:00 | 11.25 | 0.50 | 15.08 | 0.00 | 1,003.43 | 0.44 | 6.02 | 15,423.40 | 188.19 |
| 2021/09/17 07:30 | 1.00 | 0.53 | 12.51 | 0.00 | 1,016.78 | 0.47 | 6.67 | 14,584.20 | 189.64 |
| 2021/09/17 08:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,007.74 | 0.56 | [redacted] | 13,023.20 | 189.22 |
| 2021/09/17 08:30 | 0.89 | 0.61 | 15.32 | 0.00 | 998.05 | 0.47 | 7.19 | 14,401.50 | 188.58 |
| 2021/09/17 09:00 | 0.49 | 0.59 | 14.17 | 0.00 | 1,012.64 | 0.45 | 6.65 | 14,574.70 | 188.79 |
| 2021/09/17 09:30 | 0.39 | 0.61 | 17.13 | 0.00 | 1,014.35 | 0.46 | 6.95 | 14,587.00 | 189.28 |
| 2021/09/17 10:00 | 0.77 | 0.63 | 15.96 | 0.00 | 989.80 | 0.47 | 7.30 | 14,119.30 | 188.81 |
| 2021/09/17 10:30 | 1.53 | 0.63 | 10.52 | 0.00 | 974.34 | 0.47 | 7.05 | 13,933.60 | 188.09 |
| 2021/09/17 11:00 | 0.85 | 0.63 | 12.92 | 0.00 | 964.51 | 0.46 | 7.04 | 14,283.20 | 188.14 |
| 2021/09/17 11:30 | 0.56 | 0.62 | 12.66 | 0.00 | 975.37 | 0.46 | 6.90 | 14,404.20 | 188.91 |
| 2021/09/17 12:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 977.83 | 0.59 | [redacted] | 11,919.00 | 189.29 |
| 2021/09/17 12:30 | 0.87 | 0.47 | 13.61 | 0.00 | 949.12 | 0.47 | 7.33 | 14,240.70 | 188.87 |
| 2021/09/17 13:00 | 0.65 | 0.46 | 16.23 | 0.00 | 972.35 | 0.45 | 6.46 | 14,992.10 | 188.46 |
| 2021/09/17 13:30 | 0.45 | 0.44 | 12.88 | 0.00 | 1,012.12 | 0.44 | 6.44 | 14,797.10 | 188.08 |
| 2021/09/17 14:00 | 0.41 | 0.46 | 12.37 | 0.00 | 995.16 | 0.46 | 6.88 | 14,273.90 | 187.62 |
| 2021/09/17 14:30 | 0.44 | 0.48 | 14.50 | 0.00 | 979.47 | 0.47 | 7.32 | 14,098.80 | 187.68 |
| 2021/09/17 15:00 | 2.48 | 0.45 | 12.61 | 0.00 | 994.21 | 0.45 | 6.32 | 15,081.90 | 187.42 |
| 2021/09/17 15:30 | 0.76 | 0.47 | 13.42 | 0.00 | 990.53 | 0.46 | 6.73 | 14,702.40 | 187.04 |
| 2021/09/17 16:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 991.49 | 0.58 | [redacted] | 12,194.40 | 187.36 |
| 2021/09/17 16:30 | 5.81 | 0.50 | 14.55 | 0.00 | 1,010.20 | 0.44 | 6.12 | 15,552.70 | 188.07 |
| 2021/09/17 17:00 | 1.48 | 0.50 | 14.91 | 0.00 | 1,006.65 | 0.43 | 5.93 | 15,776.10 | 188.24 |
| 2021/09/17 17:30 | 0.69 | 0.54 | 15.47 | 0.00 | 984.08 | 0.46 | 6.80 | 14,451.40 | 187.31 |
| 2021/09/17 18:00 | 0.75 | 0.57 | 15.85 | 0.00 | 975.69 | 0.47 | 7.16 | 14,221.90 | 187.54 |
| 2021/09/17 18:30 | 0.77 | 0.57 | 13.84 | 0.00 | 979.21 | 0.46 | 6.61 | 14,576.60 | 188.00 |
| 2021/09/17 19:00 | 0.63 | 0.58 | 14.36 | 0.00 | 974.42 | 0.47 | 7.15 | 14,006.30 | 187.63 |
| 2021/09/17 19:30 | 0.55 | 0.56 | 16.43 | 0.00 | 988.63 | 0.45 | 6.57 | 14,638.80 | 186.96 |
| 2021/09/17 20:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,006.85 | 0.59 | [redacted] | 11,990.10 | 187.03 |
| 2021/09/17 20:30 | 0.63 | 0.50 | 15.87 | 0.00 | 1,010.80 | 0.43 | 5.91 | 15,531.30 | 187.00 |
| 2021/09/17 21:00 | 0.86 | 0.55 | 14.01 | 0.00 | 986.33 | 0.47 | 6.80 | 14,328.10 | 187.39 |
| 2021/09/17 21:30 | 0.74 | 0.57 | 13.79 | 0.00 | 973.76 | 0.48 | 7.13 | 13,870.20 | 187.15 |
| 2021/09/17 22:00 | 0.70 | 0.55 | 16.61 | 0.00 | 992.12 | 0.46 | 6.64 | 14,578.60 | 187.37 |
| 2021/09/17 22:30 | 0.62 | 0.56 | 14.66 | 0.00 | 984.85 | 0.46 | 6.67 | 14,671.20 | 188.13 |
| 2021/09/17 23:00 | 0.69 | 0.57 | 14.57 | 0.00 | 953.35 | 0.49 | 7.50 | 13,537.00 | 187.67 |
| 2021/09/17 23:30 | 0.43 | 0.57 | 13.57 | 0.00 | 973.02 | 0.47 | 7.06 | 13,944.00 | 186.94 |

[정기점검] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 천학수 | 박계홍 | 최서 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2021/09/18 00:00 ~ 2021/09/18 23:55

| 측정항목코드 | COb | HCL | NOX | SO2 | TM1 | TSP | O2b | FL1 | TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % O | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.36 | 0.43 | 8.11 | 0.00 | 921.68 | 0.40 | 4.75 | 12,605.60 | 186.21 |
| 측정 최대값 | 32.06 | 0.63 | 19.24 | 2.13 | 1,035.24 | 0.52 | 8.10 | 16,880.60 | 189.95 |
| 측정 누적값 | 83.55 | 22.72 | 646.21 | 9.82 | 41,414.06 | 19.59 | 289.20 | 599,428 | 7,886.96 |
| 측정 평균값 | 1.99 | 0.54 | 15.39 | 0.23 | 986.05 | 0.47 | 6.89 | 14,272.09 | 187.78 |
| 2021/09/18 00:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 974.81 | 0.57 | [redacted] | 12,318.30 | 186.86 |
| 2021/09/18 00:30 | 1.36 | 0.45 | 14.78 | 0.00 | 1,032.09 | 0.42 | 5.48 | 15,931.00 | 187.49 |
| 2021/09/18 01:00 | 0.49 | 0.48 | 14.08 | 0.00 | 1,035.24 | 0.44 | 6.22 | 14,898.80 | 187.50 |
| 2021/09/18 01:30 | 3.33 | 0.53 | 15.32 | 0.00 | 1,009.77 | 0.48 | 7.14 | 13,897.10 | 187.07 |
| 2021/09/18 02:00 | 5.99 | 0.63 | 16.78 | 0.00 | 945.67 | 0.51 | 7.70 | 13,602.40 | 186.29 |
| 2021/09/18 02:30 | 0.83 | 0.58 | 16.72 | 0.00 | 992.03 | 0.47 | 6.99 | 14,288.70 | 186.21 |
| 2021/09/18 03:00 | 0.65 | 0.58 | 17.10 | 0.00 | 994.35 | 0.45 | 6.40 | 15,126.60 | 186.97 |
| 2021/09/18 03:30 | 0.71 | 0.61 | 14.83 | 0.00 | 958.57 | 0.49 | 7.43 | 13,687.50 | 186.85 |
| 2021/09/18 04:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 986.94 | 0.59 | [redacted] | 12,289.90 | 186.92 |
| 2021/09/18 04:30 | 0.46 | 0.50 | 14.60 | 0.00 | 998.46 | 0.46 | 6.59 | 14,856.70 | 187.63 |
| 2021/09/18 05:00 | 0.59 | 0.52 | 15.91 | 0.00 | 993.93 | 0.46 | 6.56 | 14,878.90 | 187.64 |
| 2021/09/18 05:30 | 0.69 | 0.53 | 13.68 | 0.00 | 977.14 | 0.49 | 7.33 | 13,981.10 | 187.39 |
| 2021/09/18 06:00 | 0.92 | 0.51 | 12.21 | 0.00 | 933.96 | 0.50 | 7.84 | 13,334.70 | 187.01 |
| 2021/09/18 06:30 | 0.42 | 0.43 | 15.41 | 0.00 | 996.19 | 0.45 | 6.41 | 14,882.70 | 186.77 |
| 2021/09/18 07:00 | 0.36 | 0.45 | 15.04 | 0.00 | 1,005.87 | 0.45 | 6.65 | 14,444.00 | 186.80 |
| 2021/09/18 07:30 | 0.37 | 0.46 | 15.51 | 0.00 | 1,006.14 | 0.47 | 6.93 | 14,089.70 | 187.41 |
| 2021/09/18 08:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 988.90 | 0.61 | [redacted] | 10,988.80 | 186.78 |
| 2021/09/18 08:30 | 0.37 | 0.50 | 16.59 | 0.64 | 1,005.95 | 0.45 | 6.37 | 14,541.50 | 186.85 |
| 2021/09/18 09:00 | 0.77 | 0.58 | 8.95 | 0.00 | 965.52 | 0.51 | 8.10 | 12,605.60 | 187.18 |
| 2021/09/18 09:30 | 0.64 | 0.58 | 10.01 | 0.00 | 947.67 | 0.49 | 7.65 | 12,935.80 | 186.86 |
| 2021/09/18 10:00 | 0.67 | 0.56 | 8.11 | 0.00 | 947.88 | 0.49 | 7.59 | 13,051.90 | 186.78 |
| 2021/09/18 10:30 | 1.14 | 0.50 | 10.69 | 0.00 | 1,004.32 | 0.44 | 6.31 | 14,224.30 | 186.40 |
| 2021/09/18 11:00 | 32.06 | 0.43 | 14.41 | 2.13 | 1,029.60 | 0.40 | 4.82 | 16,541.50 | 187.09 |
| 2021/09/18 11:30 | 2.24 | 0.51 | 13.14 | 1.40 | 1,024.08 | 0.45 | 6.50 | 14,729.00 | 188.24 |
| 2021/09/18 12:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,029.58 | 0.59 | [redacted] | 11,641.70 | 189.58 |
| 2021/09/18 12:30 | 0.73 | 0.53 | 15.94 | 0.11 | 1,030.35 | 0.46 | 7.02 | 13,561.50 | 189.01 |
| 2021/09/18 13:00 | 0.46 | 0.54 | 17.56 | 0.00 | 1,022.28 | 0.46 | 6.92 | 13,922.00 | 188.55 |
| 2021/09/18 13:30 | 1.60 | 0.56 | 16.77 | 0.66 | 1,021.25 | 0.46 | 7.09 | 14,003.70 | 188.47 |
| 2021/09/18 14:00 | 0.76 | 0.54 | 19.24 | 1.38 | 1,017.91 | 0.44 | 6.16 | 15,028.80 | 188.47 |
| 2021/09/18 14:30 | 0.83 | 0.61 | 12.61 | 0.49 | 975.21 | 0.51 | 8.04 | 12,826.40 | 188.56 |
| 2021/09/18 15:00 | 5.05 | 0.57 | 16.01 | 1.56 | 980.15 | 0.47 | 7.06 | 14,170.00 | 189.58 |
| 2021/09/18 15:30 | 0.53 | 0.59 | 15.17 | 0.89 | 1,004.13 | 0.47 | 7.14 | 14,084.60 | 189.94 |
| 2021/09/18 16:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 933.18 | 0.65 | [redacted] | 10,288.70 | 188.85 |
| 2021/09/18 16:30 | 0.80 | 0.58 | 18.85 | 0.00 | 999.00 | 0.46 | 7.02 | 14,319.90 | 189.13 |
| 2021/09/18 17:00 | 0.73 | 0.61 | 16.58 | 0.00 | 981.15 | 0.48 | 7.65 | 13,720.10 | 189.62 |
| 2021/09/18 17:30 | 0.69 | 0.58 | 18.94 | 0.00 | 1,002.87 | 0.45 | 6.80 | 14,653.20 | 188.96 |
| 2021/09/18 18:00 | 0.67 | 0.58 | 16.99 | 0.00 | 993.86 | 0.46 | 7.06 | 14,568.90 | 188.80 |
| 2021/09/18 18:30 | 1.40 | 0.56 | 17.75 | 0.00 | 1,002.26 | 0.45 | 6.15 | 15,344.20 | 189.39 |
| 2021/09/18 19:00 | 5.58 | 0.50 | 17.66 | 0.38 | 1,033.86 | 0.41 | 4.75 | 16,880.60 | 189.91 |
| 2021/09/18 19:30 | 1.01 | 0.62 | 17.45 | 0.18 | 940.11 | 0.52 | 7.98 | 13,052.40 | 189.95 |
| 2021/09/18 20:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 994.00 | 0.59 | [redacted] | 11,721.50 | 189.20 |
| 2021/09/18 20:30 | 1.11 | 0.55 | 18.84 | 0.00 | 950.35 | 0.48 | 7.22 | 13,922.40 | 187.30 |
| 2021/09/18 21:00 | 1.39 | 0.56 | 16.37 | 0.00 | 928.16 | 0.48 | 7.46 | 13,629.80 | 186.95 |
| 2021/09/18 21:30 | 1.23 | 0.55 | 17.69 | 0.00 | 936.03 | 0.47 | 7.26 | 13,831.80 | 187.14 |
| 2021/09/18 22:00 | 1.04 | 0.52 | 14.97 | 0.00 | 964.07 | 0.45 | 6.34 | 14,929.30 | 187.17 |
| 2021/09/18 22:30 | 0.82 | 0.52 | 14.82 | 0.00 | 961.46 | 0.46 | 6.48 | 14,744.40 | 187.44 |
| 2021/09/18 23:00 | 1.02 | 0.58 | 15.66 | 0.00 | 921.68 | 0.51 | 7.73 | 13,312.40 | 187.22 |
| 2021/09/18 23:30 | 1.04 | 0.55 | 16.47 | 0.00 | 943.49 | 0.47 | 6.86 | 14,391.90 | 186.97 |

[redacted] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 고태건 | 정선보 | 최시영 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2021/09/19 00:00 ~ 2021/09/19 23:55

| 측정항목코드 | C0b | HCL | NOX | S02 | TM1 | TSP | 02b | FL1 | IRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % 0 | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-100 |
| 측정 최소값 | 0.12 | 0.42 | 7.51 | 0.00 | 895.27 | 0.41 | 5.24 | 12,743.10 | 36.13 |
| 측정 최대값 | 7.90 | 0.75 | 16.58 | 1.31 | 1,008.23 | 0.53 | 8.52 | 16,712.40 | 36.13 |
| 측정 누적값 | 61.36 | 22.31 | 552.25 | 6.35 | 40,396.69 | 19.42 | 283.25 | 608,169 | 1,517.46 |
| 측정 평균값 | 1.46 | 0.53 | 13.15 | 0.15 | 961.83 | 0.46 | 6.74 | 14,480.22 | 36.13 |
| 2021/09/19 00:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 915.33 | 0.62 | [redacted] | 11,012.80 | 36.13 |
| 2021/09/19 00:30 | 0.76 | 0.53 | 13.43 | 0.00 | 938.37 | 0.47 | 7.30 | 13,488.50 | 36.13 |
| 2021/09/19 01:00 | 0.49 | 0.51 | 14.51 | 0.00 | 974.75 | 0.46 | 6.70 | 14,208.40 | 36.13 |
| 2021/09/19 01:30 | 1.36 | 0.48 | 13.75 | 0.02 | 999.77 | 0.44 | 5.92 | 14,986.60 | 36.13 |
| 2021/09/19 02:00 | 1.30 | 0.48 | 13.73 | 0.47 | 998.62 | 0.45 | 6.13 | 15,095.20 | 36.13 |
| 2021/09/19 02:30 | 1.15 | 0.49 | 14.07 | 0.00 | 963.82 | 0.46 | 6.43 | 14,986.80 | 36.13 |
| 2021/09/19 03:00 | 2.06 | 0.50 | 12.73 | 0.00 | 970.23 | 0.46 | 6.65 | 14,467.20 | 36.13 |
| 2021/09/19 03:30 | 0.96 | 0.54 | 13.49 | 0.00 | 938.28 | 0.48 | 7.27 | 13,838.00 | 36.13 |
| 2021/09/19 04:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 942.73 | 0.62 | [redacted] | 11,090.90 | 36.13 |
| 2021/09/19 04:30 | 1.12 | 0.59 | 11.43 | 0.00 | 920.65 | 0.50 | 7.67 | 13,291.20 | 36.13 |
| 2021/09/19 05:00 | 0.86 | 0.56 | 13.54 | 0.00 | 958.91 | 0.46 | 6.76 | 14,201.50 | 36.13 |
| 2021/09/19 05:30 | 0.87 | 0.49 | 16.58 | 1.08 | 1,008.23 | 0.42 | 5.24 | 16,275.80 | 36.13 |
| 2021/09/19 06:00 | 1.18 | 0.53 | 13.58 | 0.00 | 976.24 | 0.46 | 6.43 | 14,986.30 | 36.13 |
| 2021/09/19 06:30 | 0.71 | 0.56 | 13.70 | 0.00 | 969.11 | 0.47 | 6.64 | 14,495.60 | 36.13 |
| 2021/09/19 07:00 | 0.90 | 0.60 | 12.35 | 0.00 | 927.22 | 0.51 | 7.90 | 13,080.70 | 36.13 |
| 2021/09/19 07:30 | 1.01 | 0.60 | 14.85 | 0.00 | 919.33 | 0.50 | 7.68 | 13,402.90 | 36.13 |
| 2021/09/19 08:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 910.38 | 0.61 | [redacted] | 11,372.70 | 36.13 |
| 2021/09/19 08:30 | 1.12 | 0.50 | 13.37 | 0.00 | 915.68 | 0.49 | 7.57 | 13,462.20 | 36.13 |
| 2021/09/19 09:00 | 3.39 | 0.45 | 15.01 | 0.87 | 979.73 | 0.43 | 6.03 | 15,319.60 | 36.13 |
| 2021/09/19 09:30 | 0.91 | 0.50 | 15.20 | 0.01 | 946.95 | 0.48 | 7.24 | 14,249.60 | 36.13 |
| 2021/09/19 10:00 | 7.40 | 0.46 | 15.50 | 0.00 | 979.29 | 0.44 | 5.92 | 15,795.20 | 36.13 |
| 2021/09/19 10:30 | 1.18 | 0.54 | 9.62 | 0.00 | 922.43 | 0.50 | 7.94 | 13,166.30 | 36.13 |
| 2021/09/19 11:00 | 0.63 | 0.50 | 16.50 | 0.00 | 954.08 | 0.45 | 6.60 | 14,615.70 | 36.13 |
| 2021/09/19 11:30 | 0.76 | 0.52 | 12.08 | 0.00 | 940.73 | 0.47 | 7.27 | 13,717.90 | 36.13 |
| 2021/09/19 12:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 953.82 | 0.58 | [redacted] | 11,963.80 | 36.13 |
| 2021/09/19 12:30 | 0.46 | 0.61 | 16.57 | 0.00 | 969.06 | 0.45 | 6.70 | 14,748.40 | 36.13 |
| 2021/09/19 13:00 | 0.57 | 0.58 | 14.66 | 0.00 | 963.39 | 0.46 | 7.04 | 14,398.70 | 36.13 |
| 2021/09/19 13:30 | 1.21 | 0.64 | 11.18 | 0.00 | 914.51 | 0.49 | 7.88 | 13,611.10 | 36.13 |
| 2021/09/19 14:00 | 1.68 | 0.58 | 14.88 | 0.47 | 995.05 | 0.41 | 5.40 | 16,712.40 | 36.13 |
| 2021/09/19 14:30 | 4.45 | 0.64 | 11.23 | 1.31 | 976.94 | 0.46 | 6.80 | 14,763.00 | 36.13 |
| 2021/09/19 15:00 | 1.29 | 0.75 | 8.53 | 0.00 | 895.27 | 0.53 | 8.52 | 12,743.10 | 36.13 |
| 2021/09/19 15:30 | 0.82 | 0.66 | 12.12 | 0.00 | 932.23 | 0.46 | 6.74 | 14,981.50 | 36.13 |
| 2021/09/19 16:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 949.91 | 0.59 | [redacted] | 12,133.10 | 36.13 |
| 2021/09/19 16:30 | 1.43 | 0.43 | 12.42 | 0.46 | 968.96 | 0.43 | 5.84 | 15,589.10 | 36.13 |
| 2021/09/19 17:00 | 0.89 | 0.47 | 9.45 | 0.00 | 954.73 | 0.47 | 6.95 | 14,139.50 | 36.13 |
| 2021/09/19 17:30 | 7.90 | 0.48 | 11.16 | 0.27 | 943.79 | 0.46 | 6.79 | 14,376.70 | 36.13 |
| 2021/09/19 18:00 | 1.98 | 0.42 | 13.95 | 0.52 | 1,005.40 | 0.42 | 5.44 | 15,824.90 | 36.13 |
| 2021/09/19 18:30 | 1.56 | 0.44 | 14.03 | 0.13 | 995.81 | 0.43 | 5.97 | 15,304.10 | 36.13 |
| 2021/09/19 19:00 | 0.64 | 0.51 | 12.39 | 0.00 | 941.02 | 0.49 | 7.72 | 13,165.70 | 36.13 |
| 2021/09/19 19:30 | 0.63 | 0.50 | 7.51 | 0.00 | 942.01 | 0.48 | 7.23 | 13,498.80 | 36.13 |
| 2021/09/19 20:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 975.51 | 0.59 | [redacted] | 11,429.20 | 36.13 |
| 2021/09/19 20:30 | 0.20 | 0.53 | 9.98 | 0.00 | 992.45 | 0.46 | 6.59 | 14,274.10 | 36.13 |
| 2021/09/19 21:00 | 0.12 | 0.54 | 12.09 | 0.00 | 984.45 | 0.46 | 6.86 | 14,268.30 | 36.13 |
| 2021/09/19 21:30 | 0.23 | 0.51 | 13.83 | 0.00 | 982.78 | 0.44 | 6.27 | 15,022.70 | 36.13 |
| 2021/09/19 22:00 | 0.38 | 0.53 | 13.63 | 0.00 | 971.62 | 0.46 | 6.49 | 14,762.10 | 36.13 |
| 2021/09/19 22:30 | 0.66 | 0.50 | 13.92 | 0.24 | 1,002.50 | 0.45 | 6.06 | 15,057.10 | 36.13 |
| 2021/09/19 23:00 | 3.70 | 0.52 | 16.24 | 0.24 | 989.79 | 0.44 | 6.00 | 15,227.10 | 36.13 |
| 2021/09/19 23:30 | 0.44 | 0.54 | 13.46 | 0.26 | 972.51 | 0.47 | 6.67 | 14,569.50 | 36.13 |

[보정중/점검] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]