측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	황성원	이덕원	최시우	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2021/10/08 00:00 ~ 2021/10/08 23:55

측정항목코드	C0b	HCL	NOX	S02	TM1	TSP	02b	FL1	TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.35	0.48	10.70	0.00	875.93	0.41	4.93	11,179.20	186.36
측정 최대값	25.66	0.75	23.31	0.04	1,037.17	0.62	10.11	15,970.50	192.77
측정 누적값	121.99	25.47	626.23	0.06	39,764.17	19.98	294.14	598,971	7,952.25
측정 평균값	2.90	0.61	14.91	0.00	946.77	0.48	7.00	14,261.22	189.34
2021/10/08 00:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	958.83	0.63	[redacted]	11,813.20	192.56
2021/10/08 00:30	0.68	0.54	18.59	0.00	993.93	0.48	7.08	14,663.80	192.14
2021/10/08 01:00	2.35	0.73	13.03	0.00	875.93	0.62	10.11	11,179.20	191.83
2021/10/08 01:30	1.72	0.64	15.45	0.00	931.57	0.52	7.97	13,274.60	190.65
2021/10/08 02:00	0.64	0.56	20.24	0.00	1,008.66	0.45	6.20	15,391.60	190.41
2021/10/08 02:30	2.48	0.55	20.60	0.04	1,023.16	0.46	6.32	15,335.80	191.47
2021/10/08 03:00	0.35	0.57	23.31	0.00	1,037.17	0.45	6.18	15,561.00	192.46
2021/10/08 03:30	0.62	0.64	18.20	0.00	977.81	0.51	7.82	13,690.70	192.77
2021/10/08 04:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	929.21	0.65	[redacted]	10,710.80	191.23
2021/10/08 04:30	0.91	0.52	19.27	0.00	940.15	0.50	7.86	13,237.60	188.22
2021/10/08 05:00	0.66	0.49	20.26	0.00	964.69	0.47	7.13	14,051.90	187.46
2021/10/08 05:30	1.43	0.57	17.87	0.00	902.18	0.53	8.76	12,401.50	186.88
2021/10/08 06:00	0.79	0.49	16.34	0.00	948.38	0.46	6.93	14,340.30	186.36
2021/10/08 06:30	0.97	0.51	15.99	0.00	957.15	0.46	6.87	14,521.80	187.18
2021/10/08 07:00	0.54	0.48	14.99	0.00	965.24	0.45	6.62	14,963.30	187.75
2021/10/08 07:30	0.69	0.48	13.50	0.00	979.40	0.44	6.25	15,244.70	188.04
2021/10/08 08:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	927.91	0.60	[redacted]	11,611.90	187.98
2021/10/08 08:30	0.96	0.58	16.86	0.00	981.98	0.44	6.25	14,981.00	187.42
2021/10/08 09:00	0.87	0.68	11.44	0.00	927.77	0.51	8.16	12,725.70	188.22
2021/10/08 09:30	0.57	0.60	12.84	0.00	928.88	0.47	7.12	13,558.50	187.79
2021/10/08 10:00	3.65	0.53	13.30	0.00	983.94	0.42	5.32	15,658.10	188.07
2021/10/08 10:30	0.57	0.55	13.69	0.00	989.34	0.42	5.29	15,355.50	188.92
2021/10/08 11:00	0.76	0.56	16.21	0.00	996.01	0.43	5.55	15,104.10	189.04
2021/10/08 11:30	25.66	0.48	14.32	0.00	1,013.23	0.41	4.93	15,703.10	188.57
2021/10/08 12:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	964.52	0.61	[redacted]	10,491.60	189.61
2021/10/08 12:30	7.85	0.71	15.25	0.00	941.32	0.45	6.63	13,633.40	188.91
2021/10/08 13:00	0.81	0.71	14.33	0.00	945.75	0.45	6.56	13,816.80	188.29
2021/10/08 13:30	4.28	0.72	14.41	0.00	950.42	0.45	6.36	14,249.90	188.74
2021/10/08 14:00	14.10	0.74	15.69	0.00	934.49	0.46	6.54	14,244.90	188.10
2021/10/08 14:30	13.75	0.68	13.80	0.01	947.93	0.45	6.16	15,120.80	188.53
2021/10/08 15:00	2.51	0.73	15.28	0.00	930.41	0.46	6.51	14,999.30	189.46
2021/10/08 15:30	0.78	0.75	14.79	0.00	942.49	0.45	6.44	15,092.30	189.80
2021/10/08 16:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	934.12	0.62	[redacted]	11,579.80	190.17
2021/10/08 16:30	1.21	0.53	15.64	0.00	935.15	0.46	6.60	15,031.90	190.13
2021/10/08 17:00	0.97	0.55	12.51	0.00	926.15	0.47	6.93	14,547.70	189.70
2021/10/08 17:30	0.99	0.57	14.17	0.00	912.39	0.49	7.16	14,240.20	189.87
2021/10/08 18:00	0.77	0.56	11.17	0.00	930.77	0.46	6.60	14,346.50	189.03
2021/10/08 18:30	0.70	0.57	12.34	0.00	942.34	0.47	6.83	14,186.30	189.38
2021/10/08 19:00	0.91	0.61	11.77	0.00	919.88	0.49	7.39	14,293.60	190.55
2021/10/08 19:30	14.03	0.54	14.06	0.01	964.80	0.43	5.72	15,970.50	190.19
2021/10/08 20:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	963.79	0.61	[redacted]	13,184.80	191.80
2021/10/08 20:30	0.96	0.65	12.57	0.00	918.60	0.52	8.10	14,297.70	191.84
2021/10/08 21:00	0.86	0.63	13.11	0.00	902.01	0.50	7.49	14,619.50	190.93
2021/10/08 21:30	2.05	0.72	12.02	0.00	879.14	0.56	9.15	12,075.80	189.35
2021/10/08 22:00	1.25	0.65	12.68	0.00	895.08	0.48	7.32	14,070.20	188.56
2021/10/08 22:30	1.87	0.72	11.02	0.00	899.05	0.54	8.80	12,477.10	189.09
2021/10/08 23:00	1.70	0.69	10.70	0.00	909.87	0.52	7.96	13,402.00	189.99
2021/10/08 23:30	1.77	0.69	12.62	0.00	909.56	0.52	8.17	13,311.00	190.16

[정상/불량] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	김**	이**	조**	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2021/10/09 00:00 ~ 2021/10/09 23:55

측정항목코드	C0b	HCL	NOX	S02	TM1	TSP	02b	FL1	TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% 0	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.57	0.33	12.54	0.00	917.98	0.43	5.83	11,633.90	185.80
측정 최대값	20.38	0.70	20.49	0.03	1,035.84	0.58	9.42	16,415.00	191.14
측정 누적값	59.09	20.61	565.52	0.03	33,485.51	16.89	269.06	453,545	6,384.02
측정 평균값	1.74	0.61	16.63	0.00	984.87	0.50	7.91	13,339.56	187.77
2021/10/09 00:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	996.93	0.59	[redacted]	12,685.10	190.55
2021/10/09 00:30	0.57	0.51	14.66	0.00	993.49	0.48	6.82	14,921.50	191.05
2021/10/09 01:00	1.10	0.57	16.17	0.00	974.48	0.49	7.59	14,153.70	188.77
2021/10/09 01:30	20.38	0.33	17.41	0.03	1,035.84	0.43	5.83	16,415.00	187.75
2021/10/09 02:00	0.97	0.59	18.25	0.00	992.26	0.53	8.25	13,439.90	191.14
2021/10/09 02:30	0.80	0.56	15.99	0.00	1,008.19	0.49	7.52	13,961.10	189.92
2021/10/09 03:00	0.68	0.58	19.22	0.00	1,012.26	0.48	7.41	14,387.50	189.60
2021/10/09 03:30	0.90	0.59	15.07	0.00	990.90	0.51	7.99	13,350.80	189.95
2021/10/09 04:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	927.46	0.65	[redacted]	10,771.60	188.73
2021/10/09 04:30	2.32	0.65	13.71	0.00	938.20	0.58	9.42	11,633.90	187.28
2021/10/09 05:00	2.26	0.61	16.53	0.00	976.25	0.50	7.94	13,380.60	186.31
2021/10/09 05:30	1.53	0.60	15.13	0.00	976.85	0.51	8.19	13,030.50	186.34
2021/10/09 06:00	1.42	0.54	16.57	0.00	1,019.92	0.46	6.77	14,804.90	188.62
2021/10/09 06:30	1.68	0.70	14.39	0.00	947.27	0.54	8.73	12,378.60	189.00
2021/10/09 07:00	0.92	0.68	14.45	0.00	983.86	0.50	8.07	12,964.00	188.30
2021/10/09 07:30	1.38	0.70	12.54	0.00	954.09	0.55	9.18	11,729.60	187.64
2021/10/09 08:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	944.96	0.65	[redacted]	10,288.40	188.23
2021/10/09 08:30	1.36	0.59	14.62	0.00	995.36	0.52	8.29	12,610.00	188.20
2021/10/09 09:00	0.67	0.59	18.13	0.00	990.90	0.51	8.21	12,896.40	188.24
2021/10/09 09:30	1.22	0.63	15.27	0.00	983.57	0.52	8.64	12,469.70	188.31
2021/10/09 10:00	1.20	0.63	15.61	0.00	957.60	0.54	8.99	12,139.50	187.42
2021/10/09 10:30	0.84	0.60	17.17	0.00	989.84	0.48	7.63	13,880.10	186.83
2021/10/09 11:00	1.02	0.62	16.33	0.00	967.91	0.51	8.24	13,079.30	187.33
2021/10/09 11:30	0.96	0.61	20.11	0.00	986.11	0.47	7.49	13,832.20	187.41
2021/10/09 12:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1,011.80	0.57	[redacted]	11,885.30	187.13
2021/10/09 12:30	0.63	0.58	18.38	0.00	1,010.68	0.48	7.62	13,670.30	188.15
2021/10/09 13:00	3.30	0.56	20.49	0.00	1,026.31	0.46	7.11	14,154.50	188.31
2021/10/09 13:30	1.02	0.61	17.21	0.00	998.06	0.48	7.70	13,317.70	187.35
2021/10/09 14:00	0.95	0.63	19.04	0.00	1,004.41	0.47	7.62	13,374.90	186.62
2021/10/09 14:30	0.59	0.59	20.19	0.00	1,025.14	0.44	7.01	13,964.10	186.53
2021/10/09 15:00	0.82	0.65	14.44	0.00	1,001.85	0.47	7.88	12,981.50	186.65
2021/10/09 15:30	0.94	0.64	18.96	0.00	1,006.78	0.47	7.61	13,504.40	186.56
2021/10/09 16:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1,000.33	0.57	[redacted]	11,535.90	186.42
2021/10/09 16:30	1.48	0.68	15.63	0.00	949.51	0.52	8.87	12,114.80	187.15
2021/10/09 17:00	0.87	0.61	20.29	0.00	1,003.30	0.45	7.14	14,086.20	186.44
2021/10/09 17:30	1.18	0.67	15.43	0.00	960.49	0.52	8.66	12,184.60	185.89
2021/10/09 18:00	1.11	0.65	18.80	0.00	979.94	0.52	7.68	13,417.40	185.80
2021/10/09 18:30	1.09	0.65	13.33	0.00	925.91	0.52	8.75	12,084.50	185.94
2021/10/09 19:00	0.93	0.61	16.00	0.00	917.98	0.49	8.21	13,231.50	187.22
2021/10/09 19:30	233.12	0.98	35.21	0.00	689.40	1.43	14.71	8,630.71	194.10
2021/10/09 20:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	406.68	1.13	[redacted]	6,768.90	194.64
2021/10/09 20:30	830.47	4.62	2.02	0.78	245.67	4.27	19.08	1,832.26	187.16
2021/10/09 21:00	917.72	7.03	0.00	2.80	213.56	6.65	19.92	560.05	170.10
2021/10/09 21:30	760.29	9.90	0.00	4.06	183.02	9.06	20.28	381.03	158.71
2021/10/09 22:00	640.76	13.47	0.00	5.84	156.53	11.96	20.50	270.93	149.55
2021/10/09 22:30	450.46	13.19	0.00	7.65	139.12	11.52	20.51	271.77	141.85
2021/10/09 23:00	498.82	19.47	0.00	13.11	124.24	16.47	20.67	187.09	134.75
2021/10/09 23:30	315.17	23.05	0.00	14.06	113.07	17.91	20.73	156.99	127.78

[교정중/점검] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]